



Republica Moldova

Agencia Națională pentru Reglementare în Energetică
ANRE

str. Alexandr Pușkin, nr. 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 823 955, anre@anre.md, <http://www.anre.md>

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂRE nr. 103

din 28 februarie 2023

mun. Chișinău

cu privire la suspendarea autorizației laboratorului electrotehnic

În temeiul art. 9 alin. (5) lit. h), art. 13 alin. (3), art. 14 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică și în conformitate cu pct. pct. 57, 59, 63 și 64 din Regulamentul cu privire la autorizarea laboratoarelor electrotehnice, aprobat prin Hotărârea CA al ANRE nr. 476 din 29.10.2021 (Monitorul Oficial nr. 293-300/1372 din 03.12.2021), Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică,

A CONSTATAT:

La data de 17.02.2023, în timpul examinării în teren a cererii de eliberare a actului de corespundere, înregistrate la ANRE cu nr. 1832 din 06.02.2023,, inspectorii ANRE au depistat abateri grave în ce privește rezultatele măsurărilor reflectate în Raportul tehnic de măsurări și încercări nr. 11-01/23 din 11.01.2023, emis de SRL „Labtest AC-DC” (Autorizație nr. 51 din 07.10.2020, șef de laborator Plugareov Sergiu), și starea reală a instalației.

Astfel, potrivit Notei informative întocmite de inspectorii DSE, în raportul tehnic (Procesul verbal de măsurări și încercări nr. 08-1) era indicată efectuarea măsurărilor utilajului racordat la rețeaua de 10 kV, pe când în realitate instalația a fost racordată la rețeaua de 6 kV.

De asemenea executantul măsurărilor a declarat că s-au efectuat măsurări la transformatorul TMG 250/10 (10 kV), fără a indica datele care ar putea servi pentru identificarea utilajului (numărul de fabricație a utilajului). Prin urmare, declarația nu se referă la utilajul real instalat, iar concluziile nu pot fi considerate veridice.

De asemenea s-au admis abateri la completarea Procesului verbal nr. 14 „Încercări ale descărcătoarelor cu rezistență variabilă”. Ca și în cazul transformatorului, tipul descărcătorului înscris în declarație și supus încercărilor diferă de tipul utilajului instalat în realitate.

Efectuarea măsurărilor și încercărilor au ca scop depistarea unor defecte interne ale utilajului, iar punerea sub tensiune a utilajului cu astfel de defecte ar putea duce la avarii grave, aduce prejudicii proprietății beneficiarului, dar și crea pericole pentru viața și sănătatea oamenilor. Astfel, neglijența și abaterile la efectuarea măsurărilor și încercărilor de către laboratoarele electrotehnice pot avea consecințe grave.

Conform prevederilor pct. pct. 57 și 59 din Regulamentul cu privire la autorizarea laboratoarelor electrotehnice, aprobat prin Hotărârea CA al ANRE nr. 476 din 29.10.2021, în cazul constatării abaterilor, manifestate prin concluzii incorecte referitor la starea tehnică a instalației electrice, neajunsuri sau abateri referitoare la veridicitatea și corectitudinea efectuării măsurărilor și

încercărilor expuse în rapoartele tehnice, Agenția suspendă Autorizația eliberată laboratorului electrotehnic, pe un termen de 6 luni.

Conform pct. 64 din Regulamentul cu privire la autorizarea laboratoarelor electrotehnice, aprobat prin Hotărârea CA al ANRE nr. 476 din 29.10.2021, Hotărârea privind suspendarea autorizației LET se aduce la cunoștință titularului în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei Consiliului de administrație al Agenției.

Reieșind din circumstanțele expuse supra, în temeiul normelor legale menționate, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se suspendă, pe un termen de 6 luni, **Autorizația nr. 51 din 07.10.2020**, eliberată **S.R.L. „LABTEST AC-DC”, IDNO 1014605000892**, în legătură cu constatarea încălcărilor prevăzute la pct. 59 alin. 1) și 2) din Regulamentul cu privire la autorizarea laboratoarelor electrotehnice, aprobat prin Hotărârea CA ANRE nr. 476 din 29.10.2021.

2. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din data aprobării.

3. Prezenta Hotărâre va fi adusă la cunoștința S.R.L. „LABTEST AC-DC” în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data aprobării.

4. Controlul executării prezentei Hotărâri se pune în sarcina Departamentului supraveghere energetică al ANRE.

5. Prezenta hotărâre poate fi contestată la autoritatea emitentă în termen de 30 de zile de la momentul notificării actului administrativ.

Veaceslav UNTILA
Director general

Eugen CARPOV
Director

Alexei TARAN
Director