



Republica Moldova

Agencia Națională pentru Reglementare în Energetică
ANRE

str. Alexandr Pușkin, nr. 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 823 955, anre@anre.md, <http://www.anre.md>

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂRE nr. 106

din 24 februarie 2026

mun. Chișinău

privind suspendarea autorizației cu privire la laboratorul electrotehnic

În temeiul art. 9 alin. (5) lit. h), art. 13 alin. (3), art. 14 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică și în conformitate cu pct. 57, 59, 63, 64 din Regulamentul cu privire la autorizarea laboratoarelor electrotehnice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 476 din 29.10.2021 cu modificările ulterioare (*în continuare, - Regulamentul nr. 476 din 29.10.2021*), Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică,

A CONSTATAT:

În conformitate cu art. 13 alin. (3) al Legii nr. 174/2017 cu privire la energetică ANRE efectuează supravegherea energetică de stat și îndeplinește în acest scop atribuțiile stabilite la art. 14.

Potrivit art. 14 alin. (1) lit. m) și m¹) al Legii nr. 174/2017 cu privire la energetică, una dintre atribuțiile ANRE în acest domeniu este eliberarea, suspendarea sau retragerea autorizațiilor cu privire la laboratorul electrotehnic, precum și monitorizarea activității laboratoarelor electrotehnice.

În baza Notei de serviciu cu privire la examinarea cererii cu nr. 7597 din 14.05.2025 privind emiterea actului de corespundere al instalației electrice noi, în luna mai 2025 Secția autorizări din cadrul Departamentului supraveghere energetică a examinat circumstanțele emiterii Raportul tehnic nr. 183 din 22.04.2025, emis de laboratorul electrotehnic al SA „Energoservice” pentru instalația electrică nouă amplasată în s. Pitușca, r-nul Călărași, proprietar SRL „Dor-Fruct Grup”.

În cadrul procedurii de eliberare a Actului de corespundere, s-a stabilit că nu au fost finalizate lucrările de amenajare a instalației electrice de utilizare conform Proiectului de execuție nr. 27/02/2025-AEE.S în partea ce ține de echipamentul electric în aval de tabloul general de distribuție DGD-0,4 kV, inclusiv a receptoarelor electrice conform puterii electrice aprobate prin Avizul de racordare nr. P20202024110010 din 04.12.2024.

Însă, de laboratorul electrotehnic al SA „Energoservice” a fost emis Raportul tehnic nr. 183 din 22.04.2025, în care sunt prezentate procese-verbale de măsurări și încercări pentru circuite care lipsesc.

În concluziile și constatările din Procesul-verbal din 29.05.2025 al ședinței Secției autorizări din cadrul Departamentului supraveghere energetică, cu participarea șefului LET al SA „Energoservice”, dl Iliescu Pavel, este menționat că abaterile depistate cad sub incidența prevederilor pct. 59 sbpct. 1) al Regulamentului nr. 476 din 29.10.2021, – concluzii incorecte referitor la starea tehnică a instalației electrice.

Similar, în luna decembrie au fost examinate circumstanțele cu privire la emiterea Raportului tehnic nr. 537 din 16.10.2025 pentru instalația electrică a șantierului de construcții amplasat în s. Crihana Veche, r-nul Cahul, proprietar SRL „Rinor Grup”.

Conform Raportului tehnic nr. 537 din 16.10.2025 în Procesul-verbal nr. 537/2.2 din 16.10.2025 „Verificarea continuității electrice dintre priza de pământ și instalațiile legate la ea” în tabelul cu rezultatele măsurărilor, în rândurile 20-23, 28, 29 este indicat că continuitatea electrică între barele PE din PD1, PD2 și 2 aparate de sudat, 4 betoniere corespunde.

Însă, la momentul examinării în teren de către inspectorii Serviciului teritorial Cahul, s-a constatat că, aparatele de sudat și betonierele nu erau amenajate.

În concluziile și constatările din Procesul-verbal din 09.12.2025 al ședinței Secției autorizări din cadrul Departamentului supraveghere energetică, cu participarea șefului LET al SA „Energoservice” dl Iliescu Pavel, este menționat că abaterile depistate cad sub incidența prevederilor pct. 59 sbpct. 1) al Regulamentului nr. 476 din 29.10.2021, – concluzii incorecte referitor la starea tehnică a instalației electrice.

Astfel, prin Procesul-verbal din 09.12.2025 al ședinței Secției autorizări din cadrul Departamentului supraveghere energetică, s-a constatat emiterea concluziilor incorecte referitoare la starea tehnică a instalației electrice, comisă în mod repetat pe parcursul a 12 luni calendaristice.

Potrivit pct. 57 Regulamentului nr. 476 din 29.10.2021, Agenția suspendă autorizația pe un termen de 12 luni.

Conform prevederilor pct. 59 sbpct. 1) din Regulamentul nr. 476 din 29.10.2021, ANRE suspendă Autorizația cu privire la laboratorul electrotehnic în cazurile în care se constată repetat, pe parcursul a 12 luni calendaristice emiterea concluziilor incorecte referitoare la starea tehnică a instalației electrice.

Actualmente laboratorul electrotehnic al SA „Energoservice” deține autorizația: seria LET, cu nr. 19 din 27.07.2023, valabilă până la 26.07.2026.

Deși legislația nu menționează explicit și expres o interdicție de a suspenda actul administrativ pe o perioadă mai mare decât valabilitatea sa, acest lucru este o consecință logică a naturii actului: odată ce perioada de valabilitate a actului a expirat, actul se consideră consumat și nu mai produce efecte juridice, ceea ce face ca suspendarea pe un termen de 12 luni a autorizației laboratorului electrotehnic al SA „Energoservice”, după data de 26.07.2026 să devină lipsită de obiect.

În temeiul normelor legale menționat, în legătură cu constatarea repetată, pe parcursul perioadei mai mici de 12 luni calendaristice, a încălcărilor admise de către SA „ENERGOSERVICE” prevăzute de pct. 59 sbpct. 1) din Regulamentul nr. 476 din 29.10.2021, precum și în scopul contracarării fenomenului de încălcare a prevederilor legale aplicabile activității autorizate, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se suspendă Autorizația cu privire la laboratorul electrotehnic, seria LET nr. 19 din 27.07.2023, eliberată SA „ENERGOSERVICE”, pe un termen de 12 luni stabilit la pct. 57 al Regulamentului cu privire la autorizarea laboratoarelor electrotehnice.

2. Prezenta Hotărâre produce efecte juridice până la 26.07.2026 în legătură cu expirarea la data respectivă a termenului de valabilitate a Autorizației seria LET nr. 19 din 27.07.2023, eliberată SA „ENERGOSERVICE”.

3. Departamentul supraveghere energetică va aduce la cunoștința SA „ENERGOSERVICE” prezenta Hotărâre în termen de 3 zile lucrătoare de la data aprobării.

4. Lista actualizată a laboratoarelor electrotehnice va fi publicată pe pagina oficială a ANRE.

5. Executarea prezentei Hotărâri se pune în sarcina Departamentului supraveghere energetică.

6. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din data adoptării și poate fi contestată la autoritatea emitentă în termen de 30 de zile de la momentul notificării actului administrativ.

Alexei TARAN
Director general

Constantin BOROSAN
Director

Eugen CARPOV
Director

Violina ȘPAC
Director

Alexandru URSU
Director