

Lista întrebărilor pentru grupa III

Personal administrativ-tehnic		Административно-технический персонал	
Nr. întrebării			Referință la DNT, Pct.
1	Ce act normativ cuprinde prevederi minime de bază pentru realizarea în condiții de securitate a activităților în instalațiile, centralele, rețelele electrice și instalațiile de stocare a energiei? a) NE1-01:2019 „Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor noncasnici”; b) Normele de securitate la exploatarea instalațiilor electrice; c) Norme de amenajare a instalațiilor electrice.	Какой нормативный акт содержит основные минимальные требования для безопасного выполнения работ в электрических установках, электрических станциях, электрических сетях и установках хранения энергии? a) NE1-01:2019 „Правила эксплуатации электрических установок небытовых потребителей”; b) Нормы по безопасности при эксплуатации электроустановок; c) Правила устройства электроустановок.	NSEIE, Pct. 1
2	Pentru cine sunt obligatorii Normele de securitate la exploatarea instalațiilor electrice? a) Pentru întreprinderile electroenergetice, consumatorii noncasnici, instituții, agenții economici care prestează servicii de deservire a obiectelor energetice; b) Pentru electricienii autorizați, laboratoarele electrotehnice, proiectanți, executanții de lucrări în instalații electrice indiferent de nivelul lor de tensiune, precum și pentru specialiștii din cadrul agenției naționale pentru reglementare în energetică; c) Pentru toate categoriile de persoane și entități menționate la lit. a) și b).	Для кого обязательны Нормы по безопасности при эксплуатации электроустановок? a) Для электроэнергетических предприятий, небытовых потребителей, учреждений, хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги по обслуживанию объектов энергетики; b) Для авторизованных электриков, электротехнических лабораторий, проектировщиков, исполнителей работ в электроустановках независимо от их уровня напряжения, а также для специалистов национального агентства по регулированию в энергетике; c) Для всех категорий лиц и организаций, указанных в пп. а) и b).	NSEIE, Pct. 2
3	Care este numărul minim de persoane care trebuie să fie în formația de lucru? a) 1; b) 2; c) 3.	Какое минимальное количество лиц должно состоять в бригаде? a) 1; b) 2; c) 3.	NSEIE, Pct. 5.15
4	Cum este definită grupa de securitate electrică? a) Ansamblu de măsuri tehnice aplicate instalațiilor electrice pentru reducerea riscului de electrocutare în timpul exploatării; b) Nivel de clasificare a instalațiilor electrice în funcție de tensiunea nominală și condițiile de exploatare în medii diferite; c) Sistem de cerințe de calificare care include instruirea și verificarea cunoștințelor privind executarea lucrărilor la locurile de muncă unde există riscuri de natură electrică, precum și eliberarea talonului de autorizare.	Как определяется группа по электробезопасности? a) Совокупность технических мер, применяемых к электроустановкам для снижения риска поражения электрическим током в процессе эксплуатации; b) Уровень классификации электроустановок в зависимости от номинального напряжения и условий эксплуатации в различных средах; c) Система квалификационных требований, которая включает обучение и проверку знаний по производству работ на рабочих местах, где существуют риски электрического характера, а также выдачу разрешительного талона.	NSEIE, Pct. 5.17
5	Cum se numește sistemul de cerințe de calificare care include instruirea și verificarea cunoștințelor privind executarea lucrărilor la locurile de muncă unde există riscuri de natură electrică, precum și eliberarea talonului de autorizare?	Как называется система квалификационных требований, включающая обучение и проверку знаний по выполнению работ на рабочих местах, где	NSEIE, Pct. 5.17

	a) Grupa de securitate electrică; b) Instruirea până la admiterea pentru realizarea lucrărilor; c) Instruirea în domeniul securității și sănătății în muncă.	существуют риски электрического характера, а также выдачу разрешительного талона? a) Группа по электробезопасности; b) Обучение до допуска к выполнению работ; c) Обучение в области охране здоровья и безопасности труда.	
6	La ce înălțime față de nivelul solului, al planșeului sau al eșafodajului de lucru, desfășurate direct de pe construcții, utilaje, ori alte elemente de susținere în timpul operațiunilor de montaj sau reparații se realizează lucrările de escaldare? a) Mai mare de 1,5 m; b) Mai mare de 5 m; c) Mai mare de 10 m.	На какой высоте от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которыми производятся работы непосредственно с конструкций и оборудования, при их монтаже или ремонте выполняются верхолазные работы? a) Более 1,5 м; b) Более 5 м; c) Более 10 м.	NSEIE, Pct. 5.31
7	Care este experiența profesională minimă necesară pentru ca un lucrător să fie considerat lucrător cu experiență? a) 6 luni; b) 1 an; c) 3 ani.	Какой минимальный стаж работы в соответствующей сфере деятельности должен иметь работник, чтобы считаться опытным работником? a) 6 месяцев; b) 1 год; c) 3 года.	NSEIE, Pct. 5.37
8	Care este definiția noțiunii de „persoană calificată”? a) Persoană instruită în mod corespunzător sau supravegheată de o persoană pentru a identifica riscurile și a evita pericolele pe care le poate produce curentul electric; b) Persoană care a participat la instruirea introductivă și are dreptul să execute independent orice lucrare în instalațiile electrice; c) Persoană care dispune de cunoștințe și experiența necesare pentru a identifica riscurile și a preveni pericolele asociate cu curentul electric.	Как определяется понятие «квалифицированный персонал»? a) Лица, соответственно проинструктированные или выполняющие работы под наблюдением персонала, позволяющие им оценивать риски и избегать опасностей, которые может создавать электричество; b) Лицо, прошедшее вводный инструктаж и имеющее право самостоятельно выполнять любые работы в электроустановках; c) Лица, имеющие соответствующее образование и опыт, позволяющие им оценивать риски и избегать опасностей, которые может создавать электричество.	NSEIE, Pct. 5.43
9	Cum se numește personalul format din conducători și specialiști care au obligația de a organiza mentenanța și deservirea operativă, precum și realizarea lucrărilor de reparații, măsurări, încercări, montaj și ajustare în instalațiile electrice? a) Personal operativ; b) Personal administrativ-tehnic; c) Personal electrotehologic.	Как называется персонал, состоящий из руководителей и специалистов, которые обязаны организовывать техническое обслуживание и оперативное обслуживание, а также выполнение ремонтных работ, измерений, испытаний, монтажных и наладочных работ в электроустановках? a) Оперативный персонал; b) Административно-технический персонал; c) Электротехнологический персонал.	NSEIE, Pct. 5.46
10	Ce tip de personal este format din conducători și specialiști care organizează activitățile de mentenanță și deservire operativă, precum și realizarea lucrărilor de reparații, măsurări, încercări, montaj și ajustare în instalațiile electrice? a) Personal administrativ-tehnic; b) Personal operativ de reparații; c) Personal de conducere.	Какой тип персонала состоит из руководителей и специалистов, организующих техническое обслуживание и оперативное обслуживание, а также выполнение ремонтных работ, измерений, испытаний, монтажных и наладочных работ в электроустановках? a) Административно-технический персонал; b) Оперативно-ремонтный персонал; c) Руководящий персонал.	NSEIE, Pct. 5.46

11	În cazul în care instalațiile electrice sunt deservite de agenți economici care prestează servicii de deservire, din dotarea cui trebuie utilizate mijloacele de protecție? a) Doar din dotarea personalului operativ de reparații al proprietarului instalațiilor electrice; b) Din dotarea agenților economici care prestează servicii de deservire, fapt ce trebuie menționat în contractul de prestare a serviciilor; c) Din dotarea proprietarului instalațiilor electrice.	В случае, если электроустановки обслуживаются хозяйствующими субъектами, оказывающими услуги по обслуживанию, из оснащения кого должны использоваться средства защиты? a) Только из оснащения оперативно-ремонтного персонала собственника электроустановок; b) Из оснащения хозяйствующих субъектов, предоставляющими услуги по обслуживанию, с указанием этого в договоре предоставления услуг; c) Из оснащения собственника электроустановок.	NSEIE, Pct. 13
12	Pe lângă instruirea privind acordarea primului ajutor persoanelor accidentate în procesul de muncă, cu privire la ce trebuie să fie instruit personalul electrotehnic? a) Cu privire la modul de întocmire a documentației tehnice; b) Cu privire la cerințele de eliberare a persoanei accidentate de sub acțiunea curentului electric, în funcție de specificul instalațiilor electrice deservite (exploatate); c) Cu privire la regulile de exploatare a utilajului mecanic.	Помимо обучения оказанию первой помощи лицам, пострадавшим на производстве, по каким вопросам должен быть обучен электротехнический персонал? a) По вопросам оформления технической документации; b) По требованиям по освобождению пострадавшего от действия электрического тока в зависимости от специфики обслуживаемых (эксплуатируемых) электроустановок; c) По правилам эксплуатации механического оборудования.	NSEIE, Pct. 23
13	Este permisă realizarea lucrărilor în instalațiile electrice fără deținerea talonului de autorizare? a) Da, dacă lucrările sunt executate sub supravegherea unei persoane autorizate; b) Nu, realizarea lucrărilor fără deținerea talonului de autorizare este interzisă; c) Da, dacă lucrările sunt de scurtă durată.	Разрешается ли выполнение работ в электроустановках без наличия разрешительного талона? a) Да, если работы выполняются под надзором лица, имеющего разрешительный талон; b) Нет, выполнение работ без наличия разрешительного талона запрещается; c) Да, если работы являются кратковременными.	NSEIE, Pct. 27
14	Care dintre lucrări sunt considerate lucrări speciale? a) Lucrări de escaladare, lucrări ca personal delegat, lucrări sub tensiune îndusă; b) Lucrări sub tensiune pe părțile active, încercări și măsurări (cu excepția lucrărilor cu megohmmetrul); c) Toate lucrările indicate la lit. a) și b).	Какие из работ считаются специальными работами? a) Верхолазные работы, работы в качестве командированного персонала, работы под напряжением на токоведущих частях; b) Работы под навешенным напряжением, испытания и измерения (за исключением работ с мегомметром); c) Все работы указанные в пп. а) и b).	NSEIE, Pct. 30
15	Cine dispune admiterea la lucrări de sine stătător a lucrătorului care a finalizat stagiul sau dublarea? a) Comisia de examinare; b) Proprietarul instalației electrice sau conducătorul subdiviziunii specializate, în baza unei dispoziții interne; c) Responsabilul de gospodăria electrică.	Кто допускает работника, завершившего стажировку или дублирование, к самостоятельной работе? a) Экзаменационная комиссия; b) Собственник электроустановки или руководитель специализированного подразделения на основании внутреннего распоряжения; c) Ответственный за электрохозяйство.	NSEIE, Pct. 32
16	În cazul instalațiilor electrice cu tensiunea 1-35 kV, care trebuie să fie distanța minimă admisibilă de la mecanisme și mașini de ridicat aflate în poziție de lucru sau în poziție de transport, de la elementele de legare și prindere a sarcinii, precum și de la dispozitivele de ridicare a greutăților până la părțile active ale instalațiilor electrice aflate sub tensiune? a) 0,1 m;	В случае электроустановок напряжением 1-35 кВ, какое должно быть расстояние от механизмов и грузоподъемных машин в рабочем и транспортном положении, от стропов, грузозахватных приспособлений, а также от устройств для подъема груза до токоведущих частей электроустановок, находящихся под напряжением? a) 0,1 м;	NSEIE, Pct. 39

	b) 0,5 m; c) 1 m.	b) 0,5 m; c) 1 m.	
17	Care este distanța minimă admisibilă de la personal, sculele și dispozitivele utilizate de acesta, precum și de la barierele de protecție provizorii, până la părțile active aflate sub tensiune în instalațiile electrice cu tensiunea mai mică de 1 kV? a) 0,6 m; b) 1,0 m; c) Nu se normează (fără atingere).	Каково минимальное допустимое расстояние от персонала, применяемых ими инструментов и приспособлений, а также от временных защитных ограждений до токоведущих частей, находящихся под напряжением, в электроустановках напряжением менее 1 кВ? a) 0,6 м; b) 1,0 м; c) Не нормируется (без прикосновения).	NSEIE, Pct. 39
18	Este permis accesul în incinta instalațiilor electrice al lucrătorilor care nu le deserveșc fără a fi însoțiți de personalul care are dreptul de inspectare vizuală de sine stătător? a) Da, dacă lucrătorii au fost instruiți privind securitatea electrică; b) Nu, aceștia pot fi admiși numai dacă sunt însoțiți de personalul care are dreptul de inspectare vizuală de sine stătător; c) Da, dacă accesul este aprobat de conducătorul subdiviziunii.	Разрешается ли доступ в помещения электроустановок работников, которые их не обслуживают, без сопровождения персонала, имеющего право единоличного осмотра? a) Да, если работники прошли инструктаж по электробезопасности; b) Нет, они могут быть допущены только в сопровождении персонала, имеющего право единоличного осмотра; c) Да, если доступ согласован руководителем подразделения.	NSEIE, Pct. 45
19	Este permisă trecerea peste barierele sau obstacolele de protecție instalate în încăperile sau camerele instalațiilor electrice? a) Da, dacă persoana deține grupa de securitate electrică; b) Da, cu aprobarea conducătorului de lucrări; c) Nu, trecerea este interzisă.	Разрешается ли преодоление защитных ограждений или барьеров, установленных в помещениях или камерах электроустановок? a) Да, если лицо имеет группу по электробезопасности; b) Да, с разрешения руководителя работ; c) Нет, преодоление запрещается.	NSEIE, Pct. 48
20	Este permisă realizarea lucrărilor în timpul inspectării vizuale a instalațiilor electrice? a) Da, se permite realizarea tuturor lucrărilor; b) Da, se permite realizarea lucrărilor doar în instalațiile electrice cu tensiunea mai mică de 1000 V; c) Nu, realizarea oricăror lucrări este interzisă.	Разрешается ли выполнение работ во время осмотра электроустановок? a) Да, разрешается выполнение всех работ; b) Да, разрешается выполнение работ только в электроустановках напряжением менее 1000 В; c) Нет, выполнение каких-либо работ запрещается.	NSEIE, Pct. 49
21	Unde se notează rezultatele inspectării vizuale în cazul în care, pe parcursul inspectării vizuale sunt identificate defecte? a) În registru de formă arbitrară; b) În registrul de lucru al electricianului; c) În registrul operativ.	Где фиксируются результаты осмотра в случае если в процессе осмотра выявляются дефекты? a) В журнале произвольной формы; b) В рабочем журнале электрика; c) В оперативном журнале.	NSEIE, Pct. 50
22	Cine stabilește modul de păstrare și eliberare a cheilor de acces la încăperile electrice și instalațiile electrice? a) Comisia de examinare care atribuie grupa de securitate electrică; b) Proprietarul instalației electrice sau conducătorul subdiviziunii specializate, prin ordin; c) Responsabilul de gospodăria electrică.	Кто устанавливает порядок хранения и выдачи ключей от электропомещений и электроустановок? a) Комиссия по проверке знаний, присваивающая группу по электробезопасности; b) Собственник электроустановки или руководитель специализированного подразделения, приказом; c) Ответственный за электрохозяйство.	NSEIE, Pct. 58
23	Ce trebuie să aibă în vedere lucrătorii după dispariția tensiunii dintr-o instalație electrică? a) Că lucrările pot continua fără restricții;	Что должны учитывать работники после исчезновения напряжения в электроустановке? a) Что работы могут быть продолжены без ограничений;	NSEIE, Pct. 70

	b) Că instalația electrică rămâne fără tensiune până la finalizarea lucrărilor; c) Că tensiunea poate reapărea în orice moment în urma manevrelor de comutație sau din cauza inducției electromagnetice.	b) Что электроустановка остается без напряжения до окончания работ; c) Что напряжение может возникнуть вновь, в результате переключений либо из-за явления электромагнитной индукции.	
24	Care stingătoare pot fi utilizate pentru stingerea incendiilor în instalațiile electrice cu tensiunea mai mică de 1000 V? a) Stingătoare cu pulbere; b) Numai stingătoare cu apă; c) Numai stingătoare cu spumă.	Какие огнетушители могут применяться для тушения пожаров в электроустановках напряжением менее 1000 В? a) Порошковые огнетушители; b) Только водяные огнетушители; c) Только пенные огнетушители.	NSEIE, Pct. 93
25	Ce tipuri de măsuri asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Măsurile de verificare; b) Măsurile de pregătire; c) Măsurile organizatorice și tehnice.	Какие типы мероприятий обеспечивают безопасность работ в электроустановках? a) Проверочные мероприятия; b) Подготовительные мероприятия; c) Организационные и технические мероприятия.	NSEIE, Pct. 98, 297
26	Care este prima măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Emiterea autorizației de lucru, dispoziției de lucru sau întocmirea listei lucrărilor executate în ordinea exploatării curente; b) Emiterea permisiunii pentru admiterea la realizarea lucrărilor în cazurile enumerate în pct. 135 a Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice; c) Desemnarea persoanelor responsabile de realizarea lucrărilor în instalațiile electrice.	Какое является первым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Выдача наряда, распоряжения или составление перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; b) Выдача разрешения на допуск к выполнению работ в случаях, перечисленных в п. 135 Норм по безопасности при эксплуатации электроустановок; c) Назначение лиц, ответственных за выполнение работ в электроустановках.	NSEIE, Pct. 98
27	Care este a doua măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Admiterea la realizarea lucrării; b) Desemnarea persoanelor responsabile de realizarea lucrărilor în instalațiile electrice; c) Emiterea autorizației de lucru, dispoziției de lucru sau întocmirea listei lucrărilor executate în ordinea exploatării curente.	Какое является вторым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Допуск к выполнению работы; b) Назначение лиц, ответственных за выполнение работ в электроустановках; c) Выдача наряда, распоряжения или составление перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	NSEIE, Pct. 98
28	Care este a treia măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Pregătirea locului de muncă; b) Înregistrarea pauzelor în lucru; c) Emiterea permisiunii pentru pregătirea locului de muncă în cazurile enumerate în pct. 135 a Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice.	Какое является третьим организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Подготовка рабочего места; b) Оформление перерывов в работе; c) Выдача разрешения на подготовку рабочего места в случаях, перечисленных в п. 135 Норм по безопасности при эксплуатации электроустановок.	NSEIE, Pct. 98
29	Care este a patra măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Emiterea permisiunii pentru admiterea la realizarea lucrărilor în cazurile enumerate în pct. 135 a Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice; b) Supravegherea în timpul realizării lucrării;	Какое является четвертым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Выдача разрешения на допуск к выполнению работ в случаях, перечисленных в п. 135 Норм по безопасности при эксплуатации электроустановок; b) Надзор во время выполнения работы;	NSEIE, Pct. 98

	c) Înregistrarea pauzelor în lucru.	c) Оформление перерывов в работе.	
30	Care este a cincea măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Pregătirea locului de muncă; b) Admiterea la realizarea lucrării; c) Supravegherea în timpul realizării lucrării.	Какое является пятым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Подготовка рабочего места; b) Допуск к выполнению работы; c) Надзор во время выполнения работы.	NSEIE, Pct. 98
31	Care este a șasea măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Pregătirea locului de muncă; b) Admiterea la realizarea lucrării; c) Supravegherea în timpul realizării lucrării.	Какое является шестым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Подготовка рабочего места; b) Допуск к выполнению работы; c) Надзор во время выполнения работы.	NSEIE, Pct. 98
32	Care este a șaptea măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Înregistrarea pauzelor în lucru; b) Transferarea la alt loc de muncă; c) Supravegherea în timpul realizării lucrării.	Какое является седьмым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Оформление перерывов в работе; b) Перевод на другое рабочее место; c) Надзор во время выполнения работы.	NSEIE, Pct. 98
33	Care este a opta măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Supravegherea în timpul realizării lucrării; b) Transferarea la alt loc de muncă; c) Înregistrarea pauzelor în lucru.	Какое является восьмым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Надзор во время выполнения работы; b) Перевод на другое рабочее место; c) Оформление перерывов в работе.	NSEIE, Pct. 98
34	Care este a noua măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Înregistrarea pauzelor în lucru; b) Transferarea la alt loc de muncă; c) Supravegherea în timpul realizării lucrării;	Какое является девятым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Оформление перерывов в работе; b) Перевод на другое рабочее место; c) Надзор во время выполнения работы.	NSEIE, Pct. 98
35	Care este a zecea măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Pregătirea locului de muncă; b) Desemnarea persoanelor responsabile de realizarea lucrărilor în instalațiile electrice; c) Finalizarea lucrării.	Какое является десятым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Подготовка рабочего места; b) Назначение лиц, ответственных за выполнение работ в электроустановках; c) Окончание работы.	NSEIE, Pct. 98
36	Cui îi aparține responsabilitatea pentru realizarea în condiții de securitate a lucrărilor în instalațiile electrice? a) Doar șeful de lucrări, deoarece acesta coordonează executarea lucrărilor; b) Doar persoanei care a emis autorizația de lucru sau dispoziția de lucru; c) Tuturor persoanelor implicate în procesul de lucru, inclusiv emitentului documentelor, admitentului, șeful de lucrări, supraveghetorului și membrilor formației de lucru.	Кто несет ответственность за безопасное выполнение работ в электроустановках? a) Только производитель работ, поскольку он координирует выполнение работ; b) Только лицо, выдающее наряд или распоряжение; c) Все лица, участвующие в процессе работы, включая выдающего наряд, допускающего, руководителя работ, наблюдающего и членов рабочей бригады.	NSEIE, Pct. 99
37	Pentru ce instalații electrice se extind lucrările realizate în ordinea exploatarii curente (conform listei lucrărilor)?	На какие электроустановки распространяются работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации (согласно перечню работ)?	NSEIE, Pct. 210

	a) Instalații electrice cu tensiunea mai mică de 1000 V; b) Instalații electrice cu tensiunea peste 1000 V; c) Instalații electrice cu tensiunea mai mică și peste 1000 V.	a) Электроустановки напряжением менее 1000 В; b) Электроустановки напряжением выше 1000 В; c) Электроустановки напряжением менее и выше 1000 В.	
38	Care este prima măsură tehnică la pregătirea locului de muncă pentru executarea lucrărilor cu scoaterea de sub tensiune? a) Verificarea lipsei tensiunii pe părțile active, care trebuie legate la pământ, pentru prevenirea șocurilor electrice; b) Instalarea dispozitivului de legare la pământ și în scurtcircuit (conectarea cuțitelor de legare la pământ sau, acolo unde acestea lipsesc, prin instalarea dispozitivelor de legare la pământ și în scurtcircuit mobile); c) Realizarea deconectărilor necesare și luarea măsurilor care să împiedice apariția tensiunii la locul de muncă, ca urmare a conectării eronate sau spontane a aparatelor de comutație.	Какое техническое мероприятие является первым при подготовке рабочего места к выполнению работ со снятием напряжения? a) Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены во избежание поражений электрическим током; b) Установление устройств заземления и закорачивания (включение заземляющих ножей или, при их отсутствии, установка переносных устройств заземления и закорачивания); c) Выполнение необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов.	NSEIE, Pct. 297
39	Care este a doua măsură tehnică la pregătirea locului de muncă pentru executarea lucrărilor cu scoaterea de sub tensiune? a) Verificarea lipsei tensiunii pe părțile active care trebuie legate la pământ, pentru prevenirea șocurilor electrice; b) Montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de informare „LEGAT LA PĂMÂNT”, îngrădirea, după caz, a locurilor de muncă și a părților active rămase sub tensiune, precum și montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de avertizare și obligativitate; c) Montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de interdicere pe manivelele dispozitivelor de acționare manuală ale aparatelor de comutație și pe cheile dispozitivelor de telecomandă ale aparatelor de comutație.	Какое техническое мероприятие является вторым при подготовке рабочего места к выполнению работ со снятием напряжения? a) Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены во избежание поражений электрическим током; b) Вывешивание указательных плакатов безопасности «ЗАЗЕМЛЕНО», ограждение, в случае необходимости, рабочих мест и оставшихся под напряжением токоведущих частей, а также вывешивание предупреждающих и предписывающих плакатов безопасности; c) Вывешивание запрещающих плакатов безопасности на приводах ручного управления коммутационными аппаратами и на ключах устройств дистанционного управления коммутационных аппаратов.	NSEIE, Pct. 297
40	Care este a treia măsură tehnică la pregătirea locului de muncă pentru executarea lucrărilor cu scoaterea de sub tensiune? a) Realizarea deconectărilor necesare și luarea măsurilor care să împiedice apariția tensiunii la locul de muncă, ca urmare a conectării eronate sau spontane a aparatelor de comutație; b) Instalarea dispozitivului de legare la pământ și în scurtcircuit (conectarea cuțitelor de legare la pământ sau, acolo unde acestea lipsesc, prin instalarea dispozitivelor de legare la pământ și în scurtcircuit mobile); c) Verificarea lipsei tensiunii pe părțile active, care trebuie legate la pământ, pentru prevenirea șocurilor electrice.	Какое техническое мероприятие является третьим при подготовке рабочего места к выполнению работ со снятием напряжения? a) Выполнение необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов. b) Установление устройства заземления и закорачивания (включение заземляющих ножей или, при их отсутствии, установка переносных устройств заземления и закорачивания); c) Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены во избежание поражений электрическим током.	NSEIE, Pct. 297
41	Care este a patra măsură tehnică la pregătirea locului de muncă pentru executarea lucrărilor cu scoaterea de sub tensiune? a) Verificarea lipsei tensiunii pe părțile active, care trebuie legate la pământ, pentru prevenirea șocurilor electrice;	Какое техническое мероприятие является четвертым при подготовке рабочего места к выполнению работ со снятием напряжения? a) Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены во избежание поражений электрическим током;	NSEIE, Pct. 297

	b) Instalarea dispozitivului de legare la pământ și în scurtcircuit (conectarea cuțitelor de legare la pământ sau, acolo unde acestea lipsesc, prin instalarea dispozitivelor de legare la pământ și în scurtcircuit mobile); c) Realizarea deconectărilor necesare și luarea măsurilor care să împiedice apariția tensiunii la locul de muncă, ca urmare a conectării eronate sau spontane a aparatelor de comutație.	b) Установление устройства заземления и закорачивания (включение заземляющих ножей или, при их отсутствии, установка переносных устройств заземления и закорачивания); c) Выполнение необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов.	
42	Care este a cincea măsură tehnică la pregătirea locului de muncă pentru executarea lucrărilor cu scoaterea de sub tensiune? a) Montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de informare „LEGAT LA PĂMÂNT”, îngrădirea, după caz, a locurilor de muncă și a părților active rămase sub tensiune, precum și montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de avertizare și obligativitate; b) Instalarea dispozitivului de legare la pământ și în scurtcircuit (conectarea cuțitelor de legare la pământ sau, acolo unde acestea lipsesc, prin instalarea dispozitivelor de legare la pământ și în scurtcircuit mobile); c) Realizarea deconectărilor necesare și luarea măsurilor care să împiedice apariția tensiunii la locul de muncă, ca urmare a conectării eronate sau spontane a aparatelor de comutație.	Какое техническое мероприятие является пятым при подготовке рабочего места к выполнению работ со снятием напряжения? a) Вывешивание указательных плакатов безопасности «ЗАЗЕМЛЕНО», ограждение, в случае необходимости, рабочих мест и оставшихся под напряжением токоведущих частей, а также вывешивание предупреждающих и предписывающих плакатов безопасности; b) Установление устройства заземления и закорачивания (включение заземляющих ножей или, при их отсутствии, установка переносных устройств заземления и закорачивания); c) Выполнение необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов.	NSEIE, Pct. 297
43	Din ce materiale trebuie să fie confecționate panourile mobile, ecranele și alte mijloace utilizate pentru îngrădirea temporară a părților active rămase sub tensiune? a) Din materiale conductoare de curent; b) Din metal; c) Din materiale electroizolante.	Из каких материалов должны быть изготовлены переносные щиты, экраны и другие средства, используемые для временного ограждения токоведущих частей, оставшихся под напряжением? a) Из токопроводящих материалов; b) Из металла; c) Из изоляционных материалов.	NSEIE, Pct. 385
44	Cine trebuie să asigure instruirea personalului delegat al întreprinderii terțe cu privire la activitățile specifice unității respective, riscurile pentru securitate și sănătate în muncă și măsurile de protecție și prevenire la nivelul unității? a) Agentul economic care a delegat personalul și angajatorul beneficiar de servicii; b) Agentul economic care a delegat personalul; c) Proprietarul instalației electrice.	Кто должен обеспечить обучение командированного персонала стороннего предприятия о конкретных видах деятельности соответствующего предприятия, о рисках для охраны здоровья и безопасности труда, и о мероприятиях по защите и предупреждению на уровне предприятия? a) Хозяинствующий субъект, откомандировавший персонал и работодатель, получающий услуги; b) Хозяинствующий субъект, откомандировавший персонал; c) Собственник электроустановки.	NSEIE, Pct. 1046
45	Care este numărul și tipul categoriilor în care se clasifică indicatoarele de securitate utilizate în instalațiile electrice? a) Două categorii: de interdicere și de avertizare; b) Trei categorii: de avertizare, de informare și de interdicere; c) Patru categorii: de interdicere, de avertizare, de obligativitate și de informare.	Каково количество и виды категорий, на которые подразделяются плакаты безопасности, используемые в электроустановках? a) Две категории: запрещающие и предупреждающие; b) Три категории: предупреждающие, информационные и запрещающие; c) Четыре категории: запрещающие, предупреждающие, предписывающие и указательные.	NSEIE, Anexa nr. 4, Pct. 1

46	 PERICOL ELECTRIC La care categorie de indicatoare de securitate se referă acest indicator? a) De informare; b) De interdicere; c) De avertizare.	 ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ К какой категории плакатов безопасности относится этот плакат? a) Указательным; b) Запрещающим; c) Предупреждающим.	NSEIE, Anexa nr. 4, Pct. 2.2
47	Câte grupe de securitate electrică există? a) 4; b) 5; c) 6.	Сколько групп по электробезопасности существует? a) 4; b) 5; c) 6.	NSEIE, Anexa nr. 6
48	Care este perioada minimă de activitate în grupa de securitate electrică precedentă necesară pentru atribuirea grupei de securitate electrică III personalului cu studii profesional-tehnice în domeniul de formare profesională Energetică și inginerie electrică? a) Nu mai puțin de 1 lună; b) Nu mai puțin de 2 luni; c) Nu mai puțin de 4 luni.	Каков минимальный стаж работы с предыдущей группой по электробезопасности, необходимый для присвоения III группы по электробезопасности персоналу, имеющему профессионально-техническое образование в области профессиональной подготовки в Энергетике и электротехнической инженерии? a) Не менее 1 месяца; b) Не менее 2 месяцев; c) Не менее 4 месяцев.	NSEIE, Anexa nr. 6
49	În ce situații se efectuează verificarea inițială a cunoștințelor pentru acordarea grupei de securitate electrică? a) Pentru angajații transferați într-o altă subdiviziune a aceluiași angajator, indiferent de durata întreruperii activității; b) Pentru angajații încadrați pentru prima dată într-un loc de muncă ce implică activități în instalații electrice sau în cazul unei întreruperi mai mari de 3 ani în activitatea desfășurată în instalații electrice; c) Numai pentru angajații care solicită acordarea unei grupe superioare de securitate electrică.	В каких случаях проводится первичная проверка знаний для присвоения группы по электробезопасности? a) Для работников, переведённых в другое подразделение того же работодателя, независимо от продолжительности перерыва в работе; b) Для работников, впервые принятых на работу, связанную с деятельностью в электроустановках, а также в случае перерыва в деятельности, связанной с электроустановками, продолжительностью более 3 лет; c) Только для работников, ходатайствующих о присвоении более высокой группы по электробезопасности.	NSEIE, Anexa nr. 7, Pct. 4
50	De către cine se efectuează verificarea cunoștințelor membrilor comisiilor de examinare din cadrul agenților economici sau instituțiilor? a) De către comisia de examinare proprie a agentului economic sau instituției? b) De către comisiile teritoriale de examinare ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică; c) De către conducătorul agentului economic sau instituției.	Кем проводится проверка знаний членов экзаменационных комиссий хозяйствующих субъектов или учреждений? a) Собственной экзаменационной комиссией хозяйствующего субъекта или учреждения; b) Территориальными экзаменационными комиссиями Национального Агентства по Регулированию Энергетики; c) Руководителем хозяйствующего субъекта или учреждения.	NSEIE, Anexa nr. 7, Pct. 17
51	Care este durata timpului alocat desfășurării examenului de verificare a cunoștințelor pentru un candidat?	Какова продолжительность времени, отведенного на проведение экзамена по проверке знаний для одного кандидата?	NSEIE,

	a) 15 minute; b) 30 minute; c) 60 minute.	a) 15 минут; b) 30 минут; c) 60 минут.	Anexa nr. 7, Pct. 37
52	Când se consideră că un candidat a promovat examenul de verificare a cunoștințelor pentru atribuirea grupei de securitate electrică? a) Când a răspuns corect la mai mult de jumătate din întrebările comisiei; b) Când a răspuns corect la cel puțin 80% din întrebările comisiei; a) Când a obținut aprobarea comisiei de examinare, indiferent de rezultatul examenului.	Когда считается, что кандидат успешно сдал экзамен по проверке знаний для присвоения группы по электробезопасности? a) Когда он правильно ответил более чем на половину вопросов комиссии; b) Когда он правильно ответил не менее чем на 80 % вопросов комиссии; a) Когда он получил одобрение экзаменационной комиссии независимо от результата экзамена.	NSEIE, Anexa nr. 7, Pct. 40
53	După ce perioadă pot fi admiși la un nou examen candidații care nu au susținut examenul de verificare a cunoștințelor? a) După expirarea a 7 zile de la data examenului curent; b) După expirarea a 14 zile de la data examenului curent; c) După expirarea a 30 de zile de la data examenului curent.	По истечении какого срока кандидаты, не сдавшие экзамен по проверке знаний, могут быть допущены к новому экзамену? a) По истечении 7 дней со дня проведения текущего экзамена; b) По истечении 14 дней со дня проведения текущего экзамена; c) По истечении 30 дней со дня проведения текущего экзамена.	NSEIE, Anexa nr. 7, Pct. 42
54	Se efectuează verificarea extraordinară a cunoștințelor personalului care deține grupă de securitate electrică în cazul încălcărilor grave ale cerințelor de securitate electrică prevăzute în Normele de securitate la exploatarea instalațiilor electrice, care pot pune sau au pus persoanele în pericol de șoc electric ori au provocat sau pot provoca avarii, incendii sau explozii? a) Da, se efectuează; b) Nu, nu se efectuează; c) Se efectuează numai la solicitarea angajatorului.	Проводится ли внеочередная проверка знаний персонала, имеющего группу по электробезопасности, в случае грубых нарушений требований электробезопасности, предусмотренных Нормами по безопасности при эксплуатации электроустановок, которые могут привести или привели к опасности поражения электрическим током лиц, либо которые могут привести или привели к авариям, пожарам или взрывам? a) Да, проводится; b) Нет, не проводится; c) Проводится только по требованию работодателя.	NSEIE, Anexa nr. 7, Pct. 46
55	Cine stabilește lista funcțiilor și locurilor de muncă pentru care este necesară grupa I de securitate electrică? a) Comisia de verificare a cunoștințelor pentru grupa de securitate electrică; b) Administratorul agentului economic sau al instituției; c) Responsabilul pentru gospodăria electrică.	Кто утверждает перечень должностей и рабочих мест, требующих I группу по электробезопасности? a) Комиссия по проверке знаний по электробезопасности; b) Администратор хозяйствующего субъекта или учреждения; c) Ответственный за электрохозяйство.	NSEIE, Anexa nr. 7, Pct. 56
56	Ce se înscrie în anexa la talonul de autorizare? a) Agenții economici și/sau instituțiile la care posesorul talonului activează prin cumul; b) Funcțiile și sarcinile personalului; c) Tipurile de lucrări prestate.	Что указывается в приложении к разрешительному талону? a) Хозяйствующие субъекты/учреждения где работает владелец талона по совместительству; b) Функции и обязанности персонала; c) Виды выполняемых работ.	NSEIE, Anexa nr. 7, Pct. 72
57	Ce grupă de securitate electrică se consideră că deține personalul electrotehnic după expirarea termenului de valabilitate a grupei de securitate electrică, până la promovarea satisfăcătoare a unui nou examen? a) I; b) II; c) III.	Какая группа по электробезопасности считается имеющейся у электро-технического персонала после истечения срока действия группы по электробезопасности до успешной сдачи нового экзамена? a) I; b) II; c) III.	NSEIE, Anexa nr. 7, Pct. 75

58	Cum se clasifică mijloacele de protecție electrică utilizate în instalațiile electrice? a) Individuale și colective; b) Principale și suplimentare; c) Permanente și temporare.	Как классифицируются электрозащитные средства, применяемые в электроустановках? a) Индивидуальные и коллективные; b) Основные и дополнительные; c) Постоянные и временные.	IUÎMPUIE, Pct. 1.1.6
59	În care instalații electrice mănușile electroizolante sunt mijloace de protecție principale? a) Mai mică de 1000 V; b) Peste 1000 V; c) Mai mică de 1000 V și peste 1000 V.	В каких электроустановках диэлектрические перчатки являются основными средствами защиты? a) Менее 1000 В; b) Выше 1000 В; c) Менее и выше 1000 В.	IUÎMPUIE, Pct. 1.1.6
60	Este permisă utilizarea mijloacelor de protecție cu termenul de valabilitate expirat? a) Da, dacă mijloacele de protecție nu prezintă deteriorări exterioare; b) Da, numai cu aprobarea proprietarului instalației electrice; c) Nu, utilizarea acestora nu este permisă.	Допускается ли использование средств защиты с истекшим сроком годности? a) Да, если средства защиты не имеют внешних повреждений; b) Да, только с разрешения собственника электроустановки; c) Нет, использование таких средств не допускается.	IUÎMPUIE, Pct. 1.2.8
61	Cum trebuie păstrate mijloacele de protecție din cauciuc și materiale polimerice aflate în exploatare în dulapuri, pe stelaje sau polițe? a) Fără careva limitări; b) Împreună cu sculele și alte mijloace de protecție; c) Separat de scule și de alte mijloace de protecție.	Как должны храниться средства защиты из резины и полимерных материалов, находящиеся в эксплуатации, в шкафах, на стеллажах или полках? a) Без каких-либо ограничений; b) Вместе с инструментом и другими средствами защиты; c) Отдельно от инструмента и других средств защиты.	IUÎMPUIE, Pct. 1.3.3
Personal operativ, operativ de reparații		Оперативный, оперативно-ремонтный персонал	
Nr. între-bării			Referință la DNT, Pct.
1	Ce act normativ cuprinde prevederi minime de bază pentru realizarea în condiții de securitate a activităților în instalațiile, centralele, rețelele electrice și instalațiile de stocare a energiei? a) NE1-01:2019 „Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor noncasnici”; b) Normele de securitate la exploatarea instalațiilor electrice; c) Norme de amenajare a instalațiilor electrice.	Какой нормативный акт содержит основные минимальные требования для безопасного выполнения работ в электрических установках, электрических станциях, электрических сетях и установках хранения энергии? a) NE1-01:2019 „Правила эксплуатации электрических установок небытовых потребителей”; b) Нормы по безопасности при эксплуатации электроустановок; c) Правила устройства электроустановок.	NSEIE, Pct. 1
2	Pentru cine sunt obligatorii Normele de securitate la exploatarea instalațiilor electrice? a) Pentru întreprinderile electroenergetice, consumatorii noncasnici, instituții, agenții economici care prestează servicii de deservire a obiectelor energetice;	Для кого обязательны Нормы по безопасности при эксплуатации электроустановок? a) Для электроэнергетических предприятий, небытовых потребителей, учреждений, хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги по обслуживанию объектов энергетики;	NSEIE, Pct. 2

	b) Pentru electricienii autorizați, laboratoarele electrotehnice, proiectanți, executanții de lucrări în instalații electrice indiferent de nivelul lor de tensiune, precum și pentru specialiștii din cadrul agenției naționale pentru reglementare în energetică; c) Pentru toate categoriile de persoane și entități menționate la lit. a) și b).	b) Для авторизованных электриков, электротехнических лабораторий, проектировщиков, исполнителей работ в электроустановках независимо от их уровня напряжения, а также для специалистов национального агентства по регулированию в энергетике; c) Для всех категорий лиц и организаций, указанных в пп. а) и b).	
3	Care formație de lucru este constituită din lucrători cu drepturi de personal operativ, admiși să realizeze anumite tipuri de lucrări în instalații electrice și dotați cu mijloace de protecție electrică și echipamente speciale? a) Formație de lucru pentru executarea lucrărilor de reparații; b) Formație de intervenție operativă; c) Formație de lucru constituită din personal delegat.	Какая бригада состоит из работников с правами оперативного персонала, допущенных к выполнению отдельных видов работ в электроустановках и обеспеченных электрозащитными средствами и специальным оборудованием? a) Бригада для выполнения ремонтных работ; b) Оперативно-выездная бригада; c) Бригада, состоящая из командированного персонала.	NSEIE, Pct. 5.16
4	Cum este definită grupa de securitate electrică? a) Sistem de cerințe de calificare care include instruirea și verificarea cunoștințelor privind executarea lucrărilor la locurile de muncă unde există riscuri de natură electrică, precum și eliberarea talonului de autorizare; b) Ansamblu de măsuri tehnice aplicate instalațiilor electrice pentru reducerea riscului de electrocutare în timpul exploatarei; c) Nivel de clasificare a instalațiilor electrice în funcție de tensiunea nominală și condițiile de exploatare în medii diferite.	Как определяется группа по электробезопасности? a) Система квалификационных требований, которая включает обучение и проверку знаний по производству работ на рабочих местах, где существуют риски электрического характера, а также выдачу разрешительного талона; b) Совокупность технических мер, применяемых к электроустановкам для снижения риска поражения электрическим током в процессе эксплуатации; c) Уровень классификации электроустановок в зависимости от номинального напряжения и условий эксплуатации в различных средах.	NSEIE, Pct. 5.17
5	Cum se numește sistemul de cerințe de calificare care include instruirea și verificarea cunoștințelor privind executarea lucrărilor la locurile de muncă unde există riscuri de natură electrică, precum și eliberarea talonului de autorizare? a) Grupa de securitate electrică; b) Instruirea până la admiterea pentru realizarea lucrărilor; c) Instruirea în domeniul securității și sănătății în muncă.	Как называется система квалификационных требований, включающая обучение и проверку знаний по выполнению работ на рабочих местах, где существуют риски электрического характера, а также выдачу разрешительного талона? a) Группа по электробезопасности; b) Обучение до допуска к выполнению работ; c) Обучение в области охране здоровья и безопасности труда.	NSEIE, Pct. 5.17
6	Care este definiția noțiunii de „indicator de securitate”? a) Marcaj aplicat pe echipamentele electrice pentru identificarea caracteristicilor tehnice ale acestora; b) Mijloc de protecție individuală utilizat pentru prevenirea electrocutării personalului de exploatare; c) Indicator destinat avertizării persoanelor cu privire la un pericol potențial, interzicerii sau obligativității unor acțiuni specifice, precum și informării despre amplasarea unor obiecte a căror utilizare contribuie la prevenirea sau reducerea consecințelor factorilor de risc.	Как определяется понятие «плакат безопасности»? a) Маркировка, нанесенная на электрооборудование для идентификации его технических характеристик; b) Средство индивидуальной защиты, используемое для предотвращения поражения электрическим током эксплуатационного персонала; c) Знак предназначенный для предупреждения лиц о возможной опасности, запрещении или предписании определенных действий, а также для информации о расположении объектов, использование которых связано с исключением или снижением последствий воздействия опасных факторов.	NSEIE, Pct. 5.19

7	La ce înălțime de la suprafața solului, planșeului sau eșafodajului de lucru, deasupra cărora se execută lucrări nemijlocit de pe construcții sau a utilajelor la montarea sau reparația acestora se execută lucrările de escaladare? a) Mai mare de 1,5 m; b) Mai mare de 2 m; c) Mai mare de 5 m.	На какой высоте от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которыми производятся работы непосредственно с конструкций и оборудования, при их монтаже или ремонте выполняются верхолазные работы? a) Более 1,5 м; b) Более 2 м; c) Более 5 м.	NSEIE, Pct. 5.31
8	La ce înălțime față de nivelul solului, al planșeului sau al eșafodajului de lucru, desfășurate direct de pe construcții, utilaje, ori alte elemente de susținere în timpul operațiunilor de montaj sau reparații se realizează lucrările de escaladare? a) Mai mare de 1,5 m; b) Mai mare de 5 m; c) Mai mare de 10 m.	На какой высоте от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которыми производятся работы непосредственно с конструкций и оборудования, при их монтаже или ремонте выполняются верхолазные работы? a) Более 1,5 м; b) Более 5 м; c) Более 10 м.	NSEIE, Pct. 5.31
9	La ce înălțime față de nivelul solului, al planșeului sau al eșafodajului de lucru, desfășurate direct de pe construcții, utilaje, ori alte elemente de susținere în timpul operațiunilor de montaj sau reparații se realizează lucrările de escaladare? a) Mai mare de 2 m; b) Mai mare de 5 m; c) Mai mare de 10 m;	На какой высоте от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которыми производятся работы непосредственно с конструкций и оборудования, при их монтаже или ремонте выполняются верхолазные работы? a) Более 2 м; b) Более 5 м; c) Более 10 м.	NSEIE, Pct. 5.31
10	Cum sunt definite lucrările de escaladare? a) Lucrări realizate la o înălțime mai mare de 5 m față de nivelul solului, al planșeului sau al eșafodajului de lucru, desfășurate direct de pe construcții, utilaje ori alte elemente de susținere, în timpul operațiunilor de montaj sau reparații; b) Lucrări executate pe schele sau platforme de lucru la înălțime sub 5 m, utilizând mijloace de protecție colectivă standard; c) Lucrări realizate la o înălțime mai mare de 2 m față de nivelul solului, al planșeului sau al eșafodajului de lucru, desfășurate direct de pe construcții, utilaje ori alte elemente de susținere, în timpul operațiunilor de montaj sau reparații.	Что понимается под верхолазными работами? a) Работы, выполняемые на высоте более 5 м от уровня земли, перекрытия или рабочего настила, проводимые непосредственно с конструкций, оборудования или других опорных элементов, во время монтажных или ремонтных операций; b) Работы, выполняемые на строительных лесах или платформах на высоте менее 5 м с применением стандартных средств коллективной защиты; c) Работы, выполняемые на высоте более 2 м от уровня земли, перекрытия или рабочего настила, проводимые непосредственно с конструкций, оборудования или других опорных элементов, во время монтажных или ремонтных операций.	NSEIE, Pct. 5.31
11	Care este experiența profesională minimă necesară pentru ca un lucrător să fie considerat lucrător cu experiență? a) 6 luni; b) 1 an; c) 3 ani.	Какой минимальный стаж работы в соответствующей сфере деятельности должен иметь работник, чтобы считаться опытным работником? a) 6 месяцев; b) 1 год; c) 3 года.	NSEIE, Pct. 5.37
12	Cum se numește mijlocul de protecție destinat pentru asigurarea securității electrice a personalului? a) Mijloc individual de protecție; b) Mijloc de protecție electrică;	Как называется средство защиты, предназначенное для обеспечения электробезопасности персонала? a) Индивидуальное средство защиты; b) Электрозащитное средство;	NSEIE, Pct. 5.41

	c) Mijloc de protecție colectivă.	c) Коллективное средство защиты.	
13	Cum se numește personalul care realizează lucrări de mentenanță, reparație, montaj, ajustare și încercări ale echipamentului electric, precum și personalul din serviciile specializate responsabil de realizarea măsurărilor, încercărilor, ajustărilor și reglărilor echipamentelor? a) Personal electrotehologic; b) Personal auxiliar; c) Personal de reparații.	Как называется персонал, выполняющий работы по техническому обслуживанию, ремонту, монтажу, наладке и испытаниям электрооборудования, а также персонал специализированных служб, ответственный за выполнение измерений, испытаний, наладок и регулировок оборудования? a) Электротехнологический персонал; b) Вспомогательный персонал; c) Ремонтный персонал.	NSEIE, Pct. 5.50
14	Din ce categorii de personal face parte personalul operativ? a) Personalul electrotehnic; b) Personalul electrotehologic; c) Personalul neelectrotehnic.	К какой категории персонала относится оперативный персонал? a) Электротехническому персоналу; b) Электротехнологическому персоналу; c) Неэлектротехническому персоналу.	NSEIE, Pct. 5.51
15	Din ce categorii de personal face parte personalul de reparații? a) Personalul electrotehologic; b) Personal auxiliar; c) Personalul electrotehnic.	К какой категории персонала относится ремонтный персонал? a) Электротехнологическому персоналу; b) Вспомогательному персоналу; c) Электротехническому персоналу.	NSEIE, Pct. 5.51
16	Cum este definit personalul operativ? a) Personal, care în cadrul unui proces tehnologic în care energia electrică constituie componenta principală, utilizează mașini electrice manuale, receptoare electrice portabile sau mobile și scule electrice portabile, și care deține grupa de securitate electrică nu mai mică de II; b) Lucrători care realizează dirijarea și deservirea operativă a instalațiilor electrice, prin activități precum inspectarea vizuală, realizarea manevrelor operative, efectuarea lucrărilor executate în ordinea exploataării curente, pregătirea locului de muncă, admiterea formațiilor la lucru și supravegherea executanților; c) Personal care realizează lucrări de mentenanță, reparație, montaj, ajustare și încercări ale echipamentului electric.	Каково определение оперативного персонала? a) Персонал, который в рамках технологического процесса, в котором электроэнергия является основной составляющей, использует ручные электрические машины, переносные или передвижные электроприемники и переносные электрические инструменты, имеющий группу по электробезопасности не ниже II; b) Работники, выполняющие оперативное управление и обслуживание электроустановок посредством таких действий, как осмотр, выполнение оперативных переключений, проведение работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, подготовку рабочего места, допуск бригад к работам и надзор за исполнителями; c) Персонал, выполняющий работы по техническому обслуживанию, ремонту, монтажу, наладке и испытанию электрооборудования.	NSEIE, Pct. 5.54
17	Cum este definit personalul operativ? a) Personal, care în cadrul unui proces tehnologic în care energia electrică constituie componenta principală, utilizează mașini electrice manuale, receptoare electrice portabile sau mobile și scule electrice portabile, și care deține grupa de securitate electrică nu mai mică de II; b) Personal care realizează lucrări de mentenanță, reparație, montaj, ajustare și încercări ale echipamentului electric; c) Lucrători care realizează dirijarea și deservirea operativă a instalațiilor electrice, prin activități precum inspectarea vizuală, realizarea manevrelor operative, efectuarea lucrărilor executate în ordinea exploataării curente, pregătirea locului de muncă, admiterea formațiilor la lucru și supravegherea executanților.	Каково определение оперативного персонала? a) Персонал, который в рамках технологического процесса, в котором электроэнергия является основной составляющей, использует ручные электрические машины, переносные или передвижные электроприемники и переносные электрические инструменты, имеющий группу по электробезопасности не ниже II; b) Персонал, выполняющий работы по техническому обслуживанию, ремонту, монтажу, наладке и испытанию электрооборудования; c) Работники, выполняющие оперативное управление и обслуживание электроустановок посредством таких действий, как осмотр, выполнение оперативных переключений, проведение работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации, подготовку рабочего места, допуск бригад к работам и надзор за исполнителями.	NSEIE, Pct. 5.54

18	Cum se numesc lucrătorii care realizează dirijarea și deservirea operativă a instalațiilor electrice prin inspectarea vizuală, realizarea manevrelor operative, efectuarea lucrărilor în ordinea exploataării curente, pregătirea locului de muncă, admiterea formațiilor la lucru și supravegherea executanților? a) Personal de reparații; b) Personal operativ; c) Personal electrotehologic.	Как называются работники, выполняющие оперативное управление и обслуживание электроустановок посредством таких действий, как осмотр, выполнение оперативных переключений, проведение работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации, подготовку рабочего места, допуск бригад к работам и надзор за исполнителями? a) Ремонтный персонал; b) Оперативный персонал; c) Электротехнологический персонал.	NSEIE, Pct. 5.54
19	Care tip de personal reprezintă lucrători care realizează dirijarea și deservirea operativă a instalațiilor electrice, prin activități precum inspectarea vizuală, realizarea manevrelor operative, efectuarea lucrărilor executate în ordinea exploataării curente, pregătirea locului de muncă, admiterea formațiilor la lucru și supravegherea executanților? a) Personal delegat; b) Personal de reparații; c) Personal operativ.	Какой тип персонала представляют собой работники, выполняющие оперативное управление и обслуживание электроустановок посредством таких действий, как осмотр, выполнение оперативных переключений, проведение работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, подготовку рабочего места, допуск бригад к работам и надзор за исполнителями? a) Командированный персонал; b) Ремонтный персонал; c) Оперативный персонал.	NSEIE, Pct. 5.54
20	Cum se numește personalul instruit și pregătit special pentru realizarea lucrărilor de reparații și pentru deservirea operativă a instalațiilor electrice aflate în gestiunea sa? a) Personal operativ; b) Personal operativ de reparații; c) Personal electrotehologic.	Как называется персонал, специально обученный и подготовленный для выполнения ремонтных работ и оперативного обслуживания закреплённых за ним электроустановок? a) Оперативный персонал; b) Оперативно-ремонтный персонал; c) Электротехнологический персонал.	NSEIE, Pct. 5.55
21	Cum este definit personalul operativ permanent? a) Personal operativ care își desfășoară activitatea în ture și asigură supravegherea și funcționarea continuă a instalațiilor electrice: dispeceri, ingineri și tehnicieni de serviciu, șefi de tură, maiștri de tură, membri ai formațiilor de intervenții operative, electromontori pentru întreținerea stațiilor electrice, electromontori pentru întreținerea și reparația echipamentului electric; b) Lucrători care realizează dirijarea și deservirea operativă a instalațiilor electrice, prin activități precum inspectarea vizuală, realizarea manevrelor operative, efectuarea lucrărilor executate în ordinea exploataării curente, pregătirea locului de muncă, admiterea formațiilor la lucru și supravegherea executanților; c) Personal care realizează lucrări de mentenanță, reparație, montaj, ajustare și încercări ale echipamentului electric.	Как определяется оперативный постоянный персонал? a) Оперативный персонал, который выполняет свою деятельность в сменах и обеспечивает круглосуточный надзор и бесперебойную работу электроустановок: диспетчеры, дежурные инженеры и техники, начальники смен, мастера смен, члены оперативно-выездных бригад, электромонтеры по обслуживанию электрических подстанций, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования; b) Работники, выполняющие оперативное управление и обслуживание электроустановок посредством таких действий, как осмотр, выполнение оперативных переключений, проведение работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, подготовку рабочего места, допуск бригад к работам и надзор за исполнителями; c) Персонал, выполняющий работы по техническому обслуживанию, ремонту, монтажу, наладке и испытанию электрооборудования.	NSEIE, Pct. 5.56
22	Care tip de personal reprezintă își desfășoară activitatea în ture și asigură supravegherea și funcționarea continuă a instalațiilor electrice, incluzând dispeceri, ingineri și tehnicieni de serviciu, șefi de tură, maiștri de tură, membri ai formațiilor de intervenții operative, precum și electromontori pentru întreținerea stațiilor electrice și pentru întreținerea și reparația echipamentului electric?	Какой тип персонала осуществляет свою деятельность в сменах и обеспечивает круглосуточный надзор и бесперебойную работу электроустановок, включая диспетчеров, дежурных инженеров и техников, начальников смен, мастеров смен, членов оперативно-выездных бригад,	NSEIE, Pct. 5.56

	a) Personal delegat; b) Personal de reparații; c) Personal operativ permanent.	а также электромонтеров по обслуживанию электрических подстанций и по ремонту и обслуживанию электрооборудования? a) Командированный персонал; b) Ремонтный персонал; c) Постоянный оперативный персонал.	
23	În cazul în care instalațiile electrice sunt deservite de agenți economici care prestează servicii de deservire, mijloacele de protecție utilizate trebuie să fie din dotarea cui? a) Doar personalului operativ de reparații din posesia proprietarului instalațiilor electrice; b) Agenților economici care prestează servicii, cu indicarea acestui fapt în contractul de prestare a serviciilor; c) Proprietarului instalațiilor electrice.	В случае обслуживания электроустановок хозяйствующими субъектами, предоставляющими сервисные услуги, из чьего оснащения должны использоваться защитные средства? a) Только оперативного-ремонтного персонала собственника электроустановок; b) Хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги по обслуживанию, с указанием этого в договоре предоставления услуг; c) Собственника электроустановок.	NSEIE, Pct. 13
24	Care este înălțimea minimă, măsurată de la tălpile picioarelor lucrătorului până la sol sau o altă bază de referință artificială, unde există pericolul căderii în gol, de la care o activitate este considerată muncă la înălțime? a) Minimum de 1,3 m; b) Minimum de 2 m; c) Minimum de 5 m.	Какова минимальная высота, измеряемая от подошв ног работника до земли или другой искусственной опорной поверхности, где есть риск падения, начиная с которой деятельность считается работой на высоте? a) Минимум 1,3 м; b) Минимум 2 м; c) Минимум 5 м.	NSEIE, Pct. 15
25	Care este vârsta minimă necesară pentru admiterea persoanelor la executarea lucrărilor de sine stătător în instalațiile electrice aflate în funcțiune? a) 16 ani; b) 18 ani; c) 20 ani.	Каков минимальный возраст для допуска лиц к самостоятельному выполнению работ в действующих электроустановках? a) 16 лет; b) 18 лет; c) 20 лет.	NSEIE, Pct. 20
26	Care este vârsta minimă necesară pentru admiterea persoanelor la executarea lucrărilor de sine stătător în instalațiile electrice aflate în funcțiune? a) 18 ani; b) 19 ani; c) 20 ani.	Каков минимальный возраст для допуска лиц к самостоятельному выполнению работ в действующих электроустановках? a) 18 лет; b) 19 лет; c) 20 лет.	NSEIE, Pct. 20
27	Unde se indică dreptul personalului electrotehnic de a efectua lucrări speciale? a) În fișa postului; b) În talonul de autorizare; c) În registrul operativ.	Где указывается право электротехнического персонала на выполнение специальных работ? a) В должностной инструкции; b) В разрешительном талоне; c) В оперативном журнале.	NSEIE, Pct. 29
28	Care dintre lucrări sunt considerate lucrări speciale? a) Lucrări de escaladare, lucrări ca personal delegat, lucrări sub tensiune îndusă; b) Lucrări sub tensiune pe părțile active, încercări și măsurări (cu excepția lucrărilor cu megohmmetrul); c) Toate lucrările indicate la lit. a) și b).	Какие из работ считаются специальными работами? a) Верхолазные работы, работы в качестве командированного персонала, работы под навешенным напряжением; b) Работы под напряжением на токоведущих частях, испытания и измерения (за исключением работ с мегаомметром); c) Все работы, указанные в пп. а) и b).	NSEIE, Pct. 30
29	Care dintre lucrări sunt considerate lucrări speciale? a) Lucrări de escaladare;	Какие из работ считаются специальными работами? a) Верхолазные работы;	NSEIE, Pct. 30

	b) Lucrări ca personal delegate; c) Ambele lucrări indicate la lit. a) și b).	b) Работы в качестве командированного персонала; c) Оба вида работ, указанные в пп. а) и б).	
30	Care dintre lucrări sunt considerate lucrări speciale? a) Lucrări sub tensiune indusă; b) Lucrări sub tensiune la părțile active; c) Lucrările indicate la lit. a) și b).	Какие из работ считаются специальными работами? a) Работы под навешенным напряжением; b) Работы под напряжением на токоведущих частях; c) Работы указанные в пп. а) и б).	NSEIE, Pct. 30
31	Cine poate efectua manevrele operative în instalațiile electrice? a) Personalul de reparații, admis la lucrări prin ordin emis de proprietarul instalației electrice sau de conducătorul subdiviziunii specializate; b) Personalul operativ sau de personalul operativ de reparații, admis la lucrări prin ordin emis de proprietarul instalației electrice sau de conducătorul subdiviziunii specializate; c) Personalul administrativ-tehnic.	Кто может выполнять оперативные переключения в электроустановках? a) Ремонтный персонал, допущенный к работам приказом, изданного собственником электроустановки или руководителем специализированного подразделения; b) Оперативный персонал или оперативно-ремонтный персонал, допущенный к работам приказом, изданного собственником электроустановки или руководителем специализированного подразделения; c) Административно-технический персонал.	NSEIE, Pct. 35
32	Cine poate efectua manevrele operative în instalațiile electrice? a) Personalul administrativ-tehnic, împuternicit pentru realizarea manevrelor operative; b) Personalul de reparații, admis la lucrări prin ordin emis de proprietarul instalației electrice sau de conducătorul subdiviziunii specializate; c) Personalul operativ sau de personalul operativ de reparații, admis la lucrări prin ordin emis de proprietarul instalației electrice sau de conducătorul subdiviziunii specializate.	Кто может выполнять оперативные переключения в электроустановках? a) Административно-технический персонал, уполномоченный на выполнение оперативных переключений; b) Ремонтный персонал, допущенный к работам приказом, изданного собственником электроустановки или руководителем специализированного подразделения; c) Оперативный персонал или оперативно-ремонтный персонал, допущенный к работам приказом, изданного собственником электроустановки или руководителем специализированного подразделения.	NSEIE, Pct. 35
33	Ce grupă de securitate electrică trebuie să dețină șefii de tură și lucrătorii din categoria personalului operativ și operativ de reparații care deserveșc de sine stătător instalațiile electrice cu tensiunea peste 1000 V? a) Nu mai mică de IV; b) Nu mai mică de III; c) Nu mai mică de V;	Какую группу по электробезопасности должны иметь начальники смен и работники из числа оперативного и оперативно-ремонтного персонала, самостоятельно обслуживающие электроустановки напряжением выше 1000 В? a) Не ниже IV; b) Не ниже III; c) Не ниже V.	NSEIE, Pct. 36
34	Ce grupă de securitate electrică trebuie să dețină personalul de tură, cu excepția șefilor de tură și a lucrătorilor din categoria personalului operativ și operativ de reparații care deserveșc de sine stătător instalațiile electrice cu tensiunea peste 1000 V? a) Nu mai mică de III; b) Nu mai mică de IV; c) Nu mai mică de V.	Какую группу по электробезопасности должен иметь остальной персонал смены, за исключением начальников смен и работников из числа оперативного и оперативно-ремонтного персонала, самостоятельно обслуживающих электроустановки напряжением выше 1000 В? a) Не ниже III; b) Не ниже IV; c) Не ниже V.	NSEIE, Pct. 36
35	În instalațiile electrice cu tensiunea mai mică de 1000 V, ce grupă de securitate electrică trebuie să dețină personalul operativ și personalul operativ de reparație, care deservește de sine stătător instalațiile electrice? a) Nu mai mică de III; b) Nu mai mică de IV;	В электроустановках напряжением менее 1000 В, какую группу по электробезопасности должны иметь оперативный персонал и оперативно-ремонтный персонал, самостоятельно обслуживающие электроустановки? a) Не ниже III; b) Не ниже IV;	NSEIE, Pct. 37

	c) Nu mai mică de V.	c) Не ниже V.	
36	Care este distanța minimă admisibilă de la personal, sculele și dispozitivele utilizate de acesta, precum și de la barierele de protecție provizorii, până la părțile active aflate sub tensiune în instalațiile electrice cu tensiunea mai mică de 1 kV? a) 0,6 m; b) 1,0 m; c) Nu se normează (fără atingere).	Каково минимальное допустимое расстояние от персонала, применяемых ими инструментов и приспособлений, а также от временных защитных ограждений до токоведущих частей, находящихся под напряжением, в электроустановках напряжением менее 1 кВ? a) 0,6 м; b) 1,0 м; c) Не нормируется (без прикосновения).	NSEIE, Pct. 39
37	În cazul LEA cu tensiunea mai mică de 1 kV, care trebuie să fie distanța de la personal, scule și dispozitive utilizate de ei, precum și de la barierele de protecție provizorii până la părțile active ale instalațiilor electrice aflate sub tensiune? a) 1 m; b) 1,5 m; c) 0,6 m.	В случае ВЛ напряжением менее 1 кВ, какое должно быть расстояние от персонала, применяемых ими инструментов и приспособлений, от временных ограждений до токоведущих частей электроустановок, находящихся под напряжением? a) 1 м; b) 1,5 м; c) 0,6 м.	NSEIE, Pct. 39
38	În cazul LEA cu tensiunea mai mică de 1 kV, care trebuie să fie distanța de la personal, scule și dispozitive utilizate de ei, precum și de la barierele de protecție provizorii până la părțile active ale instalațiilor electrice aflate sub tensiune? a) 0,6 m; b) 2 m; c) 5 m.	В случае ВЛ напряжением менее 1 кВ, какое должно быть расстояние от персонала, применяемых ими инструментов и приспособлений, от временных ограждений до токоведущих частей электроустановок, находящихся под напряжением? a) 0,6 м; b) 2 м; c) 5 м.	NSEIE, Pct. 39
39	Cine poate efectua de sine stătător inspectarea vizuală a instalațiilor electrice și a părții electrotehnice a utilajului tehnologic în instalațiile electrice cu tensiunea mai mică de 1000 V? a) Personalul de reparații care deține grupa de securitate electrică nu mai mică de II; b) Personalul administrativ cu grupa de securitate electrică nu mai mică de III; c) Personalul operativ și operativ de reparații, care deservește instalația electrică respectivă în timpul de muncă sau care se află în tură și deține grupa de securitate electrică nu mai mică de III.	Кто может единолично выполнять осмотр электроустановок и электротехнической части технологического оборудования в электроустановках напряжением менее 1000 В? a) Ремонтный персонал, имеющий группу по электробезопасности не ниже II; b) Административно-технический персонал, имеющий группу по электробезопасности не ниже III; c) Оперативный и оперативно-ремонтный персонал, обслуживающий данную электроустановку в рабочее время или находящиеся на дежурстве, имеющий группу по электробезопасности не ниже III.	NSEIE, Pct. 40
40	Ce este interzis în timpul inspectării vizuale a instalațiilor electrice? a) Realizarea oricărei lucrări; b) Realizarea lucrărilor doar în instalațiile electrice cu tensiunea peste 1000 V; c) Deplasarea în instalația electrică.	Что запрещается во время осмотра электроустановок? a) Выполнение любой работы; b) Выполнение работ только в электроустановках напряжением выше 1000 В; c) Передвижение в электроустановке.	NSEIE, Pct. 49
41	Unde se notează rezultatele inspectării vizuale? a) În registrul de formă arbitrară; b) În fișa de inspectare vizuală; c) În registrul operativ.	Где фиксируются результаты осмотра? a) В журнале произвольной формы; b) В обходном листе; c) В оперативном журнале.	NSEIE, Pct. 50

42	Unde se notează rezultatele inspectării vizuale în cazul în care, pe parcursul inspectării vizuale sunt identificate defecte? a) În registru de formă arbitrară; b) În registrul de lucru al electricianului; c) În registrul operativ.	Где фиксируются результаты осмотра в случае если в процессе осмотра выявляются дефекты? a) В журнале произвольной формы; b) В рабочем журнале электрика; c) В оперативном журнале.	NSEIE, Pct. 50
43	Unde se notează rezultatele inspectării vizuale? a) În registrul operativ; b) În registrul de formă arbitrară; c) În fișa de inspectare vizuală.	Где фиксируются результаты осмотра? a) В оперативном журнале; b) В журнале произвольной формы; c) В обходном листе.	NSEIE, Pct. 50
44	Ce trebuie să aibă în vedere lucrătorii după dispariția tensiunii dintr-o instalație electrică? a) Că lucrările pot continua fără restricții; b) Că instalația electrică rămâne fără tensiune până la finalizarea lucrărilor; c) Că tensiunea poate reapărea în orice moment în urma manevrelor de comutație sau din cauza inducției electromagnetice.	Что должны учитывать работники после исчезновения напряжения в электроустановке? a) Что работы могут быть продолжены без ограничений; b) Что электроустановка остается без напряжения до окончания работ; c) Что напряжение может возникнуть вновь, в результате переключений либо из-за явления электромагнитной индукции.	NSEIE Pct. 70
45	Este permisă realizarea manevrelor operative în baza unor informații neclare sau incomplete? a) Da, dacă persoana care execută manevra are experiență suficientă în exploatarea instalațiilor electrice; b) Nu, realizarea manevrelor operative pe baza unor informații neclare este interzisă; c) Da, numai cu acordul personalului operativ ierarhic superior.	Разрешается ли выполнение оперативных переключений на основании непонятной или неполной информации? a) Да, если лицо, выполняющее переключение, имеет достаточный опыт эксплуатации электроустановок; b) Нет, выполнение оперативных переключений на основании непонятной информации запрещается; c) Да, только с разрешения вышестоящего оперативного персонала.	NSEIE, Pct. 90
46	Ce tipuri de măsuri asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Măsurile de verificare; b) Măsurile organizatorice și tehnice; c) Măsurile de pregătire.	Какие типы мероприятий обеспечивают безопасность работ в электроустановках? a) Проверочные мероприятия; b) Организационные и технические мероприятия; c) Подготовительные мероприятия.	NSEIE, Pct. 98, 297
47	Care este prima măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Desemnarea persoanelor responsabile de realizarea lucrărilor în instalațiile electrice; b) Transferarea la alt loc de muncă; c) Finalizarea lucrării.	Какое является первым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Назначение лиц, ответственных за выполнение работ в электроустановках; b) Перевод на другое рабочее место; c) Окончание работы.	NSEIE, Pct. 98
48	Care este a doua măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Admiterea la realizarea lucrării; b) Desemnarea persoanelor responsabile de realizarea lucrărilor în instalațiile electrice; c) Emiterea autorizației de lucru, dispoziției de lucru sau întocmirea listei lucrărilor executate în ordinea exploatarei curente.	Какое является вторым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Допуск к выполнению работы; b) Назначение лиц, ответственных за выполнение работ в электроустановках; c) Выдача наряда, распоряжения или составление перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	NSEIE, Pct. 98
49	Care este a treia măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice?	Какое является третьим организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках?	NSEIE, Pct. 98

	a) Pregătirea locului de muncă; b) Înregistrarea pauzelor în lucru; c) Emiterea permisiunii pentru pregătirea locului de muncă în cazurile enumerate în pct. 135 a Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice.	a) Подготовка рабочего места; b) Оформление перерывов в работе; c) Выдача разрешения на подготовку рабочего места в случаях, перечисленных в п. 135 Норм по безопасности при эксплуатации электроустановок.	
50	Care este a patra măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Emiterea permisiunii pentru admiterea la realizarea lucrărilor în cazurile enumerate în pct. 135 a Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice; b) Supravegherea în timpul realizării lucrării; c) Înregistrarea pauzelor în lucru.	Какое является четвертым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Выдача разрешения на допуск к выполнению работ в случаях, перечисленных в п. 135 Норм по безопасности при эксплуатации электроустановок; b) Надзор во время выполнения работы; c) Оформление перерывов в работе.	NSEIE, Pct. 98
51	Care este a cincea măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Pregătirea locului de muncă; b) Admiterea la realizarea lucrării; c) Supravegherea în timpul realizării lucrării.	Какое является пятым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Подготовка рабочего места; b) Допуск к выполнению работы; c) Надзор во время выполнения работы.	NSEIE, Pct. 98
52	Care este a șasea măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Pregătirea locului de muncă; b) Admiterea la realizarea lucrării; c) Supravegherea în timpul realizării lucrării.	Какое является шестым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Подготовка рабочего места; b) Допуск к выполнению работы; c) Надзор во время выполнения работы.	NSEIE, Pct. 98
53	Care este a șaptea măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Înregistrarea pauzelor în lucru; b) Transferarea la alt loc de muncă; c) Supravegherea în timpul realizării lucrării.	Какое является седьмым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Оформление перерывов в работе; b) Перевод на другое рабочее место; c) Надзор во время выполнения работы.	NSEIE, Pct. 98
54	Care este a opta măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Supravegherea în timpul realizării lucrării; b) Transferarea la alt loc de muncă; c) Înregistrarea pauzelor în lucru.	Какое является восьмым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Надзор во время выполнения работы; b) Перевод на другое рабочее место; c) Оформление перерывов в работе.	NSEIE, Pct. 98
55	Care este a noua măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Înregistrarea pauzelor în lucru; b) Transferarea la alt loc de muncă; c) Supravegherea în timpul realizării lucrării;	Какое является девятым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Оформление перерывов в работе; b) Перевод на другое рабочее место; c) Надзор во время выполнения работы.	NSEIE, Pct. 98
56	Care este a zecea măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Desemnarea persoanelor responsabile de realizarea lucrărilor în instalațiile electrice; b) Finalizarea lucrării;	Какое является десятым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Назначение лиц, ответственных за выполнение работ в электроустановках; b) Окончание работы;	NSEIE, Pct. 98

	c) Transferarea la alt loc de muncă.	c) Перевод на другое рабочее место.	
57	Cine are dreptul de a pregăti locul de muncă pentru executarea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Personalul administrativ-tehnic care este responsabil de lucrări; b) Numai personalul de reparații cu grupa de securitate electrică nu mai mică de IV; c) Personalul operativ permanent sau lucrătorii din categoria personalului operativ sau operativ de reparații, care dețin permisiunea de a realiza deconectările în instalația electrică respective.	Кто имеет право на подготовку рабочего места для выполнения работ в электроустановках? a) Административно-технический персонал, ответственный за выполнение работ; b) Только ремонтный персонал, имеющий группу по электробезопасности не ниже IV; c) Постоянный оперативный персонал или работники из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала, имеющие разрешение на выполнение отключений в данной электроустановке.	NSEIE, Pct. 110
58	Cine are dreptul de a pregăti locul de muncă pentru executarea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Personalul administrativ-tehnic responsabil de organizarea lucrărilor; b) Personalul responsabil de executarea lucrărilor, care a fost desemnat prin autorizația de lucru; c) Personalul operativ permanent sau lucrătorii din categoria personalului operativ sau operativ de reparații, care dețin permisiunea de a realiza deconectările în instalația electrică respectivă.	Кто имеет право на подготовку рабочего места для выполнения работ в электроустановках? a) Административно-технический персонал, ответственный за организацию работ; b) Персонал, ответственный за выполнение работ, назначенный в наряде-допуске; c) Постоянный оперативный персонал или работники из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала, имеющие разрешение на выполнение отключений в данной электроустановке.	NSEIE, Pct. 110
59	Cine este responsabil pentru corectitudinea și suficiența măsurilor de securitate necesare pentru pregătirea locului de muncă, precum și conformitatea acestora cu măsurile indicate în autorizația de lucru sau dispoziția de lucru, cu caracterul și locul de muncă? a) Șeful de lucrări; b) Supraveghetorul; c) Admitentul;	Кто несет ответственность за правильность и достаточность мер безопасности, необходимых для подготовки рабочего места, а также за их соответствие мероприятиям, указанным в наряде или распоряжении, характеру и месту работы? a) Производитель работ; b) Наблюдающий; c) Допускающий.	NSEIE, Pct. 116
60	Ce grupă de securitate electrică trebuie să dețină admitentul în instalațiile electrice cu tensiunea mai mică de 1000 V? a) Nu mai mică de III; b) Nu mai mică de IV; c) V.	Какую группу по электробезопасности должен иметь допускающий в электроустановках напряжением менее 1000 В? a) Не ниже III; b) Не ниже IV; c) V.	NSEIE, Pct. 118
61	În câte exemplare se emite autorizația de lucru în cazul transmiterii conținutului acesteia prin echipamente de comunicații electronice (telefon, radio, fax) sau prin poșta electronică? a) Un singur exemplar; b) Două exemplare; c) Trei exemplare.	В скольких экземплярах выдается наряд в случае передачи его содержания по оборудованию электронных коммуникаций (телефону, радио, факсу) или по электронной почте? a) Одним экземпляре; b) Двух экземплярах; c) Трех экземплярах.	NSEIE, Pct. 136
62	Care este termenul de valabilitate al dispoziției de lucru? a) Nu mai mare de 1 oră; b) Este determinat de durata zilei de muncă sau a turei; c) Nu mai mare de jumătate de zi de muncă sau jumătate de tură.	Каков срок действия распоряжения? a) Не более 1 часа; b) Определяется продолжительностью рабочего дня или смены; c) Не более половина рабочего дня или смены.	NSEIE, Pct. 186
63	În care cazuri este necesară emiterea unei noi dispoziții de lucru?	В каких случаях необходимо выдавать новое распоряжение?	NSEIE,

	a) În cazul prelungirii termenului de realizare a lucrării sau modificării condițiilor de muncă; b) În cazul modificării componenței formației de lucru; c) În cazurile enumerate la lit. a) și b).	a) В случае продления срока выполнения работы или при изменении условий работы; b) В случае изменения состава бригады; c) В случаях, перечисленных в пп. а) и b).	Pct. 186
64	Ce grupă de securitate electrică trebuie să dețină lucrătorul care efectuează curățenia în instalația electrică de tip deschis (IDD)? a) Nu mai mică de II; b) Nu mai mică de III; c) Nu mai mică de IV.	Какую группу по электробезопасности должен иметь работник, выполняющий уборку в открытом распределительном устройстве (ОРУ)? a) Не ниже II; b) Не ниже III; c) Не ниже IV.	NSEIE, Pct. 204
65	Pentru ce instalații electrice se extind lucrările realizate în ordinea exploatării curente (conform listei lucrărilor)? a) Instalații electrice cu tensiunea mai mică de 1000 V; b) Instalații electrice cu tensiunea peste 1000 V; c) Instalații electrice cu tensiunea mai mică și peste 1000 V.	На какие электроустановки распространяются работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации (согласно перечню работ)? a) Электроустановки напряжением менее 1000 В; b) Электроустановки напряжением выше 1000 В; c) Электроустановки напряжением менее и выше 1000 В.	NSEIE, Pct. 210
66	Asupra căror instalații electrice se extind lucrările realizate în ordinea exploatării curente (conform listei lucrărilor)? a) Cu tensiunea mai mică de 1000 V; b) Cu tensiunea peste 1000 V; c) Cu tensiunea mai mică și peste 1000 V.	На какие электроустановки распространяются работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации (согласно перечню работ)? a) Напряжением менее 1000 В; b) Напряжением выше 1000 В; c) Напряжением менее и выше 1000 В.	NSEIE, Pct. 210.1
67	Ce lucrare poate fi executată, în instalațiile electrice cu tensiunea peste 1000 V, în baza listei lucrărilor executate în ordinea exploatării curente de către personalul care deține grupa de securitate electrică nu mai mică de III? a) Strângerea contactelor de conexiune; b) Curățarea izolatoarelor; c) Deservirea instalației de tratare a uleiului și a altor aparate auxiliare de uscare și filtrare a uleiului.	Какая работа может выполняться в электроустановках напряжением выше 1000 В на основе перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, персоналом, имеющим группу по электробезопасности не ниже III? a) Подтяжку контактных соединений; b) Протирку изоляторов; c) Обслуживание маслоочистительной и прочей вспомогательной аппаратуры при очистке и сушке масла.	NSEIE, Pct. 217, 218
68	Ce lucrare poate fi executată, în instalațiile electrice cu tensiunea peste 1000 V, în baza listei lucrărilor executate în ordinea exploatării curente de către personalul care deține grupa de securitate electrică nu mai mică de III? a) Verificarea temperaturii contactelor de conexiune cu ajutorul pirometrelor sau dispozitivelor de termoviziune; b) Înlocuirea siguranțelor fuzibile ale transformatoarelor de putere și transformatoarelor de măsură; c) Măsurarea sarcinilor pe echipamente.	Какая работа может выполняться в электроустановках напряжением выше 1000 В на основе перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, персоналом, имеющим группу по электробезопасности не ниже III? a) Проверку нагрева контактных соединений с помощью пирометров или тепловизоров; b) Замены предохранителей силовых трансформаторов и измерительных трансформаторов; c) Измерения нагрузок на оборудовании.	NSEIE, Pct. 217, 218
69	În ce condiții membrii formației de lucru cu grupa de securitate electrică III poate părăsi și reveni la locul de muncă din instalația de distribuție (ID)? a) Numai însoțit de un membru al formației de lucru cu grupa de securitate electrică de cel puțin III sau de un lucrător care are dreptul de a inspecta vizual de sine stătător instalațiile electrice; b) Numai cu aprobarea emitentului autorizației de lucru;	При каких условиях члены бригады, имеющие группу по электробезопасности III, могут самостоятельно выходить из распределительного устройства (РУ) и возвращаться на рабочее место? a) Только в сопровождении члена бригады, имеющего группу по электробезопасности не ниже III, или работника, имеющего право единоличного осмотра электроустановки;	NSEIE, Pct. 263

	c) Fără însoțire, de sine stătător.	b) Только с разрешения лица, выдавшего наряд; c) Без сопровождения, самостоятельно.	
70	Ce obligație are personalul operativ sau operativ de reparații care a recepționat permisiunea pentru conectarea instalației electrice după finalizarea definitivă a lucrărilor, înainte de conectarea acesteia? a) Să conecteze imediat instalația electrică, fără alte verificări; b) Să se convingă de pregătirea instalației electrice pentru conectare; c) Să solicite repetarea tuturor încercărilor instalației electrice înainte de conectare.	Какая обязанность возлагается на оперативный или оперативно-ремонтный персонал, получивший разрешение на включение электроустановки после полного окончания работ, перед ее включением? a) Немедленно включить электроустановку без проведения дополнительных проверок; b) Убедиться в готовности электроустановки к включению; c) Потребовать повторного проведения всех испытаний электроустановки перед ее включением.	NSEIE, Pct. 294
71	Care este prima măsură tehnică la pregătirea locului de muncă pentru executarea lucrărilor cu scoaterea de sub tensiune? a) Verificarea lipsei tensiunii pe părțile active, care trebuie legate la pământ, pentru prevenirea șocurilor electrice; b) Instalarea dispozitivului de legare la pământ și în scurtcircuit (conectarea cuțitelor de legare la pământ sau, acolo unde acestea lipsesc, prin instalarea dispozitivelor de legare la pământ și în scurtcircuit mobile); c) Realizarea deconectărilor necesare și luarea măsurilor care să împiedice apariția tensiunii la locul de muncă, ca urmare a conectării eronate sau spontane a aparatelor de comutație.	Какое техническое мероприятие является первым при подготовке рабочего места к выполнению работ со снятием напряжения? a) Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены во избежание поражений электрическим током; b) Установление устройства заземления и закорачивания (включение заземляющих ножей или, при их отсутствии, установка переносных устройств заземления и закорачивания); c) Выполнение необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов.	NSEIE, Pct. 297
72	Care este a doua măsură tehnică la pregătirea locului de muncă pentru executarea lucrărilor cu scoaterea de sub tensiune? a) Verificarea lipsei tensiunii pe părțile active, care urmează să fie legate la pământ pentru evitarea șocurilor electrice; b) Montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de informare „LEGAT LA PĂMÂNT”, îngrădirea, după caz, a locurilor de muncă și a părților active rămase sub tensiune, precum și montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de avertizare și obligativitate; c) Montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de interdicere pe manivelele dispozitivelor de acționare manuală ale aparatelor de comutație și pe cheile dispozitivelor de telecomandă ale aparatelor de comutație.	Какое техническое мероприятие является вторым при подготовке рабочего места к выполнению работ со снятием напряжения? a) Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены во избежание поражений электрическим током; b) Вывешивание указательных плакатов безопасности «ЗАЗЕМЛЕНО», ограждение, в случае необходимости, рабочих мест и оставшихся под напряжением токоведущих частей, а также вывешивание предупреждающих и предписывающих плакатов безопасности; c) Вывешивание запрещающих плакатов безопасности на приводах ручного управления коммутационными аппаратами и на ключах устройств дистанционного управления коммутационных аппаратов.	NSEIE, Pct. 297
73	Care este a treia măsură tehnică la pregătirea locului de muncă pentru executarea lucrărilor cu scoaterea de sub tensiune? a) Verificarea lipsei tensiunii pe părțile active, care trebuie legate la pământ, pentru prevenirea șocurilor electrice; b) Instalarea dispozitivului de legare la pământ și în scurtcircuit (conectarea cuțitelor de legare la pământ sau, acolo unde acestea lipsesc, prin instalarea dispozitivelor de legare la pământ și în scurtcircuit mobile);	Какое техническое мероприятие является третьим при подготовке рабочего места к выполнению работ со снятием напряжения? a) Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены во избежание поражений электрическим током; b) Установление устройства заземления и закорачивания (включение заземляющих ножей или, при их отсутствии, установка переносных устройств заземления и закорачивания);	NSEIE, Pct. 297

	c) Realizarea deconectărilor necesare și luarea măsurilor care să împiedice apariția tensiunii la locul de muncă, ca urmare a conectării eronate sau spontane a aparatelor de comutație.	c) Выполнение необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов.	
74	Care este a patra măsură tehnică la pregătirea locului de muncă pentru executarea lucrărilor cu scoaterea de sub tensiune? a) Verificarea lipsei tensiunii pe părțile active, care trebuie legate la pământ, pentru prevenirea șocurilor electrice; b) Instalarea dispozitivului de legare la pământ și în scurtcircuit (conectarea cuțitelor de legare la pământ sau, acolo unde acestea lipsesc, prin instalarea dispozitivelor de legare la pământ și în scurtcircuit mobile); c) Realizarea deconectărilor necesare și luarea măsurilor care să împiedice apariția tensiunii la locul de muncă, ca urmare a conectării eronate sau spontane a aparatelor de comutație.	Какое техническое мероприятие является четвертым при подготовке рабочего места к выполнению работ со снятием напряжения? a) Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены во избежание поражений электрическим током; b) Установление устройства заземления и закорачивания (включение заземляющих ножей или, при их отсутствии, установка переносных устройств заземления и закорачивания); c) Выполнение необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов.	NSEIE, Pct. 297
75	Care este a cincea măsură tehnică la pregătirea locului de muncă pentru executarea lucrărilor cu scoaterea de sub tensiune? a) Montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de informare „LEGAT LA PĂMÂNT”, îngrădirea, după caz, a locurilor de muncă și a părților active rămase sub tensiune, precum și montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de avertizare și obligativitate; b) Instalarea dispozitivului de legare la pământ și în scurtcircuit (conectarea cuțitelor de legare la pământ sau, acolo unde acestea lipsesc, prin instalarea dispozitivelor de legare la pământ și în scurtcircuit mobile); c) Realizarea deconectărilor necesare și luarea măsurilor care să împiedice apariția tensiunii la locul de muncă, ca urmare a conectării eronate sau spontane a aparatelor de comutație.	Какое техническое мероприятие является пятым при подготовке рабочего места к выполнению работ со снятием напряжения? a) Вывешивание указательных плакатов безопасности «ЗАЗЕМЛЕНО», ограждение, в случае необходимости, рабочих мест и оставшихся под напряжением токоведущих частей, а также вывешивание предупреждающих и предписывающих плакатов безопасности; b) Установление устройства заземления и закорачивания (включение заземляющих ножей или, при их отсутствии, установка переносных устройств заземления и закорачивания); c) Выполнение необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов.	NSEIE, Pct. 297
76	Ce indicator de securitate trebuie montat pe dispozitivele de acționare (manivelele acestora) ale aparatelor de comutație cu comandă manuală (întrerupătoare, separatoare automate, separatoare, întrerupător cu pârghie, întrerupătoare automate), în scopul evitării punerii sub tensiune a locului de muncă? a) „LEGAT LA PĂMÂNT”; b) „STOP! PERICOL DE ELECTROCUTARE!”; c) „NU CONECTA! SE LUCREAZĂ!”.	Какой плакат безопасности должен быть вывешен на приводах (их рукоятках) коммутационных аппаратов с ручным управлением (выключатели, отделители, разъединители, рубильники, автоматические выключатели), во избежание подачи напряжения на рабочее место? a) «ЗАЗЕМЛЕНО»; b) «СТОЙ! ОПАСНОСТЬ СМЕРТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОПОРАЖЕНИЯ!»; c) «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ!».	NSEIE, Pct. 313
77	Ce indicator de securitate trebuie montat pe dispozitivele de acționare a aparatelor de comutație prin intermediul cărora este deconectată linia electrică aeriană și linia electrică în cablu? a) „STOP! PERICOL DE ELECTROCUTARE!”; b) „NU CONECTA! SE LUCREAZĂ!”; c) „NU CONECTA! SE LUCREAZĂ PE LINIE!”.	Какой плакат безопасности должен быть вывешен на приводах коммутационных аппаратов которыми отключена воздушная линия электропередачи и кабельная линия электропередачи? a) «СТОЙ! ОПАСНОСТЬ СМЕРТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОПОРАЖЕНИЯ!»; b) «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ!»; c) «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТА НА ЛИНИИ!».	NSEIE, Pct. 319

78	Care este cerința privind utilizarea indicatorului de tensiune care, după verificarea prin apropierea de părțile active, a căzut sau a fost lovit? a) Se interzice utilizarea lui fără efectuarea încercărilor electrice; b) Se permite utilizarea lui fără verificarea repetată; c) Se interzice utilizarea lui fără verificarea repetată.	Какое требование предъявляется к использованию указателя напряжения, который после проверки путем приближения к токоведущим частям, был уронен или подвергнулся ударам? a) Запрещается его применять без проведения электрических испытаний; b) Разрешается его применять без повторной проверки; c) Запрещается его применять без повторной проверки.	NSEIE, Pct. 322
79	Ce grupă de securitate electrică trebuie să dețină lucrătorul din categoria personalului operativ sau operativ de reparații care efectuează de unul singur verificarea lipsei tensiunii în instalațiile de distribuție cu tensiunea mai mică de 1000 V? a) Nu mai mică de II; b) Nu mai mică de III; c) Nu mai mică de IV.	Какую группу по электробезопасности должен иметь работник из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала, который выполняет единолично проверку отсутствия напряжения в распределительных устройствах напряжением менее 1000 В? a) Не ниже II; b) Не ниже III; c) Не ниже IV.	NSEIE, Pct. 328
80	În ce condiții se permite efectuarea de către un singur lucrător a operațiilor de instalare și demontare a dispozitivelor de legare la pământ și în scurtcircuit în instalațiile electrice cu tensiunea mai mică de 1000 V? a) De către un lucrător care are grupa de securitate electrică nu mai mică de II, din categoria personalului operativ sau operativ de reparație; b) De către un lucrător care are grupa de securitate electrică nu mai mică de III, din categoria personalului de reparație; c) De către un lucrător care deține grupa de securitate electrică nu mai mică de III, din categoria personalului operativ sau operativ de reparație.	При каких условиях разрешается выполнение одним работником операций по установке и снятию устройств заземления и закорачивания в электроустановках напряжением менее 1000 В? a) Работнику, имеющему группу по электробезопасности не ниже II, из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала; b) Работнику, имеющему группу по электробезопасности не ниже III, из числа ремонтного персонала; c) Работнику, имеющему группу по электробезопасности не ниже III, из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала.	NSEIE, Pct. 356
81	Ce grupă de securitate electrică trebuie să dețină lucrătorul din categoria personalului operativ sau operativ de reparații căruia i se acordă dreptul de deconectare de sine stătătoare a cuțitelor de legare la pământ și de demontare a dispozitivelor de legare la pământ și în scurtcircuit mobile în instalațiile electrice cu tensiunea peste 1000 V? a) Nu mai mică de II; b) Nu mai mică de III; c) Nu mai mică de IV.	Какую группу по электробезопасности должен иметь работник из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала, которому предоставляется право единоличного отключения заземляющих ножей и снятия переносных устройств заземления и закорачивания в электроустановках напряжением выше 1000 В? a) Не ниже II; b) Не ниже III; c) Не ниже IV.	NSEIE, Pct. 358
82	Ce grupă de securitate electrică trebuie să dețină lucrătorul din categoria personalului operativ sau operativ de reparații căruia i se acordă dreptul de deconectare de sine stătătoare a cuțitelor de legare la pământ și de demontare a dispozitivelor de legare la pământ și în scurtcircuit mobile în instalațiile electrice cu tensiunea peste 1000 V? a) Nu mai mică de III; b) Nu mai mică de IV; c) V.	Какую группу по электробезопасности должен иметь работник из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала, которому предоставляется право единоличного отключения заземляющих ножей и снятия переносных устройств заземления и закорачивания в электроустановках напряжением выше 1000 В? a) Не ниже III; b) Не ниже IV; c) V.	NSEIE, Pct. 358
83	Ce indicator de securitate trebuie montat pe barierele de protecție ale camerelor și tablourilor de distribuție amplasate lângă locul de muncă? a) „NU URCA! PERICOL DE MOARTE!”;	Какой плакат безопасности должен быть вывешен на защитных ограждениях камер и распределительных щитов, расположенных вблизи рабочего места?	NSEIE, Pct. 392

	b) „STOP! PERICOL DE ELECTROCUTARE!”; c) „NU DESCHIDE! SE LUCREAZĂ!”.	a) «НЕ ВЛЕЗАЙ! УБЬЕТ!»; b) «СТОЙ! ОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРОПОРАЖЕНИЯ!»; c) «НЕ ОТКРЫВАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ!».	
84	Cum trebuie considerat echipamentul centralelor electrice fotovoltaice din zona de curent continuu, chiar și atunci când centrala electrică este deconectată pe partea tensiunii de curent alternativ? a) Ca fiind fără tensiune, deoarece centrala electrică este deconectată pe partea de curent alternativ; b) Ca fiind sub tensiune; c) Ca fiind sub tensiune numai în timpul producerii energiei electrice.	Как следует рассматривать оборудование фотоэлектрических электростанций в зоне постоянного тока, даже если электростанция отключена со стороны переменного тока? a) Как находящееся без напряжения, поскольку электростанция отключена со стороны переменного тока; b) Как находящееся под напряжением; c) Как находящееся под напряжением только во время выработки электрической энергии.	NSEIE, Pct. 577
85	Cum sunt considerate lucrările de amenajare, serviere, exploatare și mentenanță a centralelor electrice fotovoltaice? a) Lucrări în lipsa tensiunii, deoarece centrala electrică fotovoltaică poate fi deconectată de la rețeaua de curent alternativ; b) Lucrări de reparații care pot fi executate numai după scoaterea de sub tensiune a tuturor componentelor centralei; c) Lucrări sub tensiune.	Как считаются работы по устройству, обслуживанию, эксплуатации и техническому обслуживанию фотоэлектрических электростанций? a) Работы без напряжения, поскольку фотоэлектрическая электростанция может быть отключена от сети переменного тока; b) Ремонтные работы, которые могут выполняться только после снятия напряжения со всех компонентов электростанции; c) Работы под напряжением.	NSEIE, Pct. 578
86	În baza cărui document se realizează lucrările sub tensiune la părțile active ale centralelor electrice fotovoltaice? a) În baza dispoziției de lucru; b) În baza autorizației de lucru; c) În baza listei lucrărilor executate în ordinea exploatarei curente.	На основании какого документа выполняются работы под напряжением на токоведущих частях фотоэлектрических электростанций? a) По распоряжению; b) По наряду; c) На основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	NSEIE, Pct. 579
87	Ce trebuie verificat înainte de începerea oricăror lucrări la invertor? a) Funcționarea sistemului de protecție; b) Lipsa tensiunii; c) Starea echipamentului.	Что необходимо проверить до начала любых работ на инверторе? a) Работу системы защиты; b) Отсутствие напряжения; c) Состояние оборудования.	NSEIE, Pct. 580
88	Cât timp poate persista tensiunea de curent continuu la invertor după deconectare? a) Până la 30 secunde; b) Până la 1 minut; c) Timp de 5 minute sau mai mult.	Как долго после отключения может сохраняться напряжение постоянного тока на инверторе? a) До 30 секунд; b) До 1 минуты; c) В течение 5 минут или более.	NSEIE, Pct. 580
89	Ce măsuri trebuie luate pe durata punerii sub tensiune a componentelor centralelor electrice fotovoltaice? a) Pentru prevenirea riscurilor de șoc electric; b) Pentru prevenirea arsurilor și altor leziuni cauzate de generarea energiei electrice; c) Pentru prevenirea ambelor riscuri menționate la lit. a) și b).	Какие меры необходимо принимать во время подачи напряжения на компоненты фотоэлектрических электростанций? a) По предотвращению риска поражения электрическим током; b) По предотвращению ожогов и других повреждений, вызванных выработкой электрической энергии; c) По предотвращению обоих рисков, указанных в пп. а) и b).	NSEIE, Pct. 581
90	Când este permisă demontarea și montarea siguranțelor fuzibile aflate sub tensiune în circuitele de curent continuu?	Когда разрешается снятие и установка плавких предохранителей, находящихся под напряжением в цепях постоянного тока?	NSEIE, Pct. 583

	a) Atunci când circuitele sunt fără sarcină și lipsesc aparatele de comutație care permit deconectarea tensiunii; b) Atunci când circuitele sunt sub sarcină, dacă se utilizează echipament individual de protecție; c) Atunci când există aparate de comutație pentru deconectarea tensiunii, indiferent de starea circuitului.	a) Когда цепи находятся без нагрузки и отсутствуют коммутационные аппараты, позволяющие отключить напряжение; b) Когда цепи находятся под нагрузкой при условии использования соответствующих средств индивидуальной защиты; c) Когда имеются коммутационные аппараты, позволяющие отключить напряжение, независимо от состояния цепи.	
91	Cu ce trebuie să fie familiarizat personalul care realizează lucrări la centralele electrice fotovoltaice? a) Cu documentația tehnică și instrucțiunile pentru fiecare echipament sau componentă a centralei electrice fotovoltaice; b) Cu schema de amplasare a modulelor fotovoltaice; c) Cu programul de întreținere periodică a centralei electrice fotovoltaice.	С чем должен быть ознакомлен персонал, выполняющий работы на фотоэлектрических электростанциях? a) С технической документацией и инструкциями по эксплуатации каждого оборудования или компонента фотоэлектрической электростанции; b) Со схемой размещения фотоэлектрических модулей; c) С программой периодического технического обслуживания фотоэлектрической электростанции.	NSEIE, Pct. 587
92	Cu ce trebuie să fie instruit personalul care realizează lucrări de amenajare, deservire, exploatare și mentenanță a centralelor electrice fotovoltaice? a) Cu privire la pericolele prezentate de aceste echipamente și cerințele pentru alegerea mijloacelor de protecție individuală corespunzătoare; b) Cu privire numai la schema de amplasare a modulelor fotovoltaice și ordinea conectării acestora; c) Cu privire numai la programul de întreținere periodică și graficul lucrărilor de mentenanță ale centralei electrice fotovoltaice.	По каким вопросам должен быть обучен персонал, выполняющий работы по устройству, обслуживанию, эксплуатации и техническому обслуживанию фотоэлектрических электростанций? a) По вопросам опасностей, связанных с данным оборудованием, и требованиям по выбору соответствующих средств индивидуальной защиты; b) Только по схеме размещения фотоэлектрических модулей и порядку их подключения; c) Только по программе периодического технического обслуживания и графику выполнения работ по техническому обслуживанию фотоэлектрической электростанции.	NSEIE, Pct. 588
93	Cu ce trebuie să fie familiarizat personalul care realizează lucrări la centralele electrice fotovoltaice pentru a putea acționa corespunzător în caz de urgență? a) Cu programul de mentenanță și planul de revizii al centralei electrice fotovoltaice; b) Cu căile de acces și de evacuare în caz de urgență; c) Cu schema de conectare a modulelor fotovoltaice și configurația invertoarelor.	С чем должен быть ознакомлен персонал, выполняющий работы на фотоэлектрических электростанциях, чтобы иметь возможность правильно действовать в случае аварийной ситуации? a) С программой технического обслуживания и планом проведения регламентных работ фотоэлектрической электростанции; b) С путями доступа и эвакуации в случае аварийной ситуации; c) Со схемой подключения фотоэлектрических модулей и конфигурацией инверторов.	NSEIE, Pct. 589
94	La ce este interzis accesul în timpul exploatării centralelor electrice fotovoltaice? a) La conexiunile modulelor PV, în cutiile de joncțiune, la izolatoarele circuitelor de curent continuu și la echipamentul aflat sub sarcină în procesul de exploatare; b) La invertoare, după deconectarea acestora de la rețea; c) La echipamentele de monitorizare și control ale centralei electrice fotovoltaice, indiferent de starea de funcționare.	К чему запрещается доступ в процессе эксплуатации фотоэлектрических электростанций? a) К соединениям фотоэлектрических модулей, соединительным коробкам, изоляторам цепей постоянного тока и оборудованию, находящемуся под нагрузкой в процессе эксплуатации; b) К инверторам после их отключения от сети; c) К оборудованию мониторинга и управления фотоэлектрической электростанцией независимо от его рабочего состояния.	NSEIE, Pct. 592

95	Ce indicator de securitate trebuie montat pe echipamentul electric al centralelor electrice fotovoltaice pentru prevenirea deteriorării echipamentului și accidentării personalului? a) „STOP! PERICOL DE ELECTROCUTARE!”; b) „NU DECONECTA SUB SARCINĂ!”; c) „NU CONECTA! SE LUCREAZĂ!”.	Какой плакат безопасности должен быть вывешен на электрооборудовании фотоэлектрических электростанций для предотвращения повреждения оборудования и травмирования персонала? a) «СТОЙ! ОПАСНОСТЬ СМЕРТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОПОРАЖЕНИЯ!»; b) «НЕ ОТКЛЮЧАТЬ ПОД НАГРУЗКОЙ!»; c) «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ!».	NSEIE, Pct. 593
96	Cine stabilește posibilitatea realizării lucrărilor sub tensiune la centralele electrice fotovoltaice, în funcție de condițiile atmosferice? a) Membrii formației de lucru; b) Conducătorul de lucrări, admitentul sau șeful de lucrări; c) Orice persoană din echipă.	Кто определяет возможность выполнения работ под напряжением на фотоэлектрических электростанциях в зависимости от атмосферных условий? a) Члены бригады; b) Руководитель работ, допускающий или производитель работ; c) Любой член бригады.	NSEIE, Pct. 597
97	Este permisă realizarea lucrărilor la centralele electrice fotovoltaice pe timp de ceață, ploaie, ninsoare sau în timpul nopții? a) Nu, este interzisă; b) Da, este permisă fără restricții; c) Da, este permisă doar cu mijloace suplimentare de protecție.	Разрешается ли выполнение работ на фотоэлектрических электростанциях в туманную, дождливую, снежную погоду или в ночное время? a) Нет, запрещается; b) Да, разрешается без ограничений; c) Да, разрешается только с дополнительными средствами защиты.	NSEIE, Pct. 598
98	Câte persoane trebuie să realizeze orice operațiune asupra echipamentului centralelor electrice fotovoltaice pentru a evita accidente, incidentele sau deteriorarea echipamentelor? a) O singură persoană, dacă aceasta deține grupa de securitate electrică corespunzătoare; b) Cel puțin două persoane; c) În funcție de complexitatea operațiunii, dar nu mai puțin trei persoane.	Сколько лиц должны выполнять любую операцию с оборудованием фотоэлектрических электростанций для предотвращения несчастных случаев, инцидентов или повреждения оборудования? a) Одно лицо, если оно имеет соответствующую группу по электробезопасности; b) Не менее двух лиц; c) В зависимости от сложности операции, но не менее трех лиц.	NSEIE, Pct. 599
99	Ce mijloace de protecție sunt obligatorii la exploatarea centralelor electrice fotovoltaice? a) Căștile de protecție; b) Mănușile și încălțăminte electroizolantă; c) Toate mijloacele menționate la lit. a) și b).	Какие средства защиты являются обязательными при эксплуатации фотоэлектрических электростанций? a) Защитные каски; b) Диэлектрические перчатки и обувь; c) Все средства, указанные в пп. а) и b).	NSEIE, Pct. 602
100	Din ce materiale trebuie să fie fabricate scările portabile utilizate la realizarea lucrărilor la centralele electrice fotovoltaice? a) Din metal, pentru asigurarea rezistenței mecanice; b) Din materiale electroizolante; c) Din orice material disponibil, dacă scara este verificată înainte de utilizare.	Из каких материалов должны быть изготовлены переносные лестницы, используемые при выполнении работ на фотоэлектрических электростанциях? a) Из металла для обеспечения механической прочности; b) Из электроизоляционных материалов; c) Из любых доступных материалов, если лестница проверена перед использованием.	NSEIE, Pct. 603
101	La ce distanță de la traseul cablului se interzice realizarea lucrărilor de excavare a pământului cu ajutorul mașinilor și, respectiv, mecanismelor de percuzie? a) 1 m și, respectiv, 5 m;	На каком расстоянии от трассы кабеля запрещается проводить землеройные работ машинами и, соответственно, механизмами ударного действия? a) 1 м и, соответственно, 5 м;	NSEIE, Pct. 608

	b) 0,5 m și, respectiv, 2,5 m; c) 0,1 m și, respectiv, 0,5 m.	b) 0,5 м и, соответственно, 2,5 м; c) 0,1 м и, соответственно, 0,5 м.	
102	Ce grupă minimă de securitate electrică trebuie să dețină membrii formației de lucru admiși pentru lucrări de escaladare, care urcă pe stâlpi până în vârful acestora? a) Nu mai mică de II; b) Nu mai mică de III; c) Nu mai mică de IV.	Какую минимальную группу по электробезопасности должны иметь члены бригады, допущенные к выполнению верхолазных работ, при подъеме на опоры до их верха? a) Не ниже II; b) Не ниже III; c) Не ниже IV.	NSEIE, Pct. 697
103	Cum se realizează lucrările cu cleștele ampermetric în instalațiile electrice cu tensiunea mai mică de 1000 V? a) În baza dispoziției de lucru sau în ordinea exploatării curente; b) Numai în baza dispozițiilor de lucru; c) Numai în ordinea exploatării curente.	Как выполняются работы с электроизмерительными клещами в электроустановках напряжением менее 1000 В? a) По распоряжению или в порядке текущей эксплуатации; b) Только по распоряжению; a) Только в порядке текущей эксплуатации.	NSEIE, Pct. 859
104	Ce grupă de securitate electrică trebuie să dețină lucrătorul care efectuează de unul singur lucrări cu cleștele ampermetric în instalațiile electrice cu tensiunea mai mică de 1000 V? a) Nu mai mică de II; b) Nu mai mică de III; c) Nu mai mică de IV.	Какую группу по электробезопасности должен иметь работник, выполняющий единолично работы с электроизмерительными клещами в электроустановках напряжением менее 1000 В? a) Не ниже II; b) Не ниже III; c) Не ниже IV.	NSEIE, Pct. 859
105	În baza căror documente personalul delegat execută lucrări la instalațiile electrice în funcțiune? a) În baza instrucțiunilor interne ale prestatorului de servicii; b) În baza autorizațiilor de lucru; c) În baza autorizațiilor de lucru și dispozițiilor de lucru.	На основании каких документов командированный персонал выполняет работы в действующих электроустановках? a) На основании внутренних инструкций поставщика услуг; b) По нарядам; c) По нарядам и распоряжениям.	NSEIE, Pct. 1035
106	Cine este responsabil pentru corespunderea grupelor de securitate electrică și a drepturilor atribuite personalului delegat? a) Personalul delegat; b) Proprietarul instalației electrice în care se vor realiza lucrările; c) Întreprinderea terță care a delegat personalul.	Кто несет ответственность за соответствие присвоенных командированному персоналу групп по электробезопасности и прав? a) Командированный персонал; b) Собственник электроустановки, в которой будут производятся работы; c) Стороннее предприятие, откомандировавший персонал.	NSEIE, Pct. 1050
107	Care este numărul și tipul categoriilor în care se clasifică indicatoarele de securitate utilizate în instalațiile electrice? a) Două categorii: de interdicere și de avertizare; b) Patru categorii: de interdicere, de avertizare, de obligativitate și de informare; c) Trei categorii: de avertizare, de informare și de interdicere.	Каково количество и виды категорий, на которые подразделяются плакаты безопасности, используемые в электроустановках? a) Две категории: запрещающие и предупреждающие; b) Четыре категории: запрещающие, предупреждающие, предписывающие и указательные; c) Три категории: предупреждающие, информационные и запрещающие.	NSEIE, Anexa nr. 4, Pct. 1
108	Care este numărul și tipul categoriilor în care se clasifică indicatoarele de securitate utilizate în instalațiile electrice? a) Două categorii: de interdicere și de avertizare; b) Trei categorii: de avertizare, de informare și de interdicere; c) Patru categorii: de interdicere, de avertizare, de obligativitate și de informare.	Каково количество и виды категорий, на которые подразделяются плакаты безопасности, используемые в электроустановках? a) Две категории: запрещающие и предупреждающие; b) Три категории: предупреждающие, информационные и запрещающие;	NSEIE, Anexa nr. 4, Pct. 1

		c) Четыре категории: запрещающие, предупреждающие, предписывающие и указательные.	
109	Care este perioada minimă de activitate în grupa de securitate electrică precedentă necesară pentru atribuirea grupei de securitate electrică III personalului cu studii profesional-tehnice în domeniul de formare profesională Energetică și inginerie electrică? a) Nu mai puțin de 1 lună; b) Nu mai puțin de 2 luni; c) Nu mai puțin de 4 luni.	Каков минимальный стаж работы с предыдущей группой по электробезопасности, необходимый для присвоения III группы по электробезопасности персоналу, имеющему профессионально-техническое образование в области профессиональной подготовки в Энергетике и электротехнической инженерии? a) Не менее 1 месяца; b) Не менее 2 месяцев; c) Не менее 4 месяцев.	NSEIE, Anexa nr. 6
110	Ce reprezintă un mijloc de protecție electrică? a) Dispozitiv destinat protecției instalațiilor electrice împotriva suprasarcinilor și scurtcircuitelor; b) Mijloc de protecție destinat asigurării securității electrice; c) Mijloc tehnic destinat asigurării funcționării în siguranță a instalațiilor electrice.	Что представляет собой электрозащитное средство? a) Устройство, предназначенное для защиты электроустановок от перегрузок и коротких замыканий; b) Средство защиты от поражения электрическим током, предназначенное для обеспечения электробезопасности; c) Техническое средство, предназначенное для обеспечения безопасной работы электроустановок.	IUÎMPUIE, Tabelul 1.1
111	Cum se numește mijlocul de protecție electrică izolant a cărui izolație rezistă un timp îndelungat la tensiunea de lucru a instalației electrice și care permite efectuarea lucrărilor pe părțile active aflate sub tensiune? a) Mijloc de protecție individuală împotriva acțiunii curentului electric; b) Mijloc de protecție electrică suplimentar; c) Mijloc de protecție electrică principal.	Как называется изолирующее электрозащитное средство, изоляция которого длительно выдерживает рабочее напряжение электроустановки и которое позволяет работать на токоведущих частях, находящихся под напряжением? a) Средство индивидуальной защиты от воздействия электрического тока; b) Дополнительное изолирующее электрозащитное средство; c) Основное изолирующее электрозащитное средство.	IUÎMPUIE, Pct. 1.1.2
112	Cum se clasifică mijloacele de protecție electrică utilizate în instalațiile electrice? a) Individuale și colective; b) Principale și suplimentare; c) Permanente și temporare.	Как классифицируются электрозащитные средства, применяемые в электроустановках? a) Индивидуальные и коллективные; b) Основные и дополнительные; c) Постоянные и временные.	IUÎMPUIE, Pct. 1.1.6
113	La ce categorie de mijloace izolante de protecție electrică se atribuie indicatoarele de tensiune pentru instalațiile electrice cu tensiunea mai mică de 1000 V? a) În funcție de circumstanțe pot fi atât mijloace izolante de protecție electrică principale cât și suplimentare; b) Mijloace izolante de protecție electrică principale; c) Mijloace izolante de protecție electrică suplimentare.	К какой категории изолирующих электрозащитных средств относятся указатели напряжения, применяемые в электроустановках напряжением менее 1000 В? a) В зависимости от обстоятельств могут быть как основными, так и дополнительными изолирующими электрозащитными средствами; b) Основным изолирующим электрозащитным средством; c) Дополнительными изолирующими электрозащитными средствами.	IUÎMPUIE, Pct. 1.1.6
114	Din ce categorie de mijloace de protecție electrică fac parte cleștele electroizolante utilizate în instalațiile electrice cu tensiunea mai mică de 1000 V? a) Mijloace de protecție electroizolante suplimentare; b) În funcție de circumstanțe pot fi atât mijloace de protecție electroizolante principale cât și suplimentare;	К какому виду электрозащитных средств относятся электроизолирующие клещи, применяемые в электроустановках напряжением менее 1000 В? a) Дополнительным изолирующим электрозащитным средством; b) В зависимости от обстоятельств могут быть как основными, так и дополнительными изолирующими электрозащитными средствами;	IUÎMPUIE, Pct. 1.1.6

	c) Mijloace de protecție electroizolante principale.	c) Основным изолирующим электрозащитным средствам.	
115	Din ce categorii de mijloace de protecție electrică fac parte galoșii electroizolanți utilizați în instalațiile electrice cu tensiunea mai mică de 1000 V? a) Mijloace de protecție electroizolante suplimentare; b) Mijloace de protecție electroizolante principale; c) În funcție de circumstanțe pot fi atât mijloace de protecție electroizolante principale cât și suplimentare.	К какому виду электрозащитных средств относятся диэлектрические галоши, применяемые в электроустановках напряжением менее 1000 В? a) Дополнительным изолирующим электрозащитным средствам; b) Основным изолирующим электрозащитным средствам; c) В зависимости от обстоятельств могут быть как основными, так и дополнительными изолирующими электрозащитными средствами.	IUÎMPUIE, Pct. 1.1.6
116	Din ce categorii de mijloace de protecție electrică fac parte sculele cu mână electroizolante utilizate în instalațiile electrice cu tensiunea mai mică de 1000 V? a) Mijloace de protecție electroizolante principale; b) Mijloace de protecție electroizolante suplimentare; c) Mijloace de protecție colectivă.	К какому виду электрозащитных средств относятся инструменты с изолированными рукоятками, применяемые в электроустановках напряжением менее 1000 В? a) Основным изолирующим электрозащитным средствам; b) Дополнительным изолирующим электрозащитным средствам; c) Коллективным средствам защиты.	IUÎMPUIE, Pct. 1.1.6
117	Din ce categorii de mijloace de protecție electrică fac parte covorașele electroizolante și platformele electroizolante utilizate în instalațiile electrice cu tensiunea mai mică de 1000 V? a) Mijloace izolante de protecție electrică principale; b) Mijloace izolante de protecție electrică suplimentare; c) În funcție de circumstanțe pot fi atât mijloace de protecție electrică principale cât și suplimentare.	К какому виду электрозащитных средств относятся диэлектрические ковры и изолирующие подставки, применяемые в электроустановках напряжением менее 1000 В? a) Основным изолирующим электрозащитным средствам; b) Дополнительным изолирующим электрозащитным средствам; c) В зависимости от обстоятельств могут быть как основными, так и дополнительными изолирующими электрозащитными средствами.	IUÎMPUIE, Pct. 1.1.6
118	Ce mijloace de protecție pot fi utilizate pe timp umed în aer liber? a) Numai mijloace de protecție de construcție specială, destinate utilizării în astfel de condiții; b) Orice mijloace de protecție electrică principale; c) Orice mijloace de protecție electrică suplimentare.	Какие средства защиты могут применяться на открытом воздухе в сырую погоду? a) Только средства защиты специальной конструкции, предназначенные для работы в таких условиях; b) Любые основные электрозащитные средства; c) Любые дополнительные электрозащитные средства.	IUÎMPUIE, Pct. 1.2.7
119	Este permisă utilizarea mijloacelor de protecție cu termenul de valabilitate expirat? a) Da, dacă mijloacele de protecție nu prezintă deteriorări exterioare; b) Da, numai cu aprobarea proprietarului instalației electrice; c) Nu, utilizarea acestora nu este permisă.	Допускается ли использование средств защиты с истекшим сроком годности? a) Да, если средства защиты не имеют внешних повреждений; b) Да, только с разрешения собственника электроустановки; c) Нет, использование таких средств не допускается.	IUÎMPUIE, Pct. 1.2.8
120	Care este periodicitatea efectuării inspectării vizuale a existenței și stării mijloacelor de protecție, cu excepția dispozitivelor pentru legare la pământ și în scurtcircuit mobile? a) Nu mai rar de o dată la 3 luni; b) Nu mai rar de o dată la 6 luni; c) Nu mai rar de o dată la 12 luni.	Какова периодичность проведения осмотра наличия и состояния средств защиты, за исключением переносных устройств заземления и закорачивания? a) Не реже одного раза в 3 месяца; b) Не реже одного раза в 6 месяцев; c) Не реже одного раза в 12 месяцев.	IUÎMPUIE, Pct. 1.4.3
121	Care tip de indicator de tensiune este preferat pentru utilizare în instalațiile electrice cu tensiunea mai mică de 1000 V? a) Indicatorul unipolar; b) Indicatorul bipolar; c) Ambele tipuri de indicatoare se utilizează cu aceeași prioritate.	Какой тип указателя напряжения является предпочтительным для применения в электроустановках напряжением менее 1000 В? a) Однополюсный указатель; b) Двухполюсный указатель; c) Оба типа указателей применяются с одинаковым приоритетом.	IUÎMPUIE, Pct. 2.4.21

Personal de reparații		Ремонтный персонал	
Nr. între-bării			Referință la DNT, Pct.
1	Ce act normativ cuprinde prevederi minime de bază pentru realizarea în condiții de securitate a activităților în instalațiile, centralele, rețelele electrice și instalațiile de stocare a energiei? a) NE1-01:2019 „Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor noncasnici”; b) Normele de securitate la exploatarea instalațiilor electrice; c) Norme de amenajare a instalațiilor electrice.	Какой нормативный акт содержит основные минимальные требования для безопасного выполнения работ в электрических установках, электрических станциях, электрических сетях и установках хранения энергии? a) NE1-01:2019, „Правила эксплуатации электрических установок небытовых потребителей”; b) Нормы по безопасности при эксплуатации электроустановок; c) Правила устройства электроустановок.	NSEIE, Pct. 1
2	Pentru cine sunt obligatorii Normele de securitate la exploatarea instalațiilor electrice? a) Pentru întreprinderile electroenergetice, consumatorii noncasnici, instituții, agenții economici care prestează servicii de deservire a obiectelor energetice; b) Pentru electricienii autorizați, laboratoarele electrotehnice, proiectanți, executanții de lucrări în instalații electrice indiferent de nivelul lor de tensiune, precum și pentru specialiștii din cadrul agenției naționale pentru reglementare în energetică; c) Pentru toate categoriile de persoane și entități menționate la lit. a) și b).	Для кого обязательны Нормы по безопасности при эксплуатации электроустановок? a) Для электроэнергетических предприятий, небытовых потребителей, учреждений, хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги по обслуживанию объектов энергетики; b) Для авторизованных электриков, электротехнических лабораторий, проектировщиков, исполнителей работ в электроустановках независимо от их уровня напряжения, а также для специалистов национального агентства по регулированию в энергетике; c) Для всех категорий лиц и организаций, указанных в пп. а) и b).	NSEIE, Pct. 2
3	Cum se numește sistemul de cerințe de calificare care include instruirea și verificarea cunoștințelor privind executarea lucrărilor la locurile de muncă unde există riscuri de natură electrică, precum și eliberarea talonului de autorizare? a) Grupa de securitate electrică; b) Instruirea până la admiterea pentru realizarea lucrărilor; c) Instruirea în domeniul securității și sănătății în muncă.	Как называется система квалификационных требований, включающая обучение и проверку знаний по выполнению работ на рабочих местах, где существуют риски электрического характера, а также выдачу разрешительного талона? a) Группа по электробезопасности; b) Обучение до допуска к выполнению работ; c) Обучение в области охране здоровья и безопасности труда.	NSEIE, Pct. 5.17
4	La ce înălțime față de nivelul solului, al planșeului sau al eșafodajului de lucru, desfășurate direct de pe construcții, utilaje, ori alte elemente de susținere în timpul operațiunilor de montaj sau reparații se realizează lucrările de escaladare? a) Mai mare de 1,5 m; b) Mai mare de 5 m; c) Mai mare de 10 m.	На какой высоте от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которыми производятся работы непосредственно с конструкций и оборудования, при их монтаже или ремонте выполняются верхолазные работы? a) Более 1,5 м; b) Более 5 м; c) Более 10 м.	NSEIE, Pct. 5.31
5	Care este experiența profesională minimă necesară pentru ca un lucrător să fie considerat lucrător cu experiență? a) 6 luni;	Какой минимальный стаж работы в соответствующей сфере деятельности должен иметь работник, чтобы считаться опытным работником? a) 6 месяцев;	NSEIE, Pct. 5.37

	b) 1 an; c) 3 ani.	b) 1 год; c) 3 года.	
6	Care este experiența profesională minimă necesară pentru ca un lucrător să fie considerat lucrător cu experiență? a) 3 luni; b) 6 luni; c) 1 an.	Какой минимальный стаж работы в соответствующей сфере деятельности должен иметь работник, чтобы считаться опытным работником? a) 3 месяцев; b) 6 месяцев; c) 1 год.	NSEIE, Pct. 5.37
7	Cum se numește mijlocul de protecție destinat pentru asigurarea securității electrice a personalului? a) Mijloc individual de protecție; b) Mijloc de protecție electrică; c) Mijloc de protecție colectivă.	Как называется средство защиты, предназначенное для обеспечения электробезопасности персонала? a) Индивидуальное средство защиты; b) Электрозащитное средство; c) Коллективное средство защиты.	NSEIE, Pct. 5.41
8	Care este definiția noțiunii de „persoană calificată”? a) Persoană instruită în mod corespunzător sau supravegheată de o persoană pentru a identifica riscurile și a evita pericolele pe care le poate produce curentul electric; b) Persoană care dispune de cunoștințe și experiența necesare pentru a identifica riscurile și a preveni pericolele asociate cu curentul electric; c) Persoană care a participat la instruirea introductivă și are dreptul să execute independent orice lucrare în instalațiile electrice.	Как определяется понятие «квалифицированный персонал»? a) Лица, соответственно проинструктированные или выполняющие работы под наблюдением персонала, позволяющие им оценивать риски и избегать опасностей, которые может создавать электричество; b) Лица, имеющие соответствующее образование и опыт, позволяющие им оценивать риски и избегать опасностей, которые может создавать электричество; c) Лицо, прошедшее вводный инструктаж и имеющее право самостоятельно выполнять любые работы в электроустановках.	NSEIE, Pct. 5.43
9	Care este definiția noțiunii de „persoană obișnuită”? a) Persoană care nu este nici persoană calificată, nici persoană instruită; b) Persoană care dispune de cunoștințe și experiența necesare pentru a identifica riscurile și a preveni pericolele asociate cu curentul electric; c) Persoană instruită în mod corespunzător sau supravegheată de o persoană calificată pentru a identifica riscurile și a evita pericolele pe care le poate produce curentul electric.	Как определяется понятие «необученный персонал»? a) Персонал, не относящийся к квалифицированному персоналу или инструктированному персоналу; b) Лица, имеющие соответствующее образование и опыт, позволяющие им оценивать риски и избегать опасностей, которые может создавать электричество; c) Лица, соответственно проинструктированные или выполняющие работы под наблюдением квалифицированного персонала, позволяющие им оценивать риски и избегать опасностей, которые может создавать электричество.	NSEIE, Pct. 5.45
10	Cum este definit personalul delegat? a) Personalul prestatorului de servicii sau întreprinderii terțe, desemnat pentru a realiza lucrări în instalația electrică aflată în proprietatea altei entități; b) Personal care aparține proprietarului instalației electrice și execută lucrări în această instalație; c) Personal neelectrotehnic care aparține proprietarului instalației electrice și execută lucrări în această instalație.	Каково определение командированного персонала? a) Персонал, поставщика услуг или стороннего предприятия, назначенный для выполнения работ в электроустановке, находящейся в собственности другого субъекта; b) Персонал, который принадлежит собственнику электроустановки и производит работы в этой установке; c) Неэлектротехнический персонал, который принадлежит собственнику электроустановки и производит работы в этой установке.	NSEIE, Pct. 5.49
11	Cum este definit personalul delegat? a) Personal care aparține proprietarului instalației electrice și execută lucrări în această instalație;	Каково определение командированного персонала? a) Персонал, который принадлежит собственнику электроустановки и производит работы в этой установке;	NSEIE, Pct. 5.49

	b) Personalul prestatorului de servicii sau întreprinderii terțe, desemnat pentru a realiza lucrări în instalația electrică aflată în proprietatea altei entități; c) Personal neelectrotehnic care aparține proprietarului instalației electrice și execută lucrări în această instalație.	b) Персонал, поставщика услуг или стороннего предприятия, назначенный для выполнения работ в электроустановке, находящейся в собственности другого субъекта; c) Неэлектротехнический персонал, который принадлежит собственнику электроустановки и производит работы в этой установке.	
12	Din ce tip de personal face parte personalul laboratoarelor electrotehnice care realizează măsurări și încercări ale echipamentului electric? a) Personal operativ; b) Personal de reparații; c) Personal administrativ-tehnic.	К какому типу персонала относится персонал электротехнических лабораторий, выполняющий измерения и испытания электрооборудования? a) Оперативный персонал; b) Ремонтный персонал; c) Административно-технический персонал.	NSEIE, Pct. 5.50
13	Din ce categorii de personal face parte personalul de reparații? a) Personalul electrotehnic; b) Personalul electrotehologic; c) Personalul neelectrotehnic.	К какой категории персонала относится ремонтный персонал? a) Электротехническому персоналу; b) Электротехнологическому персоналу; c) Неэлектротехническому персоналу.	NSEIE, Pct. 5.51
14	Care este înălțimea minimă, măsurată de la tălpile picioarelor lucrătorului până la sol sau o altă bază de referință artificială, unde există pericolul căderii în gol, de la care o activitate este considerată muncă la înălțime? a) Minimum de 1,3 m; b) Minimum de 3 m; c) Minimum de 2 m.	Какова минимальная высота, измеряемая от подошв ног работника до земли или другой искусственной опорной поверхности, где есть риск падения, начиная с которой деятельность считается работой на высоте? a) Минимум 1,3 м; b) Минимум 3 м; c) Минимум 2 м.	NSEIE, Pct. 15
15	În ce document se indică dreptul personalului electrotehnic de a efectua lucrări speciale de încercări și măsurări? a) Fișa postului; b) Registrul operativ; c) Talonul de autorizare.	В каком документе указывается право электротехнического персонала на выполнение специальных работ по испытаниям и измерениям? a) Должностной инструкции; b) Оперативном журнале; c) Разрешительном талоне.	NSEIE, Pct. 29
16	În ce document se indică dreptul personalului electrotehnic de a efectua lucrări speciale de încercări și măsurări? a) Talonul de autorizare; b) Fișa postului; c) Registrul operativ.	В каком документе указывается право электротехнического персонала на выполнение специальных работ по испытаниям и измерениям? a) Разрешительном талоне; b) Должностной инструкции; c) Оперативном журнале.	NSEIE, Pct. 29
17	Măsurările și încercările efectuate în instalațiile electrice se consideră lucrări speciale? a) Da, cu excepția lucrărilor cu megohmmetrul; b) Nu, acestea nu sunt considerate lucrări speciale; c) Da, inclusiv toate lucrările efectuate cu megohmmetrul.	Считаются ли измерения и испытания, выполняемые в электроустановках, специальными работами? a) Да, за исключением работ с мегаомметром; b) Нет, они не относятся к специальным работам; c) Да, включая все работы, выполняемые с мегаомметром.	NSEIE, Pct. 30
18	Care dintre lucrări sunt considerate lucrări speciale? a) Lucrări cu megohmmetrul; b) Inspectarea vizuală a instalațiilor electrice; c) Încercări și măsurări (cu excepția lucrărilor cu megohmmetrul).	Какие из работ считаются специальными работами? a) Работы с мегаомметром; b) Осмотр электроустановок; c) Испытания и измерения (за исключением работ с мегаомметром).	NSEIE, Pct. 30
19	Care dintre lucrări sunt considerate lucrări speciale? a) Lucrări sub tensiune la părțile active; b) Încercări și măsurări (cu excepția lucrărilor cu megohmmetrul);	Какие из работ считаются специальными работами? a) Работы под напряжением на токоведущих частях; b) Испытания и измерения (за исключением работ с мегаомметром);	NSEIE, Pct. 30

	c) Ambele variante indicate la lit. a) și b).	c) Оба варианта, указанные в пп. а) и б).	
20	Încercările și măsurările efectuate în instalațiile electrice se consideră lucrări speciale? a) Se consideră lucrări speciale numai la decizia proprietarului instalației electrice; b) Da, se consideră lucrări speciale; c) Nu, nu se consideră lucrări speciale.	Считаются ли испытания и измерения, выполняемые в электроустановках, специальными работами? a) Считаются специальными работами только по решению собственника электроустановки; b) Да, считаются специальными работами; c) Нет, не считаются специальными работами.	NSEIE, Pct. 30
21	Care este distanța minimă admisibilă de la personal, sculele și dispozitivele utilizate de acesta, precum și de la barierele de protecție provizorii, până la părțile active aflate sub tensiune în instalațiile electrice cu tensiunea mai mică de 1 kV? a) 0,6 m; b) 1,0 m; c) Nu se normează (fără atingere).	Каково минимальное допустимое расстояние от персонала, применяемых ими инструментов и приспособлений, а также от временных защитных ограждений до токоведущих частей, находящихся под напряжением, в электроустановках напряжением менее 1 кВ? a) 0,6 м; b) 1,0 м; c) Не нормируется (без прикосновения).	NSEIE, Pct. 39
22	Care este distanța minimă admisibilă de la personal, sculele și dispozitivele utilizate de acesta, precum și de la barierele de protecție provizorii, până la părțile active aflate sub tensiune în instalațiile electrice cu tensiunea mai mică de 1 kV? a) Nu se normează (fără atingere); b) 0,6 m; c) 1,0 m.	Каково минимальное допустимое расстояние от персонала, применяемых ими инструментов и приспособлений, а также от временных защитных ограждений до токоведущих частей, находящихся под напряжением, в электроустановках напряжением менее 1 кВ? a) Не нормируется (без прикосновения); b) 0,6 м; c) 1,0 м.	NSEIE, Pct. 39
23	Care este distanța minimă admisibilă de la personal, sculele și dispozitivele utilizate de acesta, precum și de la barierele de protecție provizorii, până la părțile active aflate sub tensiune în instalațiile electrice cu tensiunea mai mică de 1 kV? a) 1,5 m; b) 1,0 m; c) Nu se normează (fără atingere).	Каково минимальное допустимое расстояние от персонала, применяемых ими инструментов и приспособлений, а также от временных защитных ограждений до токоведущих частей, находящихся под напряжением, в электроустановках напряжением менее 1 кВ? a) 1,5 м; b) 1,0 м; c) Не нормируется (без прикосновения).	NSEIE, Pct. 39
24	Care este distanța minimă admisibilă de la personal, sculele și dispozitivele utilizate de acesta, precum și de la barierele de protecție provizorii, până la părțile active aflate sub tensiune în instalațiile electrice cu tensiunea de 1-35 kV? a) 0,6 m; b) 1,0 m; c) 1,5 m.	Каково минимальное допустимое расстояние от персонала, применяемых ими инструментов и приспособлений, а также от временных защитных ограждений до токоведущих частей, находящихся под напряжением, в электроустановках напряжением 1-35 кВ? a) 0,6 м; b) 1,0 м; c) 1,5 м.	NSEIE, Pct. 39
25	Ce tipuri de măsuri asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Măsurile de verificare; b) Măsurile de pregătire; c) Măsurile organizatorice și tehnice.	Какие типы мероприятий обеспечивают безопасность работ в электроустановках? a) Проверочные мероприятия; b) Подготовительные мероприятия; c) Организационные и технические мероприятия.	NSEIE, Pct. 98, 297
26	Care este prima măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice?	Какое является первым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках?	NSEIE, Pct. 98

	a) Emiterea autorizației de lucru, dispoziției de lucru sau întocmirea listei lucrărilor executate în ordinea exploatarei curente; b) Emiterea permisiunii pentru admiterea la realizarea lucrărilor în cazurile enumerate în pct. 135 a Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice; c) Desemnarea persoanelor responsabile de realizarea lucrărilor în instalațiile electrice.	a) Выдача наряда, распоряжения или составление перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; b) Выдача разрешения на допуск к выполнению работ в случаях, перечисленных в п. 135 Норм по безопасности при эксплуатации электроустановок; c) Назначение лиц, ответственных за выполнение работ в электроустановках.	
27	Care este a doua măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Admiterea la realizarea lucrării; b) Desemnarea persoanelor responsabile de realizarea lucrărilor în instalațiile electrice; c) Emiterea autorizației de lucru, dispoziției de lucru sau întocmirea listei lucrărilor executate în ordinea exploatarei curente.	Какое является вторым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Допуск к выполнению работы; b) Назначение лиц, ответственных за выполнение работ в электроустановках; c) Выдача наряда, распоряжения или составление перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	NSEIE, Pct. 98
28	Care este a treia măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Pregătirea locului de muncă; b) Înregistrarea pauzelor în lucru; c) Emiterea permisiunii pentru pregătirea locului de muncă în cazurile enumerate în pct. 135 a Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice.	Какое является третьим организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Подготовка рабочего места; b) Оформление перерывов в работе; c) Выдача разрешения на подготовку рабочего места в случаях, перечисленных в п. 135 Норм по безопасности при эксплуатации электроустановок.	NSEIE, Pct. 98
29	Care este a patra măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Emiterea permisiunii pentru admiterea la realizarea lucrărilor în cazurile enumerate în pct. 135 a Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice; b) Supravegherea în timpul realizării lucrării; c) Înregistrarea pauzelor în lucru.	Какое является четвертым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Выдача разрешения на допуск к выполнению работ в случаях, перечисленных в п. 135 Норм по безопасности при эксплуатации электроустановок; b) Надзор во время выполнения работы; c) Оформление перерывов в работе.	NSEIE, Pct. 98
30	Care este a cincea măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Pregătirea locului de muncă; b) Admiterea la realizarea lucrării; c) Supravegherea în timpul realizării lucrării.	Какое является пятым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Подготовка рабочего места; b) Допуск к выполнению работы; c) Надзор во время выполнения работы.	NSEIE, Pct. 98
31	Care este a șasea măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Pregătirea locului de muncă; b) Admiterea la realizarea lucrării; c) Supravegherea în timpul realizării lucrării.	Какое является шестым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Подготовка рабочего места; b) Допуск к выполнению работы; c) Надзор во время выполнения работы.	NSEIE, Pct. 98
32	Care este a șaptea măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Înregistrarea pauzelor în lucru; b) Transferarea la alt loc de muncă;	Какое является седьмым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Оформление перерывов в работе; b) Перевод на другое рабочее место;	NSEIE, Pct. 98

	c) Supravegherea în timpul realizării lucrării.	c) Надзор во время выполнения работы.	
33	Care este a opta măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Supravegherea în timpul realizării lucrării; b) Transferarea la alt loc de muncă; c) Înregistrarea pauzelor în lucru.	Какое является восьмым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Надзор во время выполнения работы; b) Перевод на другое рабочее место; c) Оформление перерывов в работе.	NSEIE, Pct. 98
34	Care este a noua măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Înregistrarea pauzelor în lucru; b) Transferarea la alt loc de muncă; c) Supravegherea în timpul realizării lucrării;	Какое является девятым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Оформление перерывов в работе; b) Перевод на другое рабочее место; c) Надзор во время выполнения работы.	NSEIE, Pct. 98
35	Care este a zecea măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Pregătirea locului de muncă; b) Desemnarea persoanelor responsabile de realizarea lucrărilor în instalațiile electrice; c) Finalizarea lucrării.	Какое является десятым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Подготовка рабочего места; b) Назначение лиц, ответственных за выполнение работ в электроустановках; c) Окончание работы.	NSEIE, Pct. 98
36	Ce grupă de securitate electrică trebuie să dețină șeful de lucrări la executarea lucrărilor în baza dispoziției de lucru? a) Nu mai mică de II; b) Nu mai mică de III; c) Nu mai mică de IV.	Какую группу по электробезопасности должен иметь производитель работ при выполнении работ по распоряжению? a) Не ниже II; b) Не ниже III; c) Не ниже IV.	NSEIE, Pct. 123
37	Ce grupă de securitate electrică trebuie să dețină membrii formației de lucru la executarea lucrărilor urgente în instalațiile electrice cu tensiunea mai mică de și peste 1000 V? a) Nu mai mică de II; b) Nu mai mică de III; c) Nu mai mică de IV.	Какую группу по электробезопасности должны иметь члены бригады при выполнении неотложных работ в электроустановках напряжением менее и выше 1000 В? a) Не ниже II; b) Не ниже III; c) Не ниже IV.	NSEIE, Pct. 197
38	Ce grupă de securitate electrică trebuie să dețină lucrătorul care efectuează curățenia în instalația electrică de tip deschis (IDD)? a) Nu mai mică de II; b) Nu mai mică de III; c) Nu mai mică de IV.	Какую группу по электробезопасности должен иметь работник, выполняющий уборку в открытом распределительном устройстве (ОРУ)? a) Не ниже II; b) Не ниже III; c) Не ниже IV.	NSEIE, Pct. 204
39	Ce lucrare poate fi executată, în instalațiile electrice cu tensiunea peste 1000 V, în baza listei lucrărilor executate în ordinea exploataării curente de către personalul care deține grupa de securitate electrică nu mai mică de III? a) Amenajarea teritoriului IDD, tunderea ierbii, curățarea zăpezii de pe drumuri și treceri; b) Curățarea izolatoarelor; c) Strângerea contactelor de conexiune.	Какая работа может выполняться в электроустановках напряжением выше 1000 В на основе перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, персоналом, имеющим группу по электробезопасности не ниже III? a) Благоустройство территории ОРУ, скашивание травы, расчистку от снега дорог и проходов; b) Протирку изоляторов; c) Подтяжку контактных соединений.	NSEIE, Pct. 217, 218

40	Ce lucrare are dreptul să realizeze personalul cu grupa de securitate electrică nu mai mică de III, în baza listei lucrărilor executate în ordinea exploataării curente, în instalațiile electrice cu tensiunea peste 1000 V? a) Supravegherea procesului de uscare a înfășurărilor transformatoarelor, generatoarelor și a altor echipamente scoase din funcțiune; b) Curățarea izolatoarelor; c) Strângerea contactelor de conexiune.	Какую работу имеет право выполнять персонал с группой по электробезопасности не ниже III на основе перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, в электроустановках напряжением выше 1000 В? a) Наблюдение за процессом сушки обмоток трансформаторов, генераторов и других выведенных из работы устройств; b) Протирку изоляторов; c) Подтяжку контактных соединений.	NSEIE, Pct. 217, 218
41	Ce lucrare poate fi executată, în instalațiile electrice cu tensiunea peste 1000 V, în baza listei lucrărilor executate în ordinea exploataării curente de către personalul care deține grupa de securitate electrică nu mai mică de III? a) Aplicarea și/sau restabilirea denumirilor de dispecerat (sau operative) și a altor inscripții în exteriorul celulelor ID; b) Strângerea contactelor de conexiune; c) Verificarea izolatoarelor cu prăjina electroizolantă de măsurare.	Какая работа может выполняться в электроустановках напряжением выше 1000 В на основе перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, персоналом, имеющим группу по электробезопасности не ниже III? a) Нанесение и/или восстановление диспетчерских (или оперативных) наименований и других надписей вне камер РУ; b) Подтяжку контактных соединений; c) Проверку изоляторов измерительной электроизолирующей штангой.	NSEIE, Pct. 217, 218
42	În ce condiții membrii formației de lucru cu grupa de securitate electrică III poate părăsi și reveni la locul de muncă din instalația de distribuție (ID)? a) Numai însoțit de un membru al formației de lucru cu grupa de securitate electrică de cel puțin III sau de un lucrător care are dreptul de a inspecta vizual de sine stătător instalațiile electrice; b) Numai cu aprobarea emitentului autorizației de lucru; c) Fără însoțire, de sine stătător.	При каких условиях члены бригады, имеющие группу по электробезопасности III, могут самостоятельно выходить из распределительного устройства (РУ) и возвращаться на рабочее место? a) Только в сопровождении члена бригады, имеющего группу по электробезопасности не ниже III, или работника, имеющего право единоличного осмотра электроустановки; b) Только с разрешения лица, выдавшего наряд; c) Без сопровождения, самостоятельно.	NSEIE, Pct. 263
43	În ce condiții membrii formației de lucru cu grupa de securitate electrică III poate părăsi și reveni la locul de muncă din instalația de distribuție (ID)? a) Fără însoțire, de sine stătător; b) Numai cu aprobarea emitentului autorizației de lucru; c) Numai însoțit de un membru al formației de lucru cu grupa de securitate electrică de cel puțin III sau de un lucrător care are dreptul de a inspecta vizual de sine stătător instalațiile electrice.	При каких условиях члены бригады, имеющие группу по электробезопасности III, могут самостоятельно выходить из распределительного устройства (РУ) и возвращаться на рабочее место? a) Без сопровождения, самостоятельно; b) Только с разрешения лица, выдавшего наряд; c) Только в сопровождении члена бригады, имеющего группу по электробезопасности не ниже III, или работника, имеющего право единоличного осмотра электроустановки.	NSEIE, Pct. 263
44	Care este prima măsură tehnică la pregătirea locului de muncă pentru executarea lucrărilor cu scoaterea de sub tensiune? a) Verificarea lipsei tensiunii pe părțile active, care trebuie legate la pământ, pentru prevenirea șocurilor electrice; b) Instalarea dispozitivelor de legare la pământ și în scurtcircuit (conectarea cuțitelor de legare la pământ, sau acolo unde acestea lipsesc, prin instalarea dispozitivelor de legare la pământ și în scurtcircuit mobile); c) Realizarea deconectărilor necesare și luarea măsurilor care să împiedice apariția tensiunii la locul de muncă, ca urmare a conectării eronate sau spontane a aparatelor de comutație.	Какое техническое мероприятие является первым при подготовке рабочего места к выполнению работ со снятием напряжения? a) Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены во избежание поражений электрическим током; b) Установление устройств заземления и закорачивания (включение заземляющих ножей или, при их отсутствии, установка переносных устройств заземления и закорачивания);	NSEIE, Pct. 297

		c) Выполнение необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов.	
45	Care este a doua măsură tehnică la pregătirea locului de muncă pentru executarea lucrărilor cu scoaterea tensiunii? a) Verificarea lipsei tensiunii pe părțile active care trebuie legate la pământ, pentru prevenirea șocurilor electrice; b) Montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de informare „legat la pământ”, îngrădirea, după caz, a locurilor de muncă și a părților active rămase sub tensiune, precum și montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de avertizare și obligativitate; c) Montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de interdicere pe manevrele dispozitivelor de acționare manuală ale aparatelor de comutație și pe cheile dispozitivelor de telecomandă ale aparatelor de comutație.	Какое техническое мероприятие является вторым при подготовке рабочего места к выполнению работ со снятием напряжения? a) Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены во избежание поражений электрическим током; b) Вывешивание указательных плакатов безопасности «заземлено», ограждение, в случае необходимости, рабочих мест и оставшихся под напряжением токоведущих частей, а также вывешивание предупреждающих и предписывающих плакатов безопасности; c) Вывешивание запрещающих плакатов безопасности на приводах ручного управления коммутационными аппаратами и на ключах устройств дистанционного управления коммутационных аппаратов.	NSEIE, Pct. 297
46	Care este a treia măsură tehnică la pregătirea locului de muncă pentru executarea lucrărilor cu scoaterea tensiunii? a) Verificarea lipsei tensiunii pe părțile active care trebuie legate la pământ, pentru prevenirea șocurilor electrice; b) Realizarea deconectărilor necesare și luarea măsurilor care să împiedice apariția tensiunii la locul de muncă, ca urmare a conectării eronate sau spontane a aparatelor de comutație; c) Montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de interdicere pe manevrele dispozitivelor de acționare manuală ale aparatelor de comutație și pe cheile dispozitivelor de telecomandă ale aparatelor de comutație.	Какое техническое мероприятие является третьим при подготовке рабочего места к выполнению работ со снятием напряжения? a) Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены во избежание поражений электрическим током; b) Выполнение необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов; c) Вывешивание запрещающих плакатов безопасности на приводах ручного управления коммутационными аппаратами и на ключах устройств дистанционного управления коммутационных аппаратов.	NSEIE, Pct. 297
47	Care este a patra măsură tehnică la pregătirea locului de muncă pentru executarea lucrărilor cu scoaterea de sub tensiune? a) Verificarea lipsei tensiunii pe părțile active, care trebuie legate la pământ, pentru prevenirea șocurilor electrice; b) Instalarea dispozitivului de legare la pământ și în scurtcircuit (conectarea cuțitelor de legare la pământ sau, acolo unde acestea lipsesc, prin instalarea dispozitivelor de legare la pământ și în scurtcircuit mobile); c) Realizarea deconectărilor necesare și luarea măsurilor care să împiedice apariția tensiunii la locul de muncă, ca urmare a conectării eronate sau spontane a aparatelor de comutație.	Какое техническое мероприятие является четвертым при подготовке рабочего места к выполнению работ со снятием напряжения? a) Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены во избежание поражений электрическим током; b) Установление устройства заземления и закорачивания (включение заземляющих ножей или, при их отсутствии, установка переносных устройств заземления и закорачивания); c) Выполнение необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов.	NSEIE, Pct. 297
48	Care este a cincea măsură tehnică la pregătirea locului de muncă pentru executarea lucrărilor cu scoaterea tensiunii? a) Verificarea lipsei tensiunii pe părțile active care trebuie legate la pământ, pentru prevenirea șocurilor electrice;	Какое техническое мероприятие является пятым при подготовке рабочего места к выполнению работ со снятием напряжения? a) Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены во избежание поражений электрическим током;	NSEIE, Pct. 297

	b) Realizarea deconectărilor necesare și luarea măsurilor care să împiedice apariția tensiunii la locul de muncă, ca urmare a conectării eronate sau spontane a aparatelor de comutație; c) Montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de informare „LEGAT LA PĂMÂNT”, îngrădirea, după caz, a locurilor de muncă și a părților active rămase sub tensiune, precum și montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de avertizare și obligativitate.	b) Выполнение необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов; c) Вывешивание указательных плакатов безопасности «ЗАЗЕМЛЕНО», ограждение, в случае необходимости, рабочих мест и оставшихся под напряжением токоведущих частей, а также вывешивание предупреждающих и предписывающих плакатов безопасности.	
49	Ce grupă de securitate electrică trebuie să dețină membrii formației de lucru admiși pentru realizarea lucrărilor de escaladare, pentru toate tipurile de lucrări executate până în vârful stâlpului? a) Nu mai mică de II; b) Nu mai mică de III; c) Nu mai mică de IV.	Какую группу по электробезопасности должны иметь члены бригады, допущенные к выполнению верхолазных работ, для производства всех видов работ до верха опоры? a) Не ниже II; b) Не ниже III; c) Не ниже IV.	NSEIE, Pct. 697
50	Ce grupă de securitate electrică trebuie să dețină membrii formației de lucru admiși pentru realizarea lucrărilor de escaladare, pentru toate tipurile de lucrări executate până în vârful stâlpului? a) Nu mai mică de III; b) Nu mai mică de IV; c) Nu mai mică de V.	Какую группу по электробезопасности должны иметь члены бригады, допущенные к выполнению верхолазных работ, для производства всех видов работ до верха опоры? a) Не ниже III; b) Не ниже IV; c) Не ниже V.	NSEIE, Pct. 697
51	Prin ce se confirmă dreptul personalului de a realiza măsurări și încercări în instalațiile electrice? a) Prin deținerea grupei de securitate electrică V; b) Prin înscrierea dreptului în rubrica „Lucrări speciale” din talonul de autorizare; c) Prin aprobarea conducătorului de lucrări înainte de fiecare măsurare.	Чем подтверждается право персонала на выполнение измерений и испытаний в электроустановках? a) Наличием V группы по электробезопасности; b) Внесением записи о данном праве в графе «Специальные работы» разрешительного талона; c) Разрешением руководителя работ перед каждым выполнением измерения.	NSEIE, Pct. 826
52	Ce perioadă de stagiere trebuie să efectueze personalul înainte de obținerea dreptului de a realiza măsurări și încercări în instalațiile electrice? a) O perioadă de stagiere cu durata de 10 zile sub supravegherea unui lucrător cu experiență în domeniul măsurărilor și încercărilor; b) O perioadă de stagiere cu durata de o lună sub supravegherea unui lucrător cu experiență în domeniul măsurărilor și încercărilor; c) O perioadă de stagiere fără o durată stabilită, la decizia conducătorului de lucrări.	Какой период стажировки должен пройти персонал до получения права на выполнение измерений и испытаний в электроустановках? a) Период стажировки продолжительностью 10 дней под наблюдением работника, имеющего опыт в области измерений и испытаний; b) Период стажировки продолжительностью один месяц под наблюдением работника, имеющего опыт в области измерений и испытаний; c) Период стажировки без установленной продолжительности, по решению руководителя работ.	NSEIE, Pct. 827
53	În baza cărui document se efectuează încercările echipamentului electric, inclusiv cele realizate în afara instalațiilor electrice, cu utilizarea instalațiilor mobile de încercare? a) Numai în baza dispoziției de lucru; b) Numai în baza autorizației de lucru; c) Numai în baza ordinului proprietarului instalației electrice.	На основании какого документа проводятся испытания электрооборудования, включая выполняемые вне электроустановок, с использованием передвижных испытательных установок? a) Только по распоряжению; b) Только по наряду; c) Только на основании приказа собственника электроустановки.	NSEIE, Pct. 828
54	Unde trebuie să fie specificată realizarea măsurărilor și încercărilor efectuate în procesul lucrărilor de montare sau reparație a echipamentelor?	Где должно быть указано выполнение измерений и испытаний, проводимых в процессе работ по монтажу или ремонту оборудования?	NSEIE, Pct. 830

	a) În programul anual de lucrări al unității; b) În autorizația de lucru; c) În instrucțiunile de exploatare ale echipamentului.	a) В годовой программе работ предприятия; b) В наряде; c) В инструкциях по эксплуатации оборудования.	
55	Ce grupă de securitate electrică trebuie să dețină membrul formației de lucru care efectuează măsurările și încercările echipamentului electric? a) Nu mai mică de II; b) Nu mai mică de III; c) Nu mai mică de IV.	Какую группу по электробезопасности должен иметь член бригады, выполняющей измерения и испытания электрооборудования? a) Не ниже II; b) Не ниже III; c) Не ниже IV.	NSEIE, Pct. 831
56	Ce grupă de securitate electrică trebuie să dețină membrul formației de lucru care participă la realizarea măsurărilor și încercărilor echipamentului electric? a) Grupa de securitate electrică nu mai mică de II; b) Grupa de securitate electrică nu mai mică de III; c) Grupa de securitate electrică nu mai mică de IV.	Какую группу по электробезопасности должен иметь член бригады, участвующий в выполнении измерений и испытаний электрического оборудования? a) Группу по электробезопасности не ниже II; b) Группу по электробезопасности не ниже III; c) Группу по электробезопасности не ниже IV.	NSEIE, Pct. 831
57	Este permisă includerea în componența formației de lucru care realizează încercarea echipamentului a lucrătorilor din categoria personalului de reparații care nu sunt autorizați pentru efectuarea măsurărilor și încercărilor? a) Da, pentru realizarea lucrărilor de pregătire și supraveghere a echipamentului; b) Nu, deoarece toți membrii formației trebuie să fie autorizați pentru măsurări și încercări; c) Da, pentru realizarea nemijlocită a lucrărilor de măsurări și încercări.	Разрешается ли включать в состав бригады, выполняющей испытание оборудования, работников из категории ремонтного персонала, которые не имеют допуска к выполнению измерений и испытаний? a) Да, для выполнения работ по подготовке и надзору за оборудованием; b) Нет, поскольку все члены бригады должны иметь допуск к выполнению измерений и испытаний; c) Да, для непосредственного выполнения работ по измерениям и испытаниям.	NSEIE, Pct. 832
58	Este permisă includerea în componența formației de lucru care realizează încercarea echipamentului a lucrătorilor din categoria personalului de reparații care nu sunt autorizați pentru efectuarea măsurărilor și încercărilor? a) Nu, deoarece toți membrii formației trebuie să fie autorizați pentru măsurări și încercări; b) Da, pentru realizarea nemijlocită a lucrărilor de măsurări și încercări; c) Da, pentru realizarea lucrărilor de pregătire și supraveghere a echipamentului.	Разрешается ли включать в состав бригады, выполняющей испытание оборудования, работников из категории ремонтного персонала, которые не имеют допуска к выполнению измерений и испытаний? a) Нет, поскольку все члены бригады должны иметь допуск к выполнению измерений и испытаний; b) Да, для непосредственного выполнения работ по измерениям и испытаниям; c) Да, для выполнения работ по подготовке и надзору за оборудованием.	NSEIE, Pct. 832
59	Cu ce mijloace de semnalizare trebuie să fie dotate instalațiile de încercare mobile? a) Cu semnalizare luminoasă externă, care se cuplează automat la apariția tensiunii pe bornele de ieșire ale instalației de încercare, precum și cu semnalizare sonoră pentru avertizarea conectării tensiunii de încercare; b) Numai cu semnalizare luminoasă internă, activată manual de operator; c) Cu semnalizare sonoră utilizată doar la finalizarea încercărilor.	Какими средствами сигнализации должны быть оснащены передвижные испытательные установки? a) Наружной световой сигнализацией, которая автоматически включается при появлении напряжения на выходных зажимах испытательной установки, а также звуковой сигнализацией для предупреждения о включении испытательного напряжения; b) Только внутренней световой сигнализацией, включаемой оператором вручную; c) Звуковой сигнализацией, используемой только после завершения испытаний.	NSEIE, Pct. 835

60	Cu ce trebuie să fie îngrădite echipamentul supus încercării, instalația de încercare și conductoarele de legătură între acestea în timpul efectuării încercărilor? a) Cu panouri sau benzi pe care este montat indicatorul de securitate cu caracter de avertizare „ÎNCERCARE! PERICOL DE ELECTROCUTARE!”, orientat spre exterior; b) Cu orice mijloace de delimitare, fără aplicarea indicatoarelor de securitate; c) Numai cu bariere metalice permanente, instalate înainte de începerea lucrărilor.	Чем должны быть ограждены испытываемое оборудование, испытательная установка и соединительные проводники между ними при проведении испытаний? a) Щитами или канатами, на которых установлен предупреждающий плакат безопасности «ИСПЫТАНИЕ! ОПАСНОСТЬ СМЕРТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОПОРАЖЕНИЯ!», обращенный наружу; b) Любыми средствами ограждения, без применения предупреждающих плакатов безопасности; c) Только постоянными металлическими ограждениями, установленными до начала работ.	NSEIE, Pct. 837
61	În cazul amplasării instalației de încercare și a echipamentului supus încercării în încăperi diferite sau pe sectoare diferite ale ID, este permisă aflarea separată de șeful de lucrări a membrilor formației de lucru care supraveghează starea izolației? a) Da, este permisă, dacă membrii formației de lucru dețin grupa de securitate electrică nu mai mică de III; b) Nu, toți membrii formației de lucru trebuie să se afle permanent împreună cu șeful de lucrări; c) Da, este permisă numai pentru membrii formației de lucru care dețin grupa de securitate electrică nu mai mică de II.	При размещении испытательной установки и испытываемого оборудования в разных помещениях или на разных участках РУ, разрешается ли нахождение членов бригады, осуществляющих наблюдение за состоянием изоляции, отдельно от производителя работ? a) Да, разрешается, если члены бригады имеют группу по электробезопасности не ниже III; b) Нет, все члены бригады должны постоянно находиться вместе с производителем работ; c) Да, разрешается только для членов бригады, имеющих группу по электробезопасности не ниже II.	NSEIE, Pct. 840
62	În ce condiții se permite demontarea și montarea repetată a dispozitivelor de legare la pământ și în scurtcircuit (DLPS), instalate în procesul pregătirii locului de muncă și care împiedică realizarea încercărilor? a) Se permite la indicația șefului de lucrări, înainte de începerea încercărilor; b) Se permite numai la indicația șefului de lucrări, după legarea la pământ a racordului de tensiune înaltă a instalației de încercare; c) Se permite de către orice membru al formației de lucru, cu acordul verbal al responsabilului de instalație.	При каких условиях разрешается демонтаж и повторная установка устройств заземления и закорачивания (УЗЗ), установленных при подготовке рабочего места и препятствующих проведению испытаний? a) Разрешается по указанию производителя работ до начала испытаний; b) Разрешается только по указанию производителя работ после заземления высоковольтного вывода испытательной установки; c) Разрешается любым членом бригады с устного разрешения ответственного за электроустановку.	NSEIE, Pct. 841
63	Unde trebuie să fie indicată permisiunea pentru demontarea temporară a dispozitivelor de legare la pământ și în scurtcircuit (DLPS)? a) În registrul de evidență a lucrărilor executate; b) În rubrica „Indicații specifice” a autorizației de lucru; c) În instrucțiunile de exploatare ale instalației electrice.	Где должно быть указано разрешение на временное снятие устройств заземления и закорачивания (УЗЗ)? a) В журнале учета выполненных работ; b) В строке «Отдельные указания» наряда; c) В инструкциях по эксплуатации электроустановки.	NSEIE, Pct. 842
64	Cum trebuie să fie legată la pământ carcasa instalației mobile de încercare? a) Prin intermediul unui conductor flexibil din aluminiu, cu secțiunea nu mai mică de 6 mm²; b) Prin intermediul unui conductor de legare la pământ separat, flexibil, din cupru, cu secțiunea nu mai mică de 10 mm²; c) Prin intermediul conductorului de alimentare al instalației de încercare.	Как должно быть выполнено заземление корпуса передвижной испытательной установки? a) Посредством гибкого алюминиевого проводника сечением не менее 6 мм²; b) Посредством отдельного гибкого медного заземляющего проводника сечением не менее 10 мм²; c) Посредством питающего проводника испытательной установки.	NSEIE, Pct. 843
65	Ce măsură trebuie aplicată înainte de conectarea instalației de încercare la rețeaua cu tensiunea de 230/400 V?	Какая мера должна быть применена перед присоединением испытательной установки к сети напряжением 230/400 В?	NSEIE, Pct. 844

	a) Conectarea bornei de tensiune înaltă la echipamentul supus încercării; b) Legarea la pământ a bornei de tensiune înaltă a instalației de încercare; c) Conectarea instalației de încercare la rețea și verificarea tensiunii de ieșire.	a) Подключение вывода высокого напряжения к испытываемому оборудованию; b) Заземление вывода высокого напряжения испытательной установки; c) Подключение испытательной установки к сети и проверка выходного напряжения.	
66	Ce secțiune trebuie să aibă conductorul din cupru folosit în schemele de încercare pentru legarea la pământ? a) Nu mai mică de 2,5 mm ² ; b) Nu mai mică de 4 mm ² ; c) Nu mai mică de 10 mm ² .	Какое сечение должен иметь медный провод, применяемый в испытательных схемах для заземления? a) Не менее 2,5 мм ² ; b) Не менее 4 мм ² ; c) Не менее 10 мм ² .	NSEIE, Pct. 845
67	Cum trebuie realizată conectarea instalației de încercare la rețeaua de tensiune de 230/400 V? a) Prin conectarea directă la bornele rețelei, fără utilizarea unui aparat de comutație; b) Prin intermediul unui aparat de comutație cu separare vizibilă a circuitului sau printr-un ștecher amplasat la locul de comandă al instalației; c) Prin intermediul unui cablu prelungitor conectat la orice priză disponibilă.	Как должно выполняться присоединение испытательной установки к сети напряжением 230/400 В? a) Путем непосредственного подключения к выводам сети без применения коммутационного аппарата; b) Посредством коммутационного аппарата с видимым разрывом цепи или через штепсельную вилку, расположенные на месте управления установкой; c) Посредством удлинительного кабеля, подключенного к любой доступной розетке.	NSEIE, Pct. 846
68	Este necesară indicarea măsurărilor cu megohmmetrul în autorizația de lucru sau dispoziția de lucru, dacă acestea sunt incluse în conținutul lucrărilor? a) Da, în toate cazurile; b) Nu, nu este necesară indicarea acestora; c) Numai la decizia șefului de lucrări.	Требуется ли указывать измерения мегаомметром в наряде или распоряжении, если они входят в содержание выполняемых работ? a) Да, во всех случаях; b) Нет, указывать их не требуется; c) Только по решению производителя работ.	NSEIE, Pct. 869
69	În ce condiții se realizează măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetrul? a) Cu instalația electrică în funcțiune și părțile active sub tensiune; b) Pe părțile active deconectate, cu sarcina scoasă prin legare la pământ; c) După verificarea lipsei tensiunii, fără aplicarea legării la pământ a părților active.	В каких условиях выполняется измерение сопротивления изоляции мегомметром? a) При работающей электроустановке и находящихся под напряжением токоведущих частях; b) На отключенных токоведущих частях, с которых снят заряд путем заземления; c) После проверки отсутствия напряжения, без выполнения заземления токоведущих частей.	NSEIE, Pct. 871
70	Cum este considerat personalul laboratoarelor electrotehnice care realizează măsurări și încercări în instalațiile electrice? a) Personal operativ al instalației electrice; b) Personal de reparații al instalației electrice; c) Personal delegat.	Как считается персонал электротехнических лабораторий, выполняющий измерения и испытания в электроустановках? a) Оперативный персонал электроустановки; b) Ремонтный персонал электроустановки; c) Командированный персонал.	NSEIE, Pct. 1051
71	Care este numărul și tipul categoriilor în care se clasifică indicatoarele de securitate utilizate în instalațiile electrice? a) Două categorii: de interzicere și de avertizare; b) Trei categorii: de avertizare, de informare și de interzicere;	Каково количество и виды категорий, на которые подразделяются плакаты безопасности, используемые в электроустановках? a) Две категории: запрещающие и предупреждающие; b) Три категории: предупреждающие, информационные и запрещающие;	NSEIE, Anexa nr. 4, Pct. 1

	c) Patru categorii: de interdicere, de avertizare, de obligativitate și de informare.	c) Четыре категории: запрещающие, предупреждающие, предписывающие и указательные.	
72	Care este perioada minimă de activitate în grupa de securitate electrică precedentă necesară pentru atribuirea grupei de securitate electrică III personalului cu studii profesional-tehnice în domeniul de formare profesională Energetică și inginerie electrică? a) Nu mai puțin de 1 lună; b) Nu mai puțin de 2 luni; c) Nu mai puțin de 4 luni.	Каков минимальный стаж работы с предыдущей группой по электробезопасности, необходимый для присвоения III группы по электробезопасности персоналу, имеющему профессионально-техническое образование в области профессиональной подготовки в Энергетике и электротехнической инженерии? a) Не менее 1 месяца; b) Не менее 2 месяцев; c) Не менее 4 месяцев.	NSEIE, Anexa nr. 6
73	Ce se înscrie în anexa la talonul de autorizare? a) Agenții economici și/sau instituțiile la care posesorul talonului activează prin cumul; b) Funcțiile și sarcinile personalului; c) Tipurile de lucrări prestate.	Что указывается в приложении к разрешительному талону? a) Хозяйствующие субъекты/учреждения где работает владелец талона по совместительству; b) Функции и обязанности персонала; c) Виды выполняемых работ.	NSEIE, Anexa nr. 7, Pct. 72
74	Cum se clasifică mijloacele de protecție electrică utilizate în instalațiile electrice? a) Individuale și colective; b) Principale și suplimentare; c) Permanente și temporare.	Как классифицируются электрозащитные средства, применяемые в электроустановках? a) Индивидуальные и коллективные; b) Основные и дополнительные; c) Постоянные и временные.	IUÎMPUIE, Pct. 1.1.6
75	Din ce categorii de mijloace de protecție electrică fac parte cleștii electroizolanți utilizați în instalațiile electrice cu tensiunea mai mică de 1000 V? a) Mijloace de protecție electroizolante suplimentare; b) Mijloace de protecție electroizolante principale; c) În funcție de circumstanțe pot fi atât mijloace de protecție electroizolante principale cât și suplimentare.	К какому виду электрозащитных средств относятся изолирующие клещи, применяемые в электроустановках напряжением менее 1000 В? a) К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам; b) К основным изолирующим электрозащитным средствам; c) В зависимости от обстоятельств могут быть как основными, так и дополнительными изолирующими электрозащитными средствами.	IUÎMPUIE, Pct. 1.1.6
76	Din ce categorii de mijloace de protecție electrică fac parte galoșii electroizolanți utilizați în instalațiile electrice cu tensiunea mai mică de 1000 V? a) Mijloace izolante de protecție electrică suplimentare; b) Mijloace izolante de protecție electrică principale; c) În funcție de circumstanțe pot fi atât mijloace izolante de protecție electrică principale cât și suplimentare.	К какому виду электрозащитных средств относятся диэлектрические галоши, применяемые в электроустановках напряжением менее 1000 В? a) Дополнительным изолирующим электрозащитным средствам; b) Основным изолирующим электрозащитным средствам; c) В зависимости от обстоятельств могут быть как основными так и дополнительными изолирующими электрозащитными средствами.	IUÎMPUIE, Pct. 1.1.6
77	Din ce categorii de mijloace de protecție electrică fac parte mănușile electroizolante utilizate în instalațiile electrice cu tensiunea mai mică de 1000 V? a) Mijloc de protecție electroizolant principal; b) Mijloc de protecție electroizolant suplimentar; c) Mijloc de protecție individual.	К какому виду электрозащитных средств относятся диэлектрические перчатки, применяемые в электроустановках напряжением менее 1000 В? a) Основным изолирующим электрозащитным средством; b) Дополнительным изолирующим электрозащитным средством; c) Индивидуальным средством защиты.	IUÎMPUIE, Pct. 1.1.6
78	La ce categorii de mijloace izolante de protecție electrică se atribuie indicatoarele de tensiune pentru instalațiile electrice cu tensiunea mai mică de 1000 V? a) În funcție de circumstanțe pot fi atât mijloace izolante de protecție electrică principale cât și suplimentare; b) Mijloace izolante de protecție electrică principale;	К какой категории изолирующих электрозащитных средств относятся указатели напряжения, применяемые в электроустановках напряжением менее 1000 В? a) В зависимости от обстоятельств могут быть как основными, так и дополнительными изолирующими электрозащитными средствами;	IUÎMPUIE, Pct. 1.1.6

	c) Mijloace izolante de protecție electrică suplimentare	b) Основным изолирующим электрозащитным средствам; c) Дополнительными изолирующими электрозащитными средствами.	
79	Ce mijloace de protecție pot fi utilizate pe timp umed în aer liber? a) Numai mijloace de protecție de construcție specială, destinate utilizării în astfel de condiții; b) Orice mijloace de protecție electrică principale; c) Orice mijloace de protecție electrică suplimentar.	Какие средства защиты могут применяться на открытом воздухе в сырую погоду? a) Только средства защиты специальной конструкции, предназначенные для работы в таких условиях; b) Любые основные электрозащитные средства; c) Любые дополнительные электрозащитные средства.	IUÎMPUIE, Pct. 1.2.7
80	Este permisă utilizarea mijloacelor de protecție cu termenul de valabilitate expirat? a) Da, dacă mijloacele de protecție nu prezintă deteriorări exterioare; b) Da, numai cu aprobarea proprietarului instalației electrice; c) Nu, utilizarea acestora nu este permisă.	Допускается ли использование средств защиты с истекшим сроком годности? a) Да, если средства защиты не имеют внешних повреждений; b) Да, только с разрешения собственника электроустановки; c) Нет, использование таких средств не допускается.	IUÎMPUIE, Pct. 1.2.8
Personal electrotehologic		Электротехнологический персонал	
Nr. între-bării			Referință la DNT, Pct.
1	Ce act normativ cuprinde prevederi minime de bază pentru realizarea în condiții de securitate a activităților în instalațiile, centralele, rețelele electrice și instalațiile de stocare a energiei? a) NE1-01:2019 „Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor noncasnici”; b) Normele de securitate la exploatarea instalațiilor electrice; c) Norme de amenajare a instalațiilor electrice.	Какой нормативный акт содержит основные минимальные требования для безопасного выполнения работ в электрических установках, электрических станциях, электрических сетях и установках хранения энергии? a) NE1-01:2019, „Правила эксплуатации электрических установок небытовых потребителей”; b) Нормы по безопасности при эксплуатации электроустановок; c) Правила устройства электроустановок.	NSEIE, Pct. 1
2	Pentru cine sunt obligatorii Normele de securitate la exploatarea instalațiilor electrice? a) Pentru întreprinderile electroenergetice, consumatorii noncasnici, instituții, agenții economici care prestează servicii de deservire a obiectelor energetice; b) Pentru electricienii autorizați, laboratoarele electrotehnice, proiectanți, executanți de lucrări în instalații electrice indiferent de nivelul lor de tensiune, precum și pentru specialiștii din cadrul agenției naționale pentru reglementare în energetică; c) Pentru toate categoriile de persoane și entități menționate la lit. a) și b).	Для кого обязательны Нормы по безопасности при эксплуатации электроустановок? a) Для электроэнергетических предприятий, небытовых потребителей, учреждений, хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги по обслуживанию объектов энергетики; b) Для авторизованных электриков, электротехнических лабораторий, проектировщиков, исполнителей работ в электроустановках независимо от их уровня напряжения, а также для специалистов национального агентства по регулированию в энергетике; c) Для всех категорий лиц и организаций, указанных в пп. а) и b).	NSEIE, Pct. 2
3	Cum se numește sistemul de cerințe de calificare care include instruirea și verificarea cunoștințelor privind executarea lucrărilor la locurile de muncă unde există riscuri de natură electrică, precum și eliberarea talonului de autorizare? a) Grupa de securitate electrică;	Как называется система квалификационных требований, включающая обучение и проверку знаний по выполнению работ на рабочих местах, где существуют риски электрического характера, а также выдачу разрешительного талона?	NSEIE, Pct. 5.17

	b) Instruirea până la admiterea pentru realizarea lucrărilor; c) Instruirea în domeniul securității și sănătății în muncă.	a) Группа по электробезопасности; b) Обучение до допуска к выполнению работ; c) Обучение в области охране здоровья и безопасности труда.	
4	Care este experiența profesională minimă necesară pentru ca un lucrător să fie considerat lucrător cu experiență? a) 6 luni; b) 1 an; c) 3 ani.	Какой минимальный стаж работы в соответствующей сфере деятельности должен иметь работник, чтобы считаться опытным работником? a) 6 месяцев; b) 1 год; c) 3 года.	NSEIE, Pct. 5.37
5	Care este definiția noțiunii de „persoană calificată”? a) Persoană instruită în mod corespunzător sau supravegheată de o persoană pentru a identifica riscurile și a evita pericolele pe care le poate produce curentul electric; b) Persoană care a participat la instruirea introductivă și are dreptul să execute independent orice lucrare în instalațiile electrice; c) Persoană care dispune de cunoștințe și experiența necesare pentru a identifica riscurile și a preveni pericolele asociate cu curentul electric.	Как определяется понятие «квалифицированный персонал»? a) Лица, соответственно проинструктированные или выполняющие работы под наблюдением персонала, позволяющие им оценивать риски и избегать опасностей, которые может создавать электричество; b) Лицо, прошедшее вводный инструктаж и имеющее право самостоятельно выполнять любые работы в электроустановках; c) Лица, имеющие соответствующее образование и опыт, позволяющие им оценивать риски и избегать опасностей, которые может создавать электричество.	NSEIE, Pct. 5.43
6	Care este definiția noțiunii „persoană obișnuită”? a) Persoană care nu este nici persoană calificată, nici persoană instruită; b) Persoană care dispune de cunoștințe și experiența necesare pentru a identifica riscurile și a preveni pericolele asociate cu curentul electric; c) Persoană instruită în mod corespunzător sau supravegheată de o persoană calificată pentru a identifica riscurile și a evita pericolele pe care le poate produce curentul electric.	Как определяется понятие «необученный персонал»? a) Персонал, не относящийся к квалифицированному персоналу или инструктированному персоналу; b) Лица, имеющие соответствующее образование и опыт, позволяющие им оценивать риски и избегать опасностей, которые может создавать электричество; c) Лица, соответственно проинструктированные или выполняющие работы под наблюдением квалифицированного персонала, позволяющие им оценивать риски и избегать опасностей, которые может создавать электричество.	NSEIE, Pct. 5.45
7	Cum este definit personalul electrotehnologic? a) Personal, care în cadrul unui proces tehnologic în care energia electrică constituie componenta principală, utilizează mașini electrice manuale, receptoare electrice portabile sau mobile și scule electrice portabile, și care deține grupa de securitate electrică nu mai mică de II; b) Lucrători care realizează dirijarea și deservirea operativă a instalațiilor electrice; c) Personal instruit și pregătit special pentru realizarea lucrărilor de reparații și pentru deservirea operativă a instalațiilor electrice aflate în gestiunea sa.	Каково определение электротехнологического персонала? a) Персонал, который в рамках технологического процесса, в котором электроэнергия является основной составляющей, использует ручные электрические машины, переносные или передвижные электроприемники и переносные электрические инструменты, и имеющий группу по электробезопасности не ниже II; b) Работники, выполняющие оперативное управление и обслуживание электроустановок; c) Персонал, специально обученный и подготовленный для выполнения ремонтных работ и оперативного обслуживания закрепленных за ним электроустановок.	NSEIE, Pct. 5.52
8	Cum se numește personalul care, în cadrul unui proces tehnologic în care energia electrică constituie componenta principală, utilizează mașini electrice manuale, receptoare electrice portabile sau mobile și scule electrice portabile și deține grupa de securitate electrică nu mai mică de II?	Как называется персонал, который в рамках технологического процесса, в котором электроэнергия является основной составляющей, использует ручные электрические машины, переносные или передвижные	NSEIE, Pct. 5.52

	a) Personal electrotehnic; b) Personal electrotehologic; c) Personal operativ.	электроприемники и переносные электрические инструменты, и имеет группу по электробезопасности не ниже II? a) Электротехнический персонал; b) Электротехнологический персонал; c) Оперативный персонал.	
9	Ce este șoc electric? a) Efect fizic provocat de trecerea unui curent electric printr-o parte activă; b) Efect fiziologic provocat de trecerea unui curent electric prin corpul unui om sau al unui animal; c) Diferența de potențial dintre punctul intrării și punctul de ieșire a curentului electric din corpul uman	Что такое поражение электрическим током? a) Физический эффект прохождения электрического тока через токоведущую часть; b) Физиологический эффект прохождения электрического тока через тело человека или животного; c) Разность потенциала между точкой вхождения и выхода электрического тока из тела человека.	NSEIE, Pct. 5.66
10	Care este vârsta minimă necesară pentru admiterea persoanelor la executarea lucrărilor de sine stătător în instalațiile electrice aflate în funcțiune? a) 18 ani; b) 19 ani; c) 20 ani.	Каков минимальный возраст для допуска лиц к самостоятельному выполнению работ в действующих электроустановках? a) 18 лет; b) 19 лет; c) 20 лет.	NSEIE, Pct. 20
11	Care este distanța minimă admisibilă de la personal, sculele și dispozitivele utilizate de acesta, precum și de la barierele de protecție provizorii, până la părțile active aflate sub tensiune în instalațiile electrice cu tensiunea mai mică de 1 kV? a) 0,6 m; b) 1,0 m; c) Nu se normează (fără atingere).	Каково минимальное допустимое расстояние от персонала, применяемых ими инструментов и приспособлений, а также от временных защитных ограждений до токоведущих частей, находящихся под напряжением, в электроустановках напряжением менее 1 кВ? a) 0,6 м; b) 1,0 м; c) Не нормируется (без прикосновения).	NSEIE, Pct. 39
12	Care este distanța minimă admisibilă de la personal, sculele și dispozitivele utilizate de acesta, precum și de la barierele de protecție provizorii, până la părțile active aflate sub tensiune în instalațiile electrice cu tensiunea mai mică de 1 kV? a) 0,6 m; b) Nu se normează (fără atingere); c) 1,0 m.	Каково минимальное допустимое расстояние от персонала, применяемых ими инструментов и приспособлений, а также от временных защитных ограждений до токоведущих частей, находящихся под напряжением, в электроустановках напряжением менее 1 кВ? a) 0,6 м; b) Не нормируется (без прикосновения). c) 1,0 м.	NSEIE, Pct. 39
13	Care este distanța minimă admisibilă de la personal, sculele și dispozitivele utilizate de acesta, precum și de la barierele de protecție provizorii, până la părțile active aflate sub tensiune în instalațiile electrice cu tensiunea mai mică de 1 kV? a) Nu se normează (fără atingere); b) 0,6 m; c) 1,0 m.	Каково минимальное допустимое расстояние от персонала, применяемых ими инструментов и приспособлений, а также от временных защитных ограждений до токоведущих частей, находящихся под напряжением, в электроустановках напряжением менее 1 кВ? a) Не нормируется (без прикосновения); b) 0,6 м; c) 1,0 м.	NSEIE, Pct. 39
14	Este permisă trecerea peste barierele sau obstacolele de protecție instalate în încăperile sau camerele instalațiilor electrice? a) Da, dacă persoana deține grupa de securitate electrică; b) Da, cu aprobarea conducătorului de lucrări;	Разрешается ли преодоление защитных ограждений или барьеров, установленных в помещениях или камерах электроустановок? a) Да, если лицо имеет группу по электробезопасности; b) Да, с разрешения руководителя работ;	NSEIE, Pct. 48

	c) Nu, trecerea este interzisă.	c) Нет, преодоление запрещается.	
15	Ce trebuie să aibă în vedere lucrătorii după dispariția tensiunii dintr-o instalație electrică? a) Că lucrările pot continua fără restricții; b) Că instalația electrică rămâne fără tensiune până la finalizarea lucrărilor; c) Că tensiunea poate reapărea în orice moment în urma manevrelor de comutație sau din cauza inducției electromagnetice.	Что должны учитывать работники после исчезновения напряжения в электроустановке? a) Что работы могут быть продолжены без ограничений; b) Что электроустановка остается без напряжения до окончания работ; c) Что напряжение может возникнуть вновь, в результате переключений либо из-за явления электромагнитной индукции.	NSEIE, Pct. 70
16	Este permisă realizarea lucrărilor în locuri neiluminate? a) Da, dacă durata lucrărilor este mai mică de 1 oră; b) Da, cu acordul conducătorului de lucrări; c) Nu, realizarea lucrărilor în locuri neiluminate este interzisă.	Разрешается ли выполнение работ в неосвещенных местах? a) Да, если продолжительность работ составляет менее 1 часа; b) Да, с разрешения руководителя работ; c) Нет, выполнение работ в неосвещенных местах запрещается.	NSEIE, Pct. 71
17	Care stingătoare pot fi utilizate pentru stingerea incendiilor în instalațiile electrice cu tensiunea mai mică de 1000 V? a) Stingătoare cu pulbere; b) Numai stingătoare cu apă; c) Numai stingătoare cu spumă.	Какие огнетушители могут применяться для тушения пожаров в электроустановках напряжением до 1000 В? a) Порошковые огнетушители; b) Только водяные огнетушители; c) Только пенные огнетушители.	NSEIE, Pct. 93
18	Care personal trebuie admis la executarea lucrărilor cu utilizarea sculelor electrice portabile și a mașinilor electrice manuale cu clasa de protecție 0 și I în încăperile cu pericol sporit? a) Personalul care deține grupa I de securitate electrică; b) Personalul care deține grupa de securitate electrică nu mai mică de II; c) Personalul care deține grupa de securitate electrică nu mai mică de III.	Какой персонал должен допускаться к выполнению работ с использованием переносных электроинструментов и ручных электрических машин с классом защиты 0 и I, в помещениях с повышенной опасностью? a) Персонал, имеющий группу по электробезопасности I; b) Персонал, имеющий группу по электробезопасности не ниже II; c) Персонал, имеющий группу по электробезопасности не ниже III.	NSEIE, Pct. 986
19	De către cine se realizează conectarea și deconectarea echipamentelor auxiliare (transformatoare, convertoare de frecvență și DDR) la rețeaua electrică? a) De către orice lucrător instruit care deține grupa de securitate electrică nu mai mică de II; b) De către personalul electrotehnic care deține grupa de securitate electrică nu mai mică de III și care exploatează această instalație electrică; c) De către personalul auxiliar care deservește instalația electrică.	Кем осуществляется подключение и отключение вспомогательного оборудования (трансформаторов, преобразователей частоты и УДТ) к электрической сети? a) Любым инструктированным работником, имеющим группу по электробезопасности не ниже II; b) Электротехническим персоналом, имеющим группу по электробезопасности не ниже III и эксплуатирующим данную электроустановку; c) Вспомогательным персоналом, обслуживающим электроустановку.	NSEIE, Pct. 987
20	Ce condiții trebuie să fie respectate la alegerea clasei de protecție a sculelor electrice portabile și a mașinilor electrice manuale? a) Categoria de securitate electrică a încăperii și condițiile în care se realizează lucrările cu utilizarea mijloacelor de protecție electroizolante; b) Experiența personalului care utilizează sculele electrice portabile și mașinile electrice manuale; c) Puterea nominală a sculelor electrice portabile și a mașinilor electrice manuale.	Какие условия должны учитываться при выборе класса защиты переносного электроинструмента и ручных электрических машин? a) Категория электробезопасности помещения и условия выполнения работ с применением электрозащитных средств; b) Опыт персонала, использующего переносной электроинструмент и ручные электрические машины; c) Номинальная мощность переносного электроинструмента и ручных электрических машин.	NSEIE, Pct. 988
21	Care este tensiunea maximă admisibilă de alimentare a lămpilor electrice portabile în încăperile cu pericol sporit de șoc electric și în încăperile deosebit de periculoase? a) Nu mai mare de 12 V;	Какое максимальное допустимое напряжение питания переносных электрических светильников в помещениях с повышенной опасностью поражения электрическим током и в особо опасных помещениях? a) Не более 12 В;	NSEIE, Pct. 989

	b) Nu mai mare de 25 V; c) Nu mai mare de 50 V.	b) Не более 25 В; c) Не более 50 В.	
22	Care este tensiunea maximă admisă de alimentare a lămpilor electrice portabile la executarea lucrărilor în condiții deosebit de nefavorabile din punct de vedere al riscurilor (fântânile întrerupătoarelor, secțiunile IDP, tamburele cazanelor și rezervoare metalice)? a) Nu mai mare de 6 V; b) Nu mai mare de 12 V; c) Nu mai mare de 24 V.	Какое максимальное допустимое напряжение питания переносных электрических светильников при выполнении работ в особо неблагоприятных условиях с точки зрения рисков (в колодцах выключателей, отсеках КРУ, барабанах котлов и металлических резервуарах)? a) Не более 6 В; b) Не более 12 В; c) Не более 24 В.	NSEIE, Pct. 990
23	Este permisă utilizarea la realizarea lucrărilor a mașinilor electrice manuale, sculelor electrice și lămpilor electrice portabile care prezintă defecte sau nu au trecut verificarea periodică (încercările)? a) Nu, utilizarea acestora se interzice; b) Da, dacă defectele nu afectează securitatea lucrătorului; c) Da, în cazul în care lucrările nu pot fi amânate.	Разрешается ли использование при выполнении работ ручных электрических машин, переносного электроинструмента и электрических светильников, имеющих дефекты или не прошедших периодическую проверку (испытания)? a) Нет, использование таких средств запрещается; b) Да, если дефекты не влияют на безопасность работника; c) Да, если выполнение работ не может быть отложено.	NSEIE, Pct. 992
24	Pot fi utilizate în lucru mașinile electrice manuale, sculele electrice și lămpile portabile cu dispozitivele aferente lor, care au defecte și nu au trecut verificarea periodică (încercările)? a) Se permite doar cu aprobarea conducătorului de lucrări; b) Se interzice; c) Se permite în cazuri excepționale.	Можно ли использовать в работе ручные электрические машины, переносные электроинструменты и светильники с относящимся к ним вспомогательным оборудованием, имеющие дефекты и не прошедшие периодической проверки (испытания)? a) Разрешается только с разрешения руководителя работ; b) Запрещается; c) Разрешается в исключительных случаях.	NSEIE, Pct. 992
25	Cum trebuie poziționate cablurile și conductoarele sculelor electrice și lămpilor electrice portabile, precum și a mașinilor electrice manuale în timpul utilizării acestora? a) Trebuie, după posibilitate, să fie menținute în poziție suspendată; b) Trebuie să fie amplasate pe podea pentru acces mai ușor; c) Poziția cablurilor și conductoarelor nu este reglementată.	Как должны располагаться кабели и провода переносных электроинструментов и электрических светильников, а также ручных электрических машин при их использовании? a) Должны, по возможности, быть в подвешенном положении; b) Должны быть расположены на полу для более удобного доступа; c) Положение кабелей и проводов не регламентируется.	NSEIE, Pct. 993
26	Este permis contactul direct al cablurilor și conductoarelor cu suprafețe și obiecte fierbinți, umede sau uleioase? a) Da, dacă durata contactului este scurtă; b) Da, dacă cablurile sunt protejate suplimentar; c) Nu, contactul direct este interzis.	Допускается ли непосредственное соприкосновение проводов и кабелей с горячими, влажными или масляными поверхностями и предметами? a) Да, если продолжительность контакта является кратковременной; b) Да, если кабели имеют дополнительную защиту; c) Нет, непосредственное соприкосновение запрещается.	NSEIE, Pct. 994
27	Împotriva căror factori trebuie protejat cablul sculei electrice în timpul utilizării acesteia? a) Împotriva deteriorărilor mecanice vizibile; b) Împotriva deteriorărilor mecanice accidentale și a contactului cu suprafețe fierbinți, umede și murdare de ulei; c) Împotriva îndoirilor și răsucirilor excesive.	От каких факторов должен быть защищен кабель электроинструмента при его использовании? a) Только от видимых механических повреждений; b) От случайных механических повреждений и от соприкосновения с горячими, сырыми и масляными поверхностями; c) От чрезмерных изгибов и перекручивания.	NSEIE, Pct. 995

28	Ce trebuie de îndeprins la depistarea unor defecțiuni la lucrările realizate cu mașinile electrice manuale, sculele electrice și lămpile electrice portabile? a) Lucrările trebuie stopate imediat; b) Lucrările pot fi continuate; c) Lucrările pot fi continuate numai în cazul executării lucrărilor urgente.	Что необходимо предпринять при обнаружении каких-либо неисправностей при выполнении работ с ручными электрическими машинами, переносными электроинструментами и светильниками? a) Работы должны быть немедленно прекращены; b) Работы могут быть продолжены; c) Работы могут быть продолжены только в случае выполнения неотложных работ.	NSEIE, Pct. 997
29	Cine este responsabil de luarea la evidență și de asigurarea verificărilor și încercărilor periodice ale mașinilor electrice manuale, sculelor electrice și lămpilor electrice portabile care au fost distribuite și utilizate la lucrări? a) Proprietarul instalației electrice (conducătorul subdiviziunii specializate); b) Responsabilul de gospodăria electrică; c) Lucrătorul care utilizează nemijlocit mașina electrică manuală, scula electrică sau lampa electrică portabilă.	Кто несет ответственность за постановку на учет и обеспечение проведения периодических проверок и испытаний ручных электрических машин, переносного электроинструмента и электрических светильников, выданных и используемых при выполнении работ? a) Собственник электроустановки (руководитель специализированного подразделения); b) Ответственный за электрохозяйство; c) Работник, непосредственно использующий ручную электрическую машину, электроинструмент или переносной электрический светильник.	NSEIE, Pct. 998
30	Ce trebuie îndeprins cu sculele electrice și mașinile electrice manuale la dispariția tensiunii sau la întreruperea funcționării acestora? a) Acestea trebuie deconectate de la rețeaua electrică; b) Acestea pot rămâne conectate până la restabilirea tensiunii; c) Acestea pot fi repornite imediat după restabilirea alimentării electrice.	Что необходимо предпринять с электроинструментами и ручными электрическими машинами при исчезновении напряжения или при перерыве в их работе? a) Они должны быть отсоединены от электрической сети; b) Они могут оставаться подключенными до восстановления напряжения; c) Они могут быть повторно включены сразу после восстановления электропитания.	NSEIE, Pct. 1000
31	Se permite lucrătorilor care utilizează scule electrice și mașini electrice manuale să execute lucrări de pe scări rezemate? a) Se permite; b) Se interzice; c) Se permite dacă nu este scară dublă.	Разрешается ли работникам пользующимся электроинструментом и ручными электрическими машинами, выполнять работы с приставных лестниц? a) Разрешается; b) Запрещается; c) Разрешается если нет стремянки.	NSEIE, Pct. 1001
32	Ce acțiune este interzisă lucrătorilor care utilizează scule electrice și mașini electrice manuale? a) Să dezassembleze mașinile electrice manuale și sculele electrice, precum și să efectueze orice reparații ale acestora; b) Să utilizeze scule electrice cu cablu de alimentare fără protecție mecanică; c) Să deconecteze alimentarea electrică înainte de înlocuirea accesoriilor sau reglajelor.	Какое действие запрещается работникам, пользующимся электроинструментом и ручными электрическими машинами? a) Разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, а также производить какой-либо ремонт; b) Использовать электрические инструменты с кабелем питания без механической защиты; c) Отключить питание перед заменой деталей или выполнением регулировок.	NSEIE Pct. 1001
33	Ce acțiune este interzisă lucrătorilor care utilizează scule electrice și mașini electrice manuale?	Какое действие запрещается работникам, пользующимся электроинструментом и ручными электрическими машинами?	NSEIE, Pct. 1001

	a) Să transmită mașinile electrice manuale și sculele electrice, chiar și pentru un timp scurt, altor lucrători; b) Să utilizeze scule electrice cu cablu de alimentare fără protecție mecanică; c) Să deconecteze alimentarea electrică înainte de înlocuirea accesoriilor sau reglajelor.	a) Передавать ручные электрические машины и электроинструменты, хотя бы на непродолжительное время, другим работникам; b) Использовать электрические инструменты с кабелем питания без механической защиты; c) Отключить питание перед заменой деталей или выполнением регулировок.	
34	Ce acțiune este interzisă lucrătorilor care utilizează scule electrice și mașini electrice manuale? a) Să instaleze scula în mandrina de strângere a uneltei sau a mașinii și să o extragă din mandrină, precum și să regleze scula fără deconectarea acesteia de la rețea; b) Să utilizeze scule electrice cu cablu de alimentare fără protecție mecanică; c) Să deconecteze alimentarea electrică înainte de înlocuirea accesoriilor sau reglajelor.	Какое действие запрещается работникам, пользующимся электроинструментом и ручными электрическими машинами? a) Устанавливать рабочую часть в патрон инструмента, машины и изымать ее из патрона, а также регулировать инструмент без отключения его от сети; b) Использовать электрические инструменты с кабелем питания без механической защиты; c) Отключить питание перед заменой деталей или выполнением регулировок.	NSEIE, Pct. 1001
35	Care este numărul și tipul categoriilor în care se clasifică indicatoarele de securitate utilizate în instalațiile electrice? a) Două categorii: de interdicere și de avertizare; b) Trei categorii: de avertizare, de informare și de interdicere; c) Patru categorii: de interdicere, de avertizare, de obligativitate și de informare.	Каково количество и виды категорий, на которые подразделяются плакаты безопасности, используемые в электроустановках? a) Две категории: запрещающие и предупреждающие; b) Три категории: предупреждающие, информационные и запрещающие; c) Четыре категории: запрещающие, предупреждающие, предписывающие и указательные.	NSEIE, Anexa nr. 4, Pct. 1
36	 PERICOL ELECTRIC La care categorie de indicatoare de securitate se referă acest indicator? a) De informare; b) De interdicere; c) De avertizare.	 ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ К какой категории плакатов безопасности относится этот плакат? a) Указательным; b) Запрещающим; c) Предупреждающим.	NSEIE, Anexa nr. 4, Pct. 2.2
37	Care sunt tipurile indicatoarelor de securitate în funcție de caracterul utilizării? a) Fixe și detașabile; b) Permanente și mobile; a) Interioare și exterioare.	Какие типы плакатов безопасности существуют в зависимости от характера использования? a) Стационарные и съемные; b) Постоянные и переносные; c) Внутренние и наружные.	NSEIE, Anexa nr. 4, Pct. 3
38	Ce cunoștințe sunt necesare pentru acordarea grupei a II-a de securitate electrică? a) Cunoștințe generale în electrotehnică; b) Cunoștințe tehnice elementare despre instalația electrică și utilajul acesteia; c) Capacitatea de a efectua instruire.	Какие знания необходимы для присвоения II группы по электробезопасности? a) Общие знания в области электротехники; b) Элементарные технические знания об электроустановке и ее оборудовании;	NSEIE, Anexa nr. 6

		c) Умение проводить обучение.	
39	Câte grupe de securitate electrică există? a) 4; b) 5; c) 6.	Сколько групп по электробезопасности существует? a) 4; b) 5; c) 6.	NSEIE, Anexa nr. 6
40	Care este numărul minim de membri din care trebuie să fie constituită o comisie de examinare? a) 3; b) 4; c) 5.	Какое минимальное количество членов должно входить в состав экзаменационной комиссии? a) 3; b) 4; c) 5.	NSEIE, Anexa nr. 7, Pct. 20
41	Care este durata timpului alocat desfășurării examenului de verificare a cunoștințelor pentru un candidat? a) 15 minute; b) 30 minute; c) 60 minute.	Какова продолжительность времени, отведенного на проведение экзамена по проверке знаний для одного кандидата? a) 15 минут; b) 30 минут; c) 60 минут.	NSEIE, Anexa nr. 7, Pct. 37
42	Când se consideră că un candidat a promovat examenul de verificare a cunoștințelor pentru atribuirea grupei de securitate electrică? a) Când a răspuns corect la mai mult de jumătate din întrebările comisiei; b) Când a răspuns corect la cel puțin 80% din întrebările comisiei; c) Când a obținut aprobarea comisiei de examinare, indiferent de rezultatul examenului.	Когда считается, что кандидат успешно сдал экзамен по проверке знаний для присвоения группы по электробезопасности? a) Когда он правильно ответил более чем на половину вопросов комиссии; b) Когда он правильно ответил не менее чем на 80 % вопросов комиссии; c) Когда он получил одобрение экзаменационной комиссии независимо от результата экзамена.	NSEIE, Anexa nr. 7, Pct. 40
43	Se efectuează verificarea extraordinară a cunoștințelor personalului care deține grupă de securitate electrică în cazul încălcărilor grave ale cerințelor de securitate electrică prevăzute în Normele de securitate la exploatarea instalațiilor electrice, care pot pune sau au pus persoanele în pericol de șoc electric ori au provocat sau pot provoca avarii, incendii sau explozii? a) Da, se efectuează; b) Nu, nu se efectuează; c) Se efectuează numai la solicitarea angajatorului.	Проводится ли внеочередная проверка знаний персонала, имеющего группу по электробезопасности, в случае грубых нарушений требований электробезопасности, предусмотренных Нормами по безопасности при эксплуатации электроустановок, которые могут привести или привели к опасности поражения электрическим током лиц, либо которые могут привести или привели к авариям, пожарам или взрывам? a) Да, проводится; b) Нет, не проводится; c) Проводится только по требованию работодателя.	NSEIE, Anexa nr. 7, Pct. 46
44	Ce trebuie întreprins cu personalul în cazul modificării schemelor electrice și/sau tehnologice ale instalațiilor electrice? a) Personalul trebuie instruit cu privire la modificarea condițiilor de asigurare a securității electrice; b) Personalul poate continua lucrările fără instruire suplimentară; c) Este suficientă informarea verbală a personalului, fără efectuarea instruirii.	Что необходимо предпринять в отношении персонала при изменении электрических и/или технологических схем электроустановок? a) Персонал должен пройти обучение в связи с изменением условий обеспечения электробезопасности; b) Персонал может продолжать работы без дополнительного обучения; c) Достаточно устного информирования персонала без проведения обучения.	NSEIE, Anexa nr. 7, Pct. 64
45	Ce se înscrie în anexa la talonul de autorizare? a) Agenții economici și/sau instituțiile la care posesorul talonului activează prin cumul; b) Funcțiile și sarcinile personalului;	Что указывается в приложении к разрешительному талону? a) Хозяйствующие субъекты/учреждения где работает владелец талона по совместительству; b) Функции и обязанности персонала;	NSEIE, Anexa nr. 7, Pct. 72

	c) Tipurile de lucrări prestate.	c) Виды выполняемых работ.	
46	Ce grupă de securitate electrică se consideră că deține personalul electrotehnic după expirarea termenului de valabilitate a grupei de securitate electrică, până la promovarea satisfăcătoare a unui nou examen? a) I; b) II; c) III.	Какая группа по электробезопасности считается имеющейся у электротехнического персонала после истечения срока действия группы по электробезопасности до успешной сдачи нового экзамена? a) I; b) II; c) III.	NSEIE, Anexa nr. 7, Pct. 75
47	Care este definiția mijlocului de protecție electrică? a) Dispozitiv destinat protecției instalațiilor electrice împotriva suprasarcinilor și scurtcircuitelor; b) Mijloc de protecție destinat asigurării securității electrice; c) Mijloc tehnic destinat asigurării funcționării în siguranță a instalațiilor electrice.	Как определяется понятие «электрозащитное средство»? a) Устройство, предназначенное для защиты электроустановок от перегрузок и коротких замыканий; b) Средство защиты от поражения электрическим током, предназначенное для обеспечения электробезопасности; c) Техническое средство, предназначенное для обеспечения безопасной работы электроустановок.	IUÎMPUIE, Tabelul 1.1
48	Cum se clasifică mijloacele de protecție electrică utilizate în instalațiile electrice? a) Individuale și colective; b) Principale și suplimentare; c) Permanente și temporare.	Как классифицируются электрозащитные средства, применяемые в электроустановках? a) Индивидуальные и коллективные; b) Основные и дополнительные; c) Постоянные и временные.	IUÎMPUIE, Pct. 1.1.6
49	Din ce categorii de mijloace de protecție electrică fac parte mănușile electroizolante utilizate în instalațiile electrice cu tensiunea mai mică de 1000 V? a) Mijloc de protecție electroizolant suplimentar; b) Mijloc de protecție electroizolant principal; c) Mijloc de protecție individual.	К какому виду электрозащитных средств относятся диэлектрические перчатки, применяемые в электроустановках напряжением менее 1000 В? a) Дополнительным изолирующим электрозащитным средством; b) Основным изолирующим электрозащитным средством; c) Индивидуальным средством защиты.	IUÎMPUIE, Pct. 1.1.6
50	La ce categorii de mijloace izolante de protecție electrică se atribuie indicatoarele de tensiune pentru instalațiile electrice cu tensiunea mai mică de 1000 V? a) În funcție de circumstanțe pot fi atât mijloace izolante de protecție electrică principale cât și suplimentare; b) Mijloace izolante de protecție electrică principale; c) Mijloace izolante de protecție electrică suplimentare.	К какой категории изолирующих электрозащитных средств относятся указатели напряжения, применяемые в электроустановках напряжением менее 1000 В? a) В зависимости от обстоятельств могут быть как основными, так и дополнительными изолирующими электрозащитными средствами; b) Основным изолирующим электрозащитным средством; c) Дополнительным изолирующим электрозащитным средством.	IUÎMPUIE, Pct. 1.1.6
Specialist securitate și sănătate în muncă		Специалист по охране здоровья и безопасности труда	
Nr. între-bării			Referință la DNT, Pct.
1	Ce act normativ cuprinde prevederi minime de bază pentru realizarea în condiții de securitate a activităților în instalațiile, centralele, rețelele electrice și instalațiile de stocare a energiei?	Какой нормативный акт содержит основные минимальные требования для безопасного выполнения работ в электрических установках, электрических станциях, электрических сетях и установках хранения энергии?	NSEIE, Pct. 1

	a) NE1-01:2019 „Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor noncasnici”; b) Normele de securitate la exploatarea instalațiilor electrice; c) Norme de amenajare a instalațiilor electrice.	a) NE1-01:2019 „Правила эксплуатации электрических установок небытовых потребителей”; b) Нормы по безопасности при эксплуатации электроустановок; c) Правила устройства электроустановок.	
2	Pentru cine sunt obligatorii Normele de securitate la exploatarea instalațiilor electrice? a) Pentru întreprinderile electroenergetice, consumatorii noncasnici, instituții, agenții economici care prestează servicii de deservire a obiectelor energetice; b) Pentru electricienii autorizați, laboratoarele electrotehnice, proiectanți, executanții de lucrări în instalații electrice indiferent de nivelul lor de tensiune, precum și pentru specialiștii din cadrul agenției naționale pentru reglementare în energetică; c) Pentru toate categoriile de persoane și entități menționate la lit. a) și b).	Для кого обязательны Нормы по безопасности при эксплуатации электроустановок? a) Для электроэнергетических предприятий, небытовых потребителей, учреждений, хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги по обслуживанию объектов энергетики; b) Для авторизованных электриков, электротехнических лабораторий, проектировщиков, исполнителей работ в электроустановках независимо от их уровня напряжения, а также для специалистов национального агентства по регулированию в энергетике; c) Для всех категорий лиц и организаций, указанных в пп. а) и b).	NSEIE, Pct. 2
3	Cine pregătește locurile de muncă și/sau evaluează existența măsurilor suficiente de securitate întreprinse pentru pregătirea lor, și instruește membrii formației de lucru cu admiterea ei la executarea lucrărilor? a) Membrul formației de lucru; b) Supraveghetorul; c) Admitentul.	Кто производит подготовку рабочих мест и/или оценку достаточности мер безопасности, принятых для их подготовки, обучает членов бригады с ее допуском к производству работ a) Член бригады; b) Наблюдающий; c) Допускающий.	NSEIE, Pct. 5.1
4	Care este numărul minim de persoane care trebuie să fie în formația de lucru? a) 1; b) 2; c) 3.	Какое минимальное количество лиц должно состоять в бригаде? a) 1; b) 2; c) 3.	NSEIE, Pct. 5.15
5	Cum este definită grupa de securitate electrică? a) Ansamblu de măsuri tehnice aplicate instalațiilor electrice pentru reducerea riscului de electrocutare în timpul exploatării; b) Nivel de clasificare a instalațiilor electrice în funcție de tensiunea nominală și condițiile de exploatare în medii diferite; c) Sistem de cerințe de calificare care include instruirea și verificarea cunoștințelor privind executarea lucrărilor la locurile de muncă unde există riscuri de natură electrică, precum și eliberarea talonului de autorizare.	Как определяется группа по электробезопасности? a) Совокупность технических мер, применяемых к электроустановкам для снижения риска поражения электрическим током в процессе эксплуатации; b) Уровень классификации электроустановок в зависимости от номинального напряжения и условий эксплуатации в различных средах; c) Система квалификационных требований, которая включает обучение и проверку знаний по производству работ на рабочих местах, где существуют риски электрического характера, а также выдачу разрешительного талона.	NSEIE, Pct. 5.17
6	Care este definiția noțiunii „inspectare vizuală”? a) Determinarea parametrilor tehnici a instalației electrice; b) Determinarea și evaluarea prin măsurări și încercări a stării tehnice a instalațiilor electrice; c) Determinarea și evaluarea vizuală a stării tehnice a instalațiilor electrice.	Как определяется понятие «осмотр»? a) Определение технических параметров электроустановки; b) Определение и оценка посредством измерения и испытания технического состояния электроустановок; c) Визуальное определение и оценка технического состояния электроустановок.	NSEIE, Pct. 5.20

7	La ce înălțime de la suprafața solului, planșeului sau eșafodajului de lucru, deasupra cărora se execută lucrări nemijlocit de pe construcții sau a utilajelor la montarea sau reparația acestora se execută lucrările de escaladare? a) Mai mare de 1,5 m; b) Mai mare de 5 m; c) Mai mare de 10 m.	На какой высоте от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которыми производятся работы непосредственно с конструкций и оборудования, при их монтаже или ремонте выполняются верхолазные работы? a) Более 1,5 м; b) Более 5 м; c) Более 10 м.	NSEIE, Pct. 5.31
8	Care este experiența profesională minimă necesară pentru ca un lucrător să fie considerat lucrător cu experiență? a) 6 luni; b) 1 an; c) 3 ani.	Какой минимальный стаж работы в соответствующей сфере деятельности должен иметь работник, чтобы считаться опытным работником? a) 6 месяцев; b) 1 год; c) 3 года.	NSEIE, Pct. 5.37
9	Care este definiția noțiunii „persoană calificată”? a) Persoană instruită în mod corespunzător sau supravegheată de o persoană pentru a identifica riscurile și a evita pericolele pe care le poate produce curentul electric; b) Persoană care dispune de cunoștințe și experiența necesare pentru a identifica riscurile și a preveni pericolele asociate cu curentul electric; c) Persoană care a participat la instruirea introductivă și are dreptul să execute independent orice lucrare în instalațiile electrice.	Как определяется понятие «квалифицированный персонал»? a) Лица, соответственно проинструктированные или выполняющие работы под наблюдением персонала, позволяющие им оценивать риски и избегать опасностей, которые может создавать электричество; b) Лица, имеющие соответствующее образование и опыт, позволяющие им оценивать риски и избегать опасностей, которые может создавать электричество; c) Лицо, прошедшее вводный инструктаж и имеющее право самостоятельно выполнять любые работы в электроустановках.	NSEIE, Pct. 5.43
10	Care este definiția personalului auxiliar? a) Categorie de personal din profesii auxiliare care îndeplinește sarcini de muncă în cadrul obiectelor energetice, în instalațiile electrice aflate în funcțiune sau în construcție, precum și în zona de protecție a rețelelor electrice; b) Personal care execută exclusiv lucrări de verificare și măsurare a parametrilor electrici în instalații, fără alte atribuții de muncă; c) Personal care asigură paza și securitatea obiectivelor energetice, fără a participa la lucrări în instalațiile electrice.	Каково определение вспомогательного персонала? a) Категория персонала вспомогательных профессий, выполняющего трудовые задачи на объектах энергетики, в действующих или строящихся электроустановках, а также в охранных зонах электросетей; b) Персонал, выполняющий только измерения и проверки электрических параметров в электроустановках без других трудовых обязанностей; c) Персонал, обеспечивающий охрану и безопасность объектов энергетики без участия в работах в электроустановках.	NSEIE, Pct. 5.47
11	Cui îi revin obligațiile privind asigurarea securității și sănătății în muncă, conform Legii securității și sănătății în muncă nr. 186/2008? a) Angajatorului; b) Specialistului securitate și sănătate în muncă; c) Inspectorului de stat pentru supravegherea energetică.	На кого возлагаются обязанности по охраны здоровья и безопасности труда в соответствии с Законом об охране здоровья и безопасности труда № 186/2008? a) На работодателя; b) На специалиста по охране здоровья и безопасности труда; c) На государственного инспектора по энергетическому надзору.	NSEIE, Pct. 6
12	Care este înălțimea minimă, măsurată de la tălpile picioarelor lucrătorului până la sol sau o altă bază de referință artificială, unde există pericolul căderii în gol, de la care o activitate este considerată muncă la înălțime? a) Minimum de 1,3 m; b) Minimum de 2 m; c) Minimum de 5 m.	Какова минимальная высота, измеряемая от подошв ног работника до земли или другой искусственной опорной поверхности, где есть риск падения, начиная с которой деятельность считается работой на высоте? a) Минимум 1,3 м; b) Минимум 2 м; c) Минимум 5 м.	NSEIE, Pct. 15

13	Care este vârsta minimă necesară pentru admiterea persoanelor la executarea lucrărilor de sine stătător în instalațiile electrice aflate în funcțiune? a) 16 ani; b) 18 ani; c) 21 ani.	Каков минимальный возраст для допуска лиц к самостоятельному выполнению работ в действующих электроустановках? a) 16 лет; b) 18 лет; c) 21 год.	NSEIE, Pct. 20
14	Unde se indică dreptul personalului electrotehnic de a efectua lucrări speciale? a) În fișa postului; b) În talonul de autorizare; c) În registrul operativ.	Где указывается право электротехнического персонала на выполнение специальных работ? a) В должностной инструкции; b) В разрешительном талоне; c) В оперативном журнале.	NSEIE, Pct. 29
15	În cazul LEA cu tensiunea mai mică de 1 kV, care trebuie să fie distanța de la mecanismele și mașinile de ridicat în poziție de lucru și în poziție de transportare, de la elementele de legare și prindere a sarcinii, dispozitivelor de ridicare a greutăților până la părțile active ale instalațiilor electrice aflate sub tensiune? a) 0,1 m; b) 0,6 m; c) 1 m.	В случае ВЛ напряжением до 1 кВ, какое должно быть расстояние от механизмов и грузоподъемных машин в рабочем и транспортном положении, от стропов, грузозахватных приспособлений до токоведущих частей электроустановок, находящихся под напряжением? a) 0,1 м; b) 0,5 м; c) 1 м.	NSEIE, Pct. 39
16	În cazul LEA cu tensiunea mai mică de 1 kV, care trebuie să fie distanța de la personal, scule și dispozitive utilizate de ei, precum și de la barierele de protecție provizorii până la părțile active ale instalațiilor electrice aflate sub tensiune? a) 1 m; b) 1,5 m; c) 0,6 m.	В случае ВЛ напряжением менее 1 кВ, какое должно быть расстояние от персонала, применяемых ими инструментов и приспособлений, от временных ограждений до токоведущих частей электроустановок, находящихся под напряжением? a) 1 м; b) 1,5 м; c) 0,6 м.	NSEIE, Pct. 39
17	În ce condiții poate efectua inspectarea vizuală a instalațiilor electrice și a părții electrotehnice a utilajului tehnologic specialistul în securitate și sănătate în muncă? a) Dacă are în atribuțiile de serviciu sarcini de inspectare a instalațiilor electrice, stabilite conform prevederilor Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice; b) Numai dacă lucrează în tură în instalația electrică; c) Numai dacă deține grupa de securitate electrică V.	При каких условиях специалист по охране здоровья и безопасности труда осуществлять осмотр электроустановок и электротехнической части технологического оборудования? a) Если в его должностные обязанности входят задачи по осмотру электроустановок, установленные в соответствии с положениями Норм безопасности при эксплуатации электроустановок; b) Только если он работает в смене в электроустановке; c) Только если он имеет группу по электробезопасности V.	NSEIE, Pct. 40
18	Cum se stabilește lista personalului care are dreptul de a inspecta vizual, de sine stătător, instalațiile electrice? a) Prin ordinul proprietarului instalației electrice; b) Prin decizia personalului operativ de reparații; c) Prin dispoziția șefului de lucrări.	Как устанавливается список персонала, имеющего право единоличного осмотра электроустановок? a) Приказом собственника электроустановки; b) Решением оперативно-ремонтного персонала; c) Распоряжением производителя работ.	NSEIE, Pct. 41
19	Este permisă realizarea lucrărilor în timpul inspectării vizuale a instalațiilor electrice? a) Da, se permite realizarea tuturor lucrărilor; b) Da, se permite realizarea lucrărilor doar în instalațiile electrice cu tensiunea mai mică de 1000 V;	Разрешается ли выполнение работ во время осмотра электроустановок? a) Да, разрешается выполнение всех работ; b) Да, разрешается выполнение работ только в электроустановках напряжением менее 1000 В; c) Нет, выполнение каких-либо работ запрещается.	NSEIE, Pct. 49

	c) Nu, realizarea oricăror lucrări este interzisă.		
20	Unde se notează rezultatele inspectării vizuale în cazul în care, pe parcursul inspectării vizuale sunt identificate defecte? a) În registru de formă arbitrară; b) În registrul de lucru al electricianului; c) În registrul operativ.	Где фиксируются результаты осмотра в случае если в процессе осмотра выявляются дефекты? a) В журнале произвольной формы; b) В рабочем журнале электрика; c) В оперативном журнале.	NSEIE, Pct. 50
21	Este permisă realizarea lucrărilor în locuri neiluminate? a) Da, dacă durata lucrărilor este mai mică de 1 oră; b) Da, cu acordul conducătorului de lucrări; c) Nu, realizarea lucrărilor în locuri neiluminate este interzisă.	Разрешается ли выполнение работ в неосвещенных местах? a) Да, если продолжительность работ составляет менее 1 часа; b) Да, с разрешения руководителя работ; c) Нет, выполнение работ в неосвещенных местах запрещается.	NSEIE, Pct. 71
22	Ce tipuri de măsuri asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Măsurile de verificare; b) Măsurile de pregătire; c) Măsurile organizatorice și tehnice.	Какие типы мероприятий обеспечивают безопасность работ в электроустановках? a) Проверочные мероприятия; b) Подготовительные мероприятия; c) Организационные и технические мероприятия.	NSEIE, Pct. 98, 297
23	Care este prima măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Emiterea autorizației de lucru, dispoziției de lucru sau întocmirea listei lucrărilor executate în ordinea exploatarei curente; b) Emiterea permisiunii pentru admiterea la realizarea lucrărilor în cazurile enumerate în pct. 135 a Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice; c) Desemnarea persoanelor responsabile de realizarea lucrărilor în instalațiile electrice.	Какое является первым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Выдача наряда, распоряжения или составление перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; b) Выдача разрешения на допуск к выполнению работ в случаях, перечисленных в п. 135 Норм по безопасности при эксплуатации электроустановок; c) Назначение лиц, ответственных за выполнение работ в электроустановках.	NSEIE, Pct. 98
24	Care este a doua măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Admiterea la realizarea lucrării; b) Desemnarea persoanelor responsabile de realizarea lucrărilor în instalațiile electrice; c) Emiterea autorizației de lucru, dispoziției de lucru sau întocmirea listei lucrărilor executate în ordinea exploatarei curente.	Какое является вторым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Допуск к выполнению работы; b) Назначение лиц, ответственных за выполнение работ в электроустановках; c) Выдача наряда, распоряжения или составление перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	NSEIE, Pct. 98
25	Care este a treia măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Pregătirea locului de muncă; b) Înregistrarea pauzelor în lucru; c) Emiterea permisiunii pentru pregătirea locului de muncă în cazurile enumerate în pct. 135 a Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice.	Какое является третьим организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Подготовка рабочего места; b) Оформление перерывов в работе; c) Выдача разрешения на подготовку рабочего места в случаях, перечисленных в п. 135 Норм по безопасности при эксплуатации электроустановок.	NSEIE, Pct. 98
26	Care este a patra măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice?	Какое является четвертым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках?	NSEIE, Pct. 98

	a) Emiterea permisiunii pentru admiterea la realizarea lucrărilor în cazurile enumerate în pct. 135 a Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice; b) Supravegherea în timpul realizării lucrării; c) Înregistrarea pauzelor în lucru.	a) Выдача разрешения на допуск к выполнению работ в случаях, перечисленных в п. 135 Норм по безопасности при эксплуатации электроустановок; b) Надзор во время выполнения работы; c) Оформление перерывов в работе.	
27	Care este a cincea măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Pregătirea locului de muncă; b) Admiterea la realizarea lucrării; c) Supravegherea în timpul realizării lucrării.	Какое является пятым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Подготовка рабочего места; b) Допуск к выполнению работы; c) Надзор во время выполнения работы.	NSEIE, Pct. 98
28	Care este a șasea măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Pregătirea locului de muncă; b) Admiterea la realizarea lucrării; c) Supravegherea în timpul realizării lucrării.	Какое является шестым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Подготовка рабочего места; b) Допуск к выполнению работы; c) Надзор во время выполнения работы.	NSEIE, Pct. 98
29	Care este a șaptea măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Înregistrarea pauzelor în lucru; b) Transferarea la alt loc de muncă; c) Supravegherea în timpul realizării lucrării.	Какое является седьмым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Оформление перерывов в работе; b) Перевод на другое рабочее место; c) Надзор во время выполнения работы.	NSEIE, Pct. 98
30	Care este a opta măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Supravegherea în timpul realizării lucrării; b) Transferarea la alt loc de muncă; c) Înregistrarea pauzelor în lucru.	Какое является восьмым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Надзор во время выполнения работы; b) Перевод на другое рабочее место; c) Оформление перерывов в работе.	NSEIE, Pct. 98
31	Care este a noua măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Înregistrarea pauzelor în lucru; b) Transferarea la alt loc de muncă; c) Supravegherea în timpul realizării lucrării;	Какое является девятым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Оформление перерывов в работе; b) Перевод на другое рабочее место; c) Надзор во время выполнения работы.	NSEIE, Pct. 98
32	Care este a zecea măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Pregătirea locului de muncă; b) Desemnarea persoanelor responsabile de realizarea lucrărilor în instalațiile electrice; c) Finalizarea lucrării.	Какое является десятым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Подготовка рабочего места; b) Назначение лиц, ответственных за выполнение работ в электроустановках; c) Окончание работы.	NSEIE, Pct. 98
33	Care este prima măsură tehnică la pregătirea locului de muncă pentru executarea lucrărilor cu scoaterea de sub tensiune? a) Instalarea dispozitivului de legare la pământ și în scurtcircuit (conectarea cuțitelor de legare la pământ sau, acolo unde acestea lipsesc, prin instalarea dispozitivelor de legare la pământ și în scurtcircuit mobile);	Какое техническое мероприятие является первым при подготовке рабочего места к выполнению работ со снятием напряжения? a) Установление устройства заземления и закорачивания (включение заземляющих ножей или, при их отсутствии, установка переносных устройств заземления и закорачивания);	NSEIE, Pct. 297

	b) Verificarea lipsei tensiunii pe părțile active, care trebuie legate la pământ, pentru prevenirea șocurilor electrice; c) Realizarea deconectărilor necesare și luarea măsurilor care să împiedice apariția tensiunii la locul de muncă, ca urmare a conectării eronate sau spontane a aparatelor de comutație.	b) Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены во избежание поражений электрическим током; c) Выполнение необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов.	
34	Care este a doua măsură tehnică la pregătirea locului de muncă pentru executarea lucrărilor cu scoaterea de sub tensiune? a) Verificarea lipsei tensiunii pe părțile active care trebuie legate la pământ, pentru prevenirea șocurilor electrice; b) Montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de informare „LEGAT LA PĂMÂNT”, îngrădirea, după caz, a locurilor de muncă și a părților active rămase sub tensiune, precum și montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de avertizare și obligativitate; c) Montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de interdicere pe manivelele dispozitivelor de acționare manuală ale aparatelor de comutație și pe cheile dispozitivelor de telecomandă ale aparatelor de comutație.	Какое техническое мероприятие является вторым при подготовке рабочего места к выполнению работ со снятием напряжения? a) Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены во избежание поражений электрическим током; b) Вывешивание указательных плакатов безопасности «ЗАЗЕМЛЕНО», ограждение, в случае необходимости, рабочих мест и оставшихся под напряжением токоведущих частей, а также вывешивание предупреждающих и предписывающих плакатов безопасности; c) Вывешивание запрещающих плакатов безопасности на приводах ручного управления коммутационными аппаратами и на ключах устройств дистанционного управления коммутационных аппаратов.	NSEIE, Pct. 297
35	Care este a treia măsură tehnică la pregătirea locului de muncă pentru executarea lucrărilor cu scoaterea de sub tensiune? a) Verificarea lipsei tensiunii pe părțile active, care trebuie legate la pământ, pentru prevenirea șocurilor electrice; b) Instalarea dispozitivului de legare la pământ și în scurtcircuit (conectarea cuțitelor de legare la pământ sau, acolo unde acestea lipsesc, prin instalarea dispozitivelor de legare la pământ și în scurtcircuit mobile); c) Realizarea deconectărilor necesare și luarea măsurilor care să împiedice apariția tensiunii la locul de muncă, ca urmare a conectării eronate sau spontane a aparatelor de comutație.	Какое техническое мероприятие является третьим при подготовке рабочего места к выполнению работ со снятием напряжения? a) Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены во избежание поражений электрическим током; b) Установление устройства заземления и закорачивания (включение заземляющих ножей или, при их отсутствии, установка переносных устройств заземления и закорачивания); c) Выполнение необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов.	NSEIE, Pct. 297
36	Care este a patra măsură tehnică la pregătirea locului de muncă pentru executarea lucrărilor cu scoaterea de sub tensiune? a) Verificarea lipsei tensiunii pe părțile active, care trebuie legate la pământ, pentru prevenirea șocurilor electrice; b) Instalarea dispozitivului de legare la pământ și în scurtcircuit (conectarea cuțitelor de legare la pământ sau, acolo unde acestea lipsesc, prin instalarea dispozitivelor de legare la pământ și în scurtcircuit mobile); c) Realizarea deconectărilor necesare și luarea măsurilor care să împiedice apariția tensiunii la locul de muncă, ca urmare a conectării eronate sau spontane a aparatelor de comutație.	Какое техническое мероприятие является четвертым при подготовке рабочего места к выполнению работ со снятием напряжения? a) Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены во избежание поражений электрическим током; b) Установление устройства заземления и закорачивания (включение заземляющих ножей или, при их отсутствии, установка переносных устройств заземления и закорачивания); c) Выполнение необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов.	NSEIE, Pct. 297
37	Care este a cincea măsură tehnică la pregătirea locului de muncă pentru executarea lucrărilor cu scoaterea de sub tensiune?	Какое техническое мероприятие является пятым при подготовке рабочего места к выполнению работ со снятием напряжения?	NSEIE, Pct. 297

	a) Montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de informare „LEGAT LA PĂMÂNT”, îngrădirea, după caz, a locurilor de muncă și a părților active rămase sub tensiune, precum și montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de avertizare și obligativitate; b) Realizarea deconectărilor necesare și luarea măsurilor care să împiedice apariția tensiunii la locul de muncă, ca urmare a conectării eronate sau spontane a aparatelor de comutație; c) Verificarea lipsei tensiunii pe părțile active, care trebuie legate la pământ pentru prevenirea șocurilor electrice.	a) Вывешивание указательных плакатов безопасности «ЗАЗЕМЛЕНО», ограждение, в случае необходимости, рабочих мест и оставшихся под напряжением токоведущих частей, с выставлением редуцирующих и предписывающих плакатов безопасности; b) Выполнение необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов; c) Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены во избежание поражений электрическим током.	
38	Care indicatoare de securitate trebuie montate pe motoarele electrice adiacente cu motorul electric unde se vor realiza lucrări, indiferent dacă ele sunt în funcțiune sau în rezervă? a) „LUCRAȚI AICI”; b) „NU CONECTA! SE LUCREAZĂ!”; c) „STOP! PERICOL DE ELECTROCUTARE!”.	Какие плакаты безопасности должны быть вывешены на электродвигателях, установленных рядом с электродвигателем, на котором предстоит выполнять работу, независимо от того, находятся они в работе или в резерве? a) «РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ»; b) «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ!»; c) «СТОЙ! ОПАСНОСТЬ СМЕРТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОПОРАЖЕНИЯ!».	NSEIE, Pct. 484
39	Ce trebuie să fie reflectat în instrucțiunile de securitate și sănătate în muncă ale proprietarilor instalațiilor electrice în ceea ce privește lucrările la motoarele electrice? a) Cerințele privind pregătirea locului de muncă și organizarea executării lucrărilor la motoarele electrice în condiții de securitate, ținând cont de tipul mașinilor electrice utilizate, particularitățile dispozitivelor de pornire și reglare, precum și specificul mecanismelor și schemelor tehnologice; b) Cerințele privind organizarea exploatării instalațiilor electrice fără lucrări de mentenanță sau reparații; c) Cerințele privind verificarea periodică a instalațiilor electrice de către personal administrativ-tehnic.	Что должно быть отражено в инструкциях по охране здоровья и безопасности труда собственников электроустановки в отношении работ на электродвигателях? a) Требования к подготовке рабочего места и организации безопасного выполнения работ на электродвигателях, с учетом видов используемых электрических машин, особенностей пускорегулирующих устройств, специфики механизмов и технологических схем; b) Требования по организации эксплуатации электроустановок без выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту; c) Требования по периодической проверке электроустановок административно-техническим персоналом.	NSEIE, Pct. 491
40	La ce distanță de la traseul cablului se interzice realizarea lucrărilor de excavare a pământului cu ajutorul mașinilor și, respectiv, mecanismelor de percuzie? a) 0,1 m și, respectiv, 0,5 m; b) 0,5 m și, respectiv, 2,5 m; c) 1 m și, respectiv, 5 m.	На каком расстоянии от трассы кабеля запрещается проводить землеройные работ машинами и, соответственно, механизмами ударного действия? a) 0,1 м и, соответственно, 0,5 м; b) 0,5 м и, соответственно, 2,5 м; c) 1 м и, соответственно, 5 м.	NSEIE, Pct. 608
41	Care este tensiunea maximă admisibilă de alimentare a lămpilor electrice portabile în încăperile cu pericol sporit de șoc electric și în încăperile deosebit de periculoase? a) Nu mai mare de 12 V; b) Nu mai mare de 25 V; c) Nu mai mare de 50 V.	Какое максимальное допустимое напряжение питания переносных электрических светильников в помещениях с повышенной опасностью поражения электрическим током и в особо опасных помещениях? a) Не более 12 В; b) Не более 25 В; c) Не более 50 В.	NSEIE, Pct. 989

42	Este permisă utilizarea mașinilor electrice manuale, a sculelor electrice și a lămpilor portabile cu dispozitivele aferente care prezintă defecte sau nu au trecut verificarea periodică (încercările)? a) Da, se permite; b) Da, dacă defectele constatate nu influențează securitatea lucrărilor; c) Nu, utilizarea acestora se interzice.	Разрешается ли использовать в работе ручные электрические машины, переносные электроинструменты и светильники с относящимся к ним вспомогательным оборудованием, имеющие дефекты и не прошедшие периодической проверки (испытания)? a) Да, разрешается; b) Да, если выявленные дефекты не влияют на безопасность выполнения работ; c) Нет, использование таких средств запрещается.	NSEIE, Pct. 993
43	Ce acțiune este interzisă lucrătorilor care utilizează scule electrice și mașini electrice manuale? a) Să dezassembleze mașinile electrice manuale și sculele electrice, precum și să efectueze orice reparații ale acestora; b) Să utilizeze scule electrice cu cablu de alimentare fără protecție mecanică; c) Să deconecteze alimentarea electrică înainte de înlocuirea accesoriilor sau reglajelor.	Какое действие запрещается работникам, пользующимся электроинструментом и ручными электрическими машинами? a) Разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, а также производить какой-либо ремонт; b) Использовать электрические инструменты с кабелем питания без механической защиты; c) Отключить питание перед заменой деталей или выполнением регулировок.	NSEIE, Pct. 1001
44	Ce le este interzis lucrătorilor care utilizează sculele electrice și mașinile electrice manuale? a) Să transmită mașinile electrice manuale și sculele electrice, chiar și pentru un timp scurt, altor lucrători; b) Să utilizeze scule electrice cu cablu de alimentare fără protecție mecanică; c) Să depoziteze sculele electrice în locuri uscate și protejate după utilizare.	Что запрещается работникам, пользующимся электроинструментом и ручными электрическими машинами? a) Передавать ручные электрические машины и электроинструменты, хотя бы на непродолжительное время, другим работникам; b) Использовать электрические инструменты с кабелем питания без механической защиты; c) Хранить электрические инструменты в сухих и защищённых местах после использования.	NSEIE, Pct. 1001
45	Se permite lucrătorilor care utilizează scule electrice și mașini electrice manuale să execute lucrări de pe scări rezemate? a) Se permite; b) Se interzice; c) Se permite dacă nu este scară dublă.	Разрешается ли работникам пользующимся электроинструментом и ручными электрическими машинами, выполнять работы с приставных лестниц? a) Разрешается; b) Запрещается; c) Разрешается если нет стремянки.	NSEIE, Pct. 1001
46	Ce obligație are personalul delegat în ceea ce privește talonul de autorizare la grupa de securitate electrică? a) Nu este obligat să dețină permanent asupra sa talonul de autorizare la locul de muncă; b) Trebuie să dețină permanent asupra sa, la locul de muncă, talonul de autorizare; c) Trebuie să dețină asupra sa talonul de autorizare numai în cazul executării lucrărilor în baza autorizațiilor de lucru.	Какую обязанность имеет командированный персонал в отношении разрешительного талона о группе по электробезопасности? a) Не обязан постоянно иметь при себе разрешительный талон на рабочем месте; b) Должен постоянно иметь при себе на рабочем месте разрешительный талон; c) Должен иметь при себе разрешительный талон только при производстве работ по нарядам.	NSEIE, Pct. 1034
47	Care indicator de securitate se realizează în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă? a) Indicatorul de securitate „PERICOL ELECTRIC”;	Какой плакат безопасности выполняется в соответствии с Постановлением Правительства № 918/2013 о минимальных требованиях к обеспечению указателей охраны здоровья и безопасности на рабочем месте?	NSEIE, Anexa nr. 4

	b) Indicatorul de securitate „NU CONECTA! SE LUCREAZĂ!”; c) Indicatorul de securitate „NU URCA! PERICOL DE MOARTE!”.	a) Плакат безопасности «ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ»; b) Плакат безопасности «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ!»; c) Плакат безопасности «НЕ ВЛЕЗАЙ! УБЬЕТ!»;.	
48	Câte grupe de securitate electrică există? a) 4; b) 5; c) 6.	Сколько групп по электробезопасности существует? a) 4; b) 5; c) 6.	NSEIE, Anexa nr. 6
49	Care este vechimea totală minimă în muncă necesară pentru inspectorii de stat și specialiștii securitate și sănătate în muncă care inspectează instalațiile electrice? a) Nu mai mică de 3 ani, nu neapărat în instalațiile electrice; b) Nu mai mică de 2 ani, cu activitate obligatorie în instalațiile electrice; c) Nu mai mică de 1 an, cu activitate în calitate de personal electrotehnic.	Каков минимальный общий требуемый стаж работы для государственных инспекторов и специалистов по охране здоровья и безопасности труда, осуществляющие осмотр электроустановок? a) Не менее 3 лет, не обязательно в электроустановках; b) Не менее 2 лет, при обязательной работе в электроустановках; c) Не менее 1 года, при работе в качестве электротехнического персонала.	NSEIE, Anexa nr. 6
50	Ce grupă de securitate electrică trebuie să dețină inspectorii de stat și specialiștii securitate și sănătate în muncă care inspectează instalațiile electrice? a) Nu mai mică de IV, cu drept de inspectare a instalațiilor electrice; b) Nu mai mică de III; c) Nu mai mică de III, cu drept de executare a lucrărilor operative.	Какую группу электробезопасности должны иметь государственные инспекторы и специалисты по охране здоровья и безопасности труда, осуществляющие осмотр электроустановок? a) Не ниже IV с правом осмотра электроустановок; b) Не ниже III; c) Не ниже III, с правом проведения оперативных действий.	NSEIE, Anexa nr. 6
51	De către cine se efectuează verificarea cunoștințelor persoanelor responsabile de gospodăria electrică, a adjuncților acestora, a specialiștilor în securitate și sănătate în muncă cu drept de inspectare vizuală a instalațiilor electrice și a lucrătorilor serviciului de protecție și prevenire care instruiesc personalul neelectrotehnic pentru grupa I de securitate electrică? a) Comisia de examinare a întreprinderii; b) Comisiile teritoriale de examinare ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică; c) Conducătorul tehnic al întreprinderii.	Кем проводится проверка знаний лиц, ответственных за электрохозяйство, их заместителей, специалистов по охране здоровья и безопасности труда, имеющих право осмотра электроустановок, а также работников службы защиты и предупреждения, осуществляющие обучение и проверку знаний неэлектротехнического персонала по I группе по электробезопасности? a) Экзаменационной комиссией предприятия; b) Территориальными экзаменационными комиссиями Национального Агентства по Регулированию Энергетики; c) Техническим руководителем предприятия.	NSEIE, Anexa nr. 7, Pct. 22
52	Care este durata timpului alocat desfășurării examenului de verificare a cunoștințelor pentru un candidat? a) 15 minute; b) 30 minute; c) 60 minute.	Какова продолжительность времени, отведенного на проведение экзамена по проверке знаний для одного кандидата? a) 15 минут; b) 30 минут; c) 60 минут.	NSEIE, Anexa nr. 7, Pct. 37
53	Când se consideră că un candidat a promovat examenul de verificare a cunoștințelor pentru atribuirea grupei de securitate electrică? a) Când a răspuns corect la mai mult de jumătate din întrebările comisiei; b) Când a răspuns corect la cel puțin 80% din întrebările comisiei; b) Când a obținut aprobarea comisiei de examinare, indiferent de rezultatul examenului.	Когда считается, что кандидат успешно сдал экзамен по проверке знаний для присвоения группы по электробезопасности? a) Когда он правильно ответил более чем на половину вопросов комиссии; b) Когда он правильно ответил не менее чем на 80 % вопросов комиссии;	NSEIE, Anexa nr. 7, Pct. 40

		b) Когда он получил одобрение экзаменационной комиссии независимо от результата экзамена.	
54	Este obligatorie întocmirea Procesului-verbal de acordare a grupei de securitate electrică la finalizarea examenului cu privire la acordarea grupei de securitate electrică? a) Numai în cazul dacă rezultatul examenului se apreciază cu calificativul „satisfăcător”; b) Da; c) Numai în cazul dacă rezultatul examenului se apreciază cu calificativul „nesatisfăcător”.	Является обязательным составление Протокола о присвоении группы по электробезопасности по завершении экзамена по присвоению группы по электробезопасности? a) Только в случае если результат экзамена оценивается квалификацией «удовлетворительно»; b) Да; c) Только в случае если результат экзамена оценивается квалификацией «неудовлетворительно».	NSEIE, Anexa nr. 7, Pct. 41
55	Ce grupă de securitate electrică trebuie să dețină persoana care efectuează instruirea personalului neelectrotehnic și acordarea grupei I de securitate electrică? a) Nu mai mică de II; b) Nu mai mică de III; c) Nu mai mică de IV.	Какую группу электробезопасности должно иметь лицо, проводящее обучение неэлектротехнического персонала и присвоение I группы по электробезопасности? a) Не менее II; b) Не менее III; c) Не менее IV.	NSEIE, Anexa nr. 7, Pct. 58
56	Ce grupă de securitate electrică trebuie să dețină specialistul în securitate și sănătate în muncă, precum și lucrătorii serviciului de protecție și prevenire care efectuează instruirea personalului neelectrotehnic și acordarea grupei I de securitate electrică? a) Nu mai mică de II; b) Nu mai mică de III; c) Nu mai mică de IV.	Какую группу электробезопасности должны иметь специалист по охране здоровья и безопасности труда, а также работники службы защиты и предупреждения проводящее обучение неэлектротехнического персонала и присвоение I группы по электробезопасности? a) Не менее II; b) Не менее III; c) Не менее IV.	NSEIE, Anexa nr. 7, Pct. 58
57	Ce drept conferă talonul de autorizare eliberat specialistului în securitate și sănătate în muncă care a susținut examenul în volumul grupei IV de securitate electrică? a) Dreptul de inspectare a instalațiilor electrice ale agentului economic sau instituției; b) Dreptul de a conduce lucrări în instalațiile electrice; c) Dreptul de a organiza și admite la lucrări în instalațiile electrice.	Какое право предоставляет разрешительный талон, выданный специалисту по охране здоровья и безопасности труда, сдавшему экзамен в объеме IV группы по электробезопасности? a) Право осмотра электроустановок, хозяйствующего субъекта или учреждения; b) Право руководить работами в электроустановках; c) Право организовывать работы и осуществлять допуск к их выполнению в электроустановках.	NSEIE, Anexa nr. 7, Pct. 70
58	Ce grupă de securitate electrică se consideră că deține personalul electrotehnic după expirarea termenului de valabilitate a grupei de securitate electrică, până la promovarea satisfăcătoare a unui nou examen? a) I; b) II; c) III.	Какая группа по электробезопасности считается имеющейся у электротехнического персонала после истечения срока действия группы по электробезопасности до успешной сдачи нового экзамена? a) I; b) II; c) III.	NSEIE, Anexa nr. 7, Pct. 75
59	Cum se clasifică mijloacele de protecție electrică utilizate în instalațiile electrice? a) Individuale și colective; b) Principale și suplimentare; c) Permanente și temporare.	Как классифицируются электрозащитные средства, применяемые в электроустановках? a) Индивидуальные и коллективные; b) Основные и дополнительные; c) Постоянные и временные.	IUÎMPUIE, Pct. 1.1.6

60	Este permisă utilizarea mijloacelor de protecție cu termenul de valabilitate expirat? a) Da, dacă mijloacele de protecție nu prezintă deteriorări exterioare; b) Da, numai cu aprobarea proprietarului instalației electrice; c) Nu, utilizarea acestora nu este permisă.	Допускается ли использование средств защиты с истекшим сроком годности? a) Да, если средства защиты не имеют внешних повреждений; b) Да, только с разрешения собственника электроустановки; c) Нет, использование таких средств не допускается.	IUÎMPUIE, Pct. 1.2.8
----	---	---	---------------------------------