

Lista întrebărilor pentru grupa V

Personal administrativ-tehnic		Административно-технический персонал	
Nr. întrebării			Referință la DNT, Pct.
1	Ce act normativ cuprinde prevederi minime de bază pentru realizarea în condiții de securitate a activităților în instalațiile, centralele, rețelele electrice și instalațiile de stocare a energiei? a) NE1-01:2019 „Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor noncasnici”; b) Normele de securitate la exploatarea instalațiilor electrice; c) Norme de amenajare a instalațiilor electrice.	Какой нормативный акт содержит основные минимальные требования для безопасного выполнения работ в электрических установках, электрических станциях, электрических сетях и установках хранения энергии? a) NE1-01:2019 „Правила эксплуатации электрических установок небытовых потребителей”; b) Нормы по безопасности при эксплуатации электроустановок; c) Правила устройства электроустановок.	NSEIE, Pct. 1
2	Pentru cine sunt obligatorii Normele de securitate la exploatarea instalațiilor electrice? a) Pentru întreprinderile electroenergetice, consumatorii noncasnici, instituții, agenții economici care prestează servicii de deservire a obiectelor energetice; b) Pentru electricienii autorizați, laboratoarele electrotehnice, proiectanți, executanții de lucrări în instalații electrice indiferent de nivelul lor de tensiune, precum și pentru specialiștii din cadrul agenției naționale pentru reglementare în energetică; c) Pentru toate categoriile de persoane și entități menționate la lit. a) și b).	Для кого обязательны Нормы по безопасности при эксплуатации электроустановок? a) Для электроэнергетических предприятий, небытовых потребителей, учреждений, хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги по обслуживанию объектов энергетики; b) Для авторизованных электриков, электротехнических лабораторий, проектировщиков, исполнителей работ в электроустановках независимо от их уровня напряжения, а также для специалистов национального агентства по регулированию в энергетике; c) Для всех категорий лиц и организаций, указанных в пп. а) и b).	NSEIE, Pct. 2
3	Cum este definită grupa de securitate electrică? a) Ansamblu de măsuri tehnice aplicate instalațiilor electrice pentru reducerea riscului de electrocutare în timpul exploatarei; b) Nivel de clasificare a instalațiilor electrice în funcție de tensiunea nominală și condițiile de exploatare în medii diferite; c) Sistem de cerințe de calificare care include instruirea și verificarea cunoștințelor privind executarea lucrărilor la locurile de muncă unde există riscuri de natură electrică, precum și eliberarea talonului de autorizare.	Как определяется группа по электробезопасности? a) Совокупность технических мер, применяемых к электроустановкам для снижения риска поражения электрическим током в процессе эксплуатации; b) Уровень классификации электроустановок в зависимости от номинального напряжения и условий эксплуатации в различных средах; c) Система квалификационных требований, которая включает обучение и проверку знаний по производству работ на рабочих местах, где существуют риски электрического характера, а также выдачу разрешительного талона.	NSEIE, Pct. 5.17
4	Cum sunt definite lucrările de escaladare? a) Lucrări realizate la o înălțime mai mare de 5 m față de nivelul solului, al planșoului sau al eșafodajului de lucru, desfășurate direct de pe construcții, utilaje ori alte elemente de susținere, în timpul operațiunilor de montaj sau reparații; b) Lucrări executate pe schele sau platforme de lucru la înălțime sub 5 m, utilizând mijloace de protecție colectivă standard;	Как определяются верхолазные работы? a) Работы, выполняемые на высоте более 5 м от уровня земли, перекрытия или рабочего настила, проводимые непосредственно с конструкций, оборудования или других опорных элементов, во время монтажных или ремонтных операций;	NSEIE, Pct. 5.31

	c) Lucrări realizate la o înălțime mai mare de 2 m față de nivelul solului, al planșeului sau al eșafodajului de lucru, desfășurate direct de pe construcții, utilaje ori alte elemente de susținere, în timpul operațiunilor de montaj sau reparații.	b) Работы, выполняемые на строительных лесах или платформах на высоте менее 5 м с применением стандартных средств коллективной защиты; c) Работы, выполняемые на высоте более 2 м от уровня земли, перекрытия или рабочего настила, проводимые непосредственно с конструкций, оборудования или других опорных элементов, во время монтажных или ремонтных операций.	
5	La ce înălțime de la suprafața solului, planșeului sau eșafodajului de lucru, deasupra cărora se execută lucrări nemijlocit de pe construcții sau a utilajelor la montarea sau reparația acestora se execută lucrările de escaladare? a) Mai mare de 1,5 m; b) Mai mare de 5 m; c) Mai mare de 10 m.	На какой высоте от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которыми производятся работы непосредственно с конструкций и оборудования, при их монтаже или ремонте выполняются верхолазные работы? a) Более 1,5 м; b) Более 5 м; c) Более 10 м.	NSEIE, Pct. 5.31
6	Care este experiența profesională minimă necesară pentru ca un lucrător să fie considerat lucrător cu experiență? a) 6 luni; b) 1 an; c) 3 ani.	Какой минимальный стаж работы в соответствующей сфере деятельности должен иметь работник, чтобы считаться опытным работником? a) 6 месяцев; b) 1 год; c) 3 года.	NSEIE, Pct. 5.37
7	Cum se numește mijlocul de protecție destinat pentru asigurarea securității electrice a personalului? a) Mijloc individual de protecție; b) Mijloc de protecție electrică; c) Mijloc de protecție colectivă.	Как называется средство защиты, предназначенное для обеспечения электробезопасности персонала? a) Индивидуальное средство защиты; b) Электрозащитное средство; c) Коллективное средство защиты.	NSEIE, Pct. 5.41
8	Ce tip de personal este format din conducători și specialiști care organizează activitățile de mentenanță și deservire operativă, precum și realizarea lucrărilor de reparații, măsurări, încercări, montaj și ajustare în instalațiile electrice? a) Personal administrativ-tehnic; b) Personal operativ de reparații; c) Personal de conducere.	Какой тип персонала состоит из руководителей и специалистов, организующих техническое обслуживание и оперативное обслуживание, а также выполнение ремонтных работ, измерений, испытаний, монтажных и наладочных работ в электроустановках? a) Административно-технический персонал; b) Оперативно-ремонтный персонал; c) Руководящий персонал.	NSEIE, Pct. 5.46
9	Cum este definit personalul delegat? a) Personalul prestatorului de servicii sau al unei întreprinderi terțe, desemnat pentru a realiza lucrări în instalația electrică aflată în proprietatea altei entități; b) Personalul care aparține proprietarului instalației electrice și execută lucrări în această instalație; c) Personalul neelectrotehnic care aparține proprietarului instalației electrice și execută lucrări în această instalație.	Каково определение командированного персонала? a) Персонал поставщика услуг или стороннего предприятия, назначенный для выполнения работ в электроустановке, находящейся в собственности другого субъекта; b) Персонал, принадлежащий собственнику электроустановки и выполняющий работы в этой электроустановке; c) Неэлектротехнический персонал, принадлежащий собственнику электроустановки и выполняющий работы в этой электроустановке.	NSEIE, Pct. 5.49
10	Care tip de personal reprezintă lucrători care realizează dirijarea și deservirea operativă a instalațiilor electrice, prin activități precum inspectarea vizuală, re-	Какой тип персонала представляют собой работники, выполняющие оперативное управление и обслуживание электроустановок посредством та-	NSEIE, Pct. 5.54

	alizarea manevrelor operative, efectuarea lucrărilor executate în ordinea exploataării curente, pregătirea locului de muncă, admiterea formațiilor la lucru și supravegherea executanților? a) Personal delegat; b) Personal de reparații; c) Personal operativ.	ких действий, как осмотр, выполнение оперативных переключений, проведение работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, подготовку рабочего места, допуск бригад к работам и надзор за исполнителями? a) Командированный персонал; b) Ремонтный персонал; c) Оперативный персонал.	
11	Cum este definit personalul operativ? a) Personal, care în cadrul unui proces tehnologic în care energia electrică constituie componenta principală, utilizează mașini electrice manuale, receptoare electrice portabile sau mobile și scule electrice portabile, și care deține grupa de securitate electrică nu mai mică de II; b) Lucrători care realizează dirijarea și deservirea operativă a instalațiilor electrice, prin activități precum inspectarea vizuală, realizarea manevrelor operative, efectuarea lucrărilor executate în ordinea exploataării curente, pregătirea locului de muncă, admiterea formațiilor la lucru și supravegherea executanților; c) Personal care realizează lucrări de mentenanță, reparație, montaj, ajustare și încercări ale echipamentului electric.	Каково определение оперативного персонала? a) Персонал, который в рамках технологического процесса, в котором электроэнергия является основной составляющей, использует ручные электрические машины, переносные или передвижные электроприемники и переносные электрические инструменты, имеющий группу по электробезопасности не ниже II; b) Работники, выполняющие оперативное управление и обслуживание электроустановок посредством таких действий, как осмотр, выполнение оперативных переключений, проведение работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, подготовку рабочего места, допуск бригад к работам и надзор за исполнителями; c) Персонал, выполняющий работы по техническому обслуживанию, ремонту, монтажу, наладке и испытанию электрооборудования.	NSEIE, Pct. 5.54
12	Cum se numește personalul instruit și pregătit special pentru realizarea lucrărilor de reparații și pentru deservirea operativă a instalațiilor electrice aflate în gestiunea sa? a) Personal operativ; b) Personal operativ de reparații; c) Personal electrotehnologic.	Как называется персонал, специально обученный и подготовленный для выполнения ремонтных работ и оперативного обслуживания закреплённых за ним электроустановок? a) Оперативный персонал; b) Оперативно-ремонтный персонал; c) Электротехнологический персонал.	NSEIE, Pct. 5.55
13	Care tip de personal reprezintă își desfășoară activitatea în ture și asigură supravegherea și funcționarea continuă a instalațiilor electrice, incluzând dispeceri, ingineri și tehnicieni de serviciu, șefi de tură, maiștri de tură, membri ai formațiilor de intervenții operative, precum și electromontori pentru întreținerea stațiilor electrice și pentru întreținerea și reparația echipamentului electric? a) Personal delegat; b) Personal de reparații; c) Personal operativ permanent.	Какой тип персонала осуществляет свою деятельность в сменах и обеспечивает круглосуточный надзор и бесперебойную работу электроустановок, включая диспетчеров, дежурных инженеров и техников, начальников смен, мастеров смен, членов оперативно-выездных бригад, а также электромонтеров по обслуживанию электрических подстанций и по ремонту и обслуживанию электрооборудования? a) Командированный персонал; b) Ремонтный персонал; c) Постоянный оперативный персонал.	NSEIE, Pct. 5.56
14	Cum este definit personalul operativ permanent? a) Personal operativ care își desfășoară activitatea în ture și asigură supravegherea și funcționarea continuă a instalațiilor electrice: dispeceri, ingineri și tehnicieni de serviciu, șefi de tură, maiștri de tură, membri ai formațiilor de intervenții operative, electromontori pentru întreținerea stațiilor electrice, electromontori pentru întreținerea și reparația echipamentului electric;	Как определяется оперативный постоянный персонал? a) Оперативный персонал, который выполняет свою деятельность в сменах и обеспечивает круглосуточный надзор и бесперебойную работу электроустановок: диспетчеры, дежурные инженеры и техники, начальники смен, мастера смен, члены оперативно-выездных бригад, электромонтеры по обслуживанию электрических подстанций, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования;	NSEIE, Pct. 5.56

	b) Lucrători care realizează dirijarea și deservirea operativă a instalațiilor electrice, prin activități precum inspectarea vizuală, realizarea manevrelor operative, efectuarea lucrărilor executate în ordinea exploatarei curente, pregătirea locului de muncă, admiterea formațiilor la lucru și supravegherea executanților; c) Personal care realizează lucrări de mentenanță, reparație, montaj, ajustare și încercări ale echipamentului electric.	b) Работники, выполняющие оперативное управление и обслуживание электроустановок посредством таких действий, как осмотр, выполнение оперативных переключений, проведение работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, подготовку рабочего места, допуск бригад к работам и надзор за исполнителями; c) Персонал, выполняющий работы по техническому обслуживанию, ремонту, монтажу, наладке и испытанию электрооборудования.	
15	Cum se numește persoana din categoria personalului administrativ-tehnic, desemnată pentru organizarea deservirii instalațiilor electrice în condiții de securitate? a) Conducător de lucrări; b) Responsabil de gospodăria electrică; c) Persoană responsabilă de securitatea și sănătatea în muncă.	Как называется лицо из числа административно-технического персонала, назначенное для организации безопасного обслуживания электроустановок? a) Руководитель работ; b) Ответственный за электрохозяйство; c) Лицо, ответственное за охрану здоровья и безопасности труда.	NSEIE, Pct. 5.61
16	În cazul în care instalațiile electrice sunt deservite de agenți economici care prestează servicii de deservire, mijloacele de protecție utilizate trebuie să fie din dotarea cui? a) Doar personalului operativ de reparații din posesia proprietarului instalațiilor electrice; b) Proprietarului instalațiilor electrice; c) Agenților economici care prestează servicii, cu indicarea acestui fapt în contractul de prestare a serviciilor.	В случае обслуживания электроустановок хозяйствующими субъектами, предоставляющими сервисные услуги, из чьего оснащения должны использоваться защитные средства? a) Только оперативного-ремонтного персонала собственника электроустановок; b) Собственника электроустановок; c) Хозяйствующих субъектов, предоставляющих сервисные услуги, с указанием этого в договоре предоставления услуг.	NSEIE, Pct. 13
17	Care este vârsta minimă necesară pentru admiterea persoanelor la executarea lucrărilor de sine stătător în instalațiile electrice aflate în funcțiune? a) 18 ani; b) 19 ani; c) 20 ani.	Каков минимальный возраст для допуска лиц к самостоятельному выполнению работ в действующих электроустановках? a) 18 лет; b) 19 лет; c) 20 лет.	NSEIE, Pct. 20
18	Când trebuie efectuat examenul medical al personalului, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1079/2023 cu privire la examenele medicale profilactice obligatorii ale lucrătorilor? a) Înainte de angajare; b) Periodic, după angajare; c) Înainte de angajare, precum și periodic după angajare.	Когда должен проводиться медицинский осмотр персонала в соответствии с положениями Постановления Правительства № 1079/2023 об обязательных профилактических медицинских осмотрах работников? a) До приема на работу; b) Периодически после приема на работу; c) До приема на работу, а также периодически после приема на работу.	NSEIE, Pct. 22
19	Se permite realizarea lucrărilor în instalațiile electrice fără deținerea talonului de autorizare? a) Se permite la decizia personalului administrativ-tehnic; b) Se permite la decizia persoanei responsabile de gospodăria electrică; c) Se interzice.	Разрешается выполнение работ в электроустановках без наличия разрешительного талона? a) По решению административно-технического персонала; b) По решению ответственного за электрохозяйство; c) Запрещается.	NSEIE, Pct. 27
20	Unde se indică dreptul personalului electrotehnic de a efectua lucrări speciale? a) În fișa postului; b) În talonul de autorizare; c) În registrul operativ.	Где указывается право электротехнического персонала на выполнение специальных работ? a) В должностной инструкции; b) В разрешительном талоне; c) В оперативном журнале.	NSEIE, Pct. 29

	Care dintre următoarele lucrări sunt considerate lucrări speciale? a) Lucrări cu megohmmetrul; b) Inspectarea vizuală a instalațiilor electrice; c) Lucrări sub tensiune la părțile active.	Какая из следующих работ считается специальной работой? a) Работы с мегомметром; b) Осмотр электроустановок; c) Работы под напряжением на токоведущих частях.	NSEIE, Pct. 30
21	Care este distanța minimă admisibilă de la personal, sculele și dispozitivele utilizate de acesta, precum și de la barierele de protecție provizorii, până la părțile active aflate sub tensiune în instalațiile electrice cu tensiunea de 1-35 kV? a) 0,6 m; b) 1,0 m; c) 1,5 m.	Каково минимальное допустимое расстояние от персонала, применяемых ими инструментов и приспособлений, а также от временных защитных ограждений до токоведущих частей, находящихся под напряжением, в электроустановках напряжением 1-35 кВ? a) 0,6 м; b) 1,0 м; c) 1,5 м.	NSEIE, Pct. 39
22	Care este distanța minimă admisibilă de la personal, sculele și dispozitivele utilizate de acesta, precum și de la barierele de protecție provizorii, până la părțile active aflate sub tensiune în instalațiile electrice cu tensiunea de 10 kV? a) 0,6 m; b) 1,0 m; c) 1,5 m.	Каково минимальное допустимое расстояние от персонала, применяемых ими инструментов и приспособлений, а также от временных защитных ограждений до токоведущих частей, находящихся под напряжением, в электроустановках напряжением 10 кВ? a) 0,6 м; b) 1,0 м; c) 1,5 м.	NSEIE, Pct. 39
23	Ce grupă de securitate electrică trebuie să dețină personalul administrativ-tehnic pentru a efectua de sine stătător inspectarea vizuală a instalațiilor electrice și a părții electrotehnice a utilajului tehnologic cu tensiunea peste 1000 V? a) Grupa de securitate electrică nu mai mică de III; b) Grupa de securitate electrică nu mai mică de IV; c) Grupa de securitate electrică V.	Какую группу по электробезопасности должен иметь административно-технический персонал для единоличного выполнения осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования напряжением выше 1000 В? a) Группу по электробезопасности не ниже III; b) Группу по электробезопасности не ниже IV; c) Группу по электробезопасности V.	NSEIE, Pct. 40
24	Este permisă realizarea lucrărilor în timpul inspectării vizuale a instalațiilor electrice? a) Da, se permite realizarea tuturor lucrărilor; b) Da, se permite realizarea lucrărilor doar în instalațiile electrice cu tensiunea mai mică de 1000 V; c) Nu, realizarea oricăror lucrări este interzisă.	Разрешается ли выполнение работ во время осмотра электроустановок? a) Да, разрешается выполнение всех работ; b) Да, разрешается выполнение работ только в электроустановках напряжением менее 1000 В; c) Нет, выполнение каких-либо работ запрещается.	NSEIE, Pct. 49
25	Unde se notează rezultatele inspectării vizuale? a) În registrul operativ; b) În registrul de formă arbitrară; c) În fișa de inspectare vizuală.	Где фиксируются результаты осмотра? a) В оперативном журнале; b) В журнале произвольной формы; c) В обходном листе.	NSEIE, Pct. 50
26	Unde se notează rezultatele inspectării vizuale în cazul în care, pe parcursul inspectării vizuale sunt identificate defecte? a) În registru de formă arbitrară; b) În registrul de lucru al electricianului; c) În registrul operativ.	Где фиксируются результаты осмотра в случае если в процессе осмотра выявляются дефекты? a) В журнале произвольной формы; b) В рабочем журнале электрика; c) В оперативном журнале.	NSEIE, Pct. 50
27	Cum se stabilește modul de păstrare și eliberare a cheilor de acces la încăperile electrice și instalațiile electrice?	Как устанавливается порядок хранения и выдачи ключей от электропомещений и электроустановок?	NSEIE, Pct. 58

	a) Prin ordinul proprietarului instalației electrice sau al conducătorului subdiviziunii specializate; b) Prin decizia persoanei care execută lucrările în instalația electrică; c) Prin regulamentul intern al fiecărei formații de lucru, fără emiterea unui ordin.	a) Приказом собственника электроустановки или руководителя специализированного подразделения; b) По решению лица, ответственного за проведение работ в электроустановке; c) Внутренним положением каждой бригады, без выдачи приказа.	
28	În baza căror documente se realizează lucrările în instalațiile electrice aflate în funcțiune? a) În baza autorizației de lucru și dispoziției de lucru; b) În baza listei de lucrări executate în ordinea exploatării curente; c) În baza documentelor menționate la lit. a) și b).	На основании каких документов выполняются работы в действующих электроустановках? a) По наряду или по распоряжению; b) На основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; c) На основании документов, указанных в пп. а) и б).	NSEIE, Pct. 59
29	Care stingătoare pot fi utilizate pentru stingerea incendiilor în instalațiile electrice cu tensiunea mai mică de 1000 V? a) Stingătoare cu pulbere; b) Numai stingătoare cu apă; c) Numai stingătoare cu spumă.	Какие огнетушители могут применяться для тушения пожаров в электроустановках напряжением менее 1000 В? a) Порошковые огнетушители; b) Только водяные огнетушители; c) Только пенные огнетушители.	NSEIE, Pct. 93
30	Care stingătoare pot fi utilizate pentru stingerea unui incendiu la o instalație electrică aflată sub tensiune de 6 kV? a) Stingător cu apă; b) Stingător cu bioxid de carbon (CO ₂); c) Stingător cu spumă.	Какие огнетушители могут применяться для тушения пожара в электроустановке, находящейся под напряжением 6 кВ? a) Водяным огнетушителем; b) Углекислотным огнетушителем (CO ₂); c) Пенным огнетушителем.	NSEIE, Pct. 93
31	Ce trebuie să fie disponibil sau instalat pentru stingerea incendiilor în instalațiile electrice? a) Stingătoare de orice tip, indiferent de echipamentul sau instalația protejată; b) Stingătoare pregătite pentru utilizare și corespunzătoare tipului de echipament sau instalație ori sisteme de stingere a incendiilor corespunzătoare clasei de protecție, tipului și dimensiunii instalației; c) Numai sisteme automate de stingere a incendiilor.	Что должно быть предусмотрено или установлено для тушения пожаров в электроустановках? a) Огнетушители любого типа, независимо от типа оборудования или защищаемой электроустановки; b) Огнетушители, готовые к применению и соответствующие типу оборудования или электроустановки, либо системы пожаротушения, соответствующие классу защиты, типу и размерам электроустановки; c) Только автоматические системы пожаротушения.	NSEIE, Pct. 94
32	Ce tipuri de măsuri asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Măsurile de verificare; b) Măsurile de pregătire; c) Măsurile organizatorice și tehnice.	Какие типы мероприятий обеспечивают безопасность работ в электроустановках? a) Проверочные мероприятия; b) Подготовительные мероприятия; c) Организационные и технические мероприятия.	NSEIE, Pct. 98, 297
33	Care este prima măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Emiterea autorizației de lucru, dispoziției de lucru sau întocmirea listei lucrărilor executate în ordinea exploatării curente; b) Emiterea permisiunii pentru admiterea la realizarea lucrărilor în cazurile enumerate în pct. 135 a Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice;	Какое является первым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Выдача наряда, распоряжения или составление перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; b) Выдача разрешения на допуск к выполнению работ в случаях, перечисленных в п. 135 Норм по безопасности при эксплуатации электроустановок;	NSEIE, Pct. 98

	c) Desemnarea persoanelor responsabile de realizarea lucrărilor în instalațiile electrice.	c) Назначение лиц, ответственных за выполнение работ в электроустановках.	
34	Care este a doua măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Admiterea la realizarea lucrării; b) Desemnarea persoanelor responsabile de realizarea lucrărilor în instalațiile electrice; c) Emiterea autorizației de lucru, dispoziției de lucru sau întocmirea listei lucrărilor executate în ordinea exploatarei curente.	Какое является вторым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Допуск к выполнению работы; b) Назначение лиц, ответственных за выполнение работ в электроустановках; c) Выдача наряда, распоряжения или составление перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	NSEIE, Pct. 98
35	Care este a treia măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Emiterea permisiunii pentru admiterea la realizarea lucrărilor în cazurile enumerate în pct. 135 a Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice; b) Emiterea permisiunii pentru pregătirea locului de muncă în cazurile enumerate în pct. 135 a Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice; c) Transferarea la alt loc de muncă.	Какое является третьим организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Выдача разрешения на допуск к выполнению работ в случаях, перечисленных в п. 135 Норм по безопасности при эксплуатации электроустановок; b) Выдача разрешения на подготовку рабочего места в случаях, перечисленных в п. 135 Норм по безопасности при эксплуатации электроустановок; c) Перевод на другое рабочее место.	NSEIE, Pct. 98
36	Care este a patra măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Emiterea permisiunii pentru admiterea la realizarea lucrărilor în cazurile enumerate în pct. 135 a Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice; b) Supravegherea în timpul realizării lucrării; c) Înregistrarea pauzelor în lucru.	Какое является четвертым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Выдача разрешения на допуск к выполнению работ в случаях, перечисленных в п. 135 Норм по безопасности при эксплуатации электроустановок; b) Надзор во время выполнения работы; c) Оформление перерывов в работе.	NSEIE, Pct. 98
37	Care este a cincea măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Desemnarea persoanelor responsabile de realizarea lucrărilor în instalațiile electrice; b) Pregătirea locului de muncă; c) Transferarea la alt loc de muncă.	Какое является пятым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Назначение лиц, ответственных за выполнение работ в электроустановках; b) Подготовка рабочего места; c) Перевод на другое рабочее место.	NSEIE, Pct. 98
38	Care este a șasea măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Desemnarea persoanelor responsabile de realizarea lucrărilor în instalațiile electrice; b) Admiterea la realizarea lucrării; c) Transferarea la alt loc de muncă.	Какое является шестым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Назначение лиц, ответственных за выполнение работ в электроустановках; b) Допуск к выполнению работы; c) Перевод на другое рабочее место.	NSEIE, Pct. 98
39	Care este a șaptea măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Pregătirea locului de muncă; b) Supravegherea în timpul realizării lucrării; c) Transferarea la alt loc de muncă.	Какое является седьмым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Подготовка рабочего места; b) Надзор во время выполнения работы; c) Перевод на другое рабочее место.	NSEIE, Pct. 98

40	Care este a opta măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Supravegherea în timpul realizării lucrării; b) Transferarea la alt loc de muncă; c) Înregistrarea pauzelor în lucru.	Какое является восьмым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Надзор во время выполнения работы; b) Перевод на другое рабочее место; c) Оформление перерывов в работе.	NSEIE, Pct. 98
41	Care este a noua măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Înregistrarea pauzelor în lucru; b) Transferarea la alt loc de muncă; c) Supravegherea în timpul realizării lucrării;	Какое является девятым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Оформление перерывов в работе; b) Перевод на другое рабочее место; c) Надзор во время выполнения работы.	NSEIE, Pct. 98
42	Care este a zecea măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Pregătirea locului de muncă; b) Desemnarea persoanelor responsabile de realizarea lucrărilor în instalațiile electrice; c) Finalizarea lucrării.	Какое является десятым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Подготовка рабочего места; b) Назначение лиц, ответственных за выполнение работ в электроустановках; c) Окончание работы.	NSEIE, Pct. 98
43	Cine stabilește necesitatea, volumul și posibilitatea îndeplinirii lucrărilor în condiții de securitate? a) Conducătorul de lucrări; b) Admitentul; c) Emitentul autorizației de lucru, dispoziției de lucru.	Кто определяет необходимость, объем и возможность безопасного выполнения работ? a) Руководитель работ; b) Допускающий; c) Лицо, выдающее наряд или отдающее распоряжение.	NSEIE, Pct. 101
44	Cine poartă responsabilitate pentru suficiență și corectitudinea măsurilor de securitate indicate în autorizația (dispoziția) de lucru? a) Emitentul autorizației de lucru, dispoziției de lucru; b) Conducătorul de lucrări; c) Admitentul.	Кто несет ответственность за достаточность и правильность мер безопасности, указанных в наряде (распоряжении)? a) Лицо, выдающее наряд или отдающий распоряжение; b) Руководитель работ; c) Допускающий.	NSEIE, Pct. 102
45	Ce tip de personal poate primi dreptul de a emite autorizații de lucru și dispoziții de lucru pentru efectuarea lucrărilor în instalații electrice cu tensiunea peste 1000 V? a) Personalul administrativ-tehnic care deține grupa de securitate electrică nu mai mică de IV; b) Personalul operativ care deține grupa de securitate electrică nu mai mică de III; c) Personalul administrativ-tehnic al proprietarului instalației electrice și al subdiviziunilor structurale, care deține grupa de securitate electrică V.	Какой тип персонала может получить право выдачи нарядов и распоряжений для выполнения работ в электроустановках напряжением выше 1000 В? a) Административно-технический персонал, имеющий группу по электробезопасности не ниже IV; b) Оперативный персонал, имеющий группу по электробезопасности не ниже III; c) Административно-технический персонал собственника электроустановки и структурных подразделений, имеющий группу по электробезопасности V.	NSEIE, Pct. 103
46	În lipsa personalului împuternicit cu dreptul de a emite autorizații de lucru sau dispoziții de lucru, cine poate emite aceste documente pentru executarea lucrărilor de prevenire a avariilor sau de lichidare a consecințelor acestora? a) Personalul administrativ-tehnic care deține grupa de securitate electrică nu mai mică de III;	При отсутствии персонала, наделенного правом выдачи нарядов или распоряжений, кто может выдавать эти документы для выполнения работ по предотвращению аварий или ликвидации их последствий? a) Административно-технический персонал, имеющий группу по электробезопасности не ниже III;	NSEIE, Pct. 104

	b) Personalul operativ și operativ de reparații care deține grupa de securitate electrică nu mai mică de IV; c) Conducătorul de lucrări, indiferent de grupa de securitate electrică.	b) Оперативный или оперативно-ремонтный персонал, имеющий группу по электробезопасности не ниже IV; c) Руководитель работ независимо от группы по электробезопасности.	
47	Cine are dreptul de a pregăti locul de muncă pentru executarea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Personalul administrativ-tehnic responsabil de organizarea lucrărilor; b) Personalul responsabil de executarea lucrărilor, care a fost desemnat prin autorizația de lucru; c) Personalul operativ permanent sau lucrătorii din categoria personalului operativ sau operativ de reparații, care dețin permisiunea de a realiza deconectările în instalația electrică respectivă.	Кто имеет право на подготовку рабочего места для выполнения работ в электроустановках? a) Административно-технический персонал, ответственный за организацию работ; b) Персонал, ответственный за выполнение работ, назначенный в наряде; c) Постоянный оперативный персонал или работники из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала, имеющие разрешение на выполнение отключений в данной электроустановке.	NSEIE, Pct. 110
48	Cine poate fi desemnat în calitate de conducător de lucrări în instalațiile electrice cu tensiunea peste 1000 V? a) Personalul operativ care deține grupa de securitate electrică nu mai mică de III; b) Personalul administrativ-tehnic care deține grupa de securitate electrică nu mai mică de IV; c) Personalul administrativ-tehnic care deține grupa de securitate electrică V.	Кто может быть назначен руководителем работ в электроустановках напряжением выше 1000 В? a) Оперативный персонал, имеющий группу по электробезопасности не ниже III; b) Административно-технический персонал, имеющий группу по электробезопасности не ниже IV; c) Административно-технический персонал, имеющий группу по электробезопасности V.	NSEIE, Pct. 112
49	Cine este responsabil pentru corectitudinea și suficiența măsurilor de securitate necesare pentru pregătirea locului de muncă, precum și conformitatea acestora cu măsurile indicate în autorizația de lucru sau dispoziția de lucru, cu caracterul și locul de muncă? a) Conducătorul de lucrări; b) Supraveghetorul; c) Admitentul.	Кто несет ответственность за правильность и достаточность мер безопасности, необходимых для подготовки рабочего места, а также их соответствие мероприятиям, указанным в наряде или распоряжении, характеру и месту работы? a) Руководитель работ; b) Наблюдающий; c) Допускающий.	NSEIE, Pct. 116
50	Ce grupă de securitate electrică trebuie să dețină admitentul în instalațiile electrice cu tensiunea peste 1000 V? a) nu mai mică de III; b) nu mai mică de IV; c) V.	Какую группу по электробезопасности должен иметь допускающий в электроустановках напряжением выше 1000 В? a) не ниже III; b) не ниже IV; c) V.	NSEIE, Pct. 118
51	În câte exemplare se emite autorizația de lucru în cazul transmiterii conținutului acesteia prin echipamente de comunicații electronice (telefon, radio, fax) sau prin poșta electronică? a) Un singur exemplar; b) Două exemplare; c) Trei exemplare.	В скольких экземплярах выдается наряд в случае передачи его содержания по оборудованию электронных коммуникаций (телефону, радио, факсу) или по электронной почте? a) Одним экземпляре; b) Двух экземплярах; c) Трех экземплярах.	NSEIE, Pct. 136
52	De câte ori poate fi prelungită autorizația de lucru? a) Nu se limitează; b) O singură dată; c) De două ori.	Сколько раз может быть продлен наряд? a) Не ограничивается; b) Один раз; c) Два раза.	NSEIE, Pct. 144

53	Cât timp se păstrează Autorizațiile de lucru pentru lucrările finalizate definitiv, după care pot fi distruse? a) 10 zile; b) 60 de zile; c) 30 de zile.	На какой срок времени сохраняется Наряды, по которым работы полностью закончены, после чего могут быть уничтожены? a) 10 дней; b) 60 дней; c) 30 дней.	NSEIE, Pct. 148
54	Care este termenul de valabilitate a dispoziției de lucru? a) Este nu mai mare de 1 oră; b) Este determinat de durata zilei de muncă sau a turei; c) Este nu mai mare de 2 ore.	Каков срок действия распоряжения? a) Не более 1 часа; b) Определяется продолжительностью рабочего дня или смены; c) Не более 2-х часов.	NSEIE, Pct. 186
55	Cui poate fi dată nemijlocit dispoziția de lucru în instalațiile electrice în care nu există personal operativ permanent, atunci când nu este necesară admiterea la locul de muncă? a) Executantul de lucrări; b) Supraveghetorului; c) Membrului formației de lucru.	Кому может быть непосредственно выдано распоряжение в электроустановках, не имеющих постоянного оперативного персонала, если не требуется допуск к рабочему месту? a) Исполнителю работ; b) Наблюдающему; c) Члену бригады.	NSEIE, Pct. 191
56	De către cine se semnează lista lucrărilor executate în ordinea exploataării curente? a) De către conducătorul tehnic sau persoana responsabilă de gospodăria electrică; b) De șeful de tură sau de admitent; c) De conducătorul de lucrări sau de supraveghetor.	Кем подписывается перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации? a) Техническим руководителем или лицом, ответственным за электрохозяйство; b) Начальником смены или допускающим; c) Руководителем работ или наблюдающим.	NSEIE, Pct. 210
57	Care dintre lucrări pot fi executate în ordinea exploataării curente în instalațiile electrice cu tensiunea peste 1000 V? a) Înlocuirea siguranțelor fuzibile ale transformatoarelor de putere și transformatoarelor de măsură; b) Măsurarea sarcinilor pe echipamente; c) Verificarea temperaturii contactelor de conexiune cu ajutorul piometrelor sau dispozitivelor de termoviziune.	Какая из работ может выполняться в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением выше 1000 В? a) Замена предохранителей силовых трансформаторов и измерительных трансформаторов; b) Измерение нагрузок на оборудовании; c) Проверка нагрева контактных соединений с помощью пирометров или тепловизоров.	NSEIE, Pct. 218
58	Care dintre următoarele lucrări pot fi executate în ordinea exploataării curente în instalațiile electrice cu tensiunea peste 1000 V? a) La generatorul de la bornele căruia sunt decuplate barele și cablurile; b) Aplicarea și/sau restabilirea denumirilor de dispecerat (sau operative) și a altor inscripții în exteriorul celulelor ID; c) La părțile conductoare accesibile, care nu necesită scoaterea de sub tensiune și instalarea barierelor de protecție provizorii.	Какая из перечисленных работ может выполняться в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением выше 1000 В? a) На генераторе, от выводов которого отсоединены шины и кабели; b) Нанесение и/или восстановление диспетчерских (или оперативных) наименований и других надписей вне камер РУ; c) На открытые проводящие части, не требующих снятия напряжения, и установки временных защитных ограждений.	NSEIE, Pct. 218
59	Care dintre următoarele lucrări pot fi executate în ordinea exploataării curente în instalațiile electrice cu tensiunea peste 1000 V? a) Amenajarea teritoriului IDD, tunderea ierbii, curățarea zăpezii de pe drumuri și treceri; b) Reparația și deservirea instalațiilor de radio și de telefonie prin cablu, corpurilor de iluminat și rețelelor de iluminat amplasate în afara celulelor ID, la o înălțime nu mai mare de 2,5 m;	Какая из перечисленных работ может выполняться в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением выше 1000 В? a) Благоустройство территории ОРУ, скашивание травы, расчистку от снега дорог и проходов; b) Ремонт и обслуживание устройств проводной радио связи и телефонной связи, осветительных приборов и сетей освещения, расположенных вне камер РУ на высоте не более 2,5 м;	NSEIE, Pct. 218

	c) Realizarea lucrărilor la motoarele electrice și la partea mecanică a ventila- toarelor și pompelor de ulei a transformatoarelor, compresoarelor.	c) Выполнение работ на электродвигателях и на механической части вен- тиляторов и маслонасосов трансформаторов, компрессоров.	
60	Care este prima măsură tehnică la pregătirea locului de muncă pentru execu- tarea lucrărilor cu scoaterea de sub tensiune? a) Verificarea lipsei tensiunii pe părțile active, care trebuie legate la pământ, pentru prevenirea șocurilor electrice; b) Instalarea dispozitivelor de legare la pământ și în scurtcircuit (conectarea cuțitelor de legare la pământ sau, acolo unde acestea lipsesc, prin instalarea dispozitivului de legare la pământ și în scurtcircuit mobile); c) Realizarea deconectărilor necesare și luarea măsurilor care să împiedice apariția tensiunii la locul de muncă, ca urmare a conectării eronate sau spontane a aparatelor de comutație.	Какое техническое мероприятие является первым при подготовке рабочего места к выполнению работ со снятием напряжения? a) Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены во избежание поражений электрическим то- ком; b) Установление устройств заземления и закорачивания (включение за- земляющих ножей или, при их отсутствии, установка переносных устройств заземления и закорачивания); c) Выполнение необходимых отключений и принятие мер, препятству- ющих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов.	NSEIE, Pct. 297
61	Care este a doua măsură tehnică la pregătirea locului de muncă pentru execu- tarea lucrărilor cu scoaterea de sub tensiune? a) Verificarea lipsei tensiunii pe părțile active care trebuie legate la pământ, pentru prevenirea șocurilor electrice; b) Montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de informare „LEGAT LA PĂMÂNT”, îngrădirea, după caz, a locurilor de muncă și a părților ac- tive rămase sub tensiune, precum și montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de avertizare și obligativitate; c) Montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de interdicere pe manive- lele dispozitivelor de acționare manuală ale aparatelor de comutație și pe cheile dispozitivelor de telecomandă ale aparatelor de comutație.	Какое техническое мероприятие является вторым при подготовке рабочего места к выполнению работ со снятием напряжения? a) Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены во избежание поражений электрическим то- ком; b) Вывешивание указательных плакатов безопасности «ЗАЗЕМЛЕНО», ограждение, в случае необходимости, рабочих мест и оставшихся под напряжением токоведущих частей, а также вывешивание предупре- ждающих и предписывающих плакатов безопасности; c) Вывешивание запрещающих плакатов безопасности на приводах руч- ного управления коммутационными аппаратами и на ключах устройств дистанционного управления коммутационных аппаратов.	NSEIE, Pct. 297
62	Care este a treia măsură tehnică la pregătirea locului de muncă pentru execu- tarea lucrărilor cu scoaterea de sub tensiune? a) Verificarea lipsei tensiunii pe părțile active, care trebuie legate la pământ, pentru prevenirea șocurilor electrice; b) Instalarea dispozitivului de legare la pământ și în scurtcircuit (conectarea cuțitelor de legare la pământ sau, acolo unde acestea lipsesc, prin instalarea dispozitivelor de legare la pământ și în scurtcircuit mobile); c) Realizarea deconectărilor necesare și luarea măsurilor care să împiedice apariția tensiunii la locul de muncă, ca urmare a conectării eronate sau spontane a aparatelor de comutație.	Какое техническое мероприятие является третьим при подготовке рабочего места к выполнению работ со снятием напряжения? a) Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены во избежание поражений электрическим то- ком; b) Установление устройства заземления и закорачивания (включение за- земляющих ножей или, при их отсутствии, установка переносных устройств заземления и закорачивания); c) Выполнение необходимых отключений и принятие мер, препятствую- щих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов.	NSEIE, Pct. 297
63	Care este a patra măsură tehnică la pregătirea locului de muncă pentru execu- tarea lucrărilor cu scoaterea de sub tensiune? a) Verificarea lipsei tensiunii pe părțile active, care trebuie legate la pământ, pentru prevenirea șocurilor electrice;	Какое техническое мероприятие является четвертым при подготовке рабочего места к выполнению работ со снятием напряжения? a) Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены во избежание поражений электрическим то- ком;	NSEIE, Pct. 297

	b) Realizarea deconectărilor necesare și luarea măsurilor care să împiedice apariția tensiunii la locul de muncă, ca urmare a conectării eronate sau spontane a aparatelor de comutație; c) Instalarea dispozitivului de legare la pământ și în scurtcircuit (conectarea cuțitelor de legare la pământ sau, acolo unde acestea lipsesc, prin instalarea dispozitivelor de legare la pământ și în scurtcircuit mobile).	b) Выполнение необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов. c) Установление устройства заземления и закорачивания (включение заземляющих ножей или, при их отсутствии, установка переносных устройств заземления и закорачивания).	
64	Care este a cincea măsură tehnică la pregătirea locului de muncă pentru executarea lucrărilor cu scoaterea de sub tensiune? a) Montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de informare „LEGAT LA PĂMÂNT”, îngrădirea, după caz, a locurilor de muncă și a părților active rămase sub tensiune, precum și montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de avertizare și obligativitate; b) Instalarea dispozitivului de legare la pământ și în scurtcircuit (conectarea cuțitelor de legare la pământ sau, acolo unde acestea lipsesc, prin instalarea dispozitivelor de legare la pământ și în scurtcircuit mobile); c) Realizarea deconectărilor necesare și luarea măsurilor care să împiedice apariția tensiunii la locul de muncă, ca urmare a conectării eronate sau spontane a aparatelor de comutație.	Какое техническое мероприятие является пятым при подготовке рабочего места к выполнению работ со снятием напряжения? a) Вывешивание указательных плакатов безопасности «ЗАЗЕМЛЕНО», ограждение, в случае необходимости, рабочих мест и оставшихся под напряжением токоведущих частей, а также вывешивание предупреждающих и предписывающих плакатов безопасности; b) Установление устройства заземления и закорачивания (включение заземляющих ножей или, при их отсутствии, установка переносных устройств заземления и закорачивания); c) Выполнение необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов.	NSEIE, Pct. 297
65	Ce indicator de securitate trebuie montat pe dispozitivele de acționare a aparatelor de comutație prin intermediul cărora este deconectată linia electrică aeriană și linia electrică în cablu? a) „STOP! PERICOL DE ELECTROCUTARE!”; b) „NU CONECTA! SE LUCREAZĂ!”; c) „NU CONECTA! SE LUCREAZĂ PE LINIE!”.	Какой плакат безопасности должен быть вывешен на приводах коммутационных аппаратов которыми отключена воздушная линия электропередачи и кабельная линия электропередачи? a) «СТОЙ! ОПАСНОСТЬ СМЕРТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОПОРАЖЕНИЯ!»; b) «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ!»; c) «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТА НА ЛИНИИ!».	NSEIE, Pct. 319
66	Ce grupă de securitate electrică trebuie să dețină lucrătorul din categoria personalului operativ sau operativ de reparații care efectuează de unul singur verificarea lipsei tensiunii în instalațiile de distribuție cu tensiunea mai mică de 1000 V? a) Nu mai mică de III; b) Nu mai mică de IV; c) V.	Какую группу по электробезопасности должен иметь работник из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала, самостоятельно выполняющий проверку отсутствия напряжения в распределительных устройствах напряжением менее 1000 В? a) Не ниже III; b) Не ниже IV; c) V.	NSEIE, Pct. 328
67	Ce grupă de securitate electrică trebuie să dețină lucrătorul din categoria personalului operativ sau operativ de reparații căruia i se acordă dreptul de deconectare de sine stătătoare a cuțitelor de legare la pământ și de demontare a dispozitivelor de legare la pământ și în scurtcircuit mobile în instalațiile electrice cu tensiunea peste 1000 V? a) Nu mai mică de III; b) Nu mai mică de IV; c) V.	Какую группу по электробезопасности должен иметь работник из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала, которому предоставляется право единоличного отключения заземляющих ножей и снятия переносных устройств заземления и закорачивания в электроустановках напряжением выше 1000 В? a) Не ниже III; b) Не ниже IV; c) V.	NSEIE, Pct. 358
68	Ce grupă de securitate electrică trebuie să dețină membrii formației de lucru pentru a li se permite urcarea pe stâlpi la realizarea lucrărilor de escaladare?	Какая группа по электробезопасности должна быть у членов бригады для допуска к подъему на опоры при выполнении верхолазных работ?	NSEIE, Pct. 697

	a) Nu mai mică de III – pentru toate tipurile de lucrări realizate până în vârful stâlpului; b) Nu mai mică de II – pentru lucrările realizate cu deconectarea LEA, până în vârful stâlpului, iar pentru lucrările pe părțile conductoare accesibile ale LEA aflate sub tensiune – nu mai sus de nivelul la care între capul lucrătorului și nivelul conductoarelor inferioare ale LEA rămâne o distanță de 2 m; c) Ambele variante prevăzute la lit. a) și b).	a) Не ниже III группы – для всех видов работ, выполняемых до вершины опоры; b) Не ниже II группы – для работ, выполняемых с отключением ВЛ, до вершины опоры, а при выполнении работ на доступных токоведущих частях ВЛ, находящихся под напряжением, – не выше уровня, при котором расстояние между головой работника и уровнем нижних проводов ВЛ составляет не менее 2 м; c) Оба варианта, указанные в пп. а) и b).	
69	Ce drepturi trebuie să obțină șeful de lucrări și membrul formației de lucru pentru executarea lucrărilor la linia electrică aeriană cu tensiunea de 0,4 kV cu conductoare izolate (LEAI) fără deconectarea acestora? a) Dreptul de a efectua lucrări de măsurare și încercare a instalațiilor electrice; b) Dreptul de a realiza lucrări fără scoaterea de sub tensiune a LEAI cu tensiunea de 0,4 kV, precum și dreptul de a realiza lucrări de escaladare; c) Dreptul de a efectua numai lucrări de reparație cu scoaterea de sub tensiune.	Какие права должны получить производитель работ и член бригады для выполнения работ на воздушной линии электропередачи с изолированными проводами (ВЛИ) напряжением 0,4 кВ без снятия напряжения? a) Право на выполнение измерений и испытаний электроустановок; b) Право на выполнение работ без снятия напряжения на ВЛИ напряжением 0,4 кВ, а также право на выполнение верхолазных работ; c) Право на выполнение только ремонтных работ со снятием напряжения.	NSEIE, Pct. 824
70	Cum este considerat personalul prestatorilor de servicii în sensul Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice? a) Personal al proprietarului instalației electrice; b) Personal delegat; c) Personal delegat numai dacă acest fapt este prevăzut în contractul de prestare a serviciilor.	Как считается персонал поставщиков услуг в значении Норм по безопасности при эксплуатации электроустановок? a) Персонал собственника электроустановки; b) Командированный персонал; c) Командированный персонал только если это предусмотрено в контракте по предоставлению услуг.	NSEIE, Pct. 1031
71	Ce obligație are personalul delegat în ceea ce privește talonul de autorizare la grupa de securitate electrică? a) Nu este obligat să dețină permanent asupra sa talonul de autorizare la locul de muncă; b) Trebuie să dețină permanent asupra sa, la locul de muncă, talonul de autorizare; c) Trebuie să dețină asupra sa talonul de autorizare numai în cazul executării lucrărilor în baza autorizațiilor de lucru.	Какую обязанность имеет командированный персонал в отношении разрешительного талона о группе по электробезопасности? a) Не обязан постоянно иметь при себе разрешительный талон на рабочем месте; b) Должен постоянно иметь при себе на рабочем месте разрешительный талон; c) Должен иметь при себе разрешительный талон только при производстве работ по нарядам.	NSEIE, Pct. 1034
72	Cine trebuie să asigure instruirea personalului delegat al întreprinderii terțe cu privire la activitățile specifice unității respective, riscurile pentru securitate și sănătate în muncă și măsurile de protecție și prevenire la nivelul unității? a) Agentul economic care a delegat personalul și angajatorul beneficiar de servicii; b) Agentul economic care a delegat personalul; c) Proprietarul instalației electrice.	Кто должен обеспечить обучение командированного персонала стороннего предприятия о конкретных видах деятельности соответствующего предприятия, о рисках для охраны здоровья и безопасности труда, и о мероприятиях по защите и предупреждению на уровне предприятия? a) Хозяинствующий субъект, откомандировавший персонал и работодатель, получающий услуги; b) Хозяинствующий субъект, откомандировавший персонал; c) Собственник электроустановки.	NSEIE, Pct. 1046
73	Cine poate realiza instruirea la locul de muncă a personalului delegat pentru lucrări în instalațiile electrice cu tensiunea peste 1000 V?	Кто может проводить обучение на рабочем месте командированного персонала для выполнения работ в электроустановках напряжением выше 1000 В?	NSEIE, Pct. 1047

	a) Personalul administrativ-tehnic al întreprinderii – proprietar al instalațiilor electrice sau al prestatorului de servicii, care deține grupa de securitate electrică V; b) Conducătorul de lucrări; c) Orice lucrător din categoria personalului operativ.	a) Административно-технический персонал предприятия – собственника электроустановок или организации, оказывающей услуги, имеющий группу по электробезопасности V; b) Руководитель работ; c) Любой работник из числа оперативного персонала.	
74	De către cine se efectuează verificarea cunoștințelor membrilor comisiilor de examinare din cadrul agenților economici sau instituțiilor? a) De către comisia de examinare proprie a agentului economic sau instituției? b) De către comisiile teritoriale de examinare ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică; c) De către conducătorul agentului economic sau instituției.	Кем проводится проверка знаний членов экзаменационных комиссий хозяйствующих субъектов или учреждений? a) Собственной экзаменационной комиссией хозяйствующего субъекта или учреждения; b) Территориальными экзаменационными комиссиями Национального Агентства по Регулированию Энергетики; c) Руководителем хозяйствующего субъекта или учреждения.	NSEIE, Anexa nr. 7, Pct. 17
75	În cadrul cărei comisii se efectuează verificarea cunoștințelor persoanei responsabile de gospodăria electrică? a) În comisia proprie a agentului economic; b) Verificarea cunoștințelor nu este obligatorie; c) În comisia organului supravegherii energetice de stat.	В какой комиссии проводится проверка знаний лица, ответственного за электрохозяйство? a) В собственной комиссии хозяйствующего субъекта; b) Проверка знаний не является обязательной; c) В комиссии органа государственного энергетического надзора.	NSEIE, Anexa nr. 7, Pct. 22
76	Cine se desemnează în calitate de președinte al comisiei de examinare a agenților economici sau instituțiilor cu statut de consumator noncasnic? a) Persoana responsabilă de gospodăria electrică; b) Inginerul-șef sau directorul tehnic; c) Directorul agentului economic sau instituției.	Кто назначается председателем экзаменационной комиссии хозяйствующих субъектов и учреждений, являющихся небытовыми потребителями? a) Лицо, ответственное за электрохозяйство; b) Главный инженер или технический директор; c) Директор хозяйствующего субъекта или учреждения.	NSEIE, Anexa nr. 7, Pct. 24
77	Ce grupa de securitate electrică trebuie să dețină președintele Comisiei de examinare a agentului economic sau instituției, în cazul în care sunt prezente instalații electrice cu tensiunea peste 1000 V? a) Nu mai mică de grupa III; b) Nu mai mică de grupa IV; c) Grupa V.	Какую группу по электробезопасности должен иметь председатель экзаменационной Комиссии хозяйствующего субъекта или учреждения в случае наличия электроустановок напряжением выше 1000 В? a) Не ниже группы III; b) Не ниже группы IV; c) Группу V.	NSEIE, Anexa nr. 7, Pct. 26
78	După cât timp pot fi admiși la un nou examen candidații care nu au susținut examenul pentru acordarea grupei de securitate electrică? a) După expirarea a 7 zile de la data examenului curent; b) După expirarea a 14 zile de la data examenului curent; c) După expirarea a 30 de zile de la data examenului curent.	Через какой срок могут быть допущены к новому экзамену кандидаты, не сдавшие экзамен по присвоению группы по электробезопасности? a) По истечении 7 дней с даты текущего экзамена; b) По истечении 14 дней с даты текущего экзамена; c) По истечении 30 дней с даты текущего экзамена.	NSEIE, Anexa nr. 7, Pct. 42
79	Ce este indică în anexa la talonul de autorizare? a) Lista agenților economici/instituțiilor la care posesorul este angajat prin cumul; b) Funcțiile și sarcinile personalului; c) Tipurile de lucrări prestate.	Что указывается в приложении к разрешительному талону? a) Перечень хозяйствующих субъектов/ учреждений у которых владелец талона трудоустроен по совместительству; b) Функции и обязанности персонала; c) Виды выполняемых работ.	NSEIE, Anexa nr. 7, Pct. 72
80	Care mijloc de protecție este considerat un mijloc de protecție electroizolant suplimentar în instalațiile electrice cu tensiunea peste 1000 V? a) Indicator de tensiune peste 1000 V; b) Covor electroizolant;	Какое средство защиты считается дополнительным электрозащитным средством в электроустановках напряжением выше 1000 В? a) Указатель напряжения выше 1000 В; b) Диэлектрический ковер;	IUIÎMPUIE, Pct. 1.1.6

	c) Mănuși electroizolante.	c) Диэлектрические перчатки.	
81	Din ce categorii de mijloace de protecție electrică fac parte cizmele electroizolante utilizate în instalațiile electrice cu tensiunea peste 1000 V? a) Mijloace de protecție electroizolante principale; b) Mijloace de protecție electroizolante suplimentare; c) În funcție de circumstanțe pot fi atât mijloace de protecție electroizolante principale cât și suplimentare.	К какой категории изолирующих электрозащитных средств относятся диэлектрические боты, применяемые в электроустановках напряжением выше 1000 В? a) Основным изолирующим электрозащитным средствам; b) Дополнительным изолирующим электрозащитным средствам; c) В зависимости от обстоятельств могут быть как основными, так и дополнительными изолирующими электрозащитными средствами.	IUÎMPUIE, Pct. 1.1.6
82	Este permisă utilizarea mijloacelor de protecție cu termenul de valabilitate expirat? a) Da, dacă mijloacele de protecție nu prezintă deteriorări exterioare; b) Da, numai cu aprobarea proprietarului instalației electrice; c) Nu, utilizarea acestora nu este permisă.	Допускается ли использование средств защиты с истекшим сроком годности? a) Да, если средства защиты не имеют внешних повреждений; b) Да, только с разрешения собственника электроустановки; c) Нет, использование таких средств не допускается.	IUÎMPUIE, Pct. 1.2.8
83	Cum trebuie păstrate mijloacele de protecție din cauciuc și materiale polimerice aflate în exploatare în dulapuri, pe stelaje sau polițe? a) Fără careva limitări; b) Împreună cu sculele și alte mijloace de protecție; c) Separat de scule și de alte mijloace de protecție.	Как должны храниться средства защиты из резины и полимерных материалов, находящиеся в эксплуатации, в шкафах, на стеллажах или полках? a) Без каких-либо ограничений; b) Вместе с инструментом и другими средствами защиты; c) Отдельно от инструмента и других средств защиты.	IUÎMPUIE, Pct. 1.3.3
84	În ce condiții trebuie păstrate prăjinile electroizolante, cleștii electroizolanți și indicatoarele de tensiune pentru instalații electrice cu tensiunea peste 1000 V? a) Ce admit încovoierea acestora și contactul cu pereții; b) Ce exclud numai contactul acestora cu pereții; c) Ce exclud încovoierea acestora și contactul cu pereții.	В каких условиях должны храниться изолирующие штанги, изолирующие клещи и указатели напряжения для электроустановок напряжением выше 1000 В? a) Допускающих их прогиб и соприкосновение со стенами; b) Исключающих только их соприкосновение со стенами; c) Исключающих их прогиб и соприкосновение со стенами.	IUÎMPUIE, Pct. 1.3.4
Personal operativ, operativ de reparații		Оперативный, оперативно-ремонтный персонал	
Nr. între-bării			Referință la DNT, Pct.
1	Ce act normativ cuprinde prevederi minime de bază pentru realizarea în condiții de securitate a activităților în instalațiile, centralele, rețelele electrice și instalațiile de stocare a energiei? a) NE1-01:2019 „Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor noncasnici”; b) Normele de securitate la exploatarea instalațiilor electrice; c) Norme de amenajare a instalațiilor electrice.	Какой нормативный акт содержит основные минимальные требования для безопасного выполнения работ в электрических установках, электрических станциях, электрических сетях и установках хранения энергии? a) NE1-01:2019 „Правила эксплуатации электрических установок небытовых потребителей”; b) Нормы по безопасности при эксплуатации электроустановок; c) Правила устройства электроустановок.	NSEIE, Pct. 1

2	Pentru cine sunt obligatorii Normele de securitate la exploatarea instalațiilor electrice? a) Pentru întreprinderile electroenergetice, consumatorii noncasnici, instituții, agenții economici care prestează servicii de deservire a obiectelor energetice; b) Pentru electricienii autorizați, laboratoarele electrotehnice, proiectanți, executanții de lucrări în instalații electrice indiferent de nivelul lor de tensiune, precum și pentru specialiștii din cadrul agenției naționale pentru reglementare în energetică; c) Pentru toate categoriile de persoane și entități menționate la lit. a) și b).	Для кого обязательны Нормы по безопасности при эксплуатации электроустановок? a) Для электроэнергетических предприятий, небытовых потребителей, учреждений, хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги по обслуживанию объектов энергетики; b) Для авторизованных электриков, электротехнических лабораторий, проектировщиков, исполнителей работ в электроустановках независимо от их уровня напряжения, а также для специалистов национального агентства по регулированию в энергетике; c) Для всех категорий лиц и организаций, указанных в пп. а) и b).	NSEIE, Pct. 2
3	Care este definiția noțiunii de „aparat de comutație”? a) Aparat electric destinat conectării și/sau deconectării curentului într-unul sau mai multe circuite electrice; b) Aparat electric destinat pentru asigurarea securității electrice a personalului; c) Aparat electric destinat protecției instalațiilor electrice împotriva defectelor și regimurilor anormale de funcționare.	Как определяется понятие «коммутационный аппарат»? a) Электрический аппарат, предназначенный для включения и/или отключения тока в одной или нескольких электрических цепях; b) Электрический аппарат, предназначенное для обеспечения электробезопасности персонала; c) Электрический аппарат, предназначенный для защиты электроустановок от повреждений и ненормальных режимов работы.	NSEIE, Pct. 5.4
4	Cum se numește sistemul de cerințe de calificare care include instruirea și verificarea cunoștințelor privind executarea lucrărilor la locurile de muncă unde există riscuri de natură electrică, precum și eliberarea talonului de autorizare? a) Grupa de securitate electrică; b) Instruirea până la admiterea pentru realizarea lucrărilor; c) Instruirea în domeniul securității și sănătății în muncă.	Как называется система квалификационных требований, включающая обучение и проверку знаний по выполнению работ на рабочих местах, где существуют риски электрического характера, а также выдачу разрешительного талона? a) Группа по электробезопасности; b) Обучение до допуска к выполнению работ; c) Обучение в области охране здоровья и безопасности труда.	NSEIE, Pct. 5.17
5	Cum se numesc lucrările realizate la o înălțime mai mare de 5 m față de nivelul solului, al planșeului sau al eșafodajului de lucru, desfășurate direct de pe construcții, utilaje ori alte elemente de susținere, în timpul operațiunilor de montaj sau reparații? a) Lucrări la înălțime; b) Lucrări speciale; c) Lucrări de escaladare.	Как называются работы, выполняемые на высоте более 5 м от уровня земли, перекрытия или рабочего настила, проводимые непосредственно с конструкций, оборудования или других опорных элементов, во время монтажных или ремонтных операций? a) Работы на высоте; b) Специальные работы; c) Верхолазные работы.	NSEIE, Pct. 5.31
6	Cum se numește mijlocul de protecție destinat pentru asigurarea securității electrice a personalului? a) Mijloc individual de protecție; b) Mijloc de protecție electrică; c) Mijloc de protecție colectivă.	Как называется средство защиты, предназначенное для обеспечения электробезопасности персонала? a) Индивидуальное средство защиты; b) Электрозащитное средство; c) Коллективное средство защиты.	NSEIE, Pct. 5.41
7	Din ce categorie de personal face parte personalul operativ? a) Personal auxiliar; b) Personal electrotehologic; c) Personal electrotehnic.	К какой категории персонала относится оперативный персонал? a) Вспомогательному персоналу; b) Электротехнологическому персоналу; c) Электротехническому персоналу.	NSEIE, Pct. 5.51
8	Cum se numesc lucrătorii care realizează dirijarea și deservirea operativă a instalațiilor electrice prin inspectarea vizuală, realizarea manevrelor operative,	Как называются работники, выполняющие оперативное управление и обслуживание электроустановок посредством таких действий, как	NSEIE, Pct. 5.54

	efectuarea lucrărilor în ordinea exploatarei curente, pregătirea locului de muncă, admiterea formațiilor la lucru și supravegherea executanților? a) Personal de reparații; b) Personal operativ; c) Personal electrotehologic.	осмотр, выполнение оперативных переключений, проведение работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации, подготовку рабочего места, допуск бригад к работам и надзор за исполнителями? a) Ремонтный персонал; b) Оперативный персонал; c) Электротехнологический персонал.	
9	Care tip de personal reprezintă lucrători care realizează dirijarea și deservirea operativă a instalațiilor electrice, prin activități precum inspectarea vizuală, realizarea manevrelor operative, efectuarea lucrărilor executate în ordinea exploatarei curente, pregătirea locului de muncă, admiterea formațiilor la lucru și supravegherea executanților? a) Personal delegat; b) Personal de reparații; c) Personal operativ.	Какой тип персонала представляют собой работники, выполняющие оперативное управление и обслуживание электроустановок посредством таких действий, как осмотр, выполнение оперативных переключений, проведение работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, подготовку рабочего места, допуск бригад к работам и надзор за исполнителями? a) Командированный персонал; b) Ремонтный персонал; c) Оперативный персонал.	NSEIE, Pct. 5.54
10	Cum este definit personalul operativ? a) Personal, care în cadrul unui proces tehnologic în care energia electrică constituie componenta principală, utilizează mașini electrice manuale, receptoare electrice portabile sau mobile și scule electrice portabile, și care deține grupa de securitate electrică nu mai mică de II; b) Personal care realizează lucrări de mentenanță, reparație, montaj, ajustare și încercări ale echipamentului electric; c) Lucrători care realizează dirijarea și deservirea operativă a instalațiilor electrice, prin activități precum inspectarea vizuală, realizarea manevrelor operative, efectuarea lucrărilor executate în ordinea exploatarei curente, pregătirea locului de muncă, admiterea formațiilor la lucru și supravegherea executanților.	Каково определение оперативного персонала? a) Персонал, который в рамках технологического процесса, в котором электроэнергия является основной составляющей, использует ручные электрические машины, переносные или передвижные электроприемники и переносные электрические инструменты, имеющий группу по электробезопасности не ниже II; b) Персонал, выполняющий работы по техническому обслуживанию, ремонту, монтажу, наладке и испытанию электрооборудования; c) Работники, выполняющие оперативное управление и обслуживание электроустановок посредством таких действий, как осмотр, выполнение оперативных переключений, проведение работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации, подготовку рабочего места, допуск бригад к работам и надзор за исполнителями.	NSEIE, Pct. 5.54
11	Cum este definit personalul care își desfășoară activitatea în ture și asigură supravegherea și funcționarea continuă a instalațiilor electrice: dispeceri, ingineri și tehnicieni de serviciu, șefi de tură, maiștri de tură, membri ai formațiilor de intervenții operative, electromontori pentru întreținerea stațiilor electrice, electromontori pentru întreținerea și reparația echipamentului electric? a) Personal de reparații; b) Personal operativ; c) Personal operativ permanent.	Как определяется персонал, который выполняет свою деятельность в сменах и обеспечивает круглосуточный надзор и бесперебойную работу электроустановок: диспетчеры, дежурные инженеры и техники, начальники смен, мастера смен, члены оперативно-выездных бригад, электромонтеры по обслуживанию электрических подстанций, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования? a) Ремонтный персонал; b) Оперативный персонал; c) Постоянный оперативный персонал.	NSEIE, Pct. 5.56
12	Care tip de personal reprezintă își desfășoară activitatea în ture și asigură supravegherea și funcționarea continuă a instalațiilor electrice, incluzând dispeceri, ingineri și tehnicieni de serviciu, șefi de tură, maiștri de tură, membri ai formațiilor de intervenții operative, precum și electromontori pentru întreținerea stațiilor electrice și pentru întreținerea și reparația echipamentului electric?	Какой тип персонала осуществляет свою деятельность в сменах и обеспечивает круглосуточный надзор и бесперебойную работу электроустановок, включая диспетчеров, дежурных инженеров и техников, начальников смен, мастеров смен, членов оперативно-выездных бригад,	NSEIE, Pct. 5.56

	a) Personal delegat; b) Personal de reparații; c) Personal operativ permanent.	а также электромонтеров по обслуживанию электрических подстанций и по ремонту и обслуживанию электрооборудования? a) Командированный персонал; b) Ремонтный персонал; c) Постоянный оперативный персонал.	
13	În ce document se indică dreptul personalului electrotehnic de a efectua lucrări speciale? a) Talonul de autorizare; b) Fișa postului; c) Registrul operativ.	В каком документе указывается право электротехнического персонала на выполнение специальных работ? a) Разрешительном талоне; b) Должностной инструкции; c) Оперативном журнале.	NSEIE, Pct. 29
14	În ce document se indică dreptul personalului electrotehnic de a efectua lucrări speciale? a) Fișa postului; b) Talonul de autorizare; c) Registrul operativ.	В каком документе указывается право электротехнического персонала на выполнение специальных работ? a) Должностной инструкции; b) Разрешительном талоне; c) Оперативном журнале.	NSEIE, Pct. 29
15	Măsurările și încercările efectuate în instalațiile electrice se consideră lucrări speciale? a) Da, cu excepția lucrărilor cu megohmmetrul; b) Nu, acestea nu sunt considerate lucrări speciale; c) Da, inclusiv toate lucrările efectuate cu megohmmetrul.	Считаются ли измерения и испытания, выполняемые в электроустановках, специальными работами? a) Да, за исключением работ с мегаомметром; b) Нет, они не относятся к специальным работам; c) Да, включая все работы, выполняемые с мегаомметром.	NSEIE, Pct. 30
16	Cine efectuează manevrele operative, dacă este admis la lucrări prin ordinul emis de proprietarul instalației electrice sau de conducătorul subdiviziunii specializate? a) Personalul operativ sau personalul operativ de reparații; b) Personalul de reparații; c) Personalul electrotehnic.	Кто выполняет оперативные переключения, если допущен к работам приказом, изданного собственником электроустановки или руководителем специализированного подразделения? a) Оперативный персонал или оперативно-ремонтный персонал; b) Ремонтный персонал; c) Электротехнологический персонал.	NSEIE, Pct. 35
17	Cine poate efectua manevrele operative în instalațiile electrice? a) Personalul administrativ-tehnic, împuternicit pentru realizarea manevrelor operative; b) Personalul operativ sau de personalul operativ de reparații, admis la lucrări prin ordin emis de proprietarul instalației electrice sau de conducătorul subdiviziunii specializate; c) Personalul de reparații, admis la lucrări prin ordin emis de proprietarul instalației electrice sau de conducătorul subdiviziunii specializate.	Кто может выполнять оперативные переключения в электроустановках? a) Административно-технический персонал, уполномоченный на выполнение оперативных переключений; b) Оперативный персонал или оперативно-ремонтный персонал, допущенный к работам приказом, изданного собственником электроустановки или руководителем специализированного подразделения; c) Ремонтный персонал, допущенный к работам приказом, изданного собственником электроустановки или руководителем специализированного подразделения.	NSEIE, Pct. 35
18	Ce grupă de securitate electrică trebuie să dețină șefii de tură și lucrătorii din categoria personalului operativ și operativ de reparații care deservește de sine stătător instalațiile electrice cu tensiunea peste 1000 V? a) Nu mai mică de IV; b) Nu mai mică de III; c) Nu mai mică de V.	Какую группу по электробезопасности должны иметь начальники смен и работники из числа оперативного и оперативно-ремонтного персонала, самостоятельно обслуживающие электроустановки напряжением выше 1000 В? a) Не ниже IV; b) Не ниже III; c) Не ниже V.	NSEIE, Pct. 36

19	În instalațiile electrice cu tensiunea mai mică de 1000 V, ce grupă de securitate electrică trebuie să dețină personalul operativ și personalul operativ de reparație, care deservește de sine stătător instalațiile electrice? a) Nu mai mică de II; b) Nu mai mică de III; c) Nu mai mică de IV.	В электроустановках напряжением менее 1000 В, какую группу по электробезопасности должны иметь оперативный персонал и оперативно-ремонтный персонал, самостоятельно обслуживающие электроустановки? a) Не ниже II; b) Не ниже III; c) Не ниже IV.	NSEIE, Pct. 37
20	Cum se stabilește tipul deservirii operative a instalației electrice și numărul personalului operativ și operativ de reparații necesar pentru o tură? a) Prin dispoziția șefului de tură; b) Prin decizia conducătorului de lucrări; c) Prin ordinul proprietarului instalației electrice sau conducătorului subdiviziunii specializate.	Как устанавливаются вид оперативного обслуживания электроустановки и численность оперативного и оперативно-ремонтного персонала, необходимого на одну смену? a) Распоряжением начальника смены; b) Решением руководителя работ; c) Приказом собственника электроустановки или руководителя специализированного подразделения.	NSEIE, Pct. 38
21	Care este distanța minimă admisibilă de la personal, sculele și dispozitivele utilizate de acesta, precum și de la barierele de protecție provizorii, până la părțile active aflate sub tensiune în instalațiile electrice cu tensiunea mai mică de 1 kV? a) 0,6 m; b) 1,0 m; c) Nu se normează (fără atingere).	Каково минимальное допустимое расстояние от персонала, применяемых ими инструментов и приспособлений, а также от временных защитных ограждений до токоведущих частей, находящихся под напряжением, в электроустановках напряжением менее 1 кВ? a) 0,6 м; b) 1,0 м; c) Не нормируется (без прикосновения).	NSEIE, Pct. 39
22	Care este distanța minimă admisibilă de la personal, sculele și dispozitivele utilizate de acesta, precum și de la barierele de protecție provizorii, până la părțile active aflate sub tensiune în instalațiile electrice cu tensiunea de 1-35 kV? a) 0,6 m; b) 1,0 m; c) 1,5 m.	Каково минимальное допустимое расстояние от персонала, применяемых ими инструментов и приспособлений, а также от временных защитных ограждений до токоведущих частей, находящихся под напряжением, в электроустановках напряжением 1-35 кВ? a) 0,6 м; b) 1,0 м; c) 1,5 м.	NSEIE, Pct. 39
23	Care este distanța minimă admisibilă de la personal, sculele și dispozitivele utilizate de acesta, precum și de la barierele de protecție provizorii, până la părțile active aflate sub tensiune în instalațiile electrice cu tensiunea de 10 kV? a) 0,6 m; b) 1,0 m; c) 1,5 m.	Каково минимальное допустимое расстояние от персонала, применяемых ими инструментов и приспособлений, а также от временных защитных ограждений до токоведущих частей, находящихся под напряжением, в электроустановках напряжением 10 кВ? a) 0,6 м; b) 1,0 м; c) 1,5 м.	NSEIE, Pct. 39
24	În ce condiții sunt permise demontarea și montarea siguranțelor fuzibile? a) Numai după deconectarea prealabilă a circuitului și verificarea vizuală a poziției aparatelor de comutație; b) Numai după deconectarea prealabilă a circuitului și aplicarea indicatorului de securitate pe aparatul de comutație; c) Numai după deconectarea prealabilă a circuitului și confirmarea scoaterii complete de sub tensiune.	В каких условиях допускаются снятие и установка плавких предохранителей? a) Только после предварительного отключения цепи и визуальной проверки положения коммутационных аппаратов; b) Только после предварительного отключения цепи и установки плаката безопасности на коммутационном аппарате; c) Только после предварительного отключения цепи и подтверждения полного снятия напряжения.	NSEIE, Pct. 53

25	În baza căror documente se realizează lucrările în instalațiile electrice aflate în funcțiune? a) În baza autorizației de lucru și dispoziției de lucru; b) În baza listei de lucrări executate în ordinea exploatarei curente; c) În baza documentelor menționate la lit. a) și b).	На основании каких документов выполняются работы в действующих электроустановках? a) По наряду или по распоряжению; b) На основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; c) На основании документов, указанных в пп. а) и b).	NSEIE, Pct. 59
26	Ce tip de stingătoare se utilizează pentru stingerea incendiilor la instalații electrice aflate sub tensiune peste 1000 V și până la 10 kV? a) Stingătoare cu apă pulverizată; b) Stingătoare cu pulbere; c) Stingătoare cu bioxid de carbon (CO ₂).	Какой тип огнетушителей используется для тушения пожаров в электроустановках, находящихся под напряжением выше 1000 В и до 10 кВ? a) Водяные огнетушители с распыленной струей; b) Порошковые огнетушители; c) Углекислотные огнетушители (CO ₂).	NSEIE, Pct. 93
27	Ce tipuri de măsuri asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Măsurile de verificare; b) Măsurile de pregătire; c) Măsurile organizatorice și tehnice.	Какие типы мероприятий обеспечивают безопасность работ в электроустановках? a) Проверочные мероприятия; b) Подготовительные мероприятия; c) Организационные и технические мероприятия.	NSEIE, Pct. 98, 297
28	Care este prima măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Emiterea permisiunii pentru admiterea la realizarea lucrărilor în cazurile enumerate în pct. 135 a Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice; b) Transferarea la alt loc de muncă; c) Desemnarea persoanelor responsabile de realizarea lucrărilor în instalațiile electrice.	Какое является первым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Выдача разрешения на допуск к выполнению работ в случаях, перечисленных в п. 135 Норм по безопасности при эксплуатации электроустановок; b) Перевод на другое рабочее место; c) Назначение лиц, ответственных за выполнение работ в электроустановках.	NSEIE, Pct. 98
29	Care este a doua măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Admiterea la realizarea lucrării; b) Desemnarea persoanelor responsabile de realizarea lucrărilor în instalațiile electrice; c) Emiterea autorizației de lucru, dispoziției de lucru sau întocmirea listei lucrărilor executate în ordinea exploatarei curente.	Какое является вторым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Допуск к выполнению работы; b) Назначение лиц, ответственных за выполнение работ в электроустановках; c) Выдача наряда, распоряжения или составление перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	NSEIE, Pct. 98
30	Care este a treia măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Emiterea permisiunii pentru admiterea la realizarea lucrărilor în cazurile enumerate în pct. 135 a Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice; b) Emiterea permisiunii pentru pregătirea locului de muncă în cazurile enumerate în pct. 135 a Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice; c) Transferarea la alt loc de muncă.	Какое является третьим организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Выдача разрешения на допуск к выполнению работ в случаях, перечисленных в п. 135 Норм по безопасности при эксплуатации электроустановок; b) Выдача разрешения на подготовку рабочего места в случаях, перечисленных в п. 135 Норм по безопасности при эксплуатации электроустановок; c) Перевод на другое рабочее место.	NSEIE, Pct. 98
31	Care este a patra măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice?	Какое является четвертым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках?	NSEIE, Pct. 98

	a) Emiterea permisiunii pentru admiterea la realizarea lucrărilor în cazurile enumerate în pct. 135 a Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice; b) Supravegherea în timpul realizării lucrării; c) Înregistrarea pauzelor în lucru.	a) Выдача разрешения на допуск к выполнению работ в случаях, перечисленных в п. 135 Норм по безопасности при эксплуатации электроустановок; b) Надзор во время выполнения работы; c) Оформление перерывов в работе.	
32	Care este a cincea măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Pregătirea locului de muncă; b) Admiterea la realizarea lucrării; c) Supravegherea în timpul realizării lucrării.	Какое является пятым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Подготовка рабочего места; b) Допуск к выполнению работы; c) Надзор во время выполнения работы.	NSEIE, Pct. 98
33	Care este a șasea măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Pregătirea locului de muncă; b) Admiterea la realizarea lucrării; c) Supravegherea în timpul realizării lucrării.	Какое является шестым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Подготовка рабочего места; b) Допуск к выполнению работы; c) Надзор во время выполнения работы.	NSEIE, Pct. 98
34	Care este a șaptea măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Înregistrarea pauzelor în lucru; b) Transferarea la alt loc de muncă; c) Supravegherea în timpul realizării lucrării.	Какое является седьмым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Оформление перерывов в работе; b) Перевод на другое рабочее место; c) Надзор во время выполнения работы.	NSEIE, Pct. 98
35	Care este a opta măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Supravegherea în timpul realizării lucrării; b) Transferarea la alt loc de muncă; c) Înregistrarea pauzelor în lucru.	Какое является восьмым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Надзор во время выполнения работы; b) Перевод на другое рабочее место; c) Оформление перерывов в работе.	NSEIE, Pct. 98
36	Care este a noua măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Înregistrarea pauzelor în lucru; b) Transferarea la alt loc de muncă; c) Supravegherea în timpul realizării lucrării;	Какое является девятым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Оформление перерывов в работе; b) Перевод на другое рабочее место; c) Надзор во время выполнения работы.	NSEIE, Pct. 98
37	Care este a zecea măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Pregătirea locului de muncă; b) Desemnarea persoanelor responsabile de realizarea lucrărilor în instalațiile electrice; c) Finalizarea lucrării.	Какое является десятым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Подготовка рабочего места; b) Назначение лиц, ответственных за выполнение работ в электроустановках; c) Окончание работы.	NSEIE, Pct. 98
38	Cum se confirmă împuternicirea personalului operativ și operativ de reparații cu dreptul de a emite autorizații de lucru și dispoziții de lucru? a) Prin talonul de autorizare la grupa de securitate electrică; b) Prin decizia Comisiei de examinare privind verificarea cunoștințelor personalului;	Как оформляется предоставление оперативному и оперативно-ремонтному персоналу права выдачи нарядов и распоряжений? a) Посредством разрешительного талона о группе по электробезопасности; b) Решением экзаменационной комиссии по проверке знаний персонала;	NSEIE, Pct. 105

	c) Prin ordinul conducătorului întreprinderii electroenergetice sau consumatorului noncasnic.	с) Приказом руководителя электроэнергетического предприятия или небытового потребителя.	
39	Cui i se acordă dreptul de a emite permisiunea pentru pregătirea locului de muncă și de admitere la lucrări în obiectele energetice ale întreprinderilor electroenergetice? a) Personalului de reparații care deține grupa de securitate electrică V, precum și personalului operativ care deține talon de autorizare; b) Personalului administrativ-tehnic care deține grupa de securitate electrică V, precum și personalului operativ și operativ de reparații care dețin grupa de securitate electrică nu mai mică de IV, în conformitate cu fișele de post și repartizarea echipamentului conform metodelor de administrare operativă; c) Personalului care deține grupa de securitate electrică V, precum și personalului operativ de reparații care dețin grupa de securitate electrică nu mai mică de IV.	Кому предоставляется право выдачи разрешений на подготовку рабочего места и допуск к работам на объектах энергетики электроэнергетических предприятий? a) Ремонтному персоналу, имеющему группу по электробезопасности V, а также оперативному персоналу, имеющему разрешительный талон; b) Административно-техническому персоналу, имеющему группу по электробезопасности V, а также оперативному и оперативно-ремонтному персоналу, имеющему группу по электробезопасности не ниже IV, в соответствии с должностными инструкциями и распределением оборудования по способам оперативного управления; с) Персоналу, имеющему группу по электробезопасности V, а также оперативно-ремонтному персоналу, имеющему группу по электробезопасности не ниже IV.	NSEIE, Pct. 107
40	Cine are dreptul de a pregăti locul de muncă pentru executarea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Personalul administrativ-tehnic responsabil de organizarea lucrărilor; b) Personalul responsabil de executarea lucrărilor, care a fost desemnat prin autorizația de lucru; c) Personalul operativ permanent sau lucrătorii din categoria personalului operativ sau operativ de reparații, care dețin permisiunea de a realiza deconectările în instalația electrică respectivă.	Кто имеет право на подготовку рабочего места для выполнения работ в электроустановках? a) Административно-технический персонал, ответственный за организацию работ; b) Персонал, ответственный за выполнение работ, назначенный в наряде-допуске; с) Постоянный оперативный персонал или работники из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала, имеющие разрешение на выполнение отключений в данной электроустановке.	NSEIE, Pct. 110
41	Cine poate fi desemnat în calitate de conducător de lucrări în instalațiile electrice cu tensiunea peste 1000 V? a) Personalul administrativ-tehnic care deține grupa de securitate electrică V; b) Personalul operativ care deține grupa de securitate electrică nu mai mică de IV; c) Personalul de reparații care deține grupa de securitate electrică V, precum și personalul operativ de reparații care grupa de securitate electrică IV.	Кто может быть назначен руководителем работ в электроустановках напряжением выше 1000 В? a) Административно-технический персонал, имеющий группу по электробезопасности V; b) Оперативный персонал, имеющий группу по электробезопасности не ниже IV; с) Ремонтный персонал, имеющий группу по электробезопасности V, а также оперативно-ремонтный персонал, имеющий группу по электробезопасности IV.	NSEIE, Pct. 112
42	Cine este responsabil pentru corectitudinea și suficiența măsurilor de securitate necesare pentru pregătirea locului de muncă, precum și conformitatea acestora cu măsurile indicate în autorizația de lucru sau dispoziția de lucru, cu caracterul și locul de muncă? a) Emitentului autorizației de lucru, dispoziției de lucru, persoanei care aprobă lista lucrărilor executate în ordinea exploatării curente a instalațiilor electrice; b) Conducătorului de lucrări; c) Admitentul.	Кто несет ответственность за правильность и достаточность мер безопасности, необходимых для подготовки рабочего места, а также их соответствие мероприятиям, указанным в наряде или распоряжении, характеру и месту работы? a) Лицо, выдающее наряд, распоряжение, лицо, утверждающее перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации электроустановок; b) Руководитель работ; с) Допускающий.	NSEIE, Pct. 116

43	Ce grupă de securitate electrică trebuie să dețină admitentul în instalațiile electrice cu tensiunea peste 1000 V? a) Nu mai mică de III; b) Nu mai mică de IV; c) V.	Какую группу по электробезопасности должен иметь допускающий в электроустановках напряжением выше 1000 В? a) Не ниже III; b) Не ниже IV; c) V.	NSEIE, Pct. 118
44	Care funcții pot fi îndeplinite, în mod cumulativ, de admitentul din categoria personalului operativ sau operativ de reparații? a) Funcțiile supraveghetorului sau ale unui membru al formației de lucru; b) Funcțiile conducătorului de lucrări și ale emitentului dispoziției de lucru; c) Funcțiile șefului de lucrări și ale emitentului autorizației de lucru.	Какие обязанности может выполнять, в совмещенном порядке, допускающий из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала? a) Функции наблюдающего или члена бригады; b) Функции руководителя работ и выдающего распоряжение; c) Функции производителя работ и выдающего наряд.	NSEIE, Pct. 133
45	Care este numărul minim de exemplare în care se emite autorizația de lucru? a) Un singur exemplar; b) Două exemplare; c) Trei exemplare.	Какое минимальное количество экземпляров, в которых оформляется наряд? a) Одним экземпляре; b) Двух экземплярах; c) Трех экземплярах.	NSEIE, Pct. 136
46	Cine poate efectua manevrele operative și acțiunile de legare la pământ și în scurtcircuit ale unei LEA, dacă proprietarul acesteia nu dispune de personal operativ sau operativ de reparații? a) Personalul de reparații al proprietarului LEA; b) Personalul administrativ-tehnic al proprietarului LEA; c) Personalul operatorului de sistem, cu informarea proprietarului LEA.	Кто может выполнять оперативные переключения и действия по заземлению и закорачиванию ВЛ, если собственник ВЛ не располагает оперативным или оперативно-ремонтным персоналом? a) Ремонтный персонал собственника ВЛ; b) Административно-технический персонал собственника ВЛ; c) Персонал системного оператора с информированием собственника ВЛ.	NSEIE, Pct. 181
47	Ce condiții trebuie respectate pentru includerea personalului operativ sau operativ de reparații aflat în tură în formația de lucru? a) Obținerea acordului șefului de lucrări și înscrierea în procesul-verbal de instruire; b) Obținerea permisiunii personalului operativ ierarhic superior și consemnarea modificării în registrul operativ și în autorizația de lucru; c) Informarea personalului de reparații fără efectuarea altor înscrieri.	Какие условия должны соблюдаться при включении оперативного или оперативно-ремонтного персонала, находящегося на дежурстве, в состав бригады? a) Получение разрешения производителя работ и внесение записи в протокол инструктажа; b) Получение разрешения вышестоящего оперативного персонала и внесение соответствующей записи в оперативный журнал и в наряд; c) Информирование ремонтного персонала без выполнения других записей.	NSEIE, Pct. 222
48	În baza câtor autorizații de lucru este permisă admiterea formației de lucru la realizarea lucrărilor? a) A mai multor autorizații de lucru, emise pentru fiecare membru al formației; b) A unei singure autorizații de lucru; c) A unei autorizații de lucru și a unei dispoziții de lucru emise suplimentar.	На основании скольких нарядов разрешается допуск бригады к выполнению работ? a) Нескольких нарядов, выданных для каждого члена бригады; b) Одного наряда; c) Одного наряда и дополнительно выданного распоряжения.	NSEIE, Pct. 231
49	Care este prima măsură tehnică la pregătirea locului de muncă pentru executarea lucrărilor cu scoaterea de sub tensiune? a) Verificarea lipsei tensiunii pe părțile active, care trebuie legate la pământ, pentru prevenirea șocurilor electrice;	Какое техническое мероприятие является первым при подготовке рабочего места к выполнению работ со снятием напряжения?	NSEIE, Pct. 297

	b) Instalarea dispozitivelor de legare la pământ și în scurtcircuit (conectarea cuțitelor de legare la pământ, sau acolo unde acestea lipsesc, prin instalarea dispozitivelor de legare la pământ și în scurtcircuit mobile); c) Realizarea deconectărilor necesare și luarea măsurilor care să împiedice apariția tensiunii la locul de muncă, ca urmare a conectării eronate sau spontane a aparatelor de comutație.	a) Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены во избежание поражений электрическим током; b) Установление устройств заземления и закорачивания (включение заземляющих ножей или, при их отсутствии, установка переносных устройств заземления и закорачивания); c) Выполнение необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов.	
50	Care este prima măsură tehnică la pregătirea locului de muncă pentru executarea lucrărilor cu scoaterea de sub tensiune? a) Montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de interdicere pe manivelele dispozitivelor de acționare manuală ale aparatelor de comutație și pe cheile dispozitivelor de telecomandă ale aparatelor de comutație; b) Montarea dispozitivului pentru legarea la pământ și în scurtcircuit (conectarea cuțitelor de legare la pământ, sau acolo unde ele lipsesc prin instalarea dispozitivelor pentru legarea la pământ și în scurtcircuit mobile); c) Realizarea deconectărilor necesare și luarea măsurilor care să împiedice apariția tensiunii la locul de muncă, ca urmare a conectării eronate sau spontane a aparatelor de comutație.	Какое техническое мероприятие является первым при подготовке рабочего места к выполнению работ со снятием напряжения? a) Вывешивание запрещающих плакатов безопасности на приводах ручного управления коммутационными аппаратами и на ключах устройств дистанционного управления коммутационных аппаратов; b) Установление устройств заземления и закорачивания (включение заземляющих ножей или, при их отсутствии, установка переносных устройств заземления и закорачивания); c) Выполнение необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов.	NSEIE, Pct. 297
51	Care este a doua măsură tehnică la pregătirea locului de muncă pentru executarea lucrărilor cu scoaterea de sub tensiune? a) Verificarea lipsei tensiunii pe părțile active care trebuie legate la pământ, pentru prevenirea șocurilor electrice; b) Montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de informare „LEGAT LA PĂMÂNT”, îngrădirea, după caz, a locurilor de muncă și a părților active rămase sub tensiune, precum și montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de avertizare și obligativitate; c) Montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de interdicere pe manivelele dispozitivelor de acționare manuală ale aparatelor de comutație și pe cheile dispozitivelor de telecomandă ale aparatelor de comutație.	Какое техническое мероприятие является вторым при подготовке рабочего места к выполнению работ со снятием напряжения? a) Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены во избежание поражений электрическим током; b) Вывешивание указательных плакатов безопасности «ЗАЗЕМЛЕНО», ограждение, в случае необходимости, рабочих мест и оставшихся под напряжением токоведущих частей, а также вывешивание предупреждающих и предписывающих плакатов безопасности; c) Вывешивание запрещающих плакатов безопасности на приводах ручного управления коммутационными аппаратами и на ключах устройств дистанционного управления коммутационных аппаратов.	NSEIE, Pct. 297
52	Care este a treia măsură tehnică la pregătirea locului de muncă pentru executarea lucrărilor cu scoaterea de sub tensiune? a) Verificarea lipsei tensiunii pe părțile active, care trebuie legate la pământ, pentru prevenirea șocurilor electrice; b) Instalarea dispozitivului de legare la pământ și în scurtcircuit (conectarea cuțitelor de legare la pământ sau, acolo unde acestea lipsesc, prin instalarea dispozitivelor de legare la pământ și în scurtcircuit mobile); c) Realizarea deconectărilor necesare și luarea măsurilor care să împiedice apariția tensiunii la locul de muncă, ca urmare a conectării eronate sau spontane a aparatelor de comutație.	Какое техническое мероприятие является третьим при подготовке рабочего места к выполнению работ со снятием напряжения? a) Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены во избежание поражений электрическим током; b) Установление устройства заземления и закорачивания (включение заземляющих ножей или, при их отсутствии, установка переносных устройств заземления и закорачивания);	NSEIE, Pct. 297

		c) Выполнение необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов.	
53	Care este a treia măsură tehnică la pregătirea locului de muncă pentru executarea lucrărilor cu scoaterea de sub tensiune? a) Instalarea dispozitivului de legare la pământ și în scurtcircuit (conectarea cuțitelor de legare la pământ sau, acolo unde acestea lipsesc, prin instalarea dispozitivelor de legare la pământ și în scurtcircuit mobile); b) Realizarea deconectărilor necesare și luarea măsurilor care să împiedice apariția tensiunii la locul de muncă, ca urmare a conectării eronate sau spontane a aparatelor de comutație; c) Verificarea lipsei tensiunii pe părțile active, care trebuie legate la pământ, pentru prevenirea șocurilor electrice.	Какое техническое мероприятие является третьим при подготовке рабочего места к выполнению работ со снятием напряжения? a) Установление устройства заземления и закорачивания (включение заземляющих ножей или, при их отсутствии, установка переносных устройств заземления и закорачивания); b) Выполнение необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов; c) Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены во избежание поражений электрическим током.	NSEIE, Pct. 297
54	Care este a patra măsură tehnică la pregătirea locului de muncă pentru executarea lucrărilor cu scoaterea de sub tensiune? a) Verificarea lipsei tensiunii pe părțile active, care trebuie legate la pământ, pentru prevenirea șocurilor electrice; b) Instalarea dispozitivului de legare la pământ și în scurtcircuit (conectarea cuțitelor de legare la pământ sau, acolo unde acestea lipsesc, prin instalarea dispozitivelor de legare la pământ și în scurtcircuit mobile); c) Realizarea deconectărilor necesare și luarea măsurilor care să împiedice apariția tensiunii la locul de muncă, ca urmare a conectării eronate sau spontane a aparatelor de comutație.	Какое техническое мероприятие является четвертым при подготовке рабочего места к выполнению работ со снятием напряжения? a) Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены во избежание поражений электрическим током; b) Установление устройства заземления и закорачивания (включение заземляющих ножей или, при их отсутствии, установка переносных устройств заземления и закорачивания); c) Выполнение необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов.	NSEIE, Pct. 297
55	Care este a cincea măsură tehnică la pregătirea locului de muncă pentru executarea lucrărilor cu scoaterea de sub tensiune? a) Realizarea deconectărilor necesare și luarea măsurilor care să împiedice apariția tensiunii la locul de muncă, ca urmare a conectării eronate sau spontane a aparatelor de comutație; b) Instalarea dispozitivului de legare la pământ și în scurtcircuit (conectarea cuțitelor de legare la pământ sau, acolo unde acestea lipsesc, prin instalarea dispozitivelor de legare la pământ și în scurtcircuit mobile); c) Montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de informare „LEGAT LA PĂMÂNT”, îngrădirea, după caz, a locurilor de muncă și a părților active rămase sub tensiune, precum și montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de avertizare și obligativitate.	Какое техническое мероприятие является пятым при подготовке рабочего места к выполнению работ со снятием напряжения? a) Выполнение необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов; b) Установление устройства заземления и закорачивания (включение заземляющих ножей или, при их отсутствии, установка переносных устройств заземления и закорачивания); c) Вывешивание указательных плакатов безопасности «ЗАЗЕМЛЕНО», ограждение, в случае необходимости, рабочих мест и оставшихся под напряжением токоведущих частей, а также вывешивание предупреждающих и предписывающих плакатов безопасности.	NSEIE, Pct. 297
56	Ce indicator de securitate trebuie montat pe dispozitivele de acționare (manevrele acestora) ale aparatelor de comutație cu comandă manuală (întrerupătoare, separatoare automate, separatoare, întrerupător cu pârghie, întrerupătoare automate), în scopul evitării punerii sub tensiune a locului de muncă? a) „NU CONECTA! SE LUCREAZĂ!”;	Какой плакат безопасности должен быть вывешен на приводах (их рукоятках) коммутационных аппаратов с ручным управлением (выключатели, отделители, разъединители, рубильники, автоматические выключатели), во избежание подачи напряжения на рабочее место? a) «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ!»;	NSEIE, Pct. 313

	b) „LEGAT LA PĂMÂNT”; c) „STOP! PERICOL DE ELECTROCUTARE!”.	b) «ЗАЗЕМЛЕНО»; c) «СТОЙ! ОПАСНОСТЬ СМЕРТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОПОРАЖЕНИЯ!».	
57	Ce indicator de securitate trebuie montat pe dispozitivele de acționare a aparaturilor de comutație prin intermediul cărora este deconectată linia electrică aeriană și linia electrică în cablu? a) „STOP! PERICOL DE ELECTROCUTARE!”; b) „NU CONECTA! SE LUCREAZĂ!”; c) „NU CONECTA! SE LUCREAZĂ PE LINIE!”.	Какой плакат безопасности должен быть вывешен на приводах коммутационных аппаратов которыми отключена воздушная линия электропередачи и кабельная линия электропередачи? a) «СТОЙ! ОПАСНОСТЬ СМЕРТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОПОРАЖЕНИЯ!»; b) «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ!»; c) «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТА НА ЛИНИИ!».	NSEIE, Pct. 319
58	Care sunt condițiile cu privire la instalarea dispozitivelor de legare la pământ și în scurtcircuit mobile în instalațiile electrice cu tensiunea peste 1000 V? a) Instalarea se realizează de doi lucrători, unul care deține grupa de securitate electrică nu mai mică de IV (din categoria personalului operativ sau operativ de reparații), și al doilea care deține grupa de securitate electrică nu mai mică de III; b) Instalarea se realizează de doi lucrători, care dețin grupa de securitate electrică nu mai mică de IV; c) Instalarea se realizează de doi lucrători, unul care deține grupa de securitate electrică nu mai mică de V (din categoria personalului operativ sau operativ de reparații), și al doilea care deține grupa de securitate electrică nu mai mică de IV.	Каковы требования к установке переносных устройств заземления и закорачивания в электроустановках напряжением выше 1000 В? a) Установка выполняется двумя работниками, одним, имеющим группу по электробезопасности не ниже IV (из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала), и вторым, имеющим группу по электробезопасности не ниже III; b) Установка выполняется двумя работниками, имеющими группу по электробезопасности не ниже IV; c) Установка выполняется двумя работниками, одним, имеющим группу по электробезопасности не ниже V (из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала), и вторым, имеющим группу по электробезопасности не ниже IV.	NSEIE, Pct. 357
59	Care sunt condițiile cu privire la instalarea dispozitivelor de legare la pământ și în scurtcircuit mobile în instalațiile electrice cu tensiunea peste 1000 V? a) Instalarea se realizează de doi lucrători, unul care deține grupa de securitate electrică nu mai mică de V (din categoria personalului operativ sau operativ de reparații), și al doilea care deține grupa de securitate electrică nu mai mică de IV; b) Instalarea se realizează de doi lucrători, unul care deține grupa de securitate electrică nu mai mică de IV (din categoria personalului operativ sau operativ de reparații), și al doilea care deține grupa de securitate electrică nu mai mică de III; c) Instalarea se realizează de doi lucrători, care dețin grupa de securitate electrică nu mai mică de IV.	Каковы требования к установке переносных устройств заземления и закорачивания в электроустановках напряжением выше 1000 В? a) Установка выполняется двумя работниками, одним, имеющим группу по электробезопасности не ниже V (из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала), и вторым, имеющим группу по электробезопасности не ниже IV; b) Установка выполняется двумя работниками, одним, имеющим группу по электробезопасности не ниже IV (из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала), и вторым, имеющим группу по электробезопасности не ниже III; c) Установка выполняется двумя работниками, имеющими группу по электробезопасности не ниже IV.	NSEIE, Pct. 357
60	Ce grupă de securitate electrică trebuie să dețină lucrătorul din categoria personalului operativ sau operativ de reparații căruia i se acordă dreptul de deconectare de sine stătătoare a cuțitelor de legare la pământ și de demontare a dispozitivelor de legare la pământ și în scurtcircuit mobile în instalațiile electrice cu tensiunea peste 1000 V? a) Nu mai mică de III; b) Nu mai mică de IV; c) V.	Какую группу по электробезопасности должен иметь работник из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала, которому предоставляется право единоличного отключения заземляющих ножей и снятия переносных устройств заземления и закорачивания в электроустановках напряжением выше 1000 В? a) Не ниже III; b) Не ниже IV; c) V.	NSEIE, Pct. 358

61	Cine realizează instalarea siguranțelor demontate, conectarea automatelor deconectate, deschiderea robinetelor de alimentare cu aer și demontarea indicatoarelor de securitate în timpul probelor? a) Șeful de lucrări sau un membru al formației de lucru; b) Personalul operativ sau operativ de reparații; c) Personalul de reparații desemnat de șeful de lucrări.	Кто выполняет установку снятых предохранителей, включение отключенных автоматов, открытие задвижек для подачи воздуха и снятие плакатов безопасности на время опробования? a) Производитель работ или член бригады; b) Оперативный или оперативно-ремонтный персонал; c) Ремонтный персонал, назначенный производителем работ.	NSEIE, Pct. 503
62	În ce condiții este permisă urcarea și realizarea lucrărilor pe stâlp? a) Numai după verificarea marajului de identificare al stâlpului; b) Doar după verificarea stabilității și durabilității stâlpului, în special a bazei acestuia; c) După verificarea echipamentului individual de protecție al lucrătorului, fără verificarea stării stâlpului.	При каких условиях разрешается подъем и выполнение работ на опоре? a) Только после проверки маркировки опоры; b) Только после проверки устойчивости и прочности опоры, особенно ее основания; c) После проверки средств индивидуальной защиты работника, без проверки состояния опоры.	NSEIE, Pct. 689
63	Ce grupă de securitate electrică trebuie să dețină membrii formației de lucru pentru a li se permite urcarea pe stâlpi la realizarea lucrărilor de escaladare? a) Nu mai mică de III – pentru toate tipurile de lucrări realizate până în vârful stâlpului; b) Nu mai mică de II – pentru lucrările realizate cu deconectarea LEA, până în vârful stâlpului, iar pentru lucrările pe părțile conductoare accesibile ale LEA aflate sub tensiune – nu mai sus de nivelul la care între capul lucrătorului și nivelul conductoarelor inferioare ale LEA rămâne o distanță de 2 m; c) Ambele variante prevăzute la lit. a) și b).	Какая группа по электробезопасности должна быть у членов бригады для допуска к подъему на опоры при выполнении верхолазных работ? a) Не ниже III группы – для всех видов работ, выполняемых до вершины опоры; b) Не ниже II группы – для работ, выполняемых с отключением ВЛ, до вершины опоры, а при выполнении работ на доступных токоведущих частях ВЛ, находящихся под напряжением, – не выше уровня, при котором расстояние между головой работника и уровнем нижних проводов ВЛ составляет не менее 2 м; c) Оба варианта, указанные в пп. а) и б).	NSEIE, Pct. 697
64	Ce grupă de securitate electrică trebuie să dețină membrii formației de lucru admiși pentru executarea lucrărilor de escaladare, care urcă pe stâlpi până în vârful acestora? a) Nu mai mică de III; b) Nu mai mică de IV; c) V.	Какую группу по электробезопасности должны иметь члены бригады, допущенные к выполнению верхолазных работ, для подъема на опоры до их верха? a) Не ниже III; b) Не ниже IV; c) V.	NSEIE, Pct. 697
65	Ce măsuri de securitate trebuie respectate la realizarea lucrărilor pe stâlp? a) Utilizarea numai a centurii de siguranță, fără alte mijloace de protecție împotriva căderii; b) Utilizarea unui sistem de protecție individuală împotriva căderii de la înălțime și asigurarea sprijinului pe ambele gheare de urcare-coborâre, în cazul utilizării acestora; c) Executarea lucrărilor fără utilizarea mijloacelor de protecție, dacă stâlpul este în stare tehnică corespunzătoare.	Какие меры безопасности должны соблюдаться при выполнении работ на опоре? a) Использование только предохранительного пояса, без других средств защиты от падения; b) Использование системы индивидуальной защиты от падения с высоты и опирание на оба подъемно-спускных когтя в случае их применения; c) Выполнение работ без использования средств защиты, если опора находится в исправном техническом состоянии.	NSEIE, Pct. 700
66	Cum trebuie să se poziționeze executantul de lucrări la realizarea lucrărilor pe stâlp în raport cu conductoarele aflate sub tensiune? a) Executantul se poate poziționa în orice loc de pe stâlp, dacă utilizează echipamentul individual de protecție corespunzător; b) Executantul trebuie să se poziționeze astfel încât conductoarele cele mai apropiate aflate sub tensiune să fie permanent în câmpul său vizual;	Как должен располагаться исполнитель работ при выполнении работ на опоре относительно находящихся под напряжением проводов? a) Исполнитель может располагаться в любом месте на опоре, если он использует соответствующие средства индивидуальной защиты;	NSEIE, Pct. 701

	c) Executantul trebuie să se poziționeze încât conductoarele aflate sub tensiune să fie în spatele executantului.	b) Исполнитель должен располагаться таким образом, чтобы ближайшие находящиеся под напряжением провода постоянно находились в его поле зрения; c) Исполнитель должен располагаться так, чтобы находящиеся под напряжением провода находились позади него.	
67	Cine trebuie să facă parte din Comisia care efectuează verificarea cunoștințelor personalului electrotehnic admis la realizarea măsurărilor și încercărilor echipamentului electric în instalațiile cu tensiunea peste 1000 V? a) Personal operativ cu grupa de securitate electrică nu mai mică de IV; b) Personal administrativ-tehnic responsabil de exploatarea instalațiilor electrice; c) Specialiști autorizați pentru încercările instalațiilor, care dețin grupa de securitate electrică V.	Кто должен входить в состав Комиссии, проводящей проверку знаний электротехнического персонала, допущенного к выполнению измерений и испытаний электрооборудования в электроустановках напряжением выше 1000 В? a) Оперативный персонал, имеющий группу по электробезопасности не ниже IV; b) Административно-технический персонал, ответственный за эксплуатацию электроустановок; c) Авторизованные специалисты по испытаниям оборудования, имеющие группу по электробезопасности V.	NSEIE, Pct. 825
68	În baza cărui document se efectuează încercările echipamentului electric, inclusiv cele realizate în afara instalațiilor electrice, cu utilizarea instalațiilor mobile de încercare? a) În baza dispoziției de lucru; b) În baza autorizației de lucru; c) În baza listei lucrărilor executate în ordinea exploatării curente.	На основании какого документа проводятся испытания электрооборудования, включая выполняемые вне электроустановок, с использованием передвижных испытательных установок? a) По распоряжению; b) По наряду; c) В соответствии с перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	NSEIE, Pct. 828
69	Ce grupă de securitate electrică trebuie să dețină șeful laboratorului electrotehnic care realizează admiterea la efectuarea măsurărilor și încercărilor în instalațiile electrice ale consumatorilor fără serviciu energetic creat? a) Nu mai mică de III; b) Nu mai mică de IV; c) V.	Какую группу по электробезопасности должен иметь начальник электро-технической лаборатории, выполняющий допуск к проведению измерений и испытаний в электроустановках потребителей, у которых не создана энергетическая служба? a) Не ниже III; b) Не ниже IV; c) V.	NSEIE, Pct. 829
70	Cine efectuează admiterea la realizarea măsurărilor și încercărilor în afara instalațiilor electrice în funcțiune? a) Personalul operativ sau operativ de reparații; b) Doar șeful de lucrări; c) Conducătorul de lucrări sau, dacă acesta nu a fost desemnat, șeful de lucrări.	Кто осуществляет допуск к проведению измерений и испытаний вне действующих электроустановок? a) Оперативный или оперативно-ремонтный персонал; b) Только производитель работ; c) Руководитель работ, а если он не назначен – производитель работ.	NSEIE, Pct. 829
71	Cine efectuează admiterea la realizarea măsurărilor și încercărilor echipamentului electric în instalațiile electrice în funcțiune? a) Personalul de reparații; b) Personalul operativ sau operativ de reparații; c) Doar personalul operativ.	Кто осуществляет допуск к проведению измерений и испытаний электрооборудования в действующих электроустановках? a) Ремонтный персонал; b) Оперативный или оперативно-ремонтный персонал; c) Только оперативный персонал.	NSEIE, Pct. 829
72	Unde trebuie să fie specificată realizarea măsurărilor și încercărilor efectuate în procesul lucrărilor de montare sau reparație a echipamentelor?	Где должно быть указано выполнение измерений и испытаний, проводимых в процессе работ по монтажу или ремонту оборудования?	NSEIE, Pct. 830

	a) În programul anual de lucrări al unității; b) În autorizația de lucru; c) În instrucțiunile de exploatare ale echipamentului.	a) В годовой программе работ предприятия; b) В наряде; c) В инструкциях по эксплуатации оборудования.	
73	Este permisă includerea în componența formației de lucru care realizează încercarea echipamentului a lucrătorilor din categoria personalului de reparații care nu sunt autorizați pentru efectuarea măsurărilor și încercărilor? a) Da, pentru realizarea lucrărilor de pregătire și supraveghere a echipamentului; b) Nu, deoarece toți membrii formației trebuie să fie autorizați pentru măsurări și încercări; c) Da, pentru realizarea nemijlocită a lucrărilor de măsurări și încercări.	Разрешается ли включать в состав бригады, выполняющей испытание оборудования, работников из категории ремонтного персонала, которые не имеют допуска к выполнению измерений и испытаний? a) Да, для выполнения работ по подготовке и надзору за оборудованием; b) Нет, поскольку все члены бригады должны иметь допуск к выполнению измерений и испытаний; c) Да, для непосредственного выполнения работ по измерениям и испытаниям.	NSEIE, Pct. 832
74	Este necesară separarea locului de muncă al operatorului instalației de încercare de partea instalației cu tensiunea peste 1000 V? a) Nu, dacă operatorul deține grupa de securitate electrică corespunzătoare; b) Da, locul de muncă trebuie să fie separat de partea instalației cu tensiunea peste 1000 V; c) Numai la efectuarea lucrărilor în instalațiile cu tensiunea peste 35 kV.	Необходимо ли отделять рабочее место оператора испытательной установки от части электроустановки напряжением выше 1000 В? a) Нет, если оператор имеет соответствующую группу по электробезопасности; b) Да, рабочее место должно быть отделено от части электроустановки напряжением выше 1000 В; c) Только при выполнении работ в электроустановках напряжением выше 35 кВ.	NSEIE, Pct. 834
75	Este permisă admiterea la realizarea lucrărilor, în baza autorizației de lucru emise pentru efectuarea încercărilor și pregătirea locului de muncă, dacă la locul de muncă sunt alte formații de lucru, care lucrează la echipamentul supus încercării? a) Decide admitentul; b) Da; c) Nu.	Разрешается ли допуск к работе по наряду, выданному на выполнение измерений и испытаний, и подготовки рабочего места, при наличии на рабочем месте других бригад, работающих на испытываемом оборудовании? a) Решает допускающий; b) Да; c) Нет.	NSEIE, Pct. 836
76	Cine instalează bariera de protecție pentru echipamentul supus încercării, instalația de încercare și conductoarele de legătură? a) Decide șeful laboratorului electrotehnic; b) Lucrătorii care efectuează încercările; c) Lucrătorii proprietarului instalației electrice.	Кто устанавливает ограждение для испытываемого оборудования, испытательной установки и соединительных проводов? a) Решает начальник электротехнической лаборатории; b) Работники, которые проводят испытания; c) Работники владельца электроустановки.	NSEIE, Pct. 837
77	Ce indicator de securitate trebuie să fie montat pe panourile sau benzile care îngrădesc echipamentul supus încercării, instalația de încercare și conductoarele de legătură între ele? a) „ÎNCERCARE! PERICOL DE ELECTROCUTARE!”, orientat spre exterior; b) „ÎNCERCARE! PERICOL DE ELECTROCUTARE!”, orientat spre interior; c) „LEGAT LA PĂMÂNT”, orientat spre exterior.	Какой плакат безопасности должен быть вывешен на щитах или канатах, ограждающих испытываемое оборудование, испытательную установку и соединительные проводники между ними? a) «ИСПЫТАНИЕ! ОПАСНОСТЬ СМЕРТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОПОРАЖЕНИЯ!», обращенный наружу; b) «ИСПЫТАНИЕ! ОПАСНОСТЬ СМЕРТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОПОРАЖЕНИЯ!», обращенный внутрь; c) «ЗАЗЕМЛЕНО», обращенный наружу.	NSEIE, Pct. 837
78	Cine asigură paza pentru prevenirea apropierii persoanelor străine de instalația de încercare, conductoarele de legătură și echipamentul supus încercării? a) Personalul operativ al instalației electrice;	Кто осуществляет охрану для предотвращения приближения посторонних лиц к испытательной установке, соединительным проводам и испытываемому оборудованию?	NSEIE, Pct. 838

	b) Membrii formației de lucru care dețin grupa de securitate electrică nu mai mică de II; c) Personalul de reparații.	a) Оперативный персонал электроустановки; b) Члены бригады, имеющие группу по электробезопасности не ниже II; c) Ремонтный персонал.	
79	Ce indicator de securitate trebuie să fie montat pe ușile sau barierele de protecție la încercările unei LEC, atunci când capătul opus al acesteia se află într-o cameră închisă, în compartimentul IDP sau într-o încăpere? a) „LEGAT LA PĂMÂNT”; b) „ÎNCERCARE! PERICOL DE ELECTROCUTARE!”; c) „NU CUPLAȚI! SE LUCREAZĂ”.	Какой предупреждающий плакат безопасности должен быть вывешен на дверях или ограждениях при испытаниях КЛ, если противоположный конец находится в закрытом помещении, в отсеке РУ или в помещении? a) «ЗАЗЕМЛЕНО»; b) «ИСПЫТАНИЕ! ОПАСНОСТЬ СМЕРТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОПОРАЖЕНИЯ!»; c) «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ».	NSEIE, Pct. 839
80	Care trebuie să fie secțiunea minimă a conductorului flexibil de cupru utilizat pentru legarea la pământ a carcasei instalației mobile de încercare? a) Nu mai mică de 6 mm ² ; b) Nu mai mică de 10 mm ² ; c) Nu mai mică de 16 mm ² .	Какое минимальное сечение должен иметь гибкий медный проводник, используемый для заземления корпуса передвижной испытательной установки? a) Не менее 6 мм ² ; b) Не менее 10 мм ² ; c) Не менее 16 мм ² .	NSEIE, Pct. 843
81	Care este prima operațiune care trebuie realizată la asamblarea schemei de încercare? a) Conectarea echipamentului supus încercării la instalația de încercare; b) Realizarea legării la pământ de protecție și de lucru a instalației de încercare; c) Aplicarea indicatoarelor de securitate și îngrădirea locului de muncă.	Какая операция должна быть выполнена в первую очередь при сборке испытательной схемы? a) Подключение испытываемого оборудования к испытательной установке; b) Выполнение защитного и рабочего заземления испытательной установки; c) Установка плакатов безопасности и ограждение рабочего места.	NSEIE, Pct. 843
82	Ce măsură trebuie aplicată înainte de conectarea instalației de încercare la rețeaua cu tensiunea de 230/400 V? a) Conectarea bornei de tensiune înaltă la echipamentul supus încercării; b) Legarea la pământ a bornei de tensiune înaltă a instalației de încercare; c) Conectarea instalației de încercare la rețea și verificarea tensiunii de ieșire.	Какая мера должна быть применена перед присоединением испытательной установки к сети напряжением 230/400 В? a) Подключение вывода высокого напряжения к испытываемому оборудованию; b) Заземление вывода высокого напряжения испытательной установки; c) Подключение испытательной установки к сети и проверка выходного напряжения.	NSEIE, Pct. 844
83	Cum trebuie realizată conectarea instalației de încercare la rețeaua de tensiune de 230/400 V pentru efectuarea încercărilor? a) Prin conectarea directă la bornele rețelei, fără utilizarea unui aparat de comutație; b) Prin intermediul unui aparat de comutație cu separare vizibilă a circuitului sau printr-un ștecher amplasat la locul de comandă al instalației; c) Prin intermediul unui cablu prelungitor conectat la orice priză disponibilă.	Как должно выполняться присоединение испытательной установки к сети напряжением 230/400 В для выполнения испытаний? a) Путем непосредственного подключения к выводам сети без применения коммутационного аппарата; b) Посредством коммутационного аппарата с видимым разрывом цепи или через штепсельную вилку, расположенные на месте управления установкой; c) Посредством удлинительного кабеля, подключенного к любой доступной розетке.	NSEIE, Pct. 846
84	Cum trebuie să fie protejat conductorul sau cablul utilizat pentru alimentarea instalației electrice de încercare de la rețeaua cu tensiunea 230/400 V?	Как должен быть защищен провод или кабель, используемый для питания испытательной электроустановки от сети напряжением 230/400 В?	NSEIE, Pct. 848

	a) Prin izolarea suplimentară a conductorului sau cablului utilizat pentru alimentare; b) Prin conectarea conductorului sau cablului direct la bornele rețelei fără dispozitive de protecție; c) Prin siguranțe fuzibile sau întrerupătoare automate instalate în rețeaua de alimentare.	a) Дополнительной изоляцией используемого для питания провода или кабеля; b) Подключением провода или кабеля непосредственно к выводам сети без защитных устройств; c) Предохранителями или автоматическими выключателями, установленными в питающей сети.	
85	În ce condiții se cuplează locatorul de defect la linia electrică aeriană (LEA)? a) După verificarea tensiunii, fără legarea la pământ a LEA; b) La LEA deconectată și legată la pământ; c) La LEA aflată sub tensiune, cu respectarea distanțelor de securitate.	В каких условиях импульсный измеритель присоединяется к воздушной линии электропередачи (ВЛ)? a) После проверки напряжения, без заземления ВЛ; b) К отключенной и заземленной ВЛ; c) К ВЛ, находящейся под напряжением, с соблюдением безопасных расстояний.	NSEIE, Pct. 862
86	Este necesară indicarea măsurărilor cu megohmmetrul în autorizația de lucru sau dispoziția de lucru, dacă acestea sunt incluse în conținutul lucrărilor? a) Da, în toate cazurile; b) Nu, nu este necesară indicarea acestora; c) Numai la decizia șefului de lucrări.	Требуется ли указывать измерения мегаомметром в наряде или распоряжении, если они входят в содержание выполняемых работ? a) Да, во всех случаях; b) Нет, указывать их не требуется; c) Только по решению производителя работ.	NSEIE, Pct. 869
87	Este permisă atingerea părților active la care este cuplat megohmmetrul în timpul realizării măsurărilor? a) Da, dacă tensiunea de încercare este mică; b) Da, numai cu acordul șefului de lucrări; c) Nu, atingerea acestor părți active este interzisă.	Разрешается ли прикасаться к токоведущим частям, к которым присоединен мегомметр, во время выполнения измерений? a) Да, если испытательное напряжение является небольшим; b) Да, только с разрешения производителя работ; c) Нет, прикасаться к этим токоведущим частям запрещается.	NSEIE, Pct. 874
88	În baza căror documente personalul delegat execută lucrări la instalațiile electrice în funcțiune? a) În baza instrucțiunilor interne ale prestatorului de servicii; b) În baza autorizațiilor de lucru; c) În baza autorizațiilor de lucru și dispozițiilor de lucru.	На основании каких документов командированный персонал выполняет работы в действующих электроустановках? a) На основании внутренних инструкций поставщика услуг; b) По нарядам; c) По нарядам и распоряжениям.	NSEIE, Pct. 1035
89	În ce condiții proprietarii instalațiilor electrice pot acorda personalului prestatorului de servicii drepturile de personal operativ și/sau operativ de reparații? a) După emiterea unui ordin de către prestatorul de servicii, fără alte condiții; b) După instruirea suplimentară și evaluarea cunoștințelor de către Comisia de examinare de la locul de muncă permanent; c) După confirmarea grupei de securitate electrică de către personalul administrativ-tehnic al proprietarului instalațiilor electrice.	В каких условиях собственники электроустановок могут предоставлять персоналу поставщика услуг права оперативного и/или оперативно-ремонтного персонала? a) После издания приказа поставщиком услуг без выполнения каких-либо дополнительных условий; b) После дополнительного обучения и оценки знаний экзаменационной Комиссией по месту постоянной работы; c) После подтверждения группы по электробезопасности административно-техническим персоналом собственника электроустановок.	NSEIE, Pct. 1036
90	Cine trebuie să asigure instruirea personalului delegat cu privire la activitățile specifice unității respective, riscurile pentru securitate și sănătate în muncă și măsurile de protecție și prevenire la nivelul unității? a) Întreprinderea terță care a delegat personalul; b) Proprietarul instalației electrice; c) Conducătorul de lucrări.	Кто должен обеспечить обучение командированного персонала о конкретных видах деятельности соответствующего предприятия, о рисках для охраны здоровья и безопасности труда, и о защитных и предупреждающих мероприятиях на уровне объекта? a) Стороннее предприятие откомандировавшее персонал; b) Собственник электроустановки;	NSEIE, Pct. 1046

		c) Руководитель работ.	
91	În cazul executării lucrărilor în instalațiile electrice cu tensiunea peste 1000 V, instruirea personalului delegat se efectuează la locul de muncă de către personalul agentului economic – proprietar al instalației electrice, din categoria personalului administrativ-tehnic, care deține grupa de securitate electrică: a) Nu mai mică de III; b) Nu mai mică de IV; c) V.	В случае выполнения работ в электроустановках напряжением до 1000 В, обучение командированного персонала осуществляется персоналом хозяйствующего субъекта – собственника электроустановки, из числа административно-технического персонала, имеющего группу по электробезопасности a) Не ниже III; b) Не ниже IV; c) V.	NSEIE, Pct. 1047
92	Cine este responsabil pentru corespunderea grupelor de securitate electrică și a drepturilor atribuite personalului delegat? a) Personalul delegat; b) Proprietarul instalației electrice în care se realizează lucrările; c) Întreprinderea terță care a delegat personalul.	Кто несет ответственность за соответствие присвоенных командированному персоналу групп по электробезопасности и прав? a) Командированный персонал; b) Собственник электроустановки, в которой будут производиться работы; c) Стороннее предприятие, откомандировавшее персонал.	NSEIE, Pct. 1050
93	Cum este considerat personalul laboratoarelor electrotehnice care realizează măsurări și încercări în instalațiile electrice? a) Personal operativ al instalației electrice; b) Personal de reparații al instalației electrice; c) Personal delegat.	Как считается персонал электротехнических лабораторий, выполняющий измерения и испытания в электроустановках? a) Оперативный персонал электроустановки; b) Ремонтный персонал электроустановки; c) Командированный персонал.	NSEIE, Pct. 1051
94	Care este numărul și tipul categoriilor în care se clasifică indicatoarele de securitate utilizate în instalațiile electrice? a) Două categorii: de interzicere și de avertizare; b) Trei categorii: de avertizare, de informare și de interzicere; c) Patru categorii: de interzicere, de avertizare, de obligativitate și de informare.	Каково количество и виды категорий, на которые подразделяются плакаты безопасности, используемые в электроустановках? a) Две категории: запрещающие и предупреждающие; b) Три категории: предупреждающие, информационные и запрещающие; c) Четыре категории: запрещающие, предупреждающие, предписывающие и указательные.	NSEIE, Anexa nr. 4, Pct. 1
95	Ce reprezintă tensiunea de pas? a) Tensiunea dintre un conductor și o carcasă metalică legată la pământ; b) Tensiunea care apare între două conductoare aflate sub tensiune diferită; c) Tensiunea între două puncte de pe suprafața pământului situate la distanța de 1 m, considerată a fi lungimea pasului unei persoane.	Что представляет собой напряжение шага? a) Напряжение между токоведущим проводником и заземленным металлическим корпусом; b) Напряжение, возникающее между двумя проводниками, находящимися под различным напряжением; c) Напряжение между двумя точками на поверхности земли, расположенными на расстоянии 1 м, которое принимается равным длине шага человека.	IUÎMPUIE, Tabelul 1.1
96	Ce reprezintă un mijloc de protecție electrică izolant principal? a) Dispozitiv utilizat exclusiv pentru verificarea prezenței sau absenței tensiunii în instalațiile electrice; b) Mijloc de protecție electrică izolant care se utilizează numai împreună cu alte mijloace de protecție și nu permite contactul direct cu părțile aflate sub tensiune;	Что представляет собой основное изолирующее электрозащитное средство? a) Устройство, предназначенное только для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках;	IUÎMPUIE, Tabelul 1.1

	c) Mijloc de protecție electrică izolant al cărui izolație rezistă timp îndelungat la tensiunea de serviciu a instalației electrice și care permite executarea lucrărilor la părțile aflate sub tensiune.	b) Изолирующее электрозащитное средство, которое применяется только совместно с другими средствами защиты и не позволяет непосредственно выполнять работы на токоведущих частях, находящихся под напряжением; c) Изолирующее электрозащитное средство, изоляция которого длительно выдерживает рабочее напряжение электроустановки и которое позволяет работать на токоведущих частях, находящихся под напряжением.	
97	Ce reprezintă un mijloc de protecție electrică izolant suplimentar? a) Mijloc de protecție electrică izolant destinat executării lucrărilor directe la părțile aflate sub tensiune, fără utilizarea altor mijloace de protecție; b) Mijloc de protecție electrică izolant care nu poate asigura de sine stătător, la tensiunea dată, protecția împotriva electrocutării, dar care completează mijlocul de protecție principal și servește ca mijloc de protecție împotriva tensiunii de contact și tensiunii de pas; c) Dispozitiv utilizat exclusiv pentru verificarea prezenței sau absenței tensiunii în instalațiile electrice.	Что представляет собой дополнительное изолирующее электрозащитное средство? a) Изолирующее электрозащитное средство, предназначенное для выполнения непосредственных работ на токоведущих частях без применения других средств защиты; b) Изолирующее электрозащитное средство, которое само по себе при данном напряжении не может обеспечить защиту от поражения электрическим током, но дополняет основное средство защиты и служит для защиты от напряжения прикосновения и напряжения шага; c) Устройство, предназначенное только для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках.	IUÎMPUIE, Tabelul 1.1
98	Cum se numește mijlocul de protecție electrică care, prin el însuși, nu poate asigura, la tensiunea respectivă, protecția împotriva șocului electric, dar completează mijlocul principal de protecție și servește, de asemenea, la protecția împotriva tensiunii de atingere și a tensiunii de pas? a) Mijloc de protecție individuală împotriva acțiunii curentului electric; b) Mijloc de protecție electrică suplimentar; c) Mijloc de protecție electrică principal.	Как называется электрозащитное средство, которое само по себе не может при данном напряжении обеспечить защиту от поражения электрическим током, но дополняет основное средство защиты, а также служит для защиты от напряжения прикосновения и напряжения шага? a) Средство индивидуальной защиты от воздействия электрического тока; b) Дополнительное изолирующее электрозащитное средство; c) Основное изолирующее электрозащитное средство.	IUÎMPUIE, Pct. 1.1.2
99	Cum se clasifică mijloacele de protecție electrică utilizate în instalațiile electrice? a) Individuale și colective; b) Principale și suplimentare; c) Permanente și temporare.	Как классифицируются электрозащитные средства, применяемые в электроустановках? a) Индивидуальные и коллективные; b) Основные и дополнительные; c) Постоянные и временные.	IUÎMPUIE, Pct. 1.1.6
100	Din ce categorii de mijloace de protecție electrică fac parte mănușile electroizolante utilizate în instalațiile electrice cu tensiunea peste 1000 V? a) Mijloc de protecție electroizolant principal; b) Mijloc de protecție electroizolant suplimentar; c) Mijloc de protecție individual.	К какому виду электрозащитных средств относятся диэлектрические перчатки, применяемые в электроустановках напряжением выше 1000 В? a) Основным изолирующим электрозащитным средством; b) Дополнительным изолирующим электрозащитным средством; c) Индивидуальным средством защиты.	IUÎMPUIE, Pct. 1.1.6
101	Din ce categorii de mijloace de protecție electrică fac parte cleștii электроизолаți utilizați în instalațiile electrice cu tensiunea peste 1000 V? a) Mijloace de protecție electroizolante suplimentare; b) În funcție de circumstanțe pot fi atât mijloace de protecție electroizolante principale cât și suplimentare;	К какому виду электрозащитных средств относятся изолирующие клещи, применяемые в электроустановках напряжением выше 1000 В? a) Дополнительным изолирующим электрозащитным средством; b) В зависимости от обстоятельств могут быть как основными, так и дополнительными изолирующими электрозащитными средствами;	IUÎMPUIE, Pct. 1.1.6

	c) Mijloace de protecție electroizolante principale.	c) Основным изолирующим электрозащитным средствам.	
102	Din ce categorii de mijloace de protecție electrică fac parte cleștii electroizolanți utilizați în instalațiile electrice cu tensiunea peste 1000 V? a) Mijloace de protecție electroizolante suplimentare; b) Mijloace de protecție electroizolante principale; c) În funcție de circumstanțe pot fi atât mijloace de protecție electroizolante principale cât și suplimentare.	К какому виду электрозащитных средств относятся изолирующие клещи, применяемые в электроустановках напряжением выше 1000 В? a) Дополнительным изолирующим электрозащитным средствам; b) Основным изолирующим электрозащитным средствам; c) В зависимости от обстоятельств могут быть как основными, так и дополнительными изолирующими электрозащитными средствами.	IUÎMPUIE, Pct. 1.1.6
103	Din ce categorii de mijloace de protecție electrică fac parte sculele cu mână electroizolante utilizate în instalațiile electrice cu tensiunea mai mică de 1000 V? a) Mijloace de protecție electroizolante principale; b) Mijloace de protecție electroizolante suplimentare; c) Mijloace de protecție colectivă.	К какому виду электрозащитных средств относятся инструменты с изолированными рукоятками, применяемые в электроустановках напряжением менее 1000 В? a) Основным изолирующим электрозащитным средствам; b) Дополнительным изолирующим электрозащитным средствам; c) Коллективным средствам защиты.	IUÎMPUIE, Pct. 1.1.6
104	La ce categorii de mijloace izolante de protecție electrică se atribuie indicatoarele de tensiune pentru instalațiile electrice cu tensiunea peste 1000 V? a) Mijloace de protecție electroizolante suplimentare; b) Mijloace de protecție electroizolante principale; c) În funcție de circumstanțe pot fi atât mijloace de protecție electroizolante principale cât și suplimentare.	К какой категории изолирующих электрозащитных средств относятся указатели напряжения, в электроустановках напряжением выше 1000 В? a) Дополнительным изолирующим электрозащитным средствам; b) Основным изолирующим электрозащитным средствам; c) В зависимости от обстоятельств могут быть как основными, так и дополнительными изолирующими электрозащитными средствами.	IUÎMPUIE, Pct. 1.1.6
105	La ce categorii de mijloace izolante de protecție electrică se atribuie indicatoarele de tensiune pentru instalațiile electrice cu tensiunea peste 1000 V? a) În funcție de circumstanțe pot fi atât mijloace de protecție electroizolante principale cât și suplimentare; b) Mijloace de protecție electroizolante principale; c) Mijloace de protecție electroizolante suplimentare.	К какой категории изолирующих электрозащитных средств относятся указатели напряжения, применяемые в электроустановках напряжением выше 1000 В? a) В зависимости от обстоятельств могут быть как основными, так и дополнительными изолирующими электрозащитными средствами; b) Основными изолирующими электрозащитными средствами; c) Дополнительными изолирующими электрозащитными средствами.	IUÎMPUIE, Pct. 1.1.6
106	La ce categorii de mijloace izolante de protecție electrică se atribuie cizmele electroizolante pentru instalațiile electrice cu tensiunea peste 1000 V? a) Mijloace de protecție electroizolante suplimentare; b) Mijloace de protecție electroizolante principale; c) În funcție de circumstanțe pot fi atât mijloace de protecție electroizolante principale cât și suplimentare.	К какой категории изолирующих электрозащитных средств относятся диэлектрические боты, применяемые в электроустановках напряжением выше 1000 В? a) Основным изолирующим электрозащитным средствам; b) Дополнительным изолирующим электрозащитным средствам; c) В зависимости от обстоятельств могут быть как основными, так и дополнительными изолирующими электрозащитными средствами.	IUÎMPUIE, Pct. 1.1.6
107	Din ce categorii de mijloace de protecție electrică fac parte cizmele electroizolante utilizate în instalațiile electrice cu tensiunea peste 1000 V? a) Mijloace de protecție electroizolante principale; b) Mijloace de protecție electroizolante suplimentare; c) În funcție de circumstanțe pot fi atât mijloace de protecție electroizolante principale cât și suplimentare.	К какой категории изолирующих электрозащитных средств относятся диэлектрические боты, применяемые в электроустановках напряжением выше 1000 В? a) Основным изолирующим электрозащитным средствам; b) Дополнительным изолирующим электрозащитным средствам; c) В зависимости от обстоятельств могут быть как основными, так и дополнительными изолирующими электрозащитными средствами.	IUÎMPUIE, Pct. 1.1.6

108	Din ce categorii de mijloace de protecție electrică fac parte cizmele electroizolante utilizate în instalațiile electrice cu tensiunea peste 1000 V? a) În funcție de circumstanțe pot fi atât mijloace de protecție electroizolante principale cât și suplimentare; b) Mijloace de protecție electroizolante principale; c) Mijloace de protecție electroizolante suplimentare.	К какой категории изолирующих электрозащитных средств относятся диэлектрические боты, применяемые в электроустановках напряжением выше 1000 В? a) В зависимости от обстоятельств могут быть как основными, так и дополнительными изолирующими электрозащитными средствами; b) Основным изолирующим электрозащитным средством; c) Дополнительным изолирующим электрозащитным средством.	IUÎMPUIE, Pct. 1.1.6
109	Ce mijloace de protecție individuală se utilizează în instalațiile electrice? a) Casca de protecție, mijloace de protecție a feței, ochilor, căilor respiratorii, a mâinilor, sistemul de protecție împotriva căderii în gol de la înălțime, precum și îmbrăcămintea specială; b) Casca de protecție, mijloace de protecție a feței, ochilor, căilor respiratorii, a mâinilor, precum și indicatorul de tensiune; c) Casca de protecție, mijloace de protecție a feței, ochilor, căilor respiratorii, a mâinilor, sistemul de protecție împotriva căderii în gol de la înălțime, precum și mănușile electroizolante.	Какие средства индивидуальной защиты применяются в электроустановках? a) Защитная каска, средства защиты лица, глаз, органов дыхания, рук, система защиты от падения с высоты, а также специальная одежда; b) Защитная каска, средства защиты лица, глаз, органов дыхания, рук, а также указатель напряжения; c) Защитная каска, средства защиты лица, глаз, органов дыхания, рук, система защиты от падения с высоты, а также диэлектрические перчатки.	IUÎMPUIE, Pct. 1.1.8
110	Ce mijloace de protecție pot fi utilizate pe timp umed în aer liber? a) Numai mijloace de protecție, de construcție specială, destinate pentru lucrări în aceste condiții; b) Orice mijloc izolant de protecție electrică principal; c) Orice mijloc izolant de protecție electrică suplimentar.	Какие средства защиты могут применяться на открытом воздухе в сырую погоду? a) Только средства защиты специальной конструкции, предназначенные для работы в таких условиях; b) Любое основное изолирующее электрозащитное средство; c) Любое дополнительное изолирующее электрозащитное средство.	IUÎMPUIE, Pct. 1.2.7
111	Este permisă utilizarea mijloacelor de protecție cu termenul de valabilitate expirat? a) Da, dacă mijloacele de protecție nu prezintă deteriorări exterioare; b) Da, numai cu aprobarea proprietarului instalației electrice; c) Nu, utilizarea acestora nu este permisă.	Допускается ли использование средств защиты с истекшим сроком годности? a) Да, если средства защиты не имеют внешних повреждений; b) Да, только с разрешения собственника электроустановки; c) Нет, использование таких средств не допускается.	IUÎMPUIE, Pct. 1.2.8
112	În ce condiții trebuie păstrate prăjinile electroizolante, cleștii electroizolanți și indicatoarele de tensiune pentru instalații electrice cu tensiunea peste 1000 V? a) Ce admit încovoierea acestora și contactul cu pereții; b) Ce exclud numai contactul acestora cu pereții; c) Ce exclud încovoierea acestora și contactul cu pereții.	В каких условиях должны храниться изолирующие штанги, изолирующие клещи и указатели напряжения для электроустановок напряжением выше 1000 В? a) Допускающих их прогиб и соприкосновение со стенами; b) Исключающих только их соприкосновение со стенами; c) Исключающих их прогиб и соприкосновение со стенами.	IUÎMPUIE, Pct. 1.3.4
113	La ce interval se verifică, prin examinare vizuală, prezența și starea dispozitivelor de legare la pământ și în scurtcircuit? a) O dată la 3 luni; b) O dată la 6 luni; c) O dată la 12 luni.	С какой периодичностью проводится осмотр переносных заземлений для проверки их наличия и состояния? a) Один раз в 3 месяца; b) Один раз в 6 месяцев; c) Один раз в 12 месяцев.	IUÎMPUIE, Pct. 1.4.3
Personal de reparații		Ремонтный персонал	

Nr. între-bării			Referință la DNT, Pct.
1	Ce act normativ cuprinde prevederi minime de bază pentru realizarea în condiții de securitate a activităților în instalațiile, centralele, rețelele electrice și instalațiile de stocare a energiei? a) NE1-01:2019 „Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor noncasnici”; b) Normele de securitate la exploatarea instalațiilor electrice; c) Norme de amenajare a instalațiilor electrice.	Какой нормативный акт содержит основные минимальные требования для безопасного выполнения работ в электрических установках, электрических станциях, электрических сетях и установках хранения энергии? a) NE1-01:2019, „Правила эксплуатации электрических установок небытовых потребителей”; b) Нормы по безопасности при эксплуатации электроустановок; c) Правила устройства электроустановок.	NSEIE, Pct. 1
2	Pentru cine sunt obligatorii Normele de securitate la exploatarea instalațiilor electrice? a) Pentru întreprinderile electroenergetice, consumatorii noncasnici, instituții, agenții economici care prestează servicii de deservire a obiectelor energetice; b) Pentru electricienii autorizați, laboratoarele electrotehnice, proiectanți, executanții de lucrări în instalații electrice indiferent de nivelul lor de tensiune, precum și pentru specialiștii din cadrul agenției naționale pentru reglementare în energetică; c) Pentru toate categoriile de persoane și entități menționate la lit. a) și b).	Для кого обязательны Нормы по безопасности при эксплуатации электроустановок? a) Для электроэнергетических предприятий, небытовых потребителей, учреждений, хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги по обслуживанию объектов энергетики; b) Для авторизованных электриков, электротехнических лабораторий, проектировщиков, исполнителей работ в электроустановках независимо от их уровня напряжения, а также для специалистов национального агентства по регулированию в энергетике; c) Для всех категорий лиц и организаций, указанных в пп. а) и b).	NSEIE, Pct. 2
3	Cine pregătește locurile de muncă și/sau evaluează existența măsurilor suficiente de securitate întreprinse pentru pregătirea lor, și instruește membrii formației de lucru cu admiterea ei la executarea lucrărilor? a) Membrul formației de lucru; b) Supraveghetorul; c) Admitentul.	Кто производит подготовку рабочих мест и/или оценку достаточности мер безопасности, принятых для их подготовки, обучает членов бригады с ее допуском к производству работ a) Член бригады; b) Наблюдающий; c) Допускающий.	NSEIE, Pct. 5.1
4	Cum se numește indicatorul destinat avertizării persoanelor cu privire la un pericol potențial, interzicerii sau obligativității unor acțiuni specifice, precum și informării despre amplasarea unor obiecte a căror utilizare contribuie la prevenirea sau reducerea consecințelor factorilor de risc? a) Semn de avertizare; b) Indicator de securitate; c) Marcaj de protecție.	Как называется знак, предназначенный для предупреждения лиц о возможной опасности, запрещения или предписания выполнения определенных действий, а также для информирования о расположении объектов, использование которых связано с исключением или снижением последствий воздействия опасных факторов? a) Предупреждающий знак; b) Плакат безопасности; c) Защитная маркировка.	NSEIE, Pct. 5.19
5	Care este definiția noțiunii de „indicator de securitate”? a) Marcaj aplicat pe echipamentele electrice pentru identificarea caracteristicilor tehnice ale acestora; b) Indicator destinat avertizării persoanelor cu privire la un pericol potențial, interzicerii sau obligativității unor acțiuni specifice, precum și informării despre amplasarea unor obiecte a căror utilizare contribuie la prevenirea sau reducerea consecințelor factorilor de risc;	Как определяется понятие «плакат безопасности»? a) Маркировка, нанесенная на электрооборудование для идентификации его технических характеристик; b) Знак, предназначенный для предупреждения лиц о возможной опасности, запрещении или предписании определенных действий, а также для информации о расположении объектов, использование которых	NSEIE, Pct. 5.19

	c) Mijloc de protecție individuală utilizat pentru prevenirea electrocutării personalului de exploatare.	связано с исключением или снижением последствий воздействия опасных факторов; c) Средство индивидуальной защиты, используемое для предотвращения поражения электрическим током эксплуатационного персонала.	
6	La ce înălțime de la suprafața solului, planșeului sau eșafodajului de lucru, deasupra cărora se execută lucrări nemijlocit de pe construcții sau a utilajelor la montarea sau reparația acestora se execută lucrările de escaladare? a) Mai mare de 1,5 m; b) Mai mare de 5 m; c) Mai mare de 10 m.	На какой высоте от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которыми производятся работы непосредственно с конструкций и оборудования, при их монтаже или ремонте выполняются верхолазные работы? a) Более 1,5 м; b) Более 5 м; c) Более 10 м.	NSEIE, Pct. 5.31
7	Cum se definesc lucrările executate după deconectarea instalației electrice sau a unei părți a acesteia de la sursa de alimentare, prin deconectarea aparatelor de comutație, decuplarea barelor, cablurilor și conductoarelor și prin întreprinderea măsurilor pentru prevenirea apariției tensiunii pe părțile active la locul de muncă? a) Lucrări sub tensiune indusă; b) Lucrări fără scoatere de sub tensiune; c) Lucrări cu scoatere de sub tensiune.	Как определяются работы, выполняемые после отключения электроустановки или ее части от источника питания путем отключения коммутационных аппаратов, отсоединения шин, кабелей, проводов, и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на токоведущие части к месту работы? a) Работы под наведенным напряжением; b) Работы без снятия напряжения; c) Работы со снятием напряжения.	NSEIE, Pct. 5.33
8	Cum se numesc lucrările realizate cu scoaterea de sub tensiune a instalației electrice sau a unei părți a acesteia, în care se atinge părțile active aflate sub tensiune indusă mai mare de 42 V ori se lucrează la o distanță mai mică decât cea minimă admisibilă față de acestea? a) Lucrări sub tensiune indusă; b) Lucrări fără scoatere de sub tensiune; c) Lucrări realizate în ordinea exploatării curente.	Как называются работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части, при которых осуществляется прикосновение к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 42 В, либо работа ведется на расстоянии от них менее минимально допустимого? a) Работы под наведенным напряжением; b) Работы со снятием напряжения; c) Работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации.	NSEIE, Pct. 5.35
9	Cum se definește un lucrător cu experiență? a) Lucrător a cărui experiență profesională în domeniul de activitate în care este implicat este de cel puțin 1 an; b) Lucrător care deține grupa de securitate electrică nu mai mică de III; c) Lucrător care are experiență profesională de cel puțin 6 luni în domeniul de activitate.	Как определяется опытный работник? a) Работник, стаж работы которого в соответствующей сфере деятельности составляет не менее 1 года; b) Работник, имеющего группу по электробезопасности не ниже III; c) Работник, имеющий профессиональный опыт работы в соответствующей сфере деятельности не менее 6 месяцев.	NSEIE, Pct. 5.37
10	Cum se numește persoana care dispune de cunoștințele și experiența necesare pentru a identifica riscurile și a preveni pericolele asociate cu curentul electric? a) Persoană instruită; b) Persoană calificată; c) Persoană responsabilă de instalația electrică.	Как называется лицо, имеющее соответствующее образование и опыт, позволяющие ей оценивать риски и избегать опасностей, которые может создавать электричество? a) Инструктированный персонал; b) Квалифицированный персонал; c) Лицо, ответственное за электроустановку.	NSEIE, Pct. 5.43
11	Care este definiția noțiunii de „persoană calificată”?	Как определяется понятие «квалифицированный персонал»?	NSEIE, Pct. 5.43

	a) Persoană instruită în mod corespunzător sau supravegheată de o persoană pentru a identifica riscurile și a evita pericolele pe care le poate produce curentul electric; b) Persoană care a participat la instruirea introductivă și are dreptul să execute independent orice lucrare în instalațiile electrice; c) Persoană care dispune de cunoștințe și experiența necesare pentru a identifica riscurile și a preveni pericolele asociate cu curentul electric.	a) Лица, соответственно проинструктированные или выполняющие работы под наблюдением персонала, позволяющие им оценивать риски и избегать опасностей, которые может создавать электричество; b) Лицо, прошедшее вводный инструктаж и имеющее право самостоятельно выполнять любые работы в электроустановках; c) Лица, имеющие соответствующее образование и опыт, позволяющие им оценивать риски и избегать опасностей, которые может создавать электричество.	
12	Cum se numește personalul care realizează lucrări de mentenanță, reparație, montaj, ajustare și încercări ale echipamentului electric, precum și personalul din serviciile specializate responsabil de realizarea măsurărilor, încercărilor, ajustărilor și reglărilor echipamentelor? a) Personal electrotehologic; b) Personal auxiliar; c) Personal de reparații.	Как называется персонал, выполняющий работы по техническому обслуживанию, ремонту, монтажу, наладке и испытаниям электрооборудования, а также персонал специализированных служб, ответственный за выполнение измерений, испытаний, наладок и регулировок оборудования? a) Электротехнологический персонал; b) Вспомогательный персонал; c) Ремонтный персонал.	NSEIE, Pct. 5.50
13	În cazul în care instalațiile electrice sunt deservite de agenți economici care prestează servicii de deservire, mijloacele de protecție utilizate trebuie să fie din dotarea cui? a) Doar personalului operativ de reparații din posesia proprietarului instalațiilor electrice; b) Agenților economici care prestează servicii, cu indicarea acestui fapt în contractul de prestare a serviciilor; c) Proprietarului instalațiilor electrice.	В случае обслуживания электроустановок хозяйствующими субъектами, предоставляющими сервисные услуги, из чьего оснащения должны использоваться защитные средства? a) Только оперативного-ремонтного персонала собственника электроустановок; b) Хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги по обслуживанию, с указанием этого в договоре предоставления услуг; c) Собственника электроустановок.	NSEIE, Pct. 13
14	Care este înălțimea minimă, măsurată de la tălpile picioarelor lucrătorului până la sol sau o altă bază de referință artificială, unde există pericolul căderii în gol, de la care o activitate este considerată muncă la înălțime? a) Minimum de 1,3 m; b) Minimum de 2 m; c) Minimum de 5 m.	Какова минимальная высота, измеряемая от подошв ног работника до земли или другой искусственной опорной поверхности, где есть риск падения, начиная с которой деятельность считается работой на высоте? a) Минимум 1,3 м; b) Минимум 2 м; c) Минимум 5 м.	NSEIE, Pct. 15
15	Cine deservește instalațiile electrice în funcțiune, efectuează manevre operative în instalațiile electrice, organizează și realizează lucrările de reparații, montare, ajustare, încercări, măsurări și diagnostic? a) Personalul de ocazie; b) Personalul electrotehologic; c) Personalul electrotehnic.	Кто обслуживает действующие электроустановки, проводит оперативные переключения в электроустановках, организует и выполняет ремонтные, монтажные, наладочные работы, испытания, измерения и диагностику? a) Случайный персонал; b) Электротехнологический персонал; c) Электротехнический персонал.	NSEIE, Pct. 16
16	Care este vârsta minimă necesară pentru admiterea persoanelor la executarea lucrărilor de sine stătător în instalațiile electrice aflate în funcțiune? a) 18 ani; b) 19 ani; c) 20 ani.	Каков минимальный возраст для допуска лиц к самостоятельному выполнению работ в действующих электроустановках? a) 18 лет; b) 18 лет; c) 20 лет.	NSEIE, Pct 20
17	Care dintre lucrări sunt considerate lucrări speciale?	Какие из работ считаются специальными работами?	NSEIE,

	a) Lucrări ca personal delegat; b) Lucrări sub tensiune la părțile active; c) Toate lucrările indicate la lit. a) și b).	a) Работы в качестве командированного персонала; b) Работы под напряжением на токоведущих частях; c) Все работы указанные в пп. а) и b).	Pct. 30
18	Care dintre lucrări sunt considerate lucrări speciale? a) Lucrări de escaladare, lucrări ca personal delegat, lucrări sub tensiune îndusă; b) Lucrări sub tensiune la părțile active, încercări și măsurări (cu excepția lucrărilor cu megohmmetrul); c) Toate lucrările indicate la lit. a) și b).	Какие из работ считаются специальными работами? a) Верхолазные работы, работы в качестве командированного персонала, работы под наведенным напряжением; b) Работы под напряжением на токоведущих частях, испытания и измерения (за исключением работ с мегаомметром); c) Все работы указанные в пп. а) и b).	NSEIE, Pct. 30
19	Care dintre lucrări sunt considerate lucrări speciale? a) Lucrări sub tensiune îndusă; b) Lucrări sub tensiune la părțile active; c) Lucrările indicate la lit. a) și b).	Какие из работ считаются специальными работами? a) Работы под наведенным напряжением; b) Работы под напряжением на токоведущих частях; c) Работы указанные в пп. а) и b).	NSEIE, Pct. 30
20	Care dintre următoarele lucrări sunt considerate lucrări speciale? a) Lucrări cu megohmmetrul; b) Inspectarea vizuală a instalațiilor electrice; c) Lucrări sub tensiune la părțile active.	Какая из следующих работ считается специальной работой? a) Работы с мегомметром; b) Осмотр электроустановок; c) Работы под напряжением на токоведущих частях.	NSEIE, Pct. 30
21	Care este distanța minimă admisibilă de la mecanismele și mașinile de ridicat aflate în poziție de lucru sau în poziție de transport, de la elementele de legare și prindere a sarcinii, precum și de la dispozitivele de ridicare a greutăților, până la părțile active aflate sub tensiune în instalațiile electrice cu tensiunea de 10 kV? a) 0,6 m; b) 1,0 m; c) Nu se normează (fără atingere).	Каково минимальное допустимое расстояние от механизмов и грузоподъемных машин в рабочем и транспортном положении, от стропов, грузозахватных приспособлений, а также от устройств для подъема груза до токоведущих частей, находящихся под напряжением, в электроустановках напряжением 10 кВ? a) 0,6 м; b) 1,0 м; c) Не нормируется (без прикосновения).	NSEIE, Pct. 39
22	În baza căror documente se realizează lucrările în instalațiile electrice aflate în funcțiune? a) În baza dispozițiilor verbale; b) Numai în baza dispoziției de lucru; c) În baza autorizației de lucru, în baza dispoziției de lucru și în baza listei de lucrări executate în ordinea exploatarei curente.	На основании каких документов выполняются работы в действующих электроустановках? a) По устному распоряжению; b) Только по распоряжению; c) По наряду, по распоряжению и на основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	NSEIE, Pct. 59
23	Este permisă realizarea lucrărilor în locuri neiluminate? a) Da, dacă lucrările sunt de scurtă durată și nu implică atingerea părților active; b) Da, dacă executantul deține grupa de securitate electrică corespunzătoare; c) Nu, realizarea lucrărilor în locuri neiluminate este interzisă.	Разрешается ли выполнение работ в неосвещенных местах? a) Да, если работы имеют кратковременный характер и не связаны с прикосновением к токоведущим частям; b) Да, если исполнитель имеет соответствующую группу по электробезопасности; c) Нет, выполнение работ в неосвещенных местах запрещается.	NSEIE, Pct. 71
24	Care stingătoare pot fi utilizate pentru stingerea unui incendiu la o instalație electrică aflată sub tensiune de 6 kV? a) Stingător cu apă; b) Stingător cu bioxid de carbon (CO ₂); c) Stingător cu spumă.	Какие огнетушители могут применяться для тушения пожара в электроустановке, находящейся под напряжением 6 кВ? a) Водяным огнетушителем; b) Углекислотным огнетушителем (CO ₂); c) Пенным огнетушителем.	NSEIE, Pct. 93

25	Ce tipuri de măsuri asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Măsurile de verificare; b) Măsurile de pregătire; c) Măsurile organizatorice și tehnice.	Какие типы мероприятий обеспечивают безопасность работ в электроустановках? a) Проверочные мероприятия; b) Подготовительные мероприятия; c) Организационные и технические мероприятия.	NSEIE, Pct. 98, 297
26	Care dintre măsurile organizatorice ce asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice este prima? a) Emiterea autorizației de lucru, dispoziției de lucru sau întocmirea listei lucrărilor executate în ordinea exploatarei curente; b) Desemnarea persoanelor responsabile de realizarea lucrărilor în instalațiile electrice; c) Admiterea la realizarea lucrării.	Какое из организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках, является первым? a) Выдача наряда, распоряжения или составление перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; b) Назначение лиц, ответственных за выполнение работ в электроустановках; c) Допуск к выполнению работы.	NSEIE, Pct. 98
27	Care dintre măsurile organizatorice ce asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice este a doua? a) Admiterea la realizarea lucrării; b) Desemnarea persoanelor responsabile de realizarea lucrărilor în instalațiile electrice; c) Emiterea autorizației de lucru, dispoziției de lucru sau întocmirea listei lucrărilor executate în ordinea exploatarei curente.	Какое из организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках, является вторым? a) Допуск к выполнению работы; b) Назначение лиц, ответственных за выполнение работ в электроустановках; c) Выдача наряда, распоряжения или составление перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	NSEIE, Pct. 98
28	Care dintre măsurile organizatorice ce asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice este a treia? a) Pregătirea locului de muncă; b) Înregistrarea pauzelor în lucru; c) Emiterea permisiunii pentru pregătirea locului de muncă în cazurile enumerate în pct. 135 a Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice.	Какое из организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках, является третьим? a) Подготовка рабочего места; b) Оформление перерывов в работе; c) Выдача разрешения на подготовку рабочего места в случаях, перечисленных в п. 135 Норм по безопасности при эксплуатации электроустановок.	NSEIE, Pct. 98
29	Care este a patra măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Emiterea permisiunii pentru admiterea la realizarea lucrărilor în cazurile enumerate în pct. 135 a Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice; b) Supravegherea în timpul realizării lucrării; c) Înregistrarea pauzelor în lucru.	Какое является четвертым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Выдача разрешения на допуск к выполнению работ в случаях, перечисленных в п. 135 Норм по безопасности при эксплуатации электроустановок; b) Надзор во время выполнения работы; c) Оформление перерывов в работе.	NSEIE, Pct. 98
30	Care dintre măsurile organizatorice ce asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice este a cincea? a) Pregătirea locului de muncă; b) Admiterea la realizarea lucrării; c) Supravegherea în timpul realizării lucrării.	Какое из организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках, является пятым? a) Подготовка рабочего места; b) Допуск к выполнению работы; c) Надзор во время выполнения работы.	NSEIE, Pct. 98
31	Care este a șasea măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Pregătirea locului de muncă; b) Admiterea la realizarea lucrării;	Какое из организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках, является шестым? a) Подготовка рабочего места; b) Допуск к выполнению работы;	NSEIE, Pct. 98

	c) Supravegherea în timpul realizării lucrării.	c) Надзор во время выполнения работы.	
32	Care este a șaptea măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Înregistrarea pauzelor în lucru; b) Transferarea la alt loc de muncă; c) Supravegherea în timpul realizării lucrării.	Какое является седьмым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Оформление перерывов в работе; b) Перевод на другое рабочее место; c) Надзор во время выполнения работы.	NSEIE, Pct. 98
33	Care este a opta măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Supravegherea în timpul realizării lucrării; b) Transferarea la alt loc de muncă; c) Înregistrarea pauzelor în lucru.	Какое является восьмым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Надзор во время выполнения работы; b) Перевод на другое рабочее место; c) Оформление перерывов в работе.	NSEIE, Pct. 98
34	Care este a noua măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Înregistrarea pauzelor în lucru; b) Transferarea la alt loc de muncă; c) Supravegherea în timpul realizării lucrării;	Какое является девятым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Оформление перерывов в работе; b) Перевод на другое рабочее место; c) Надзор во время выполнения работы.	NSEIE, Pct. 98
35	Care este a zecea măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Pregătirea locului de muncă; b) Desemnarea persoanelor responsabile de realizarea lucrărilor în instalațiile electrice; c) Finalizarea lucrării.	Какое является десятым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? d) Подготовка рабочего места; e) Назначение лиц, ответственных за выполнение работ в электроустановках; f) Окончание работы.	NSEIE, Pct. 98
36	Cui îi aparține responsabilitatea pentru realizarea în condiții de securitate a lucrărilor în instalațiile electrice? a) Șefului de lucrări; b) Tuturor persoanelor implicate în procesul de lucru, inclusiv emitentului documentelor, admitentului, șefului de lucrări, supraveghetorului și membrilor formației de lucru; c) Doar personalului operativ de reparații.	Кто несет ответственность за безопасное выполнение работ в электроустановках? a) Производитель работ; b) Лица, участвующие в процессе работы, включая выдающего наряд, допускающего, руководителя работ, наблюдающего и членов рабочей бригады; c) Только оперативно-ремонтный персонал.	NSEIE, Pct. 99
37	Cine stabilește necesitatea, volumul și posibilitatea îndeplinirii lucrărilor în condiții de securitate? a) Conducătorul de lucrări; b) Admitentul; c) Emitentul autorizației de lucru, dispoziției de lucru.	Кто устанавливает необходимость, объем и возможность безопасного выполнения работ? a) Руководитель работ; b) Допускающий; c) Лицо, выдающее наряд или отдающее распоряжение.	NSEIE, Pct. 101
38	Cine poartă responsabilitate pentru suficiență și corectitudinea măsurilor de securitate indicate în autorizația (dispoziția) de lucru? a) Emitentul autorizației de lucru, dispoziției de lucru; b) Conducătorul de lucrări; c) Admitentul.	Кто несет ответственность за достаточность и правильность мер безопасности, указанных в наряде (распоряжении)? a) Лицо, выдающее наряд или отдающее распоряжение; b) Руководитель работ; c) Допускающий.	NSEIE, Pct. 102
39	Cine este responsabil pentru corectitudinea admiterii la lucru a formației de lucru? a) Admitentul;	Кто несет ответственность допуска к работе бригады? a) Допускающий; b) Наблюдающий;	NSEIE, Pct. 116

	b) Supraveghetorul; c) Șeful de lucrări.	c) Производитель работ.	
40	Ce grupă de securitate electrică trebuie să dețină șeful de lucrări la realizarea lucrărilor în instalații subterane, în care pot apărea emisii nocive, la lucrările sub tensiune, la lucrările de întindere și de înlocuire a conductoarelor LEA cu tensiunea mai mică de 1000 V suspendate în comun pe stâlpii LEA cu tensiunea peste 1000 V? a) Nu mai mică de III; b) Nu mai mică de IV; c) Nu mai mică de V.	Какую группу электробезопасности должен иметь производитель работ при выполнении работ в подземных сооружениях, где возможно появление вредных выбросов, при работах под напряжением, работах по перетяжке и замене проводов ВЛ напряжением менее 1000 В, совместно подвешенных на опорах ВЛ напряжением выше 1000 В? a) Не ниже III; b) Не ниже IV; c) Не ниже V.	NSEIE, Pct. 122
41	Se permite cumularea funcției de admitent cu funcția de șef de lucrări din categoria personalului de reparații la LEA? a) Da, în toate cazurile de lucrări la LEA; b) Nu, în niciun caz; c) Da, dacă pregătirea locului de muncă presupune doar verificarea lipsei tensiunii și instalarea dispozitivului mobil de legare la pământ și în scurtcircuit, fără manevre cu aparatele de comutație.	Допускается ли совмещение обязанностей допускающего с обязанностями руководителя работ или производителя работ из числа ремонтного персонала на ВЛ? a) Да, во всех случаях выполнения работ на ВЛ; b) Нет, ни в коем случае; c) Да, если подготовка рабочего места включает только проверку отсутствия напряжения и установку переносных устройств заземления и закорачивания на месте работы, без выполнения переключений с коммутационными аппаратами.	NSEIE, Pct. 134
42	De câte ori poate fi prelungită autorizația de lucru? a) Nu se limitează; b) O singură dată; c) De două ori.	Сколько раз может быть продлен наряд? a) Не ограничивается; b) Один раз; c) Два раза.	NSEIE, Pct. 144
43	Care este termenul de valabilitate a dispoziției de lucru? a) Este nu mai mare de 1 oră; b) Este determinat de durata zilei de muncă sau a turei; c) Este nu mai mare de 2 ore.	Каков срок действия распоряжения? a) Не более 1 часа; b) Определяется продолжительностью рабочего дня или смены; c) Не более 2-х часов.	NSEIE, Pct. 186
44	Pot fi realizate lucrările urgente în instalațiile electrice, cu o durată nu mai mare de 1 oră, în baza dispoziției de lucru, de către personalul de reparație? a) Nu se permite; b) Se permite, numai sub supravegherea personalului operativ și/sau personalului operativ de reparații, fără a se lua în considerare timpul necesar pentru pregătirea locului de muncă; c) Se permite, fără supraveghere.	Могут ли неотложные работы продолжительностью не более 1 часа в электроустановках выполняться ремонтным персоналом по распоряжению? a) Не допускается; b) Допускается только под надзором оперативного персонала и/или оперативно-ремонтного персонала, без учета времени, необходимого для подготовки рабочего места; c) Допускается, без надзора.	NSEIE, Pct. 195
45	Ce grupă de securitate electrică trebuie să dețină șeful de lucrări (supraveghetorul) care realizează lucrarea sau supraveghează lucrătorii la realizarea lucrărilor urgente în instalațiile electrice cu tensiunea peste 1000 V? a) Nu mai mică de IV; b) Nu mai mică de III; c) Nu mai mică de II.	Какую группу по электробезопасности должен иметь производитель работ (наблюдающий), который выполняет работу или осуществляет надзор за работниками при выполнении неотложных работ в электроустановках напряжением выше 1000 В? a) Не ниже IV; b) Не ниже III; c) Не ниже II.	NSEIE, Pct. 197

46	Ce grupă de securitate electrică trebuie să dețină șeful de lucrări (supravegheatorul) care realizează lucrarea sau supraveghează lucrătorii la realizarea lucrărilor urgente în instalațiile electrice cu tensiunea peste 1000 V? a) Nu mai mică de III; b) Nu mai mică de IV; c) V.	Какую группу по электробезопасности должен иметь производитель работ (наблюдающий), который выполняет работу или осуществляет надзор за работниками при выполнении неотложных работ в электроустановках напряжением выше 1000 В? a) Не ниже III; b) Не ниже IV; c) V.	NSEIE, Pct. 197
47	Pentru ce instalații electrice se extind lucrările realizate în ordinea exploatații curente (conform listei lucrărilor)? a) Instalații electrice cu tensiunea mai mică de 1000 V; b) Instalații electrice cu tensiunea peste 1000 V; c) Instalații electrice cu tensiunea mai mică și peste 1000 V.	На какие электроустановки распространяются работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации (согласно перечню работ)? a) Электроустановки напряжением менее 1000 В; b) Электроустановки напряжением выше 1000 В; c) Электроустановки напряжением менее и выше 1000 В.	NSEIE, Pct. 210
48	Care dintre următoarele lucrări pot fi executate în ordinea exploatații curente în instalațiile electrice cu tensiunea peste 1000 V? a) Înlocuirea siguranțelor fuzibile ale transformatoarelor de putere și transformatoarelor de măsură; b) Măsurarea sarcinilor pe echipamente; c) Verificarea temperaturii contactelor de conexiune cu ajutorul pirometrelor sau dispozitivelor de termoviziune.	Какая из перечисленных работ может выполняться в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением выше 1000 В? a) Замена предохранителей силовых трансформаторов и измерительных трансформаторов; b) Измерение нагрузок на оборудовании; c) Проверка нагрева контактных соединений с помощью пирометров или тепловизоров.	NSEIE, Pct. 218
49	Este permisă modificarea măsurilor de pregătire a locului de muncă indicate în autorizația de lucru? a) Se permite; b) Se interzice; c) Se permite la decizia șefului de lucrări.	Разрешается ли изменять мероприятия по подготовке рабочего места, указанные в наряде? a) Разрешается; b) Запрещается; c) Разрешается по решению производителя работ.	NSEIE, Pct. 232
50	Cum trebuie procedat în cazul apariției suspiciunilor privind suficiența și corectitudinea măsurilor de pregătire a locului de muncă, precum și a posibilității realizării lucrărilor cu respectarea cerințelor de securitate? a) Pregătirea locului de muncă trebuie întreruptă; b) Pregătirea locului de muncă se permite a fi continuată la decizia șefului de lucrări; c) Pregătirea locului de muncă nu trebuie întreruptă.	Как следует поступить при возникновении сомнений в достаточности и правильности мероприятий по подготовке рабочего места, а также в возможности выполнения работ с соблюдением требований безопасности? a) Подготовка рабочего места должна быть прекращена; b) Подготовка рабочего места разрешается продолжить по решению производителя работ; c) Подготовка рабочего места не должна прерываться.	NSEIE, Pct. 233
51	Cum se admite reluarea lucrărilor în cazul în care, din cauza apariției suspiciunilor privind suficiența și corectitudinea măsurilor de pregătire a locului de muncă, precum și posibilitatea realizării lucrărilor cu respectarea cerințelor de securitate, pregătirea locului de muncă a fost întreruptă? a) Este permisă numai după emiterea unei noi autorizații de lucru; b) Trebuie realizată cu pregătirea repetată a locului de muncă; c) Se permite la decizia șefului de lucrări.	Как допускается возобновление работ при возникновении сомнений в достаточности и правильности мероприятий по подготовке рабочего места, а также в возможности выполнения работ с соблюдением требований безопасности, подготовка рабочего места была прекращена? a) Допускается только после выдачи нового наряда; b) Должна выполняться с повторной подготовкой рабочего места; c) Допускается по решению производителя работ.	NSEIE, Pct. 233
52	Cum poate fi confirmată lipsa tensiunii în procesul de admitere la realizarea lucrărilor, în instalațiile electrice cu tensiunea mai mică de 35 kV (unde este posibil din punct de vedere constructiv)?	Как может быть подтверждено отсутствие напряжения в процессе допуска к выполнению работ, в электроустановках напряжением менее 35 кВ (где это позволяет конструктивное исполнение)?	NSEIE, Pct. 239

	a) Verificarea executării măsurilor tehnice de securitate de către șeful de lucrări; b) Atingerea cu mâna a părților active; c) Verificarea poziției aparatelor de comutație.	a) Проверка выполнения технических мер безопасности производителем работ; b) Прикосновением рукой к токоведущим частям; c) Проверкой положения коммутационных аппаратов.	
53	Când se efectuează admiterea la realizarea lucrărilor? a) În orice moment; b) Fără verificarea pregătirii locului de muncă; c) După verificarea pregătirii locului de muncă.	Когда проводится допуск к работам? a) В любой момент; b) Без проверки подготовки рабочего места; c) После проверки подготовки рабочего места.	NSEIE, Pct. 239
54	Care este prima măsură tehnică la pregătirea locului de muncă pentru executarea lucrărilor cu scoaterea de sub tensiune? a) Verificarea lipsei tensiunii pe părțile active, care trebuie legate la pământ, pentru prevenirea șocurilor electrice; b) Instalarea dispozitivului de legare la pământ și în scurtcircuit (conectarea cuțitelor de legare la pământ sau, acolo unde acestea lipsesc, prin instalarea dispozitivelor de legare la pământ și în scurtcircuit mobile); c) Realizarea deconectărilor necesare și luarea măsurilor care să împiedice apariția tensiunii la locul de muncă, ca urmare a conectării eronate sau spontane a aparatelor de comutație.	Какое техническое мероприятие является первым при подготовке рабочего места к выполнению работ со снятием напряжения? a) Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены во избежание поражений электрическим током; b) Установление устройств заземления и закорачивания (включение заземляющих ножей или, при их отсутствии, установка переносных устройств заземления и закорачивания); c) Выполнение необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов.	NSEIE, Pct. 297
55	Care este a doua măsură tehnică la pregătirea locului de muncă pentru executarea lucrărilor cu scoaterea de sub tensiune? a) Verificarea lipsei tensiunii pe părțile active care trebuie legate la pământ, pentru prevenirea șocurilor electrice; b) Montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de informare „LEGAT LA PĂMÂNT”, îngrădirea, după caz, a locurilor de muncă și a părților active rămase sub tensiune, precum și montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de avertizare și obligativitate; c) Montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de interdicere pe manevrele dispozitivelor de acționare manuală ale aparatelor de comutație și pe cheile dispozitivelor de telecomandă ale aparatelor de comutație.	Какое техническое мероприятие является вторым при подготовке рабочего места к выполнению работ со снятием напряжения? a) Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены во избежание поражений электрическим током; b) Вывешивание указательных плакатов безопасности «ЗАЗЕМЛЕНО», ограждение, в случае необходимости, рабочих мест и оставшихся под напряжением токоведущих частей, а также вывешивание предупреждающих и предписывающих плакатов безопасности; c) Вывешивание запрещающих плакатов безопасности на приводах ручного управления коммутационными аппаратами и на ключах устройств дистанционного управления коммутационных аппаратов.	NSEIE, Pct. 297
56	Care este a treia măsură tehnică la pregătirea locului de muncă pentru executarea lucrărilor cu scoaterea de sub tensiune? a) Verificarea lipsei tensiunii pe părțile active, care trebuie legate la pământ, pentru prevenirea șocurilor electrice; b) Instalarea dispozitivului de legare la pământ și în scurtcircuit (conectarea cuțitelor de legare la pământ sau, acolo unde acestea lipsesc, prin instalarea dispozitivelor de legare la pământ și în scurtcircuit mobile); c) Realizarea deconectărilor necesare și luarea măsurilor care să împiedice apariția tensiunii la locul de muncă, ca urmare a conectării eronate sau spontane a aparatelor de comutație.	Какое техническое мероприятие является третьим при подготовке рабочего места к выполнению работ со снятием напряжения? a) Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены во избежание поражений электрическим током; b) Установление устройства заземления и закорачивания (включение заземляющих ножей или, при их отсутствии, установка переносных устройств заземления и закорачивания);	NSEIE, Pct. 297

		c) Выполнение необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов.	
57	Care este a patra măsură tehnică la pregătirea locului de muncă pentru executarea lucrărilor cu scoaterea de sub tensiune? a) Realizarea deconectărilor necesare și luarea măsurilor care să împiedice apariția tensiunii la locul de muncă, ca urmare a conectării eronate sau spontane a aparatelor de comutație; b) Montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de informare „LEGAT LA PĂMÂNT”, îngrădirea, după caz, a locurilor de muncă și a părților active rămase sub tensiune, precum și montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de avertizare și obligativitate; c) Montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de interdicere pe manivelele dispozitivelor de acționare manuală ale aparatelor de comutație și pe cheile dispozitivelor de telecomandă ale aparatelor de comutație.	Какое техническое мероприятие является четвертым при подготовке рабочего места к выполнению работ со снятием напряжения? a) Выполнение необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов; b) Вывешивание указательных плакатов безопасности «ЗАЗЕМЛЕНО», ограждение, в случае необходимости, рабочих мест и оставшихся под напряжением токоведущих частей, а также вывешивание предупреждающих и предписывающих плакатов безопасности; c) Вывешивание запрещающих плакатов безопасности на приводах ручного управления коммутационными аппаратами и на ключах устройств дистанционного управления коммутационных аппаратов.	NSEIE, Pct. 297
58	Care este a cincea măsură tehnică la pregătirea locului de muncă pentru executarea lucrărilor cu scoaterea de sub tensiune? a) Montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de informare „LEGAT LA PĂMÂNT”, îngrădirea, după caz, a locurilor de muncă și a părților active rămase sub tensiune, precum și montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de avertizare și obligativitate; b) Realizarea deconectărilor necesare și luarea măsurilor care să împiedice apariția tensiunii la locul de muncă, ca urmare a conectării eronate sau spontane a aparatelor de comutație; c) Verificarea lipsei tensiunii pe părțile active, care trebuie legate la pământ pentru prevenirea șocurilor electrice.	Какое техническое мероприятие является пятым при подготовке рабочего места к выполнению работ со снятием напряжения? a) Вывешивание указательных плакатов безопасности «ЗАЗЕМЛЕНО», ограждение, в случае необходимости, рабочих мест и оставшихся под напряжением токоведущих частей, с выставлением предупреждающих и предписывающих плакатов безопасности b) Выполнение необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов; c) Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены во избежание поражений электрическим током.	NSEIE, Pct. 297
59	Ce indicator de securitate trebuie montat pe dispozitivele de acționare (manivelele dispozitivelor) ale aparatelor de comutație cu comandă manuală (întrerupătoare de sarcină, separatoare, comutatoare, întrerupătoare automate), în scopul evitării punerii sub tensiune a locului de muncă? a) „LEGAT LA PĂMÂNT”; b) „STOP! PERICOL DE ELECTROCUTARE!”; c) „NU CONECTA! SE LUCREAZĂ!”.	Какой плакат безопасности должен быть установлен на приводах (рукоятках приводов) коммутационных аппаратов с ручным управлением (выключатели нагрузки, разъединители, рубильники, автоматические выключатели), во избежание подачи напряжения на рабочее место? a) «ЗАЗЕМЛЕНО»; b) «СТОЙ! ОПАСНОСТЬ СМЕРТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОПОРАЖЕНИЯ!»; c) «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ!».	NSEIE, Pct. 313
60	Ce indicator de securitate trebuie montat lângă siguranțele fuzibile demontate la conexiunile cu tensiunea mai mică de 1000 V care nu sunt echipate cu aparate de comutație? a) „LEGAT LA PĂMÂNT”; b) „NU CONECTA! SE LUCREAZĂ!”; c) „STOP! PERICOL DE ELECTROCUTARE!”.	Какой плакат безопасности должен быть вывешен возле снятых предохранителей на присоединениях напряжением до 1000 В, которые не оснащены коммутационными аппаратами? a) «ЗАЗЕМЛЕНО»; b) «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ!»; c) «СТОЙ! ОПАСНОСТЬ СМЕРТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОПОРАЖЕНИЯ!».	NSEIE, Pct. 315

61	Care este cerința privind utilizarea indicatorului de tensiune care, după verificarea prin apropierea de părțile active, a căzut sau a fost lovit? a) Se interzice utilizarea lui fără efectuarea încercărilor electrice; b) Se permite utilizarea lui fără verificarea repetată; c) Se interzice utilizarea lui fără verificarea repetată.	Какое требование предъявляется к использованию указателя напряжения, который после проверки путем приближения к токоведущим частям, был уронен или подвергался ударам? a) Запрещается его применять без проведения электрических испытаний; b) Разрешается его применять без повторной проверки; c) Запрещается его применять без повторной проверки.	NSEIE, Pct. 322
62	Cu ce mijloace de protecție trebuie utilizat indicatorul de tensiune în instalațiile electrice cu tensiunea peste 1000 V și la LEA de orice tensiune? a) Cu mănuși electroizolante; b) Cu mănuși electroizolante și mijloace de protecție a feței și ochilor; c) Cu mănuși electroizolante, galoși electroizolanți și mijloace de protecție a feței și ochilor.	С какими средствами защиты должен применяться указатель напряжения в электроустановках напряжением выше 1000 В и на ВЛ всех классов напряжений? a) С диэлектрическими перчатками; b) С диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и глаз; c) С диэлектрическими перчатками, диэлектрическими галошами и средствами защиты лица и глаз.	NSEIE, Pct. 323
63	Ce inscripție sau indicator de securitate trebuie aplicat ori montat pe barierele de protecție temporare? a) „STOP! PERICOL DE ELECTROCUTARE!”; b) „NU URCA! PERICOL DE MOARTE!”; c) „LEGAT LA PĂMÂNT”.	Какая надпись или какой плакат безопасности должны быть нанесены или вывешены на временных ограждениях? a) «СТОЙ! ОПАСНОСТЬ СМЕРТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОПОРАЖЕНИЯ!»; b) «НЕ ВЛЕЗАЙ! УБЬЕТ!»; c) «ЗАЗЕМЛЕНО».	NSEIE, Pct. 387
64	Ce indicator de securitate trebuie să fie montat pe motorul electric, unde se realizează lucrări? a) „LUCRAȚI AICI”; b) „NU CONECTA! SE LUCREAZĂ!”; c) „STOP! PERICOL DE ELECTROCUTARE!”.	Какой плакат безопасности должен быть вывешен на электродвигателе, на котором производят работы? a) «РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ»; b) «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ!»; c) «СТОЙ! ОПАСНОСТЬ СМЕРТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОПОРАЖЕНИЯ!».	NSEIE, Pct. 485
65	De către cine se execută lucrările sub tensiune la părțile active ale centralelor electrice fotovoltaice? a) De către o singură persoană cu grupa de securitate electrică corespunzătoare; b) Formația de lucru în baza autorizației de lucru; c) Formația de lucru în baza dispoziției de lucru.	Кем выполняются работы под напряжением на токоведущих частях фотоэлектрических электростанций? a) Одним работником с группой по электробезопасности; b) Бригадой по наряду; c) Бригадой по распоряжению.	NSEIE, Pct. 579
66	Este permisă urcarea și executarea lucrărilor din partea unghiului interior al stâlpilor de colț cu izolatoare de suport? a) Se permite; b) Se interzice; c) Se permite la decizia conducătorului de lucrări.	Разрешается ли подниматься и работать со стороны внутреннего угла на угловых опорах со штыревыми изоляторами? a) Разрешается; b) Запрещается; c) Разрешается по решению руководителя работ.	NSEIE, Pct. 699
67	În timpul executării lucrărilor pe stâlp, cum trebuie să se poziționeze executantul de lucrări față de conductoarele din apropiere aflate sub tensiune? a) Astfel încât conductoarele din apropiere aflate sub tensiune să se afle permanent la vederea executantului;	При проведении работ на стойке опоры, как должен располагаться исполнитель работ относительно находящихся вблизи проводов под напряжением? a) Таким образом, чтобы никогда не терять из виду ближайшие провода, находящиеся под напряжением;	NSEIE, Pct. 701

	b) Astfel încât conductoarele din apropiere deconectate să se afle permanent la vederea executantului; c) Astfel încât conductoarele din apropiere aflate sub tensiune să se afle permanent în spatele executantului.	b) Таким образом, чтобы никогда не терять из виду ближайшие отключенные провода; c) Таким образом, чтобы ближайшие провода, находящиеся под напряжением, располагались за спиной исполнителя работ.	
68	Pot fi incluși în componența formației de lucru care realizează încercarea echipamentului lucrători din categoria personalului de reparații care nu sunt autorizați pentru realizarea lucrărilor de măsurări și încercări? a) Da, pentru realizarea lucrărilor de pregătire și supraveghere a echipamentului; b) Nu, nu se permite; c) Da, numai dacă execută lucrările de măsurări și încercări.	Могут ли в состав бригады, выполняющей испытание оборудования, включаться работники из числа ремонтного персонала, не имеющие допуска к выполнению работ по измерениям и испытаниям? a) Да, для выполнения работ по подготовке и надзору за оборудованием; b) Нет, не допускается; c) Да, для самостоятельного выполнения измерений и испытаний.	NSEIE, Pct. 832
69	Care este numărul și tipul categoriilor în care se clasifică indicatoarele de securitate utilizate în instalațiile electrice? a) Două categorii: de interdicere și de avertizare; b) Trei categorii: de avertizare, de informare și de interdicere; c) Patru categorii: de interdicere, de avertizare, de obligativitate și de informare.	Каково количество и виды категорий, на которые подразделяются плакаты безопасности, используемые в электроустановках? a) Две категории: запрещающие и предупреждающие; b) Три категории: предупреждающие, информационные и запрещающие; c) Четыре категории: запрещающие, предупреждающие, предписывающие и указательные.	NSEIE, Anexa nr. 4, Pct. 1
70	Ce grupă de securitate electrică se consideră că deține personalul electrotehnic după expirarea termenului de valabilitate a grupei de securitate electrică, până la promovarea satisfăcătoare a unui nou examen? a) I; b) II; c) III.	Какая группа по электробезопасности считается имеющейся у электротехнического персонала после истечения срока действия группы по электробезопасности до успешной сдачи нового экзамена? a) I; b) II; c) III.	NSEIE, Anexa nr. 7, Pct. 75
71	Cum se numește mijlocul de protecție electrică izolant a cărui izolație rezistă un timp îndelungat la tensiunea de lucru a instalației electrice și care permite efectuarea lucrărilor pe părțile active aflate sub tensiune? a) Mijloc de protecție individuală împotriva acțiunii curentului electric; b) Mijloc de protecție electrică suplimentar; c) Mijloc de protecție electrică principal.	Как называется изолирующее электрозащитное средство, изоляция которого длительно выдерживает рабочее напряжение электроустановки и которое позволяет работать на токоведущих частях, находящихся под напряжением? a) Средство индивидуальной защиты от воздействия электрического тока; b) Дополнительное изолирующее электрозащитное средство; c) Основное изолирующее электрозащитное средство.	IUÎMPUIE, Pct. 1.1.2
72	Din ce categorii de mijloace de protecție electrică fac parte sculele cu mânere electroizolante utilizate în instalațiile electrice cu tensiunea mai mică de 1000 V? a) Mijloace de protecție electroizolante principale; b) Mijloace de protecție electroizolante suplimentare; c) Mijloace de protecție colectivă.	К какому виду электрозащитных средств относятся инструменты с изолированными рукоятками, применяемые в электроустановках напряжением менее 1000 В? a) Основным изолирующим электрозащитным средствам; b) Дополнительным изолирующим электрозащитным средствам; c) Коллективным средствам защиты.	IUÎMPUIE, Pct. 1.1.6
73	Din ce categorii de mijloace de protecție electrică fac parte sculele cu mânere electroizolante utilizate în instalațiile electrice cu tensiunea peste 1000 V? a) Mijloace de protecție electroizolante principale; b) Mijloace de protecție electroizolante suplimentare;	К какому виду электрозащитных средств относятся инструменты с изолированными рукоятками, применяемые в электроустановках напряжением выше 1000 В? a) Основным изолирующим электрозащитным средствам;	IUÎMPUIE, Pct. 1.1.6

	c) Mijloace de protecție colectivă.	b) Дополнительным изолирующим электрозащитным средствам; c) Коллективным средствам защиты.	
74	Care dintre mijloc de protecție enumerate reprezintă un mijloc de protecție electroizolant suplimentar în instalațiile electrice peste 1000 V? a) Indicator de tensiune peste 1000 V; b) Covor electroizolant; c) Prăjina electroizolantă de măsurare.	Какое из перечисленных средств является дополнительным изолирующим электрозащитным средством в электроустановках выше 1000 В? a) Указатель напряжения выше 1000 В; b) Диэлектрический ковер; c) Измерительная изолирующая штанга.	IUÎMPUIE, Pct. 1.1.6
75	Din ce categorii de mijloace de protecție electrică fac parte cleștii electroizolanți utilizați în instalațiile electrice cu tensiunea mai mică de 1000 V? a) Mijloace de protecție electroizolante suplimentare; b) În funcție de circumstanțe pot fi atât mijloace de protecție electroizolante principale cât și suplimentare; c) Mijloace de protecție electroizolante principale.	К какому виду электрозащитных средств относятся изолирующие клещи, применяемые в электроустановках напряжением менее 1000 В? a) Дополнительным изолирующим электрозащитным средствам; b) В зависимости от обстоятельств могут быть как основными, так и дополнительными изолирующими электрозащитными средствами; c) Основным изолирующим электрозащитным средством.	IUÎMPUIE, Pct. 1.1.6
76	Din ce categorii de mijloace de protecție electrică fac parte mănușile electroizolante utilizate în instalațiile electrice cu tensiunea mai mică de 1000 V? a) Mijloc de protecție electroizolant principal; b) Mijloc de protecție electroizolant suplimentar; c) Mijloc de protecție individual.	К какому виду электрозащитных средств относятся диэлектрические перчатки, применяемые в электроустановках напряжением менее 1000 В? a) Основным изолирующим электрозащитным средством; b) Дополнительным изолирующим электрозащитным средством; c) Индивидуальным средством защиты.	IUÎMPUIE, Pct. 1.1.6
77	Din ce categorii de mijloace de protecție electrică fac parte cizmele electroizolante utilizate în instalațiile electrice cu tensiunea peste 1000 V? a) Mijloace de protecție electroizolante principale; b) Mijloace de protecție electroizolante suplimentare; c) În funcție de circumstanțe pot fi atât mijloace de protecție electroizolante principale cât și suplimentare.	К какой категории изолирующих электрозащитных средств относятся диэлектрические боты, применяемые в электроустановках напряжением выше 1000 В? a) Основным изолирующим электрозащитным средством; b) Дополнительным изолирующим электрозащитным средством; c) В зависимости от обстоятельств могут быть как основными, так и дополнительными изолирующими электрозащитными средствами.	IUÎMPUIE, Pct. 1.1.6
78	Din ce categorii de mijloace de protecție electrică fac parte covorașele electroizolante și platformele electroizolante în instalațiile electrice cu tensiunea mai mică de 1000 V? a) Mijloace izolante de protecție electrică principale; b) În funcție de circumstanțe, pot fi atât mijloace izolante de protecție electrică principale, cât și suplimentare; c) Mijloace izolante de protecție electrică suplimentare.	К какой категории электрозащитных средств относятся диэлектрические ковры и изолирующие подставки в электроустановках напряжением до 1000 В? a) К основным изолирующим электрозащитным средствам; b) В зависимости от обстоятельств могут относиться как к основным, так и к дополнительным изолирующим электрозащитным средствам; c) К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам.	IUÎMPUIE, Pct. 1.1.6
79	Din ce categorii de mijloace de protecție electrică fac parte prăjinile electroizolante utilizate în instalațiile electrice cu tensiunea peste 1000 V? a) Mijloace de protecție electrică suplimentare; b) Mijloace de protecție electrică principale; c) În funcție de circumstanțe pot fi atât mijloace de protecție electrică principale cât și suplimentare.	К какому виду электрозащитных средств относятся изолирующие штанги, применяемые в электроустановках напряжением выше 1000 В? a) Дополнительным изолирующим электрозащитным средством; b) Основным изолирующим электрозащитным средством; c) В зависимости от обстоятельств могут быть как основными, так и дополнительными изолирующими электрозащитными средствами.	IUÎMPUIE, Pct. 1.1.6
80	Este permisă utilizarea mijloacelor de protecție cu termenul de valabilitate expirat? a) Da, dacă mijloacele de protecție nu prezintă deteriorări exterioare; b) Da, numai cu aprobarea proprietarului instalației electrice;	Допускается ли использование средств защиты с истекшим сроком годности? a) Да, если средства защиты не имеют внешних повреждений; b) Да, только с разрешения собственника электроустановки;	IUÎMPUIE, Pct. 1.2.8

	c) Nu, utilizarea acestora nu este permisă.	c) Нет, использование таких средств не допускается.	
81	În ce condiții trebuie păstrate prăjinile electroizolante, cleștii electroizolanți și indicatoarele de tensiune pentru instalații electrice cu tensiunea peste 1000 V? a) Ce admit încovoierea acestora și contactul cu pereții; b) Ce exclud numai contactul acestora cu pereții; c) Ce exclud încovoierea acestora și contactul cu pereții.	В каких условиях должны храниться изолирующие штанги, изолирующие клещи и указатели напряжения для электроустановок напряжением выше 1000 В? a) Допускающих их прогиб и соприкосновение со стенами; b) Исключающих только их соприкосновение со стенами; c) Исключающих их прогиб и соприкосновение со стенами.	IUÎMPUIE, Pct. 1.3.4
82	La ce interval se verifică, prin examinare vizuală, prezența și starea dispozitivelor de legare la pământ și în scurtcircuit? a) O dată la 3 luni; b) O dată la 6 luni; c) O dată la 12 luni.	С какой периодичностью проводится осмотр переносных заземлений для проверки их наличия и состояния? a) Один раз в 3 месяца; b) Один раз в 6 месяцев; c) Один раз в 12 месяцев.	IUÎMPUIE, Pct. 1.4.3
Specialist securitate și sănătate în muncă		Специалист по охране здоровья и безопасности труда	
Nr. între-bării			Referință la DNT, Pct.
1	Ce act normativ cuprinde prevederi minime de bază pentru realizarea în condiții de securitate a activităților în instalațiile, centralele, rețelele electrice și instalațiile de stocare a energiei? a) NE1-01:2019 „Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor noncasnici”; b) Normele de securitate la exploatarea instalațiilor electrice; c) Norme de amenajare a instalațiilor electrice.	Какой нормативный акт содержит основные минимальные требования для безопасного выполнения работ в электрических установках, электрических станциях, электрических сетях и установках хранения энергии? a) NE1-01:2019, „Правила эксплуатации электрических установок небытовых потребителей”; b) Нормы по безопасности при эксплуатации электроустановок; c) Правила устройства электроустановок.	NSEIE, Pct. 1
2	Pentru cine sunt obligatorii Normele de securitate la exploatarea instalațiilor electrice? a) Pentru întreprinderile electroenergetice, consumatorii noncasnici, instituții, agenții economici care prestează servicii de deservire a obiectelor energetice; b) Pentru electricienii autorizați, laboratoarele electrotehnice, proiectanți, executanții de lucrări în instalații electrice indiferent de nivelul lor de tensiune, precum și pentru specialiștii din cadrul agenției naționale pentru reglementare în energetică; c) Pentru toate categoriile de persoane și entități menționate la lit. a) și b).	Для кого обязательны Нормы по безопасности при эксплуатации электроустановок? a) Для электроэнергетических предприятий, небытовых потребителей, учреждений, хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги по обслуживанию объектов энергетики; b) Для авторизованных электриков, электротехнических лабораторий, проектировщиков, исполнителей работ в электроустановках независимо от их уровня напряжения, а также для специалистов национального агентства по регулированию в энергетике; c) Для всех категорий лиц и организаций, указанных в пп. а) и b).	NSEIE, Pct. 2
3	Cum este definită grupa de securitate electrică? a) Ansamblu de măsuri tehnice aplicate instalațiilor electrice pentru reducerea riscului de electrocutare în timpul exploatării; b) Nivel de clasificare a instalațiilor electrice în funcție de tensiunea nominală și condițiile de exploatare în medii diferite;	Как определяется группа по электробезопасности? a) Совокупность технических мер, применяемых к электроустановкам для снижения риска поражения электрическим током в процессе эксплуатации;	NSEIE, Pct. 5.17

	c) Sistem de cerințe de calificare care include instruirea și verificarea cunoștințelor privind executarea lucrărilor la locurile de muncă unde există riscuri de natură electrică, precum și eliberarea talonului de autorizare.	b) Уровень классификации электроустановок в зависимости от номинального напряжения и условий эксплуатации в различных средах; c) Система квалификационных требований, которая включает обучение и проверку знаний по производству работ на рабочих местах, где существуют риски электрического характера, а также выдачу разрешительного талона.	
4	Care este definiția noțiunii de „indicator de securitate”? a) Marcaj aplicat pe echipamentele electrice pentru identificarea caracteristicilor tehnice ale acestora; b) Indicator destinat avertizării persoanelor cu privire la un pericol potențial, interzicerii sau obligativității unor acțiuni specifice, precum și informării despre amplasarea unor obiecte a căror utilizare contribuie la prevenirea sau reducerea consecințelor factorilor de risc; c) Mijloc de protecție individuală utilizat pentru prevenirea electrocutării personalului de exploatare.	Как определяется понятие «плакат безопасности»? a) Маркировка, нанесенная на электрооборудование для идентификации его технических характеристик; b) Знак, предназначенный для предупреждения лиц о возможной опасности, запрещении или предписании определенных действий, а также для информации о расположении объектов, использование которых связано с исключением или снижением последствий воздействия опасных факторов; c) Средство индивидуальной защиты, используемое для предотвращения поражения электрическим током эксплуатационного персонала.	NSEIE, Pct. 5.19
5	Care este definiția noțiunii de „inspectare vizuală”? a) Determinarea parametrilor tehnici a instalației electrice; b) Determinarea și evaluarea vizuală a stării tehnice a instalațiilor electrice; c) Determinarea și evaluarea prin măsurări și încercări a stării tehnice a instalațiilor electrice.	Как определяется понятие «осмотр»? a) Определение технических параметров электроустановки; b) Визуальное определение и оценка технического состояния электроустановок; c) Определение и оценка посредством измерения и испытания технического состояния электроустановок.	NSEIE, Pct. 5.20
6	La ce înălțime de la suprafața solului, planșeului sau eșafodajului de lucru, deasupra cărora se execută lucrări nemijlocit de pe construcții sau a utilajelor la montarea sau reparația acestora se execută lucrările de escaladare? a) Mai mare de 1,5 m; b) Mai mare de 5 m; c) Mai mare de 10 m.	На какой высоте от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которыми производятся работы непосредственно с конструкций и оборудования, при их монтаже или ремонте выполняются верхолазные работы? a) Более 1,5 м; b) Более 5 м; c) Более 10 м.	NSEIE, Pct. 5.31
7	Cum se definește un lucrător cu experiență? a) Lucrător a cărui experiență profesională în domeniul de activitate în care este implicat este de cel puțin 1 an; b) Lucrător care deține grupa de securitate electrică nu mai mică de III; c) Lucrător care are experiență profesională de cel puțin 6 luni în domeniul de activitate.	Как определяется опытный работник? a) Работник, стаж работы которого в соответствующей сфере деятельности составляет не менее 1 года; b) Работник, имеющего группу по электробезопасности не ниже III; c) Работник, имеющий профессиональный опыт работы в соответствующей сфере деятельности не менее 6 месяцев.	NSEIE, Pct. 5.37
8	Cum se numește mijlocul de protecție destinat pentru asigurarea securității electrice a personalului? a) Mijloc individual de protecție; b) Mijloc de protecție electrică; c) Mijloc de protecție colectivă.	Как называется средство защиты, предназначенное для обеспечения электробезопасности персонала? a) Индивидуальное средство защиты; b) Электрозащитное средство; c) Коллективное средство защиты.	NSEIE, Pct. 5.41
9	Care este definiția noțiunii de „persoană calificată”?	Как определяется понятие «квалифицированный персонал»?	NSEIE, Pct. 5.43

	a) Persoană instruită în mod corespunzător sau supravegheată de o persoană pentru a identifica riscurile și a evita pericolele pe care le poate produce curentul electric; b) Persoană care dispune de cunoștințe și experiența necesare pentru a identifica riscurile și a preveni pericolele asociate cu curentul electric; c) Persoană care a participat la instruirea introductivă și are dreptul să execute independent orice lucrare în instalațiile electrice.	a) Лица, соответственно проинструктированные или выполняющие работы под наблюдением персонала, позволяющие им оценивать риски и избегать опасностей, которые может создавать электричество; b) Лица, имеющие соответствующее образование и опыт, позволяющие им оценивать риски и избегать опасностей, которые может создавать электричество. c) Лицо, прошедшее вводный инструктаж и имеющее право самостоятельно выполнять любые работы в электроустановках.	
10	Cui îi revin obligațiile privind asigurarea securității și sănătății în muncă, conform Legii securității și sănătății în muncă nr. 186/2008? a) Angajatorului; b) Specialistului securitate și sănătate în muncă; c) Inspectorului de stat pentru supravegherea energetică.	На кого возлагаются обязанности по охраны здоровья и безопасности труда в соответствии с Законом об охране здоровья и безопасности труда № 186/2008? a) На работодателя; b) На специалиста по охране здоровья и безопасности труда; c) На государственного инспектора по энергетическому надзору.	NSEIE, Pct. 6
11	Poate proprietarul instalației electrice să stabilească cerințe suplimentare de securitate și sănătate în muncă cu condiția ca acestea să nu contravină Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice? a) Nu, este obligat să aplice numai cerințele prevăzute în Norme; b) Da, în funcție de condițiile de muncă și specificul instalațiilor electrice aflate în posesie; c) Da, numai cu aprobarea autorității de reglementare.	Может ли собственник электроустановки устанавливать дополнительные требования по охране здоровья и безопасности труда при условии, что они не противоречат Нормам по безопасности при эксплуатации электроустановок? a) Нет, он обязан применять только требования, предусмотренные Нормами; b) Да, в зависимости от условий работы и особенностей имеющихся электроустановок; c) Да, только с разрешения регулирующего органа.	NSEIE, Pct. 7
12	Care este înălțimea minimă, măsurată de la tălpile picioarelor lucrătorului până la sol sau o altă bază de referință artificială, unde există pericolul căderii în gol, de la care o activitate este considerată muncă la înălțime? a) Minimum de 1,3 m; b) Minimum de 2 m; c) Minimum de 5 m.	Какова минимальная высота, измеряемая от подошв ног работника до земли или другой искусственной опорной поверхности, где есть риск падения, начиная с которой деятельность считается работой на высоте? a) Минимум 1,3 м; b) Минимум 2 м; c) Минимум 5 м.	NSEIE, Pct. 15
13	Care este vârsta minimă necesară pentru admiterea persoanelor la executarea lucrărilor de sine stătător în instalațiile electrice aflate în funcțiune? a) 18 ani; b) 19 ani; c) 20 ani.	Каков минимальный возраст для допуска лиц к самостоятельному выполнению работ в действующих электроустановках? a) 18 лет; b) 18 лет; c) 20 лет.	NSEIE, Pct 20
14	Se permite realizarea lucrărilor în instalațiile electrice fără deținerea talonului de autorizare? a) Se permite la decizia personalului administrativ-tehnic; b) Se permite la decizia persoanei responsabile de gospodăria electrică; c) Se interzice.	Разрешается выполнение работ в электроустановках без наличия разрешительного талона? a) По решению административно-технического персонала; b) По решению ответственного за электрохозяйство; c) Запрещается.	NSEIE, Pct. 27
15	Care dintre lucrări sunt considerate lucrări speciale? a) Lucrări de escaladare, lucrări ca personal delegat, lucrări sub tensiune îndusă;	Какие из работ считаются специальными работами? a) Верховлазные работы, работы в качестве командированного персонала, работы под наведенным напряжением;	NSEIE, Pct. 30

	b) Lucrări sub tensiune pe părțile active, încercări și măsurări (cu excepția lucrărilor cu megohmmetru); c) Toate lucrările indicate la lit. a) și b).	b) Работы под напряжением на токоведущих частях, испытания и измерения (за исключением работ с мегомметром); c) Все работы указанные в пп. а) и б).	
16	În cazul LEA cu tensiunea mai mică de 1 kV, care trebuie să fie distanța de la mecanisme și mașini de ridicat în poziție de lucru și în poziție de transportare, elementele de legare și prindere a sarcinii, dispozitivelor de ridicare a greutăților până la părțile active ale instalațiilor electrice aflate sub tensiune? a) 0,1 m; b) 0,5 m; c) 1 m.	В случае ВЛ напряжением менее 1 кВ, какое должно быть расстояние от механизмов и грузоподъемных машин в рабочем и транспортном положении, от стропов, грузозахватных приспособлений до токоведущих частей электроустановок, находящихся под напряжением? a) 0,1 м; b) 0,5 м; c) 1 м.	NSEIE, Pct. 39
17	În cazul LEA cu tensiunea mai mică de 1 kV, distanța minimă admisibilă de la personal până la părțile active aflate sub tensiune este: a) 0,6 m; b) 1,0 m; c) Nu se normează (fără atingere).	Для ВЛ напряжением менее 1 кВ минимально допустимое расстояние от персонала до токоведущих частей, находящихся под напряжением, составляет: a) 0,6 м; b) 1,0 м; c) Не нормируется (без прикосновения).	NSEIE, Pct. 39
18	Care este distanța minimă admisibilă de la personal, sculele și dispozitivele utilizate de acesta, precum și de la barierele de protecție provizorii, până la părțile active aflate sub tensiune în instalațiile electrice cu tensiunea mai mică de 1 kV? a) 0,6 m; b) 1,0 m; c) Nu se normează (fără atingere).	Каково минимальное допустимое расстояние от персонала, применяемых ими инструментов и приспособлений, а также от временных защитных ограждений до токоведущих частей, находящихся под напряжением, в электроустановках напряжением менее 1 кВ? a) 0,6 м; b) 1,0 м; c) Не нормируется (без прикосновения).	NSEIE, Pct. 39
19	În ce condiții poate efectua inspectarea vizuală a instalațiilor electrice și a părții electrotehnice a utilajului tehnologic specialistul în securitate și sănătate în muncă? a) Dacă are în atribuțiile de serviciu sarcini de inspectare a instalațiilor electrice, stabilite conform prevederilor Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice; b) Numai dacă lucrează în tură în instalația electrică; c) Numai dacă deține grupa de securitate electrică V.	При каких условиях специалист по охране здоровья и безопасности труда осуществлять осмотр электроустановок и электротехнической части технологического оборудования? a) Если в его должностные обязанности входят задачи по осмотру электроустановок, установленные в соответствии с положениями Норм безопасности при эксплуатации электроустановок; b) Только если он работает в смене в электроустановке; c) Только если он имеет группу по электробезопасности V.	NSEIE, Pct. 40
20	În ce condiții poate efectua inspectarea vizuală a instalațiilor electrice și a părții electrotehnice a utilajului tehnologic specialistul în securitate și sănătate în muncă? a) Numai dacă lucrează în tură în instalația electrică; b) Numai dacă deține grupa de securitate electrică V; c) Dacă are în atribuțiile de serviciu sarcini de inspectare a instalațiilor electrice, stabilite conform prevederilor Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice.	При каких условиях специалист по охране здоровья и безопасности труда осуществлять осмотр электроустановок и электротехнической части технологического оборудования? a) Только если он работает в смене в электроустановке; b) Только если он имеет группу по электробезопасности V; c) Если в его должностные обязанности входят задачи по осмотру электроустановок, установленные в соответствии с положениями Норм безопасности при эксплуатации электроустановок.	NSEIE, Pct. 40
21	Cum se stabilește lista personalului care are dreptul de a inspecta vizual, de sine stătător, instalațiile electrice? a) Prin ordinul proprietarului instalației electrice;	Как устанавливается список персонала, имеющего право единоличного осмотра электроустановок? a) Приказом собственника электроустановки;	NSEIE, Pct. 41




	b) Prin decizia personalului operativ de reparații; c) Prin dispoziția șefului de lucrări.	b) Решением оперативно-ремонтного персонала; c) Распоряжением производителя работ.	
22	Este permisă realizarea lucrărilor în timpul inspectării vizuale a instalațiilor electrice? a) Da, se permite realizarea tuturor lucrărilor; b) Da, se permite realizarea lucrărilor doar în instalațiile electrice cu tensiunea mai mică de 1000 V; c) Nu, realizarea oricăror lucrări este interzisă.	Разрешается ли выполнение работ во время осмотра электроустановок? a) Да, разрешается выполнение всех работ; b) Да, разрешается выполнение работ только в электроустановках напряжением менее 1000 В; c) Нет, выполнение каких-либо работ запрещается.	NSEIE, Pct. 49
23	Unde se notează rezultatele inspectării vizuale? a) În registrul operativ; b) În registrul de formă arbitrară; c) În fișa de inspectare vizuală.	Где фиксируются результаты осмотра? a) В оперативном журнале; b) В журнале произвольной формы; c) В обходном листе.	NSEIE, Pct. 50
24	Unde se notează rezultatele inspectării vizuale? a) În registrul de formă arbitrară; b) În fișa de inspectare vizuală; c) În registrul operativ.	Где фиксируются результаты осмотра? a) В журнале произвольной формы; b) В обходном листе; c) В оперативном журнале.	NSEIE, Pct. 50
25	Care stingătoare pot fi utilizate pentru stingerea incendiilor în instalațiile electrice cu tensiunea mai mică de 1000 V? a) Stingătoare cu pulbere; b) Numai stingătoare cu apă; c) Numai stingătoare cu spumă.	Какие огнетушители могут применяться для тушения пожаров в электроустановках напряжением менее 1000 В? a) Порошковые огнетушители; b) Только водяные огнетушители; c) Только пенные огнетушители.	NSEIE, Pct. 93
26	Ce tipuri de măsuri asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Măsurile de verificare; b) Măsurile de pregătire; c) Măsurile organizatorice și tehnice.	Какие типы мероприятий обеспечивают безопасность работ в электроустановках? a) Проверочные мероприятия; b) Подготовительные мероприятия; c) Организационные и технические мероприятия.	NSEIE, Pct. 98, 297
27	Care este prima măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Emiterea autorizației de lucru, dispoziției de lucru sau întocmirea listei lucrărilor executate în ordinea exploatarei curente; b) Emiterea permisiunii pentru admiterea la realizarea lucrărilor în cazurile enumerate în pct. 135 a Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice; c) Desemnarea persoanelor responsabile de realizarea lucrărilor în instalațiile electrice.	Какое является первым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Выдача наряда, распоряжения или составление перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; b) Выдача разрешения на допуск к выполнению работ в случаях, перечисленных в п. 135 Норм по безопасности при эксплуатации электроустановок; c) Назначение лиц, ответственных за выполнение работ в электроустановках.	NSEIE, Pct. 98
28	Care este a doua măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Admiterea la realizarea lucrării; b) Desemnarea persoanelor responsabile de realizarea lucrărilor în instalațiile electrice; c) Emiterea autorizației de lucru, dispoziției de lucru sau întocmirea listei lucrărilor executate în ordinea exploatarei curente.	Какое является вторым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Допуск к выполнению работы; b) Назначение лиц, ответственных за выполнение работ в электроустановках; c) Выдача наряда, распоряжения или составление перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	NSEIE, Pct. 98

29	Care este a treia măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Pregătirea locului de muncă; b) Înregistrarea pauzelor în lucru; c) Emiterea permisiunii pentru pregătirea locului de muncă în cazurile enumerate în pct. 135 a Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice.	Какое является третьим организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Подготовка рабочего места; b) Оформление перерывов в работе; c) Выдача разрешения на подготовку рабочего места в случаях, перечисленных в п. 135 Норм по безопасности при эксплуатации электроустановок.	NSEIE, Pct. 98
30	Care este a patra măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Emiterea permisiunii pentru admiterea la realizarea lucrărilor în cazurile enumerate în pct. 135 a Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice; b) Supravegherea în timpul realizării lucrării; c) Înregistrarea pauzelor în lucru.	Какое является четвертым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Выдача разрешения на допуск к выполнению работ в случаях, перечисленных в п. 135 Норм по безопасности при эксплуатации электроустановок; b) Надзор во время выполнения работы; c) Оформление перерывов в работе.	NSEIE, Pct. 98
31	Care este a cincea măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Pregătirea locului de muncă; b) Admiterea la realizarea lucrării; c) Supravegherea în timpul realizării lucrării.	Какое является пятым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Подготовка рабочего места; b) Допуск к выполнению работы; c) Надзор во время выполнения работы.	NSEIE, Pct. 98
32	Care este a șasea măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Pregătirea locului de muncă; b) Admiterea la realizarea lucrării; c) Supravegherea în timpul realizării lucrării.	Какое является шестым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Подготовка рабочего места; b) Допуск к выполнению работы; c) Надзор во время выполнения работы.	NSEIE, Pct. 98
33	Care este a șaptea măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Înregistrarea pauzelor în lucru; b) Transferarea la alt loc de muncă; c) Supravegherea în timpul realizării lucrării.	Какое является седьмым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Оформление перерывов в работе; b) Перевод на другое рабочее место; c) Надзор во время выполнения работы.	NSEIE, Pct. 98
34	Care este a opta măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Supravegherea în timpul realizării lucrării; b) Transferarea la alt loc de muncă; c) Înregistrarea pauzelor în lucru.	Какое является восьмым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Надзор во время выполнения работы; b) Перевод на другое рабочее место; c) Оформление перерывов в работе.	NSEIE, Pct. 98
35	Care este a noua măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Înregistrarea pauzelor în lucru; b) Transferarea la alt loc de muncă; c) Supravegherea în timpul realizării lucrării;	Какое является девятым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Оформление перерывов в работе; b) Перевод на другое рабочее место; c) Надзор во время выполнения работы.	NSEIE, Pct. 98
36	Care este a zecea măsură organizatorică care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice? a) Pregătirea locului de muncă;	Какое является десятым организационным мероприятием, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? a) Подготовка рабочего места;	NSEIE, Pct. 98

	b) desemnarea persoanelor responsabile de realizarea lucrărilor în instalațiile electrice; c) finalizarea lucrării.	b) Назначение лиц, ответственных за выполнение работ в электроустановках; c) Окончание работы.	
37	Care este prima măsură tehnică la pregătirea locului de muncă pentru executarea lucrărilor cu scoaterea de sub tensiune? a) Verificarea lipsei tensiunii pe părțile active, care trebuie legate la pământ, pentru prevenirea șocurilor electrice; b) Instalarea dispozitivului de legare la pământ și în scurtcircuit (conectarea cuțitelor de legare la pământ sau, acolo unde acestea lipsesc, prin instalarea dispozitivelor de legare la pământ și în scurtcircuit mobile); c) Realizarea deconectărilor necesare și luarea măsurilor care să împiedice apariția tensiunii la locul de muncă, ca urmare a conectării eronate sau spontane a aparatelor de comutație.	Какое техническое мероприятие является первым при подготовке рабочего места к выполнению работ со снятием напряжения? a) Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены во избежание поражений электрическим током; b) Установление устройств заземления и закорачивания (включение заземляющих ножей или, при их отсутствии, установка переносных устройств заземления и закорачивания); c) Выполнение необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов.	NSEIE, Pct. 297
38	Care este a doua măsură tehnică la pregătirea locului de muncă pentru executarea lucrărilor cu scoaterea de sub tensiune? a) Verificarea lipsei tensiunii pe părțile active care trebuie legate la pământ, pentru prevenirea șocurilor electrice; b) Montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de informare „LEGAT LA PĂMÂNT”, îngrădirea, după caz, a locurilor de muncă și a părților active rămase sub tensiune, precum și montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de avertizare și obligativitate; c) Montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de interdicție pe manivelele dispozitivelor de acționare manuală ale aparatelor de comutație și pe cheile dispozitivelor de telecomandă ale aparatelor de comutație.	Какое техническое мероприятие является вторым при подготовке рабочего места к выполнению работ со снятием напряжения? a) Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены во избежание поражений электрическим током; b) Вывешивание указательных плакатов безопасности «ЗАЗЕМЛЕНО», ограждение, в случае необходимости, рабочих мест и оставшихся под напряжением токоведущих частей, а также вывешивание предупреждающих и предписывающих плакатов безопасности; c) Вывешивание запрещающих плакатов безопасности на приводах ручного управления коммутационными аппаратами и на ключах устройств дистанционного управления коммутационных аппаратов.	NSEIE, Pct. 297
39	Care este a treia măsură tehnică la pregătirea locului de muncă pentru executarea lucrărilor cu scoaterea de sub tensiune? a) Realizarea deconectărilor necesare și luarea măsurilor care să împiedice apariția tensiunii la locul de muncă, ca urmare a conectării eronate sau spontane a aparatelor de comutație; b) Instalarea dispozitivului de legare la pământ și în scurtcircuit (conectarea cuțitelor de legare la pământ sau, acolo unde acestea lipsesc, prin instalarea dispozitivelor de legare la pământ și în scurtcircuit mobile); c) Verificarea lipsei tensiunii pe părțile active, care trebuie legate la pământ, pentru prevenirea șocurilor electrice.	Какое техническое мероприятие является третьим при подготовке рабочего места к выполнению работ со снятием напряжения? a) Выполнение необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов; b) Установление устройства заземления и закорачивания (включение заземляющих ножей или, при их отсутствии, установка переносных устройств заземления и закорачивания); c) Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены во избежание поражений электрическим током.	NSEIE, Pct. 297
40	Care este a patra măsură tehnică la pregătirea locului de muncă pentru executarea lucrărilor cu scoaterea de sub tensiune? a) Verificarea lipsei tensiunii pe părțile active, care trebuie legate la pământ, pentru prevenirea șocurilor electrice;	Какое техническое мероприятие является четвертым при подготовке рабочего места к выполнению работ со снятием напряжения? a) Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены во избежание поражений электрическим током;	NSEIE, Pct. 297

	b) Instalarea dispozitivului de legare la pământ și în scurtcircuit (conectarea cuțitelor de legare la pământ sau, acolo unde acestea lipsesc, prin instalarea dispozitivelor de legare la pământ și în scurtcircuit mobile); c) Realizarea deconectărilor necesare și luarea măsurilor care să împiedice apariția tensiunii la locul de muncă, ca urmare a conectării eronate sau spontane a aparatelor de comutație.	b) Установление устройства заземления и закорачивания (включение заземляющих ножей или, при их отсутствии, установка переносных устройств заземления и закорачивания); c) Выполнение необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов.	
41	Care este a cincea măsură tehnică la pregătirea locului de muncă pentru executarea lucrărilor cu scoaterea de sub tensiune? a) Montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de informare „LEGAT LA PĂMÂNT”, îngrădirea, după caz, a locurilor de muncă și a părților active rămase sub tensiune, precum și montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de avertizare și obligativitate; b) Instalarea dispozitivului de legare la pământ și în scurtcircuit (conectarea cuțitelor de legare la pământ sau, acolo unde acestea lipsesc, prin instalarea dispozitivelor de legare la pământ și în scurtcircuit mobile); c) Realizarea deconectărilor necesare și luarea măsurilor care să împiedice apariția tensiunii la locul de muncă, ca urmare a conectării eronate sau spontane a aparatelor de comutație.	Какое техническое мероприятие является пятым при подготовке рабочего места к выполнению работ со снятием напряжения? a) Вывешивание указательных плакатов безопасности «ЗАЗЕМЛЕНО», ограждение, в случае необходимости, рабочих мест и оставшихся под напряжением токоведущих частей, а также вывешивание предупреждающих и предписывающих плакатов безопасности; b) Установление устройства заземления и закорачивания (включение заземляющих ножей или, при их отсутствии, установка переносных устройств заземления и закорачивания); c) Выполнение необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов.	NSEIE, Pct. 297
42	Ce trebuie să fie reflectat în instrucțiunile de securitate și sănătate în muncă ale proprietarilor instalațiilor electrice în ceea ce privește lucrările la motoarele electrice? a) Cerințele privind pregătirea locului de muncă și organizarea executării lucrărilor la motoarele electrice în condiții de securitate, ținând cont de tipul mașinilor electrice utilizate, particularitățile dispozitivelor de pornire și reglare, precum și specificul mecanismelor și schemelor tehnologice; b) Cerințele privind organizarea exploatării instalațiilor electrice fără lucrări de mentenanță sau reparații; c) Cerințele privind verificarea periodică a instalațiilor electrice de către personal administrativ-tehnic.	Что должно быть отражено в инструкциях по охране здоровья и безопасности труда собственников электроустановки в отношении работ на электродвигателях? a) Требования к подготовке рабочего места и организации безопасного выполнения работ на электродвигателях, с учетом видов используемых электрических машин, особенностей пускорегулирующих устройств, специфики механизмов и технологических схем; b) Требования по организации эксплуатации электроустановок без выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту; c) Требования по периодической проверке электроустановок административно-техническим персоналом.	NSEIE, Pct. 491
43	Care este tensiunea maximă admisibilă de alimentare a lămpilor electrice portabile în încăperile cu pericol sporit de șoc electric și în încăperile deosebit de periculoase? a) Nu mai mare de 25 V; b) Nu mai mare de 12 V; c) Nu mai mare de 6 V.	Какое максимальное допустимое напряжение питания переносных электрических светильников в помещениях с повышенной опасностью поражения электрическим током и в особо опасных помещениях? a) Не выше 25 В; b) Не выше 12 В; c) Не выше 6 В.	NSEIE, Pct. 989
44	Ce acțiune este interzisă lucrătorilor care utilizează scule electrice și mașini electrice manuale? a) Să utilizeze scule electrice cu cablu de alimentare fără protecție mecanică; b) Să deconecteze alimentarea electrică înainte de înlocuirea accesoriilor sau reglajelor; c) Să dezassembleze mașinile electrice manuale și sculele electrice, precum și să efectueze orice reparații ale acestora.	Какое действие запрещается работникам, пользующимся электроинструментом и ручными электрическими машинами? a) Использовать электрические инструменты с кабелем питания без механической защиты; b) Отключить питание перед заменой деталей или выполнением регулировок;	NSEIE, Pct. 1001

		c) Разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, а также производить какой-либо ремонт.	
45	Se permite lucrătorilor care utilizează scule electrice și mașini electrice manuale să execute lucrări de pe scări rezemate? a) Se permite; b) Se interzice; c) Se permite dacă nu este scară dublă.	Разрешается ли работникам пользующимся электроинструментом и ручными электрическими машинами, выполнять работы с приставных лестниц? a) Разрешается; b) Запрещается; c) Разрешается если нет стремянки.	NSEIE, Pct. 1001
46	Ce obligație are personalul delegat în ceea ce privește talonul de autorizare la grupa de securitate electrică? a) Nu este obligat să dețină permanent asupra sa talonul de autorizare la locul de muncă; b) Trebuie să dețină permanent asupra sa, la locul de muncă, talonul de autorizare; c) Trebuie să dețină asupra sa talonul de autorizare numai în cazul executării lucrărilor în baza autorizațiilor de lucru.	Какую обязанность имеет командированный персонал в отношении разрешительного талона о группе по электробезопасности? a) Не обязан постоянно иметь при себе разрешительный талон на рабочем месте; b) Должен постоянно иметь при себе на рабочем месте разрешительный талон; c) Должен иметь при себе разрешительный талон только при производстве работ по нарядам.	NSEIE, Pct. 1034
47	Cine trebuie să asigure instruirea personalului delegat al întreprinderii terțe privind activitățile specifice unității, riscurile pentru securitate și sănătate în muncă, precum și măsurile de protecție și prevenire? a) Conducătorul întreprinderii terțe; b) Proprietarul instalației electrice; c) Responsabilul de gospodăria electrică.	Кто обязан обеспечить обучение командированного персонала стороннего предприятия конкретным видам деятельности соответствующего предприятия, рискам в области охраны здоровья и безопасности труда, а также мерам защиты и предупреждения? a) Руководитель стороннего предприятия; b) Собственник электроустановки; c) Ответственный за электрохозяйство.	NSEIE, Pct. 1046
48	Cine poate realiza instruirea la locul de muncă a personalului delegat pentru lucrări în instalațiile electrice cu tensiunea peste 1000 V? a) Personalul administrativ-tehnic al întreprinderii – proprietar al instalațiilor electrice sau al prestatorului de servicii, care deține grupa de securitate electrică V; b) Conducătorul de lucrări; c) Orice lucrător din categoria personalului operativ.	Кто может проводить обучение на рабочем месте командированного персонала для выполнения работ в электроустановках напряжением выше 1000 В? a) Административно-технический персонал предприятия – собственника электроустановок или организации, оказывающей услуги, имеющий группу по электробезопасности V; b) Руководитель работ; c) Любой работник из числа оперативного персонала.	NSEIE, Pct. 1047
49	Care este numărul și tipul categoriilor în care se clasifică indicatoarele de securitate utilizate în instalațiile electrice? a) Două categorii: de interdicere și de avertizare; b) Patru categorii: de interdicere, de avertizare, de obligativitate și de informare; c) Trei categorii: de avertizare, de informare și de interdicere.	Каково количество и виды категорий, на которые подразделяются плакаты безопасности, используемые в электроустановках? a) Две категории: запрещающие и предупреждающие; b) Четыре категории: запрещающие, предупреждающие, предписывающие и указательные; c) Три категории: предупреждающие, информационные и запрещающие.	NSEIE, Anexa nr. 4, Pct. 1

50	 La care categorie de indicatoare de securitate se referă acest indicator? a) De informare; b) De interdicere; c) De avertizare.	 К какой категории плакатов безопасности относится этот плакат? a) Указательным; b) Запрещающим; c) Предупреждающим.	NSEIE, Anexa nr. 4, Pct. 2.1
51	 PERICOL ELECTRIC La care categorie de indicatoare de securitate se referă acest indicator? a) De informare; b) De interdicere; c) De avertizare.	 ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ К какой категории плакатов безопасности относится этот плакат? a) Указательным; b) Запрещающим; c) Предупреждающим.	NSEIE, Anexa nr. 4, Pct. 2.2
52	Care indicator de securitate se realizează în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă? a) Indicatorul de securitate „PERICOL ELECTRIC”; b) Indicatorul de securitate „NU CONECTA! SE LUCREAZĂ!”; c) Indicatorul de securitate „NU URCA! PERICOL DE MOARTE!”.	Какой плакат безопасности выполняется в соответствии с Постановлением Правительства № 918/2013 о минимальных требованиях к обеспечению указателей охраны здоровья и безопасности на рабочем месте? a) Плакат безопасности «ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ»; b) Плакат безопасности «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ!»; c) Плакат безопасности «НЕ ВЛЕЗАЙ! УБЬЕТ!».	NSEIE, Anexa nr. 4, Pct. 2.2.5
53	Care este vechimea totală minimă în muncă necesară pentru inspectorii de stat și specialiștii securitate și sănătate în muncă care inspectează instalațiile electrice? a) Nu mai mică de 3 ani, nu neapărat în instalațiile electrice; b) Nu mai mică de 2 ani, cu activitate obligatorie în instalațiile electrice; c) Nu mai mică de 1 an, cu activitate în calitate de personal electrotehnic.	Каков минимальный общий требуемый стаж работы для государственных инспекторов и специалистов по охране здоровья и безопасности труда, осуществляющие осмотр электроустановок? a) Не менее 3 лет, не обязательно в электроустановках; b) Не менее 2 лет, при обязательной работе в электроустановках; c) Не менее 1 года, при работе в качестве электротехнического персонала.	NSEIE, Anexa nr. 6
54	Care este vechimea totală minimă în muncă necesară pentru inspectorii de stat și specialiștii securitate și sănătate în muncă care inspectează instalațiile electrice? a) Nu mai mică de 1 an, cu activitate în calitate de personal electrotehnic; b) Nu mai mică de 2 ani, cu activitate obligatorie în instalațiile electrice;	Каков минимальный общий требуемый стаж работы для государственных инспекторов и специалистов по охране здоровья и безопасности труда, осуществляющие осмотр электроустановок? a) Не менее 1 года, при работе в качестве электротехнического персонала;	NSEIE, Anexa nr. 6

	c) Nu mai mică de 3 ani, nu neapărat în instalațiile electrice.	b) Не менее 2 лет, при обязательной работе в электроустановках; c) Не менее 3 лет, не обязательно в электроустановках.	
55	Ce grupă de securitate electrică trebuie să dețină inspectorii de stat și specialiștii securitate și sănătate în muncă care inspectează instalațiile electrice? a) Nu mai mică de IV, cu drept de inspectare a instalațiilor electrice; b) Nu mai mică de III; c) Nu mai mică de III, cu drept de executare a lucrărilor operative.	Какую группу электробезопасности должны иметь государственные инспекторы и специалисты по охране здоровья и безопасности труда, осуществляющие осмотр электроустановок? a) Не ниже IV с правом осмотра электроустановок; b) Не ниже III; c) Не ниже III, с правом проведения оперативных действий.	NSEIE, Anexa nr. 6
56	Ce grupă de securitate electrică trebuie să dețină specialiștii în securitate și sănătate în muncă ai operatorilor de sistem? a) Nu mai mică de III; b) Nu mai mică de IV; c) V.	Какую группу по электробезопасности должны иметь специалисты по охране здоровья и безопасности труда системных операторов? a) Не ниже III; b) Не ниже IV; c) V.	NSEIE, Anexa nr. 6, Pct. 6
57	În ce situații se efectuează verificarea inițială a cunoștințelor pentru acordarea grupei de securitate electrică? a) Pentru angajații transferați într-o altă subdiviziune a aceleiași angajator, indiferent de durata întreruperii activității; b) Pentru angajații încadrați pentru prima dată într-un loc de muncă ce implică activități în instalații electrice sau în cazul unei întreruperi mai mari de 3 ani în activitatea desfășurată în instalații electrice; c) Numai pentru angajații care solicită acordarea unei grupe superioare de securitate electrică.	В каких случаях проводится первичная проверка знаний для присвоения группы по электробезопасности? a) Для работников, переведённых в другое подразделение того же работодателя, независимо от продолжительности перерыва в работе; b) Для работников, впервые принятых на работу, связанную с деятельностью в электроустановках, а также в случае перерыва в деятельности, связанной с электроустановками, продолжительностью более 3 лет; c) Только для работников, ходатайствующих о присвоении более высокой группы по электробезопасности.	NSEIE, Anexa nr. 7, Pct. 4
58	Este necesară deținerea grupei de securitate electrică pentru activități de inspectare vizuală a instalațiilor electrice, obiectelor energetice și a părții electrotehnice a utilajului tehnologic? a) Nu este necesară; b) Da, este necesară; c) Este necesară numai pentru instalațiile electrice aflate sub tensiune.	Требуется ли наличие группы по электробезопасности для выполнения работ по осмотру электроустановок, объектов энергетики и электротехнической части технологического оборудования? a) Не требуется; b) Да, требуется; c) Требуется только для электроустановок, находящихся под напряжением.	NSEIE, Anexa nr. 7, Pct. 6
59	De către cine se efectuează verificarea cunoștințelor persoanelor responsabile de gospodăria electrică, a adjuncților acestora, a specialiștilor în securitate și sănătate în muncă cu drept de inspectare vizuală a instalațiilor electrice și a lucrătorilor serviciului de protecție și prevenire care instruiesc personalul neelectrotehnic pentru grupa I de securitate electrică? a) Comisia de examinare a întreprinderii; b) Comisiile teritoriale de examinare ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică; c) Conducătorul tehnic al întreprinderii.	Кем проводится проверка знаний лиц, ответственных за электрохозяйство, их заместителей, специалистов по охране здоровья и безопасности труда, имеющих право осмотра электроустановок, а также работников службы защиты и предупреждения, осуществляющие обучение и проверку знаний неэлектротехнического персонала по I группе по электробезопасности? a) Экзаменационной комиссией предприятия; b) Территориальными экзаменационными комиссиями Национального Агентства по Регулированию Энергетики; c) Техническим руководителем предприятия.	NSEIE, Anexa nr. 7, Pct. 22
60	Cine se desemnează în calitate de președinte al comisiei de examinare a agenților economici sau instituțiilor cu statut de consumator noncasnic?	Кто назначается председателем экзаменационной комиссии хозяйствующих субъектов и учреждений, являющихся небытовыми потребителями?	NSEIE, Anexa nr. 7,

	a) Persoana responsabilă de gospodăria electrică; b) Inginerul-șef sau directorul tehnic; c) Directorul agentului economic sau instituției.	a) Лицо, ответственное за электрохозяйство; b) Главный инженер или технический директор; c) Директор хозяйствующего субъекта или учреждения.	Pct. 24
61	Cine se desemnează în calitate de președintele Comisiei de examinare ale agenților economici sau instituțiilor cu statut de consumator noncasnic? a) Administratorul; b) Specialistul în securitate și sănătate în muncă; c) Persoana responsabilă de gospodăria electrică.	Кто назначается председателем экзаменационных Комиссий хозяйствующих субъектов и учреждений, являющихся небытовыми потребителями? a) Администратор; b) Специалист по охране здоровья и безопасности труда; c) Лицо, ответственное за электрохозяйство.	NSEIE, Anexa nr. 7, Pct. 24.1
62	Care este durata timpului alocat desfășurării examenului de verificare a cunoștințelor pentru un candidat? a) 15 minute; b) 30 minute; c) 60 minute.	Какова продолжительность времени, отведенного на проведение экзамена по проверке знаний для одного кандидата? a) 15 минут; b) 30 минут; c) 60 минут.	NSEIE, Anexa nr. 7, Pct. 37
63	Când se consideră că un candidat a promovat examenul de verificare a cunoștințelor pentru atribuirea grupei de securitate electrică? a) Când a răspuns corect la mai mult de jumătate din întrebările comisiei; b) Când a răspuns corect la cel puțin 80% din întrebările comisiei; a) Când a obținut aprobarea comisiei de examinare, indiferent de rezultatul examenului.	Когда считается, что кандидат успешно сдал экзамен по проверке знаний для присвоения группы по электробезопасности? a) Когда он правильно ответил более чем на половину вопросов комиссии; b) Когда он правильно ответил не менее чем на 80 % вопросов комиссии; a) Когда он получил одобрение экзаменационной комиссии независимо от результата экзамена.	NSEIE, Anexa nr. 7, Pct. 40
64	Este obligatorie întocmirea Procesului-verbal de acordare a grupei de securitate electrică la finalizarea examenului cu privire la acordarea grupei de securitate electrică? a) Numai în cazul dacă rezultatul examenului se apreciază cu calificativul „satisfăcător”; b) Da; c) Numai în cazul dacă rezultatul examenului se apreciază cu calificativul „nesatisfăcător”.	Является обязательным составление Протокола о присвоении группы по электробезопасности по завершении экзамена по присвоению группы по электробезопасности? a) Только в случае если результат экзамена оценивается квалификацией «удовлетворительно»; b) Да; c) Только в случае если результат экзамена оценивается квалификацией «неудовлетворительно».	NSEIE, Anexa nr. 7, Pct. 41
65	Ce grupă de securitate electrică trebuie să dețină specialistul în securitate și sănătate în muncă, precum și lucrătorii serviciului de protecție și prevenire care efectuează instruirea personalului neelectrotehnic și acordarea grupei I de securitate electrică? a) Nu mai mică de III; b) Nu mai mică de IV; c) V.	Какую группу электробезопасности должны иметь специалист по охране здоровья и безопасности труда, а также работники службы защиты и предупреждения проводящее обучение неэлектротехнического персонала и присвоение I группы по электробезопасности? a) Не менее III; b) Не менее IV; c) V.	NSEIE, Anexa nr. 7, Pct. 58
66	Ce drept conferă talonul de autorizare eliberat specialistului în securitate și sănătate în muncă care a susținut examenul în volumul grupei IV de securitate electrică? a) Dreptul de a conduce lucrări în instalațiile electrice; b) Dreptul de a organiza și admite la lucrări în instalațiile electrice; c) Dreptul de inspectare a instalațiilor electrice ale agentului economic sau instituției.	Какое право предоставляет разрешительный талон, выданный специалисту по охране здоровья и безопасности труда, сдавшему экзамен в объеме IV группы по электробезопасности? a) Право руководить работами в электроустановках; b) Право организовывать работы и осуществлять допуск к их выполнению в электроустановках;	NSEIE, Anexa nr. 7, Pct. 70

		c) Право осмотра электроустановок, хозяйствующего субъекта или учреждения.	
67	Ce grupă de securitate electrică se consideră că deține personalul electrotehnic după expirarea termenului de valabilitate a grupei de securitate electrică, până la promovarea satisfăcătoare a unui nou examen? a) I; b) II; c) III.	Какая группа по электробезопасности считается имеющейся у электротехнического персонала после истечения срока действия группы по электробезопасности до успешной сдачи нового экзамена? a) I; b) II; c) III.	NSEIE, Anexa nr. 7, Pct. 75
68	Cum se clasifică mijloacele de protecție electrică utilizate în instalațiile electrice? a) Individuale și colective; b) Permanente și temporare; c) Principale și suplimentare.	Как классифицируются электрозащитные средства, применяемые в электроустановках? a) Индивидуальные и коллективные; b) Постоянные и временные; c) Основные и дополнительные.	IUÎMPUIE, Pct. 1.1.6
69	Din ce categorii de mijloace de protecție electrică fac parte cizmele electroizolante utilizate în instalațiile electrice cu tensiunea peste 1000 V? a) Mijloace de protecție electroizolante principale; b) Mijloace de protecție electroizolante suplimentare; c) În funcție de circumstanțe pot fi atât mijloace de protecție electroizolante principale cât și suplimentare.	К какой категории изолирующих электрозащитных средств относятся диэлектрические боты, применяемые в электроустановках напряжением выше 1000 В? a) Основным изолирующим электрозащитным средствам; b) Дополнительным изолирующим электрозащитным средствам; c) В зависимости от обстоятельств могут быть как основными, так и дополнительными изолирующими электрозащитными средствами.	IUÎMPUIE, Pct. 1.1.6
70	Ce mijloace de protecție pot fi utilizate pe timp umed în aer liber? a) Numai mijloace de protecție de construcție specială, destinate utilizării în astfel de condiții; b) Orice mijloace de protecție electrică principale; c) Orice mijloace de protecție electrică suplimentar.	Какие средства защиты могут применяться на открытом воздухе в сырую погоду? a) Только средства защиты специальной конструкции, предназначенные для работы в таких условиях; b) Любые основные электрозащитные средства; c) Любые дополнительные электрозащитные средства.	IUÎMPUIE, Pct. 1.2.7
71	Este permisă utilizarea mijloacelor de protecție cu termenul de valabilitate expirat? a) Da, dacă mijloacele de protecție nu prezintă deteriorări exterioare; b) Da, numai cu aprobarea proprietarului instalației electrice; c) Nu, utilizarea acestora nu este permisă.	Допускается ли использование средств защиты с истекшим сроком годности? a) Да, если средства защиты не имеют внешних повреждений; b) Да, только с разрешения собственника электроустановки; c) Нет, использование таких средств не допускается.	IUÎMPUIE, Pct. 1.2.8