

SINTEZA
obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor privind aprobarea proiectului
Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice

Conținutul articolelor/ punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare (expertizare)/ consultare publică	Nr. obiecției/ propunerii/ recomandării	Conținutul obiecției/ propunerii/ recomandării	Argumentarea autorului proiectului
MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚII SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA (Aviz nr. 07/3801 din 05.08.2025)				
Pct. 9, 90, 94, 1065, 1107, 1109	MMPS	1	De completat cu textul „și Cerințelor minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 80/2012.”. Propunerea survine în contextul corelării Normelor în cauză cu cadrul normativ național care vizează securitatea și sănătatea în muncă.	Se acceptă parțial. Punctele relevante au fost completate cu textul corespunzător.
Anexa nr. 1	MMPS	2	Anexa nr. 1 la Normele de securitate la exploatarea instalațiilor electrice necesită corelare cu articolele 12, 59 și 76 din Codul educației nr. 152/2014. Propunerea este întemeiată pe necesitatea corelării studiilor necesare pentru acordarea grupei de securitate electrică cu nivelurile de învățământ și evitarea confuziilor care pot fi generate de formulările din Anexa la Norme și actele care confirm nivelul de studii. Spre exemplu: nivelul 2- învățământul secundar, ciclul I: învățământul gimnazial; nivelul 3: - învățământul secundar, ciclul II: învățământul liceal; - învățământul profesional tehnic secundar; nivelul 4 - învățământul profesional tehnic post secundar; nivelul 5 - învățământul profesional tehnic post secundar nonterțiar; nivelul 6- învățământul superior, ciclul I. învățământ superior de licență;	Se acceptă. Anexa nr.1 la Normele de securitate la exploatarea instalațiilor electrice a fost modificată în conformitate cu prevederile Codului educației nr. 152/2014.

			nivelul 7- învățământul superior, ciclul II: învățământ superior de master;	
Anexa nr. 2, pct. 3.3	MMPS	3	După cuvintele „specialiștii în securitate și sănătate în muncă” se completează cu textul „și lucrătorii desemnați să se ocupe de activitățile de protecție și prevenire a riscurilor profesionale la unitate”. Propunerea este formulată pentru a corela norma de la punctul 3.3 cu prevederile articolului 11 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 186/2008.	Se acceptă parțial. Se acceptă cu condiția ca lucrătorii respectivi să dețină grupa III de securitate electrică ca și specialiștii SSM. Textul Normelor a fost ajustat corespunzător.
Anexa nr. 2, pct. 60 și 61	MMPS	4	Punctele 60 și 61 vor avea următorul cuprins: „60. Rezultatele verificării cunoștințelor personalului neelectrotehnic pentru grupa I de securitate electrică se înregistrează și se confirmă prin semnăturile celui ce instruieste și celui instruit în capitolul „Evidența instruirii și verificării cunoștințelor personalului neelectrotehnic pentru grupa I de securitate electrică” din Fișa personal de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă, conform Anexei nr. 5 la Regulamentul privind modul de organizare a activităților de protecție al lucrătorilor la locul de muncă și prevenire a riscurilor profesionale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 95/2009. 61. La capitolul „Evidența instruirii și verificării cunoștințelor personalului neelectrotehnic pentru grupa I de securitate electrică” din Fișa personal de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă, se anexează copia talonului de autorizare a persoanei care a efectuat instruirea.”.	Nu se acceptă. În acest mod se va realiza o intercalare a atribuțiilor între SSM și personalul electrotehnic. De asemenea, aceste instruiți la grupa I de securitate electrică, se realizează inclusiv de personal electrotehnic, iar aceștia nu au acces la fișele personale ale angajaților și nu au competențe și drepturi de a efectua înscrieri în fișele respective.
Anexa nr. 4, pct. 62 și 63	MMPS	5	Punctele 62 și 63, precum și anexa nr. 4 la Norme se abrogă. Propunerile formulate la punctele 3.2 și 3.3 vin din necesitatea de dereglementare a proceselor și procedurilor prin care se realizează securitatea și sănătatea în muncă, precum și din necesitatea de diminuare a volumului de documente, care rezultă din aplicarea cadrului normativ din domeniul securității și sănătății în muncă și din cadrul	Nu se acceptă. Registrul este necesar pentru a ține evidența personalului instruit.

			normativ care are tangențe cu securitatea și sănătatea în muncă. Totodată menționăm că Ministerul Muncii și Protecției Sociale întreprinde măsuri în vederea operării unor modificări în Hotărârea Guvernului nr. 95/2009 pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii securității și sănătății în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008. Modificările respective vor include și aspectele legate de instruirea personalului neelectrotehnic pentru grupa I de securitate electrică și verificarea cunoștințelor acestei categorii de lucrători.	
La Nota de fundamentare	MMPS	6	În Nota de fundamentare la compartimentul 2.2. subpunctul 2) actualizarea Normelor în raport cu actele normative, documentele normativ tehnice, standardele la care se face referință în textul acestora, subpunctul 5) se completează cu următoarele acte normative: - Legea securității și Sănătății în muncă nr. 186/2008; - Hotărârea Guvernului nr. 95/2009 pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii securității și sănătății în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008; - Hotărârea Guvernului nr. 80/2012 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru șantierele temporare sau mobile; - Hotărârea Guvernului 918/2013 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă; - Hotărârea Guvernului nr. 906/2020 privind aprobarea Cerințelor minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă.	Se acceptă parțial. Textul notei de fundamentare a fost ajustat cu referințe la actele normative relevante.
SA „RED-Nord” (Aviz nr. SPP08/1888 din 08.08.2025)				
Noțiuni	RED-Nord	7	De inclus noțiunea „mașini de ridicat” și „mecanisme”.	Nu se acceptă. Noțiunile sunt specificate în Regulamentul privind zonele de protecție a rețelelor electrice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 852/2024,

				precum și în NRS 35-03-73 Reguli de construire și exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat (turlelor).
Noțiuni	RED-Nord	8	De inclus noțiunea „legat la pământ”.	Nu se acceptă. Noțiunea este specificată în Normativul de amenajare a instalațiilor, centralelor și rețelelor electrice, Cartea I.
Pct. 98	RED-Nord	9	Se propune să fie modificat cu „limba română”.	Nu se acceptă. Nu este posibilă limitarea la o singură limbă în cazul în care în domeniu activează persoane vorbitoare de diferite limbi. Textul pct. 88 în redacție actualizată a fost modificat după cum urmează: „88. În cazul în care personalul de la locul de muncă vorbește limbi diferite, admitentul, șeful de lucrări sau conducătorul de lucrări are obligația să se asigure că toți membrii formației au înțeles corect toate indicațiile primite privind realizarea în condiții de securitate a lucrării concrete.”
Pct. 123.1	RED-Nord	10	Se propune următoarea redacție: „123.1 conducător de lucrări se desemnează în cazul executării lucrărilor într-o singură instalație electrică: cu utilizarea mecanismelor și a mașinilor de ridicat, inclusiv și în zona de protecție a LEA, cu excepția lucrărilor urgente și a lucrărilor de curățire a traseului. ” Argumentare: lucrările urgente sunt efectuate de către personalul operativ în componență de două persoane, unde conducătorul autospecialei are dreptul de a conduce autoturla (mașina de ridicat). De obicei aceste lucrări apar în diferite intervale de timp unde conducătorul de lucrări (personalul administrativ tehnic) se află în afara orelor de muncă.	Nu se acceptă. 1. Lucrările de curățire a traseului nu sunt lucrări urgente. Acestea sunt planificate din timp, se realizează cu utilizarea mașinilor de ridicat, care se execută în baza autorizației de lucru. 2. Lucrările urgente se execută în conformitate cu punctele 195, 196 și nu necesită conducător de lucrări în cazul în care nu contravine pct. 114 din redacția actualizată a Normelor.
Capitolul II, Secțiunea 4	RED-Nord	11	Se propune să fie introdus un punct cu tema: „În cazul executării lucrărilor la rețeaua de racordare inclusiv la sistemul de evidență a energiei electrice care este	Nu se acceptă.

			conectat direct la rețeaua electrică a operatorilor de sistem, în urma unei solicitări din partea agenților economici întreprinderea electroenergetică să dețină toate drepturile operative”. Argumentare: Se va optimiza substanțial timpul de intervenție în cazul unor avarii sau la îndeplinirea lucrărilor la solicitare.	Lucrările respective se execută în conformitate cu Secțiunea 2 din Capitolul VIII și Capitolul XII. Totodată propunerea propriu-zisă nu este în concordanță cu prevederile pct. 967 din redacția actualizată a Normelor unde este stipulat că personalul care realizează lucrări la echipamente de măsurare a energiei electrice ale consumatorilor finali este personal delegat, ceea ce prezumă că drepturile se conferă conform prevederilor Capitolul XII.
Pct. 329	RED-Nord	12	Se propune următoarea redacție: „329. La LEA cu tensiunea mai mică de 10 kV, cu verificarea tensiunii de pe stâlp, indicatorul de tensiune trebuie să fie utilizat cu mănuși electroizolante și mijloace de protecție a feței și ochilor.”. Argumentare: În cazul verificării tensiunii a LEA de pe stâlp este imposibil de încălțat galoși dielectrici și ghearele pentru beton armat.	Se acceptă. Textul pct. 323 în redacție actualizată a fost modificat după cum urmează: „323. În instalațiile electrice cu tensiunea mai mică de 1000 V, indicatorul de tensiune trebuie utilizat cu mănuși electroizolante și mijloace de protecție a feței și ochilor. În instalațiile electrice cu tensiunea peste 1000 V și la LEA de orice tensiune, indicatorul de tensiune trebuie utilizat cu mănuși electroizolante, galoși electroizolanți și mijloace de protecție a feței și ochilor. La LEA cu tensiunea mai mică de 10 kV, în cazul urcării lucrătorului pe stâlp pentru realizarea lucrărilor, la verificarea tensiunii, indicatorul de tensiune trebuie să fie utilizat cu mănuși electroizolante, și mijloace de protecție a feței și ochilor.”.
Pct. 346	RED-Nord	13	Se propune următoarea redacție: „346. În instalațiile electrice cu tensiunea mai mare de 1000 V, instalarea și demontarea dispozitivelor mobile de legare la pământ și în scurtcircuit se execută în mănuși electroizolante, cu utilizarea prăjinii electroizolante.”. Argumentare: Să fie exclus Fixarea clemelor dispozitivelor mobile de legare la pământ și în scurtcircuit se efectuează cu aceeași prăjină, deoarece sunt DLPSC ce au încorporate fiecare pol câte o bară electroizolantă.	Se acceptă. Textul pct. 340 în redacție actualizată a fost modificat după cum urmează: „340. În instalațiile electrice cu tensiunea peste 1000 V, instalarea și demontarea DLPS mobile se realizează în mănuși electroizolante, cu utilizarea prăjinii electroizolante.”

Pct. 388	RED-Nord	14	Care se realizează de regulă de la sol Argumentare: la moment în cadrul Societății verificarea lipsei tensiunii la LEA se face de pe stâlp sau din coșul autoturlei.	Se acceptă. Textul pct. 382 în redacție actualizată a fost modificat conform propunerii.
Pct. 662	RED-Nord	15	Se propune următoarea redacție: „662. La încălzirea cablului este interzis utilizarea transformatoarelor la o tensiune mai mare de 400 V”.	Se acceptă. Textul pct. 653 în redacție actualizată a fost modificat conform propunerii.
Pct. 1011	RED-Nord	16	Se propune următoarea redacție: „1011. Cu excepție în cazul lucrărilor urgente cu utilizarea mașinilor de ridicat se permite de executat în baza dispoziției de lucru format verbal”. Argumentare: Se va optimiza substanțial timpul de intervenție în cazul unor avarii.	Nu se acceptă. Toate lucrările cu utilizarea mașinilor de ridicat prezintă un pericol sporit pentru viața oamenilor, respectiv se realizează în baza autorizației de lucru.
Anexa nr. 8	RED-Nord	17	Se propune să fie exclusă colonița 8. Argumentare: Fizic nu este posibil să fie executată semnătura deoarece Registrul se află la personalul care permite pregătirea locului de muncă, iar persoanele responsabile care efectuează și care primesc instruirea se află în teren.	Nu se acceptă. La executarea lucrărilor în baza dispoziției de lucru, efectuarea instruirii periodice se înregistrează în coloana 8 a registrului, cu semnătura lucrătorilor care au efectuat instruirea periodică și a celor care au fost instruiți. Dacă instruirea se efectuează cu utilizarea mijloacelor de comunicare, faptul instruirii se fixează în două registre de evidență a lucrărilor în baza autorizațiilor și dispozițiilor de lucru – în registrul lucrătorului care a dat dispoziția de lucru, și în registrul lucrătorilor care au fost instruiți, cu semnăturile respective de confirmare în ambele registre, fapt ce este relatat atât în nota din Anexa nr. 7 a NE1-02:2019 cât și în Anexa nr. 10 din redacția actualizată a Normelor.
Procedura de acordare a grupei de securitate electrică, Secțiunea 3 Comisiile de examinare	RED-Nord	18	Se propune următoarea redacție: „În calitate de președinte al Comisiei de examinare se desemnează: 8.2 pentru comisiile de examinare ale întreprinderilor electroenergetice și termoelectrice și agenților economici care prestează servicii de deservire a obiectelor energetice – inginerul șef sau directorul tehnic	Se acceptă. Textul sbp. 24.2 din Anexa nr. 7 în redacție actualizată a fost modificat după cum urmează: „24.2. pentru Comisiile de examinare ale întreprinderilor electroenergetice și termoelectrice, precum și agenților economici care prestează servicii de deservire a obiectelor

			sau altă funcție desemnată de agentul economic care va prelua obligațiunile conform fișei postului.”. Argumentare: La moment Societatea are o structură organizatorică în care nu se regăsește funcția de Inginer șef sau Director Tehnic.	energetice – inginerul-șef, directorul tehnic sau o altă funcție desemnată de conducătorul entității, care, potrivit fișei postului exercită atribuțiile similare inginerului-șef sau directorului tehnic.”.
Ministerul Energiei (Aviz nr. 05-2189 din 15.08.2025)				
La general	ME	19	Pe tot parcursul textului se propune de substituit cuvintele „subdiviziunea specializată” cu cuvintele „conducătorul subdiviziunii specializate”.	Se acceptă. Textul Normelor a fost modificat conform propunerii.
Pct. 1	ME	20	Se propune ca Regulamentul să fie aplicat și pentru punctele de încărcare a autovehiculelor electrice.	Nu se acceptă. Acestea sunt considerate echipamente electrice care se conectează la o instalații de utilizare existentă. Normele deja se aplică instalațiilor electrice în măsura în care nu contravin cerințelor uzinelor producătoare de asemenea echipamente. Reieșind din multitudinea de echipamente de încărcare a autovehiculelor electrice, precum și în funcție de tipul și producătorul acestora, prioritar trebuie utilizate instrucțiunile producătorilor.
Pct. 47-49	ME	21	Cuvântul „stătătoare” de înlocuit cu cuvântul „stătător” pentru a asigura corectitudinea gramaticală.	Se acceptă. Textul Normelor a fost modificat conform propunerii.
Pct. 72	ME	22	Cuvântul „finali” se propune a fi substituit cu cuvântul „noncasnici” având în vedere că norma respectivă se referă anume la această categorie de consumatori.	Se acceptă. Textul pct. 60 în redacție actualizată a fost modificat conform propunerii.
Pct. 75	ME	23	Textul „fără scoaterea tensiunii în instalațiile electrice” se propune a fi substituit cu textul „fără scoaterea de sub tensiune a instalațiilor electrice”.	Se acceptă. Textul Normelor a fost modificat conform propunerii.
Pct. 112	ME	24	De menționat că în cazul instalatorilor de centrale din surse regenerabile, dreptul de a emite autorizația de lucru poate reveni electricianului autorizat cu grupa IV. Totuși, acesta nu poate fi considerat personal administrativ-tehnic, întrucât centrala electrică fotovoltaică aparține unui consumator casnic, iar activitatea nu se desfășoară în cadrul unei entități organizate cu atribuții administrative sau	Nu se acceptă. Normele nu se aplică consumatorilor casnici.

			tehnice. Astfel, se propune introducerea unei prevederi care să țină cont de situațiile specifice ale consumatorilor casnici. De exemplu, când un electrician autorizat va putea emite autorizații de lucru pentru centralele electrice fotovoltaice deținute de consumatorii casnici. Totodată, propunem de a consulta, inclusiv cu întreprinderile care oferă servicii de montaj a centralelor electrice fotovoltaice, dacă electricianul autorizat trebuie să fie implicat la toate etapele de construcție și montaj a centralelor electrice fotovoltaice, inclusiv, dacă montarea unui panou fotovoltaic pe o structură metalică sau de suport, fără a fi conectat în serie sau la inverter. De asemenea de examinat dacă orice tip/dimensiunea de centrală electrică fotovoltaică urmează a fi instalată de un electrician autorizat, având în vedere experiența Germaniei¹, care permite instalarea centralelor electrice fotovoltaice de până la 800W de către consumatori direct.	
Pct. 115	ME	25	Se propune corectarea gramaticală a cuvântului „executarea”.	Se acceptă. Textul a fost ajustat corespunzător.
Pct. 115	ME	26	Se propune excluderea cuvintelor „și a rețelei” iar cuvântul „personal” de substituit cu cuvintele „de personalul”.	Se acceptă parțial. Textul a fost ajustat corespunzător.
Pct. 136	ME	27	Prepoziția „în” a se înlocui cu prepoziția „îi” pentru a aduce claritate normei respective.	Se acceptă. Textul a fost ajustat corespunzător.
Pct. 139	ME	28	Prepoziția „În” a se înlocui cu prepoziția „Prin”.	Se acceptă. Textul a fost ajustat corespunzător.
Pct. 166	ME	29	După cuvântul „motoare” se propune a fi completat cu cuvântul „electrice” considerând necesitatea asigurării respectării terminologiei de specialitate, obiecție valabilă și pentru pct. 493.	Se acceptă. Textul a fost ajustat corespunzător.
Pct. 200	ME	30	Textul „În instalațiile electrice care nu dispun de personal operativ” se propune a fi substituit cu textul „În instalațiile electrice la care nu există personal”, obiecție valabilă și pentru pct. 512.	Se acceptă. Textul a fost ajustat corespunzător.
Pct. 202	ME	31	După cuvântul „multe” se propune a fi completate cu cuvintele „echipamente ale”.	Se acceptă. Textul a fost ajustat corespunzător.

Pct. 205	ME	32	Cuvântul „perioadă” se propune a fi substituit cu cuvântul „durată”.	Se acceptă. Textul a fost ajustat corespunzător.
Pct. 208	ME	33	După primul cuvânt „transformatoare” se propune de completat cu cuvintele „de putere”, iar cuvintele „scoaterea tensiunii și instalării îngrădirilor” se propune a fi substituit cu textul „scoaterea de sub tensiune și instalarea îngrădirilor”.	Se acceptă. Textul a fost ajustat corespunzător.
Pct. 211	ME	34	Cuvintele „de măsurat” se propune fi substituit cu cuvintele „de măsură”.	Se acceptă. Textul a fost ajustat corespunzător.
Pct. 213	ME	35	Cuvintele „cu grupa de securitate” se propune a fi substituie cu cuvintele „care deține grupa de securitate”, obiecție valabilă și la pct. 215, 224, 363, 397, 447.	Se acceptă. Textul a fost ajustat corespunzător.
Pct. 214	ME	36	Pct. 214 și pe tot parcursul textului cuvintele „scoaterea tensiunii” de înlocuit cu cuvintele „scoaterea de sub tensiune”.	Se acceptă. S-a utilizat sintagma răspândită pe larg în domeniu.
Pct. 217	ME	37	Cuvintele „instalației electrice” se propune a fi substituite cu textul „întreprinderii electroenergetice sau a consumatorului noncasnic”.	Se acceptă. Textul a fost ajustat corespunzător.
Pct. 223	ME	38	Considerăm necesară revizuirea utilizării termenului „stațiilor magnetice”.	Se acceptă. Textul a fost ajustat corespunzător.
Pct. 324	ME	39	Se propune excluderea cuvântului „utilizate” ca fiind nenecesar.	Se acceptă. Textul a fost ajustat corespunzător.
Pct. 365	ME	40	După cuvântul „linia” de completat cu cuvântul „electrică”.	Se acceptă. Textul a fost ajustat corespunzător.
Pct. 428	ME	41	Se propune a fi revizuit din punct de vedere gramatical și utilizarea pluralului cuvintelor.	Se acceptă. Textul a fost ajustat corespunzător.
Pct. 444	ME	42	Cuvintele „administratorului instalației electrice” se propune a fi înlocuite cu cuvintele „administratorului întreprinderii electroenergetice”.	Se acceptă parțial. Sintagma „administratorului instalației electrice” a fost înlocuită cu sintagma „conducătorului întreprinderii electroenergetice”.
Pct. 459	ME	43	Se propune substituirea cuvintelor „pentru o perioadă” cu cuvintele „pe o durată”.	Se acceptă. Textul a fost ajustat corespunzător.
Pct. 564	ME	44	După cuvintele „să fie” se propune a fi completat cu cuvântul „indicate”.	Se acceptă. Textul a fost ajustat corespunzător.

Pct. 587	ME	45	Se propune completarea după cuvântul „centrale” cu cuvântul „electrice”, iar cuvintele „lumină solară” de substituit cuvintele „razele solare”.	Se acceptă parțial. Prevederile pct. 587 au fost excluse.
Pct. 583 - 587	ME	46	Totodată, având în vedere că termenul „amenajare” presupune în mod obișnuit executarea unor lucrări tehnice preliminare, precum montarea, instalarea, configurarea etc., considerăm necesar să subliniem că, potrivit pct. 585, aceste lucrări se efectuează în baza unei autorizații de lucru, iar conform pct. 592 și 593, personalul care le execută trebuie să dețină grupa de securitate III sau IV. În această interpretare, toate lucrările de „amenajare” ar fi condiționate de implicarea unui electrician autorizat, ceea ce poate îngreuna semnificativ procesul de construcție și montaj al centralelor electrice fotovoltaice, mai ales în cazul proiectelor de dimensiuni mici sau medii, unde o parte din lucrări nu implică intervenții directe asupra instalațiilor electrice aflate sub tensiune. Pentru a evita blocaje nejustificate și a asigura un echilibru între siguranță și eficiență, este necesară o clarificare expresă privind etapele care trebuie efectuate exclusiv de un electrician autorizat. În acest sens, propunem delimitarea clară a lucrărilor ce intră în această categorie, cum ar fi: • conectarea în serie a panourilor fotovoltaice; • conectarea la inverter; • conectarea inverterului la instalația de racordare; • punerea sub tensiune a centralei. Totodată, pentru centralele fotovoltaice de tip „plug-and-play” cu o putere instalată mai mică de 1 kW, comercializate ca sisteme gata de utilizare, propunem ca instalarea acestora să poată fi efectuată și de persoane fără calificarea de electrician autorizat, cu respectarea instrucțiunilor tehnice ale producătorului. O asemenea măsură ar stimula adoptarea tehnologiilor fotovoltaice la scară mică, ar reduce costurile pentru consumatori și ar contribui la accelerarea tranziției energetice, fără a	Nu se acceptă. În conformitate cu Legea nr. 164/2025 cu privire la energia electrică, electricianul autorizat este persoana autorizată de către organul supravegherii energetice de stat cu dreptul de a executa instalații electrice, centrale electrice, instalații de stocare a energiei și, respectiv, cu dreptul de a întocmi documentația aferentă lucrărilor efectuate. Totodată, în conformitate cu prevederile standardului SM EN IEC 62446-2:2020 „Sisteme fotovoltaice (PV). Cerințe pentru încercări, documentație și mentenanță. Partea 2: Sisteme conectate la rețea. Mentenanța sistemelor fotovoltaice”, se consideră faptul că centralele electrice pe baza de panouri fotovoltaice sunt instalații sub tensiune, datorită faptului că curentul poate apărea pe un modul PV la amplasarea acestuia la soare. Acest fapt, implică faptul că, persoanele care amenajează astfel de centrale, trebuie să posede cunoștințe speciale în acest sens și grupă de securitate electrică în conformitate cu prevederile actului normativ - Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice.

			compromite siguranța instalațiilor, având în vedere nivelul redus de risc aferent acestui tip de echipamente.	
	ME	47	Suplimentar, este necesară clarificarea ce distanță se subînțelege prin sintagma „în apropierea părților active”. Conform pct. 5.36, noțiunea „lucrări sub tensiune” deja include sintagma „părțile active sub tensiune și în apropierea acestora” cu referință la distanțele din Tabelul 1.	Se acceptă. Textul a fost ajustat corespunzător.
	ME	48	Se recomandă introducerea noțiunii de „parte activă” în textul documentului sau, alternativ, indicarea expresă a actului normativ în care această noțiune este definită, pentru asigurarea coerenței terminologice și a conformității cu reglementările în vigoare.	Nu se acceptă. Noțiunea se regăsește în Normativul pentru amenajarea instalațiilor, centralelor și rețelelor electrice, Cartea I.
Pct. 587	ME	49	Relevanța acestui punct este limitată, având în vedere că punctele 583 și 584 prevăd deja în mod explicit că lucrările de amenajare a instalațiilor fotovoltaice se consideră lucrări sub tensiune.	Se acceptă. Prevederile pct. 587 au fost excluse.
Pct. 592	ME	50	Cuvântul „PVM” se propune a fi substituită cu cuvintele „modulelor fotovoltaice (PV)”, iar cuvântul „posedă” de substituit cu cuvintele „dețin”.	Se acceptă. Textul a fost ajustat corespunzător.
Pct. 593	ME	51	Nu este clară utilizarea parantezei, or potrivit pct. 5.36, noțiunea „lucrări sub tensiune” include deja sintagma „lucrări executate în instalațiile electrice prin atingerea părților active aflate sub tensiune”. Totodată, se propune substituirea sintagmei „executanți din efectivul formației de lucru” cu „membri formației de lucru” sau reformularea întregii propoziții pentru claritate.	Se acceptă. Textul a fost ajustat corespunzător.
Pct. 594	ME	52	Se propune de completat după cuvântul „centralei” cuvintele „electrice fotovoltaice”.	Se acceptă. Textul a fost ajustat corespunzător.
Pct. 596	ME	53	După cuvântul „centralelor” se propune completarea cu cuvântul „electrice”.	Se acceptă. Textul a fost ajustat corespunzător.
Pct. 598	ME	54	Se propune utilizarea corectă a cuvântului „modul”.	Se acceptă. Textul a fost ajustat corespunzător.
Pct. 639	ME	55	Cuvintele „în liniile de cabul” se propune de substituit cu cuvintele „liniilor de cablu”.	Se acceptă. Textul a fost ajustat corespunzător.

Pct. 810	ME	56	Se propune a fi exclus cuvântul „munți” reieșind din caracteristicile reliefului pe teritoriul Republicii Moldova, totodată se propune a fi indicată temperatura de la care se consideră temperaturi foarte scăzute.	Se acceptă. Textul a fost ajustat corespunzător.
Pct. 812	ME	57	Se propune a fi examinată prevederea „Acesta este invitat de către emitentul autorizației de lucru și are responsabilitatea de a asigura oprirea circulației pentru perioada necesară sau de a avertiza formația de lucru cu privire la apropierea transportului” sub aspect de oportunitate a stabilirii acestei responsabilități.	Se acceptă parțial. Textul pct. 803 în redacție actualizată a fost modificat după cum urmează: „803. Lucrările la sectoarele de traversări ale LEA cu magistralele de transport (căi ferate, râuri, drumuri), care necesită oprirea temporară a circulației transportului sau suspendarea lucrărilor la LEA pe durata deplasării transportului, se realizează în prezența reprezentantului serviciilor responsabile de circulație pe magistrala respectivă. Acesta are responsabilitatea de a asigura oprirea circulației pentru perioada necesară sau de a avertiza formația de lucru cu privire la apropierea transportului. Pentru a permite trecerea transportului, conductoarele care împiedică circulația trebuie ridicate la o înălțime sigură față de sol.”.
Pct. 812	ME	58	Denumirea Subsecțiunii 10 „Deservirea rețelelor de iluminare public” se propune a fi expusă în următoarea redacție „Deservirea rețelelor de iluminat public”.	Se acceptă. Textul a fost ajustat corespunzător.
Pct. 815	ME	59	Se propune completarea după cuvântul „rețelelor” cu cuvântul „electrice”.	Se acceptă. Textul a fost ajustat corespunzător.
Pct. 838	ME	60	Cuvintele „executarea lucrărilor de încercări și măsurări a echipamentului electric” se propune a fi substituit cu cuvintele „executarea încercărilor și măsurărilor a echipamentului electric”. Totodată după cuvintele „administrativ-tehnic al” de completat cu cuvintele „al întreprinderii care dispune de laborator”.	Se acceptă parțial. Textul a fost modificat după relevanță.
Capitolul VIII, Secțiunea 2	ME	61	Pe parcursul textului Secțiunii nr. 2 „Mijloace și echipamente de măsurare a energiei electrice” se propune ca după cuvintele „consumatorilor” să fie completat cu	Se acceptă parțial.

			cuvântul „noncasnici” iar cuvintele „cu echipamentele” de substituit cu cuvintele „la echipamentele”.	Cuvântul „consumatorilor” a fost substituit cu sintagma „consumatorilor finali” la forma gramaticală potrivită.
Pct. 981	ME	62	Cuvântul „sectoarele” de substituit cu cuvântul „subdiviziunilor”.	Se acceptă. Textul a fost ajustat corespunzător.
IGSU (Aviz nr. 19/5-1672 din 15.08.2025)				
Pct. 101	IGSU	63	În pct. 101, menționarea denumirii „NCM E.03.02:2014” determină legarea prevederii de ediția respectivă a normativului. În cazul modificării sau adoptării unei noi versiuni, trimiterea rămâne raportată la un act tehnic depășit, ceea ce poate genera interpretare că se aplică exclusiv ediția indicată, chiar dacă aceasta este abrogată. Eliminarea anului din denumire are ca efect raportarea permanentă la forma actuală în vigoare a normativului, prevenind interpretările restrictive și eventualele litigii ori neconcordanțe de aplicare.	Se acceptă. Textul a fost ajustat corespunzător.
Capitolul I, Secțiunea 6	IGSU	64	În scopul asigurării securității vieții și sănătății echipei de salvatori și pompieri la stingerea incendiului se propune de suplinit secțiunea nr. 6 cu un nou punct, după cum urmează: „Admitentul este obligat să întocmească un permis scris pentru efectuarea lucrărilor de stingere a incendiului, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 15, la solicitarea conducătorului echipei de salvatori și pompieri, sosit la locul incendiului”.	Nu se acceptă. Nu în toate cazurile pot fi aplicate prevederile ce se impun prin propunerea propriu-zisă. Totodată în cadrul examinării propunerii au fost identificate situații în care aceasta nu poate fi îndeplinită. De exemplu: În cazul când incendiul are loc la un consumator care nu dispune de personal care să scoată tensiunea de la locul incendiul, și nu are cine asigure admiterea, apare incertitudine cu privire la continuitatea procesului etc. Totodată, este oportun pentru a asigura o valoare juridică corespunzătoare acestui subiect de a prevedea o asemenea procedură în acte normative de ordin primar (Legi, HG).
Termoelectrica SA (Aviz nr. 79/5403 din 15.08.2025)				
Cu privire la acordarea grupei de securitate electrică	Termoelectrica	65	A fost evidențiată o situație care în practică este complicat de soluționat și anume: executarea lucrărilor de modernizare/reparație capital la echipamentul deconectat	Nu se acceptă.

			de sursa de energie electrică și locul de muncă pregătit, unde este antrenat în special personalul delegate din străinătate (îndeosebi din UE), care nu posedă autorizări în domeniul electroenergetic în forma prezentelor Norme. Asemenea lucrări sunt executate în baza contractelor cu termen de realizare relative scurt, iar atestarea personalului din străinătate conform procedurii menționate în Anexa 2, pct. 3 nu poate fi realizată. Astfel, pentru a exclude lacunele în respectarea Normelor de Securitate la exploatarea instalațiilor electrice, precum și a faptului că personalul antrenat în reparația capitală a generatorului, transformatorului, reconstrucția stațiilor de pompare, lucrări de ajustare și diagnostic etc. nu are necesitate practică să cunoască toată material conform Anexei 1, coloana 8 din table precum și respectarea termenilor de acordare a grupei respective, propunem simplificarea cerințelor referitor la grupele de Securitate către personalul delegate care va active în baza autorizației de lucru, pe echipamentul deconectat, locul de muncă pregătit și admiterea zilnică organizată de gestionar.	Procedura se aplică inclusiv persoanelor străine. În cazuri de urgență se face conform situațiilor de avarie. O derogare de la norma de bază, pentru obiectivele strategice de stat, o vedem posibilă prin intermediul unei HG în acest sens pentru astfel de obiective.
SA „CET-Nord” (Aviz nr. 220-08/1045 din 15.08.2025)				
Lipsa propunerilor și obiectiilor				
Premier Energy Distribution (Aviz nr. 605/156127 din 15.08.2025)				
Noțiuni	PED	66	Se propune includerea următoarei noțiuni: „Mecanisme și dispozitive de ridicat – mijloace de ridicat de complexitate redusă, cu acțiune periodică și care în general au un singur mecanism, cel de ridicare (vinciuri și cricuri cu cremalieră, cu șurub, hidraulice, palane manuale și electropalane, platforme de ridicare, automacarale etc.”.	Nu se acceptă. Noțiunile sunt specificate în Regulamentul privind zonele de protecție a rețelelor electrice și NRS 35-03-73 Reguli de construire și exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat (turlor)
Noțiuni	PED	67	Se propune includerea următoarei noțiuni: „Mașini de ridicat – mașini de funcționare ciclică pentru ridicarea sarcinii, deplasarea sarcinii (vertical sau orizontal) cum ar fi stivuitoarele, escavatoarele de ridicat, automacarale etc.”.	Nu se acceptă. Noțiunile sunt specificate în Regulamentul privind zonele de protecție a rețelelor electrice și NRS 35-03-73 Reguli de construire și exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat (turlor)
Noțiuni	PED	68	Se propune includerea următoarei noțiuni:	Nu se acceptă.

			„Instalație Electrică – ansamblu de echipamente electrice utilizate pentru generarea, transmiterea, conversia, distribuția și/sau utilizarea energiei electrice.”.	Noțiunea este specificată în Legea 164/2025 cu privire la energia electrică.
Noțiuni	PED	69	Se propune includerea următoarei noțiuni: „Liniile Electrice Aeriene (LEA) cu circuit dublu sau multicircuit – Liniile cu circuit dublu sau multiplu sunt liniile ce constau din două sau mai multe circuite independente de același nivel de tensiune, care partajează un singur pylon sau stâlp”.	Se acceptă parțial. Noțiunea se va regăsi în Normativul pentru amenajarea instalațiilor, centralelor și rețelelor electrice, Cartea II.
Noțiuni	PED	70	Se propune includerea următoarei noțiuni: „Liniile Electrice Aeriene (LEA) cu suspendare în comun – LEA pe pilonii cărora sunt amplasate circuite cu diverse nivele de tensiune sau destinație. Liniile aeriene de iluminat public sau de telecomunicații (în continuare – LAT) care sunt amplasate pe stâlpii LEA indiferent de nivelul de tensiune sunt considerate ca de suspendare în comun”.	Se acceptă parțial. Noțiunea se va regăsi în Normativul pentru amenajarea instalațiilor, centralelor și rețelelor electrice, Cartea II.
Noțiuni	PED	71	Se propune includerea următoarei noțiuni: „Gestionarul instalației electrice - persoană fizică sau juridică desemnată să asigure exploatarea în condiții de siguranță a instalației electrice ale unei întreprinderi, fiind responsabilă pentru menținerea acesteia în stare de funcționare, respectarea reglementărilor tehnice și de securitate, precum și pentru organizarea și controlul lucrărilor de întreținere, reparații și intervenții.”.	Nu se acceptă. Normele propuse reprezintă un act normativ în care sunt unificate cerințele pentru toate entitățile din RM care dețin IE, cu excepția consumatorilor casnici. Astfel, nu în toate cazurile IE sunt „gestionate”, prezumând prezența unui „gestionar”. Totodată, în toate cazurile IE are un proprietar, ceea ce face ca acesta să fie obligat să exploateze IE din posesie, prin cerințele și prevederile altor acte normative sectoriale primare și secundare. Astfel, exploatarea conform cadrului primar este în atribuția proprietarului. Ulterior, cum asigură proprietarul această exploatare este prevăzut în Norme de exploatare specifice în funcție de tipul IE. Respectiv, în cazul în care este o altă modalitate de exploatare decât cea directă și care nu contravine Normelor de exploatare, proprietarul poate face uz de prevederile pct. 7 din redacția propusă a Normelor și suplini cu prevederi noi

				care să ia în considerare specificul modului de exploatare a IE.
Pct. 5.1	PED	72	Se propune următoarea redacție: „admitent – persoana desemnată de emitent din categoria personalului operativ sau operativ de reparații pentru executarea separării electrice a instalației la care urmează a se lucra și scoaterea acesteia de sub tensiune, după caz și pregătește locurile de muncă conform autorizației și dispoziției de lucru.”. Argumentare: Definiția propusă delimitează clar atribuțiile admitentului, limitându-se la rolul de pregătire și scoatere de sub tensiune a instalației, întrucât responsabilitățile detaliate sunt deja reglementate la punctele 118.1 și 118.2 și nu trebuie duplicate în definiție.	Se acceptă parțial. Sbp. 5.1. a fost expus în următoarea redacție: „5.1. admitent – lucrător din categoria personalului electrotehnic, care pregătește locurile de muncă și/sau verifică existența măsurilor de securitate suficiente, luate pentru pregătirea acestora, conform autorizației și dispoziției de lucru, și care instruește membrii formației de lucru la admiterea acestora pentru realizarea lucrărilor;”.
Pct. 5.28	PED	73	Este necesară precizarea expresă a distanței de vecinătate dintre circuite, corelată cu nivelul de tensiune, pentru a asigura aplicarea uniformă a Normei și eliminarea riscului de neconformități sau abateri în exploatare. Argumentare: Definiția actuală a „LEA sub tensiune indusă” este incompletă, întrucât termenul „în apropiere” este vag și poate genera interpretări diferite.	Nu se acceptă. Distanța derivă din tensiunea indusă în LEA deconectată. Totodată, nu a fost prezentată o definiție alternativă celei existente.
Pct. 5.29	PED	74	Se propune următoarea redacție: „loc de muncă automatizat al personalului operativ – loc de muncă ce permite personalului operativ să execute deservirea operativă a instalațiilor electrice prin dirijarea de la distanță a aparatelor de comutație, a cuțitelor de legare la pământ ale separatoarelor și determinarea poziției acestora. De asemenea, include utilizarea schemelor electrice de conexiune afișate pe monitorul computerului, cu indicarea parametrilor electrici (tensiune, curent, puterea), precum și monitorizarea semnalelor de avarie și de avertizare;”. Argumentare: Termenul „dirijare” este mai adecvat decât „manipulare”, întrucât reflectă acțiunea de comandă și control la distanță, evitând conotația fizică a acțiunii directe asupra echipamentelor, ceea ce corespunde mai bine realității locului de muncă automatizat.	Se acceptă parțial. Sbp. 5.29. a fost expus în următoarea redacție: „5.29. loc de muncă automatizat al personalului operativ – loc de muncă ce permite personalului operativ să execute deservirea operativă a instalațiilor electrice prin controlul și comanda de la distanță a aparatelor de comutație, a cuțitelor de legare la pământ ale separatoarelor și determinarea poziției acestora. De asemenea, permite utilizarea schemelor electrice de conexiune afișate pe monitorul computerului, cu indicarea parametrilor electrici (tensiune, curent, puterea), precum și monitorizarea semnalelor de avarie și de avertizare;”.

Pct. 5.30	PED	75	Se propune următoarea redacție: „loc de muncă la executarea lucrărilor în instalațiile electrice (în continuare – loc de muncă) – spațiul delimitat material și/sau imaginar (tridimensional), care cuprinde Instalația Electrică (IE) sau partea din instalația electrică în care sunt admiși lucrătorii pentru executarea sarcinii de muncă în baza autorizației de lucru, dispoziției de lucru sau în ordinea exploataării curente;”. Argumentare: Definiția revizuită clarifică obiectul lucrărilor, precizând expres care este locul de muncă. Înlocuirea expresiei „în care se execută lucrări la un moment dat” cu „în care sunt admiși lucrătorii pentru executarea sarcinii de muncă” elimină ambiguitățile și asigură o formulare mai precisă și corelată cu documentele de autorizare.	Se acceptă. Sbp. 5.30. a fost expus în următoarea redacție: „5.30. loc de muncă la executarea lucrărilor în instalațiile electrice (în continuare – loc de muncă) – spațiul delimitat material și/sau imaginar (tridimensional), care cuprinde instalația electrică sau o parte din instalația electrică în care sunt admiși lucrătorii pentru realizarea lucrărilor în baza autorizației de lucru, dispoziției de lucru sau în ordinea exploataării curente;”.
Pct. 5.31	PED	76	Se propune următoarea redacție: „lucrare electrică – ansamblul de operațiuni și activități desfășurate într-o instalație electrică, într-un obiect energetic sau în proximitatea acestora, inclusiv punerea în funcție, testarea și măsurarea, repararea, înlocuirea, modificarea, extinderea, montarea, mentenanța sau inspectarea”. Argumentare: Noua formulare extinde și clarifică definiția prin introducerea noțiunii de „ansamblu de operațiuni și activități” și prin includerea expresă a punerii în funcție, oferind o descriere completă și unitară a tipurilor de lucrări electrice.	Se acceptă.
Pct. 5.35	PED	77	Se propune următoarea redacție: „lucrări cu scoaterea tensiunii – lucrări executate după deconectarea instalației electrice sau a unei părți a acesteia de la sursa de alimentare și după aplicarea măsurilor de securitate necesare pentru prevenirea reconectării accidentale, în scopul efectuării în siguranță a reparațiilor, întreținerii sau altor intervenții.”. Argumentare: Definiția reformulată oferă o exprimare mai clară și mai concisă, păstrând elementele esențiale: deconectarea de la sursa de alimentare, prevenirea	Se acceptă parțial. Sbp. 5.33. a fost expus în următoarea redacție: „5.33. lucrări cu scoaterea de sub tensiune – lucrări realizate după deconectarea instalației electrice sau a unei părți a acesteia de la sursa de alimentare prin deconectarea aparatelor de comutație, decuplarea barelor, cablurilor și conductoarelor și sunt întreprinse măsuri pentru a preveni apariția tensiunii pe părțile active la locul de muncă;”.

			reconectării accidentale și scopul de a permite executarea în siguranță a lucrărilor.	
Pct. 5.50	PED	78	Se propune următoarea redacție: „personal de conducere – personal cu funcții administrative care nu se încadrează în personalul administrativ tehnic”. Argumentare: Modificarea simplifică și clarifică definiția, delimitând personalul de conducere de cel administrativ tehnic și evitând enumerările exhaustive de funcții, ceea ce asigură aplicabilitate generală și flexibilitate în organizare.	Nu se acceptă. Personalul administrativ care are tangență cu instalațiile electrice, nu poate să nu fie administrativ-tehnic. Totodată, modificarea noțiunii și sensului acesteia, reieșind din faptul că aceasta se regăsește la moment în NE1-02:20219, ar denatura toate prevederile care se regăsesc în redacția atât în vigoare cât și cea propusă și ar crea o incertitudine pentru asigurarea securității electrice. De asemenea ar fi impuse unele cerințe cu privire la exploatarea instalațiilor electrice care totalmente nu ar avea tangență cu instalațiile electrice.
Pct. 5.51	PED	79	Se propune următoarea redacție: „personal delegat – personal care nu aparține unității ce gestionează sau exploatează instalația electrică, dar este desemnat să execute lucrări în cadrul acesteia;”. Argumentare: Definiția reformulată aduce claritate și concizie, precizând explicit raportul dintre unitatea care gestionează instalația și personalul desemnat din exterior, evitând ambiguitățile și formulările redundante din textul anterior.	Se acceptă parțial. Sbp. 5.49. a fost expus în următoarea redacție: „5.49. personal delegat – personalul prestatorului de servicii sau întreprinderii terțe, desemnat pentru a realiza lucrări în instalația electrică aflată în proprietatea altei entități;”.
Pct. 5.66	PED	80	Se propune următoarea redacție: „sistem anti cădere în gol – sistem de protecție individuală împotriva căderii de la înălțime, proiectat pentru a opri sau a reține lucrătorul în caz de cădere, alcătuit dintr-un ham care acoperă întregul corp, un subsistem de conectare și un punct de ancorare”. Argumentare: Definiția reformulată pune accent pe scopul principal al sistemului – protecția individuală împotriva căderii – și abia ulterior descrie componentele sale. Această structură asigură claritate și coerență logică, evitând interpretările greșite și reflectând modul în care sistemul este perceput și utilizat în practică.	Se acceptă. Sbp. 5.64. a fost expus în următoarea redacție: „5.64. sistem anticădere în gol – sistem de protecție individuală împotriva căderii de la înălțime, proiectat pentru a opri lucrătorul în caz de cădere, alcătuit dintr-un ham care acoperă întregul corp, un subsistem de conectare și un punct de ancorare;”.

Pct. 6	PED	81	Se propune următoarea redacție: „6. Obligațiile privind asigurarea securității și sănătății în muncă sunt puse în sarcina personalul de conducere sau personalul administrativ tehnic, gestionar al instalației electrice.”. Argumentare: Redefinirea este necesară deoarece proprietarul unei instalații electrice poate fi o persoană fără competențe tehnice și fără atribuții directe în exploatarea acesteia, responsabilitățile fiind exercitate în fapt de personalul de conducere sau administrativ tehnic, gestionarul instalației. Astfel, se impune înlocuirea termenului „proprietar” în întreg textul Normei, inclusiv în cele 95 de mențiuni identificate, pentru a asigura coerență și aplicare corectă a obligațiilor privind securitatea și sănătatea în muncă.	Nu se acceptă. Noțiunea de gestionar nu se regăsește în Legea nr. 186/2008 securității și sănătății în muncă. Vezi argumentare la propunerea nr. 68.
Pct. 38	PED	82	Se propune următoarea redacție: „38. Personalul auxiliar care desfășoară lucrări permanente în instalațiile electrice aflate în funcțiune, la obiectele energetice, precum și în zona de protecție a rețelelor electrice, trebuie să dețină grupa de securitate electrică nu mai mică de II. Conducătorul sau personalul de conducere poate stabili cerințe suplimentare privind deținerea grupei de securitate electrică și pentru alte profesii auxiliare care se încadrează în categoria personalului auxiliar.”. Argumentare: Se impune atribuirea grupei II personalului auxiliar care desfășoară lucrări permanente în baza unui contract în instalațiile electrice. Totodată pentru lucrări unitare ce implică personal auxiliar nu ar trebui de impus ca personalul dat să dețină grupa II. Această cerință ar interzice de admis personalul la lucrări dacă nu deține cel puțin grupa II de securitate electrică, respectiv orice lucrare în instalațiile electrice sau zona de protecție a acestora se va realiza doar de către personalul electrotehnic.	Nu se acceptă. Personalul auxiliar nu reprezintă personal electrotehnic, acesta este un tip de personal care realizează lucrări în instalațiile electrice aflate în funcțiune, la obiectele energetice, precum și în zona de protecție a rețelelor electrice, respectiv acesta nu poate să nu posede un set minim de cunoștințe pentru a realiza lucrările în siguranță. Deoarece, în toate cazurile există riscuri la realizarea acestor lucrări, necesitatea cunoașterii setului minim de cunoștințe pentru asigurarea securității electrice este obligatoriu. De aceea este necesar ca personalului auxiliar să i se atribuiască minim grupa II de securitate electrică. Totodată în Normele existente sunt prevederi în vigoare care impun ca personalul care face lucrări caracteristice categoriei de lucrări pentru personalul auxiliar să posede grupa II de securitate electrică, și anume pct. 930 din NE1-02:2019. Totodată, Normele stabilite vin cu unele completări pentru prevederile Normelor minime

				la exploatarea centralelor, rețelelor electrice în care personalul auxiliar este o categorie de personal a întreprinderii electroenergetice.
Pct. 62	PED	83	Se propune următoarea redacție: „62. Modul de păstrare și eliberare a cheilor de acces sau de atribuire a accesului electronic la încăperile electrice și instalațiile electrice se stabilește prin ordinul personalului de conducere sau personalul administrativ tehnic al instalației electrice sau al subdiviziunii specializate. În cazul OSD, prin derogare de la p.63-70 modul de evidență, păstrare și eliberare a cheilor se va stabili prin ordin de către personalul de conducere sau personalul administrativ tehnic gestionar al instalației electrice.”. Argumentare: Modificarea are în vedere faptul că accesul la încăperile electrice poate fi realizat atât prin chei fizice, cât și prin mijloace electronice personalizate. În cazul OSD, se propune derogarea de la prevederile p.63–70, pentru a permite stabilirea prin ordin intern a modului de evidență, păstrare și eliberare a accesului, indiferent de tipul acestuia. Această abordare asigură flexibilitate, eficiență și adaptarea la noile structuri operaționale și echipamente, eliminând constrângerile inutile ale reglementării actuale.	Se acceptă parțial. Textul pct. 58 în redacție actualizată a fost expus în următoarea redacție: „58. Modul de păstrare și eliberare a cheilor de acces la încăperile electrice și instalațiile electrice se stabilește prin ordinul proprietarului instalației electrice sau conducătorului subdiviziunii specializate.”. Prevederile pct. 63-70 au fost excluse.
Pct. 74	PED	84	Se propune următoarea redacție: „74. În cazul în care la locul de muncă se desfășoară activități în baza altei/altor autorizații de lucru acestea trebuie să fie coordonate cu responsabilii de executare a lucrărilor din celelalte AL (conducătorul de lucrări sau șeful de lucrări). Coordonarea se efectuează înainte de începerea pregătirii locului de muncă, conform celei de-a doua autorizații de lucru, prin înscrierea mențiunii „Coordonat” în colțul stâng al primei pagini a AL confirmată prin semnătura persoanelor care realizează coordonarea.”. Argumentare: Modificarea este necesară deoarece, în practică, emitentul autorizației de lucru nu este prezent la locul de muncă, iar coordonarea trebuie realizată direct cu responsabilii prezenți (conducătorul sau șeful de lucrări). În	Se acceptă parțial. Textul pct. 62 în redacție actualizată a fost expus în următoarea redacție: „62. Realizarea lucrărilor în locul desfășurării lucrărilor în baza altei autorizații de lucru trebuie coordonată, în prealabil, cu emitentul primei autorizații de lucru, iar în lipsa acestuia, cu conducătorul de lucrări sau șeful de lucrări. În cazul lipsei emitentului primei autorizații de lucru la locul de muncă, acesta trebuie să fie anunțat de către persoanele responsabile pentru realizarea lucrărilor în condiții de securitate a primei autorizații de lucru despre necesitatea coordonării celei de-a doua autorizației de lucru.

			plus, situațiile în care aceeași zonă de lucru este acoperită de mai multe autorizații impun o coordonare clară pentru a preveni suprapunerea sarcinilor și riscurile asociate. Această precizare consolidează controlul unitar al activităților și reduce riscul de accidente, aspect confirmat și de concluziile cercetării ultimului accident de muncă produs la ICS Premier Energy Distribution SA.	Coordonarea se efectuează înainte de începerea pregătirii locului de muncă, conform celei de-a doua autorizații de lucru, prin înscrierea mențiunii „Coordonat” în colțul stâng al primei pagini a celei de-a doua autorizații de lucru, însoțită de semnătura persoanelor care realizează coordonarea.”.
Pct. 98	PED	85	Se propune următoarea redacție: „98. În cazul în care personalul de la locul de muncă este format din vorbitori de limbi diferite, admitentul, șeful de lucrări sau conducătorul are obligația să se asigure că toți membrii formației au înțeles corect dispozițiile și instrucțiunile primite.”. Argumentare: Reformularea clarifică responsabilitatea directă a persoanei care conduce sau admite la lucru, punând accent pe verificarea efectivă a înțelegerii instrucțiunilor de către toți membrii formației. Astfel se elimină riscul de neînțelegeri cauzate de diversitatea lingvistică și se asigură aplicarea uniformă a măsurilor de securitate.	Se acceptă. Textul pct. 88 în redacție actualizată a fost expus în următoarea redacție: „88. În cazul în care personalul de la locul de muncă vorbește limbi diferite, admitentul, șeful de lucrări sau conducătorul de lucrări are obligația să se asigure că toți membrii formației au înțeles corect toate indicațiile primite privind realizarea în condiții de securitate a lucrării concrete.”.
Pct. 103	PED	86	Se propune următoarea redacție: „103. Atât timp cât partea incendiată a instalației electrice nu este complet deconectată de sub tensiune, stingerea incendiului se va efectua exclusiv cu stingătoare cu bioxid de carbon (CO₂) pentru instalațiile electrice cu tensiunea de până la 10 kV. Pentru instalațiile electrice cu tensiunea de până la 1 kV pot fi utilizate și stingătoare cu pulbere.”. Argumentare: Modificarea precizează limitele de utilizare ale stingătoarelor în funcție de nivelul de tensiune, având în vedere cerințele stricte privind siguranța acestora. Menționarea expresă în Norme previne folosirea stingătoarelor peste nivelul admis și elimină riscul de accidente, mai ales în situațiile în care pe echipamentele de stingere nu este indicat clar nivelul maxim de tensiune la care pot fi utilizate. Totodată, se introduce posibilitatea utilizării stingătoarelor cu pulbere la instalațiile electrice	Se acceptă. Textul pct. 93 în redacție actualizată a fost expus în următoarea redacție: „93. Atât timp cât partea incendiată a instalației electrice nu este complet scoasă de sub tensiune, lucrările de stingere a incendiului trebuie realizate numai cu stingătoare cu bioxid de carbon (CO₂) pentru instalațiile electrice cu tensiunea peste 1000 V și mai mică de 10 kV. Pentru instalațiile electrice cu tensiunea mai mică de 1000 V pot fi utilizate stingătoare cu pulbere.”.

			până la 1kV, ceea ce corespunde practicii curente și crește flexibilitatea în intervenții.	
Pct. 119	PED	87	Se propune următoarea redacție: „119. Dreptul de a pregăti locul de muncă îl are personalul operativ permanent sau lucrătorii din categoria personalului operativ și operativ de reparații, care dețin permisiunea de a efectua deconectările în instalația electrică respectivă.”. Argumentare: Modificarea clarifică și completează formularea, incluzând explicit atât personalul operativ, cât și pe cel operativ de reparații, ca fiind îndreptățiți să pregătească locul de muncă. Pregătirea locului de muncă se realizează de către personalul care deține dreptul de a efectua manevre operative, iar aceste drepturi se atribuie atât personalului operativ, cât și celui operativ de reparații. Astfel, se elimină ambiguitățile și se reflectă corect practica organizațională.	Se acceptă. Textul a fost ajustat corespunzător.
Pct. 123	PED	88	Se propune următoarea redacție: „123. Conducător de lucrări se desemnează în cazul executării lucrărilor într-o singură instalație electrică: 123.1. cu utilizarea mecanismelor și a mașinilor de ridicat, inclusiv și în zona de protecție a LEA; 123.2. cu deconectarea instalației electrice. Excepție constituie lucrările în instalațiile electrice de la care a fost scoasă tensiunea de pe toate părțile active, conform pct. 163 și 164, în instalațiile electrice cu schemă vizuală simplă, la motoarele electrice și conexiunile acestora din ID; 123.3. la LEC și la LTC, în zonele de amplasare a comunicațiilor și circulație intensă a transportului; 123.4. la reamplasarea cablurilor aflate sub tensiune; 123.5. la executarea lucrărilor în construcțiile subterane de cablu; 123.6. la tăierea cablurilor și deschiderea manșoanelor; 123.7. la instalarea și demontarea stâlpilor de orice tip, precum și la înlocuirea elementelor stâlpilor LEA. Nu este necesară desemnarea conducătorului de lucrări la executarea lucrărilor la elementele LEA cu tensiunea mai mică de 1000 V; 123.8. la efectuarea lucrărilor în locurile de intersecție a LEA cu alte LEA sau cu liniile de transport a energiei	Nu se acceptă. Norma propusă în proiectul Normelor a fost diminuată în ansamblu în raport cu norma prevăzută în NE1-02:2019. Acest fapt a fost realizat pentru a permite de a majora volumul de lucrări care pot fi realizate de mai puțini membri ai formației de lucru fără a diminua nivelul de securitate electrică. Totodată prevederile propuse au fost modificate și completate cu luarea în calcul a prevederilor Subsecțiunii 12 a Secțiunii 15 din Capitolul IV a NE1-02:2019, precum și în funcție de prezența pericolului pe care îl prezintă IE. Respectiv, LEAI cu tensiunea mai mică de 1000 V sunt linii în care nivelul de pericol este cu mult mai mic în raport cu LEA amenajate cu conductoare neizolate. Ceea ce prezumă că în cazul LEAI nu sunt necesare măsuri similare de asigurare a securității ca pentru LEA. De aceea prevederea propusă în Norme este una argumentată și asumată de autor.

		electrice, precum și în deschiderile de intersecție a conductoarelor în IDD; 123.9. la conectarea LEA nou construite; 123.10. la modificarea schemei de conexiune a conductorului de gardă și a conductoarelor LEA; 123.11. la circuitul deconectat al unei LEA cu mai multe circuite, când unul sau toate celelalte circuite rămân sub tensiune; 123.12. la executarea simultană a lucrărilor în instalația electrică de către două sau mai multe formații de lucru; 123.13. la efectuarea lucrărilor pe faze separate ale LEA. Nu este necesară desemnarea conducătorului de lucrări la conectarea bransamentelor la LEA cu tensiunea mai mică de 1000 V; 123.14. la lucrări sub tensiune indusă; 123.15. la efectuarea lucrărilor sub tensiune la părțile active, cu izolarea omului față de pământ; 123.16. lucrări sub tensiune, cu izolarea temporară a părților active pe durata executării, fără izolarea lucrătorului de pământ și cu utilizarea sculelor și dispozitivelor speciale pentru lucrări sub tensiune, cu excepția lucrărilor la circuitele secundare de comandă; 123.17. la executarea lucrărilor la echipamentele și instalațiile de telecomunicații, SGTD, pentru amenajarea trecerilor peste albiile râurilor, la încercarea LTC, la lucrările cu utilajul punctelor de amplificare care nu se deservește în mod planic (în continuare – PAN) sau a punctelor de regenerare care nu se deservește în mod planic (în continuare – PRN), precum și la filtrele conexiunilor la care nu este conectat cuțitul de legare la pământ al condensatorului circuitelor de telecomunicații”. Argumentare: Modificarea propusă corectează și uniformizează terminologia, eliminând ambiguitățile și asigurând coerența cu restul prevederilor Normei. Totodată, se precizează că lucrările la elementele LEA sau de conectare a bransamentelor se realizează cu scoaterea tensiunii; în cazul în care tensiunea este prezentă, acestea se vor efectua doar cu desemnarea conducătorului de lucrări, conform prevederilor prezentelor norme. Necesitatea numirii unui conducător de lucrări devine astfel o cerință	
--	--	---	--

			exclusivă în situațiile cu pericol sporit, asigurând supravegherea corespunzătoare și reducerea riscurilor de accidente. Ajustarea acestor cerințe, bazată pe analiza riscurilor și pe statistica accidentelor, contribuie la o abordare mai rațională și cost-eficientă, fără a compromite siguranța lucrărilor.	
Pct. 190	PED	89	Se propune următoarea redacție: „190. Dacă LEA aparțin persoanelor terțe, deconectarea acestora trebuie confirmată de personalul operativ sau operativ de reparații care deservește aceste LEA. În lipsa personalului operativ sau operativ de reparație al proprietarului LEA și/sau indisponibilitatea acestuia, manevrele de deconectare și legare în scurtcircuit pot fi îndeplinite de către personalul OSD/OST în coordonare cu personalul operativ sau operativ de reparație, gestionar al LEA.”. Argumentare: Modificarea propusă reflectă realitățile operaționale actuale, unde majoritatea agenților economici nu dispun de personal operativ sau de reparații disponibil permanent (24/24) pentru a răspunde solicitărilor OSD/OST. Specificul deservirii rețelelor electrice presupune intervenții rapide și gestionarea promptă a situațiilor de urgență, ceea ce depășește capacitatea multor agenți economici de a menține personal operativ continuu. În aceste condiții, este necesară introducerea prevederii care permite OSD/OST să efectueze manevrele de deconectare și legare în scurtcircuit, dar numai în coordonare cu personalul operativ sau de reparații al LEA. Această adaptare asigură echilibrul între siguranță, responsabilitate și operativitate, evitând blocaje și întârzieri în situații critice.	Se acceptă parțial. Textul pct. 181 în redacție actualizată a fost expus în următoarea redacție: „181. Dacă LEA aparțin altor proprietari, deconectarea acestora trebuie confirmată de personalul operativ sau operativ de reparații al proprietarului LEA. În situațiile în care proprietarul LEA nu dispune de personal operativ sau operativ de reparații, manevrele operative și de legare la pământ și în scurtcircuit pot fi îndeplinite de către personalul operatorului de sistem cu informarea proprietarului LEA.”.
Pct. 198	PED	90	Se propune următoarea redacție: „198. Dispoziția de lucru se înregistrează în registrul de evidență a lucrărilor efectuate în baza autorizațiilor de lucru și a dispozițiilor de lucru sau în registrul operativ în cazul dispozițiilor de lucru transmise verbal.”.	Se acceptă parțial. Normele au fost completate cu pct. 208 și 209 în redacție actualizată: „208. În cazul realizării lucrărilor de către personalul operativ sau operativ de reparații în baza dispozițiilor verbale emise prin telefon de

			Argumentare: Modificarea este necesară pentru a elimina dublarea registrelor și riscul de erori în cazul dispozițiilor de lucru transmise verbal de către dispecer. Aceste dispoziții, de regulă urgente, sunt deja înregistrate în registrul operativ odată cu efectuarea modificărilor în schema reală, ceea ce asigură trasabilitatea și corectitudinea evidenței. Prin urmare, dispozițiile verbale trebuie consemnate exclusiv în registrul operativ, în timp ce dispozițiile scrise vor continua să fie înregistrate în registrul de evidență al autorizațiilor și dispozițiilor de lucru, conform formei prestabilite. Această abordare simplifică procedurile, reduce riscul de erori și corespunde realităților operative.	către dispecerul operatorului de sistem, înregistrarea dispoziției de lucru se îndeplinește doar în registrul operativ cu notarea: 208.1. numărului dispoziției de lucru; 208.2. locul de muncă și denumirea lucrării; 208.3. persoanele responsabile pentru realizarea în condiții de securitate cu indicarea numelui, prenumelui, patronimicului și grupei de securitate electrică; 208.4. măsurile pentru realizarea lucrărilor în condiții de securitate; 208.5. începutul și finalizarea lucrărilor. 209. Convorbirile dispozițiilor verbale emise prin telefon în conformitate cu pct. 208 se păstrează timp de 30 de zile, după care pot fi distruse. Dispozițiile de lucru emise pentru înlăturarea avariilor, incidentelor sau accidentelor de muncă, trebuie păstrate în arhiva proprietarului instalației electrice, împreună cu materialele de investigație, în conformitate cu prevederile Indicatorului documentelor-tip și ale termenelor de păstrare pentru organele administrației publice, instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova.”.
Pct. 201	PED	91	Se propune următoarea redacție: „201. La decizia emitentului dispoziției de lucru, lucrările care sunt prevăzute de a fi executate în baza dispoziției de lucru, pot fi executate în baza autorizației de lucru.”. Argumentare: Modificarea înlocuiește termenul „inițiativa” cu „decizia”, pentru a sublinia caracterul formal și obligatoriu al hotărârii emitentului. Termenul „decizie” exprimă mai clar responsabilitatea și autoritatea emitentului în alegerea formei de document sub care se vor executa lucrările, reducând posibilitatea de interpretări subiective și asigurând o aplicare uniformă a normei.	Se acceptă. Textul a fost ajustat corespunzător.
Pct. 203	PED	92	Se propune următoarea redacție:	Se acceptă parțial. Vezi propunerea nr. 87.

			„203. Admiterea la executarea lucrărilor în baza dispoziției de lucru se înregistrează în registrul de evidență a lucrărilor efectuate în baza autorizațiilor de lucru și dispozițiilor de lucru sau în registrul operativ în cazul dispozițiilor de lucru transmise verbal.”. Argumentare: Modificarea este necesară pentru a elimina dublarea registrelor și riscul de erori în cazul dispozițiilor de lucru transmise verbal de către dispecer. Aceste dispoziții, de regulă urgente, sunt deja înregistrate în registrul operativ odată cu efectuarea modificărilor în schema reală, ceea ce asigură trasabilitatea și corectitudinea evidenței. Prin urmare, dispozițiile verbale trebuie consemnate exclusiv în registrul operativ, în timp ce dispozițiile scrise vor continua să fie înregistrate în registrul de evidență al autorizațiilor și dispozițiilor de lucru, conform formei prestabilite. Această abordare simplifică procedurile, reduce riscul de erori și corespunde realităților operative.	
Pct. 310	PED	93	Se propune următoarea redacție: „310. În cazul realizării manevrelor de la distanță a aparatelor de comutație de la locul de muncă automatizat (în continuare – LMA) al personalului operativ, Personalul se va poziționa la o distanță de securitate conform instrucțiunilor uzinei producătoare.”. Argumentare: Modificarea se bazează pe faptul că nu există o diferență funcțională între operarea locală – când personalul se află chiar lângă aparatul de comutație – și comanda efectuată de la distanță, de exemplu dintr-un post de comandă aflat în interiorul stației. În ambele situații, manevrele sunt realizate în condiții echivalente de siguranță și control, cu aplicarea acelorași proceduri tehnice și de securitate. Menținerea distincției artificiale dintre aceste tipuri de operare poate genera confuzii și complicații inutile, fără a aduce beneficii suplimentare privind protecția personalului sau a instalațiilor. Mai mult, aceasta ar crea cerințe administrative și operaționale suplimentare, nejustificate din punct de vedere tehnic. Precizarea	Se acceptă parțial. Textul pct. 304 în redacție actualizată a fost expus în următoarea redacție: „304. În cazul realizării manevrelor de la distanță a aparatelor de comutație de la locul de muncă automatizat (în continuare – LMA) al personalului operativ, personalul care se află în ID se va poziționa la o distanță de securitate conform instrucțiunilor uzinei producătoare.”.

			referitoare la respectarea distanțelor de securitate conform instrucțiunilor producătorului este o soluție practică, care menține nivelul de siguranță și reflectă corect realitatea tehnologică actuală.	
Pct. 339	PED	94	Se propune următoarea redacție: „339. La LEA cu tensiunea de 6-10-35 kV, verificarea lipsei tensiunii trebuie efectuată cu un indicator de tensiune care nu necesită legarea la pământ a părții de lucru”. Argumentare: Modificarea extinde cerința și la LEA de 35 kV, întrucât aceste linii, la fel ca LEA de 6–10 kV, sunt cu neutrului izolat și impun aceleași condiții privind utilizarea indicatoarelor de tensiune. Această precizare unifică abordarea și elimină interpretările diferite, asigurând aplicarea consecventă a aceleiași măsuri de securitate pentru toate nivelurile de tensiune similare din punct de vedere al tratării neutrului.	Se acceptă. Textul a fost ajustat corespunzător.
Pct. 729	PED	95	Se propune următoarea redacție: „729. Lucrările de întindere și de înlocuire a conductoarelor LEA cu tensiunea mai mică de 1000 V, precum și lucrările la rețelele de iluminat public amenajate pe stâlpii liniilor electrice cu tensiunea mai mare de 1000 V, trebuie executate cu deconectarea tuturor liniilor cu tensiunea mai mică și mai mare de 1000 V și cu legarea la pământ din ambele părți a locului de muncă. Aceste lucrări se execută în baza autorizației de lucru, de către o formație de lucru alcătuită din cel puțin doi lucrători, dintre care șeful de lucrări trebuie să dețină grupa de securitate electrică nu mai mică de IV.”. Argumentare: Modificarea are ca scop corelarea cerințelor cu nivelul real de risc al lucrărilor. Responsabilitatea pentru executarea în siguranță revine șefului de lucrări, care trebuie să dețină grupa IV de securitate electrică. Întrucât lucrările se execută numai după deconectarea tuturor liniilor și aplicarea legării la pământ din ambele părți ale locului de muncă, nu există pericol de lucru sub tensiune sau tensiune indusă. Conform pct. 706.2, pentru LEA deconectate un lucrător cu grupa II poate	Se acceptă. Textul a fost ajustat corespunzător.

			desfășura lucrări inclusiv la înălțime, ceea ce face nejustificată impunerea unei cerințe mai stricte pentru toți membrii formației. Ajustarea normei asigură o abordare proporțională cu riscurile, evitând înăsprirea nejustificate.	
Pct. 1037	PED	96	Se propune următoarea redacție: „1037. Se interzice utilizarea scărilor metalice portabile la realizarea lucrărilor la elementele LEA și în ID cu tensiunea mai mică de 220 kV, precum și în clădirile și edificiile instalațiilor electrice, atribuite încăperilor cu pericol sporit și a celor deosebit de periculoase.”. Argumentare: Modificarea este necesară pentru a acoperi explicit și utilizarea scărilor metalice portabile la lucrările la elementele LEA, aspect care lipsește din formularea actuală. Situațiile din teren au demonstrat riscurile majore asociate, inclusiv prin două accidente mortale produse în anul 2024 în apropierea LEA. Extinderea interdicției asigură o protecție suplimentară a personalului, eliminând un factor de risc semnificativ și aliniind norma la realitățile operaționale.	Se acceptă. Textul a fost ajustat corespunzător.
Pct. 1044	PED	97	Se propune următoarea redacție: „1044. Personalul desemnat ca responsabil de securitatea lucrării, în ale cărui instalații electrice se desfășoară lucrări executate de personalul delegat al ÎT, răspunde de respectarea măsurilor de securitate destinate prevenirii șocurilor electrice și electrocutărilor, exclusiv în raport cu instalația electrică în care personalul delegat a fost admis, precum și de corectitudinea procedurii de admitere la executarea lucrărilor.”. Argumentare: Modificarea aliniază textul cu prevederile capitolului II al Normei, unde responsabilitatea pentru respectarea măsurilor de securitate revine persoanelor desemnate ca responsabili de securitatea lucrărilor, și nu proprietarului instalației. În plus, se introduce precizarea „în raport cu instalația electrică în care au fost admiși pentru executarea lucrării”, pentru a delimita clar responsabilitatea acestora. Această completare exclude situațiile în care personalului responsabil de securitatea	Nu se acceptă. Textul pct. 1049 în redacția actualizată a fost expus în următoarea redacție: „1049. Proprietarul instalațiilor electrice, în instalațiile căruia se realizează lucrări de către personalul delegat al ÎT, este responsabil pentru respectarea măsurilor de securitate care asigură personalul împotriva șocurilor electrice, exclusiv în raport cu instalația electrică în care personalul delegat a fost admis, precum și pentru corectitudinea admiterii personalului la realizarea lucrărilor.”.

			lucrării i-ar putea fi imputate evenimente cauzate de utilizarea incorectă a uneltelor sau de abateri individuale, aspecte care nu intră în atribuțiile lor. Astfel, textul devine mai clar, mai corect juridic și mai echitabil în aplicare.	
Pct. 1101	PED	98	1101. Supraveghetorul, în egală măsură cu conducătorul de lucrări sau șeful de lucrări al ÎT, poartă responsabilitatea pentru: 1101.4. respectarea, de către membrii formației de lucru a ÎT, a distanțelor minime admisibile până la părțile active ale instalațiilor electrice aflate sub tensiune, precum și asigurarea securității lucrătorilor ÎT împotriva șocurilor electrice și electrocutărilor, exclusiv în raport cu instalația electrică în care aceștia au fost admiși. Argumentare: Modificarea propusă aliniază responsabilitățile supraveghetorului cu cele prevăzute la pct. 134.4, precizând expres că acesta răspunde de securitatea membrilor formației de lucru doar în raport cu instalația electrică în care aceștia au fost admiși. În acest mod se delimitează corect atribuțiile, evitând extinderea nejustificată a responsabilității supraveghetorului asupra activităților organizatorice și de execuție ce revin șefului sau conducătorului de lucrări al ÎT. Această completare exclude situațiile în care supraveghetorului i-ar putea fi imputate evenimente cauzate de utilizarea incorectă a uneltelor sau de abateri individuale, aspecte care nu intră în atribuțiile sale. Clarificarea elimină riscul de interpretări abuzive și asigură o împărțire echitabilă și conformă a răspunderilor.	Se acceptă. Prevederea a fost exclusă.
Pct. 1073, 1075-1076, 1079-1082, 38	PED	99	Este necesar de revăzut p.1073; p.1075-1076; p.1079-1082 și p.38 Argumentare: Conform conținutului reflectat în p.1073; p.1075-1076; p.1079-1082 se constată că conducătorul de lucrări și șeful de lucrări a ÎT face parte din personalul administrativ tehnic și este personal electrotehnic cu grupe de securitate electrică corespunzătoare nivelului de tensiune în instalațiile electrice ce urmează a fi admis. Totodată prevederile	Se acceptă. Prevederile Capitolului XII și XIII au fost revăzute și modificate în conformitate cu propunerile și obiecțiile prezentate.

			menționate în punctele de mai sus contravin p.1065 care menționează că lucrările neelectrice în instalațiile electrice în funcțiune, se execută de către personalul delegat al ÎT, în baza Permisului de lucru pentru executarea lucrărilor cu pericol sporit, prevăzut în NCM A.08.02:2014 „Securitatea și sănătatea muncii în construcții” deoarece acest personal deține grupa I de securitate electrică. La fel se impune de revăzut și p.38 unde se indică că personalul auxiliar trebuie să dețină grupa II de securitate electrică ce face ca personalul dat să fie atribuit la categoria personalului electrotehnic. Dacă personalul de construcție al ÎT este personal electrotehnic atunci acesta se necesita a fi admis in baza autorizatiei de lucru conform anexei Anexa 6 a Normelor iar punctele menționate mai sus își pierd sensul. Realitate din teren arată că întreprinderile cu personalul de construcție/montaj nu dețin personal electrotehnic ne mai vorbind de personal administrativ tehnic cu grupe de securitate IV-V. Pentru situația când se necesită de îndeplinit măsurile tehnice de pregătire a locului de lucru s-ar impune de emis autorizație pentru supraveghetor iar admitentul va admite supraveghetorul în baza autorizatiei de lucru conform anexei Anexa 6 a Normelor și conducătorul de lucrări(maistru) al personalului de construcție și montaj în baza permisului de lucru Permisului de lucru pentru executarea lucrărilor cu pericol sporit, prevăzut în NCM A.08.02:2014 „Securitatea și sănătatea muncii în construcții” Prevederile din punctele menționate nu fac o distingere clară între personal electrotehnic și cel neelectric atrăgând în sine costuri suplimentare pentru ÎT de construcții și montaj pentru pregătirea personalului la nivelul solicitat.	
Moldelectrica SA (Aviz nr. 46-43/2824 din 18.08.2025)				
Pct. 5.1	Moldelectrica	100	Se propune următoarea redacție: „5.1 admitent – lucrător din categoria personalului electrotehnic, care pregătește locurile de muncă și/sau	Se acceptă. Sbp. 5.1. a fost expus în următoarea redacție: „5.1. admitent – lucrător din categoria

			verifică existența măsurilor de securitate suficiente, luate pentru pregătirea acestora, conform autorizației și dispoziției de lucru, și care instruește membrii formației de lucru la admiterea acestora pentru executarea lucrărilor;”	personalului electrotehnic, care pregătește locurile de muncă și/sau verifică existența măsurilor de securitate suficiente, luate pentru pregătirea acestora, conform autorizației și dispoziției de lucru, și care instruește membrii formației de lucru la admiterea acestora pentru realizarea lucrărilor;”.
Pct. 25	Moldelectrica	101	Se propune următoarea redacție: „25. Instruirea privind acordarea primului ajutor se efectuează înainte de admiterea la muncă de sine stătător, de către personal cu pregătire în domeniu.”	Se acceptă. Prevederea pct. 25 a fost exclusă.
Pct. 29	Moldelectrica	102	Punctul conține un gând nefinalizat.	Se acceptă. Prevederea pct. 29 a fost exclusă.
Pct. 31	Moldelectrica	103	Se propune următoarea redacție: „31. Lucrătorului care a susținut evaluarea cunoștințelor în domeniul securității electrice la exploatarea instalațiilor electrice i se eliberează talonul de autorizare la grupa de securitate electrică, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 5. Efectuarea lucrărilor în instalațiile electrice, fără deținerea talonului de autorizare este interzisă.”	Se acceptă. Textul a fost ajustat corespunzător.
Pct. 83	Moldelectrica	104	Se propune următoarea redacție: „83. Se interzice executarea lucrărilor în locuri cu iluminare insuficientă (≤ 10 lux). Iluminarea locurilor de muncă, a zonelor de muncă, a pasajelor și a căilor de acces către acestea trebuie să fie uniformă și să asigure indicatorii normativi de iluminare, restricțiile privind orbirea directă cauzată de corpurile de iluminat, pulsațiile luminii, precum și alți indicatori de calitate ai acestora.”	Se acceptă parțial. Textul pct. 71 în redacție actualizată a fost expus în următoarea redacție: „71. Se interzice realizarea lucrărilor în locuri neiluminate. Iluminarea locurilor de muncă, a zonelor de muncă, a pasajelor și a căilor de acces către acestea trebuie să fie uniformă și să asigure indicatorii normativi de iluminare, restricțiile privind orbirea directă cauzată de corpurile de iluminat și pulsațiile luminii, precum și alți indicatori de calitate ai corpurilor de iluminat.”.
Pct. 101	Moldelectrica	105	Se propune următoarea redacție: „101. Cerințele de apărare împotriva incendiilor la întreprinderile electroenergetice sau consumatorii noncasnici trebuie respectate în conformitate cu prevederile Regulilor generale de apărare împotriva incendiilor în	Nu se acceptă. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1030/2005 cu privire la Registrul actelor oficiale de reglementare a activității de întreprinzător, Anexa nr. 2 „Lista actelor normative abrogate”,

			Republica Moldova, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 847/2022, Instrucțiunii privind stingerea incendiilor la obiectivele energetice ale Republicii Moldova aprobată 29.04.2004, iar condițiile tehnice obligatorii pentru proiectare, construcția și reconstrucția clădirilor trebuie să corespundă NCM E.03.02:2014 „Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor”, aprobat prin Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor nr. 81/2014”.	Instrucțiunea menționată a fost abrogată.
Pct. 103	Moldelectrica	106	Se propune următoarea redacție: „103. Atât timp cât partea incendiată a instalației electrice nu este complet scoasă de sub tensiune, lucrările de stingere a incendiului trebuie efectuate numai cu stingătoare cu bioxid de carbon (CO₂), pentru instalațiile electrice cu tensiunea ≤ 10 kV. Pentru instalațiile electrice cu tensiunea ≤ 1000 V, se admite utilizarea stingătoarelor cu pulbere”.	Se acceptă. Textul pct. 93 în redacție actualizată a fost expus în următoarea redacție: „93. Atât timp cât partea incendiată a instalației electrice nu este complet scoasă de sub tensiune, lucrările de stingere a incendiului trebuie realizate numai cu stingătoare cu bioxid de carbon (CO₂) pentru instalațiile electrice cu tensiunea peste 1000 V și mai mică de 10 kV. Pentru instalațiile electrice cu tensiunea mai mică de 1000 V pot fi utilizate stingătoare cu pulbere.”.
Pct. 106	Moldelectrica	107	Se propune următoarea redacție: „106. Atunci când se utilizează stingătoare sau sisteme de stingere a incendiilor, trebuie respectate distanțele de siguranță prevăzute în tabelul 1 și instrucțiunile uzinei producătoare.”.	Se acceptă. Textul a fost ajustat corespunzător.
Pct. 113	Moldelectrica	108	Se propune următoarea redacție: „113. În lipsa personalului împuternicit cu dreptul de a emite autorizații de lucru sau dispoziții de lucru, pentru executarea lucrărilor de prevenire a avariilor sau de lichidare a consecințelor acestora, emiterea autorizației de lucru sau dispoziției de lucru se efectuează de către personalul operativ și operativ de reparații care deține grupa de securitate electrică nu mai mică de IV.”.	Se acceptă. Textul a fost ajustat corespunzător.
Pct. 119	Moldelectrica	109	Se propune următoarea redacție:	Se acceptă parțial. Textul pct. 110 în redacție actualizată a fost

			„119. Dreptul de a pregăti locul de muncă îl are personalul operativ sau lucrătorii din categoria personalului operativ de reparații, care dețin permisiunea de a efectua deconectările în instalația electrică respectivă.”.	expus în următoarea redacție: „110. Dreptul de a pregăti locul de muncă îl are personalul operativ permanent sau lucrătorii din categoria personalului operativ sau operativ de reparații, care dețin permisiunea de a realiza deconectările în instalația electrică respectivă.”.
Pct. 123.12	Moldelectrica	110	Se propune următoarea redacție: „123.12. la executarea simultană a lucrărilor în instalația electrică (IDD, IDÎ, IDP etc...) de către două sau mai multe formații de lucru.”.	Nu se acceptă. Instalațiile specificate în paranteză deja sunt instalații electrice, respectiv dublarea acestora în paranteză nu este necesară.
Tabelul nr. 2	Moldelectrica	111	Se propune următoarea redacție: „Conducător de lucrări, persoana care emite permisiunea pentru pregătirea locului de muncă și admitere sau admitent în instalațiile electrice fără personal operativ permanent sau personal operativ a stației electrice”.	Nu se acceptă. Personalul operativ a stației electrice se include în personalul operativ permanent. Vezi și noțiunea de personal operativ permanent.
Pct. 363	Moldelectrica	112	Se propune următoarea redacție: „363. În instalațiile electrice cu tensiunea mai mare de 1000 V, instalarea dispozitivelor mobile de legare la pământ și în scurtcircuit se efectuează de doi lucrători, unul cu grupa de securitate electrică nu mai mică de IV (din categoria personalului operativ sau operativ de reparații), și al doilea cu grupa de securitate electrică nu mai mică de III. Lucrătorul cu grupa III de securitate electrică poate fi din categoria personalului de reparații, iar în cazul executării lucrărilor de legare la pământ a conexiunilor consumatorilor finali, poate fi din categoria personalului electrotehnic al consumatorilor. La stațiile electrice îndepărtate, cu acordul personalului administrativ-tehnic sau personalului operativ sau operativ de reparații care exploatează această instalație electrică, în schema de bază la instalarea dispozitivelor de legare la pământ și în scurtcircuit este permisă participarea și celui de al doilea lucrător din categoria personalului electrotehnic al consumatorilor, care deține grupa de securitate electrică nu mai mică de III. Se permite conectarea cuțitelor de legare la pământ de un singur lucrător, care deține grupa de	Se acceptă. Textul pct. 357 în redacție actualizată a fost expus în următoarea redacție: „357. În instalațiile electrice cu tensiunea peste 1000 V, instalarea DLPS mobile se realizează de doi lucrători, unul care deține grupa de securitate electrică nu mai mică de IV (din categoria personalului operativ sau operativ de reparații), și al doilea care deține grupa de securitate electrică nu mai mică de III. Lucrătorul care deține grupa de securitate electrică III poate fi din categoria personalului de reparații, iar în cazul realizării lucrărilor de legare la pământ a conexiunilor consumatorilor finali, poate fi din categoria personalului electrotehnic al consumatorilor. La stațiile electrice îndepărtate, cu acordul personalului administrativ-tehnic sau personalului operativ sau operativ de reparații care exploatează această instalație electrică, în schema de bază la instalarea DLPS este permisă participarea și celui de al doilea lucrător din

			securitate electrică nu mai mică de IV, din categoria personalului operativ sau operativ de reparații, sau de către lucrător din personalul operativ sau operativ de reparații cu grupa III, sub conducerea unui lucrător din personalul operativ sau operativ de reparații cu grupa IV.”.	categoria personalului electrotehnic al consumatorilor, care deține grupa de securitate electrică nu mai mică de III. Se permite conectarea cuțitelor de legare la pământ de un singur lucrător din categoria personalului operativ sau operativ de reparații, care deține grupa de securitate electrică nu mai mică de IV, sau de un lucrător din categoria personalului operativ sau operativ de reparații care deține grupa de securitate electrică III, în prezența și sub conducerea unui lucrător din categoria personalului operativ sau operativ de reparații care deține grupa de securitate electrică IV.”.
Pct. 1055.1, 1055.2, 1055.3	Moldelectrica	113	Nu este menționat formularul unde se notează despre instruire.	Se acceptă parțial. Proprietarul instalației electrice sau prestatorul serviciilor de deservire a instalațiilor electrice stabilește modalitatea de înregistrare a instruirilor.
Anexa nr. 2, pct. 41	Moldelectrica	114	Se propune următoarea redacție: „41. La finalizarea examenului cu privire la acordarea grupei de securitate electrică, Comisia de examinare întocmește procesul-verbal de atribuire a grupei de securitate electrică în conformitate cu modelul stabilit în Anexa nr. 9. Pentru solicitanții care au susținut examenul se apreciază cu calificativul „satisfăcător”, iar pentru solicitanții care nu au susținut examenul, rezultatul se apreciază cu calificativul „nesatisfăcător” în procesul verbal.”.	Se acceptă. Textul a fost ajustat corespunzător.
Anexa nr. 2, pct. 66	Moldelectrica	115	Se indică faptul că este necesară completarea unui proces-verbal la instruirea personalului (cazurile necesare de instruire sunt enumerate în pct. 64). Cu toate acestea, formularul procesului-verbal în sine lipsește.	Se acceptă. Forma procesului verbal o stabilește agentul economic, instituția publică.
Anexa nr. 2, pct. 73	Moldelectrica	116	Se propune următoarea redacție: „Talonul de autorizare pentru acordarea grupei de securitate electrică eliberat se înregistrează într-un registru	Se acceptă. Textul a fost ajustat corespunzător.

			forma căruia este stabilită în Anexa nr. 10, care se păstrează la emitentul talonului de autorizare.”.	
INST (Aviz nr. 4546/25 din 21.08.2025)				
Lipsa propunerilor și obiecțiilor				
Ministerul Justiției (Aviz. nr. 04/2-11510 din 24.11.2025)				
La proiectul hotărârii	MJ	117	Clauza de adoptare se va revedea în întregime, deoarece este expusă eronat referința la legea care constituie temei legal pentru emiterea acestei hotărâri, Legea nr. 107/2016 cu privire la energetică fiind abrogată prin Legea nr. 164/2025 cu privire la energia electrică. Astfel, temeiul se va reda după cum urmează: „În temeiul art. 9 alin. (2) lit, a) din Legea nr. 164/2025 cu privire la energia electrică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2025, nr. 437-440, art. 598)”.	Se acceptă.
La proiectul hotărârii	MJ	118	Pct. 2, pentru conformitate normativă, se va expune în modul următor: „2. Se abrogă Hotărârea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 394/2019 privind aprobarea documentului normativ-tehnic în domeniul energiei NE1-02:2019 „Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 24-34, art. 91), înregistrată la Ministerul Justiției cu nr. 1524 din 13 ianuarie 2020”.	Se acceptă.
La proiectul hotărârii	MJ	119	La pct. 3, cuvintele „de la publicarea în Monitorul Oficial” se vor substitui cu cuvintele „de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.	Se acceptă.
La proiectul normelor	MJ	120	În parafa de aprobare se va exclude referința la Hotărârea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 394/2019 și se va indica următorul text: „Aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. ____/2025”.	Se acceptă.

La pct. 5	MJ	121	la sbp. 5.4, 5.8, 5.9, 5.47. 5.50 abrevierea „etc.” va fi exclusă, fiind în dezacord cu regula previzibilității normei de drept. Observația dată este valabilă pentru toate cazurile similare din text.	Se acceptă.
La pct. 5	MJ	122	la sbp. 5.4, 5.6, 5.47, pentru utilizarea limbajului specific normativ, se va exclude expresia „de exemplu” (observație valabilă pentru toate cazurile similare din text).	Se acceptă.
La pct. 6 și 23	MJ	123	La pct. 6 și 23 textul „Legii nr. 186/2008 securității și sănătății în muncă” se va substitui cu textul „Legii securității și sănătății în muncă nr. 186/2008”.	Se acceptă.
Pct. 15	MJ	124	Pct. 15, ce vizează răspunderea pentru nerespectarea cerințelor Normelor, poartă un caracter declarativ și necesită a fi exclus, deoarece respectivele Norme nu califică faptele care constituie încălcări și nu stabilește sancțiuni pentru acestea. Răspunderea juridică trebuie să fie prevăzută de normele materiale, ce stabilesc tipul concret de răspundere (penală, contravențională etc.), determină faptele și sancțiunile pentru comiterea acestora.	Se acceptă. Punctul a fost exclus.
Pct. 16	MJ	125	La pct. 16, textul „Anexa nr. 1 a Regulamentului sanitar cu privire la supravegherea sănătății lucrătorilor,” se va substitui cu textul „anexa nr. 1 la Regulamentul sanitar cu privire la supravegherea sănătății lucrătorilor,”.	Se acceptă.
Pct. 23	MJ	126	Redacția pct. 23 este formulată defectuos, or, potrivit art. 2 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 186/2008, aceasta reglementează raporturile juridice ce țin de instituirea de măsuri privind asigurarea securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă, iar pregătirea profesională a lucrătorilor, ridicarea calificării, evaluarea și instruirile se efectuează în conformitate cu actele normative în domeniu, dar cu respectarea prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 186/2008.	
Pct. 26	MJ	127	La pct. 26, textul „Anexele nr. 1 și 2” se va substitui cu textul „anexele nr. 1 și nr. 2” (observație valabilă și pentru pct. 30).	Se acceptă.

La pct. 41, pct. 132, pct. 740, anexa nr. 12, anexa nr. 13 pct. 14	MJ	128	La pct. 41 tabelul 1, semnalăm că „notele de subsol” nu reprezintă elemente de structură, fapt pentru care acestea urmează a fi expuse în cuprinsul punctului. Observația dată este valabilă inclusiv pentru pct. 132 tabelul 2, pct. 740 tabelul 6, anexa nr. 12, anexa nr. 13 pct. 14 tabelul 2.	Se acceptă.
La sbp. 61.3	MJ	129	La sbp. 61.3 se va revedea referința la anexa nr. 12, care conține modelul „ACT DE ADMITERE pentru realizarea lucrărilor de construcții-montaj”, dar nu modelul listei lucrărilor executate în ordinea exploataării curente.	Se acceptă.
La pct. 145	MJ	130	La pct. 145 se va exclude cuvântul „calendaristice” ca fiind inutile, aceasta reprezentând regula generală de calculare a termenului. În actele normative se specifică tipul perioadei doar în cazul în care termenul în care urmează a fi îndeplinite anumite acțiuni se calculează diferit decât cel general (de exemplu, zile lucrătoare). În caz contrar, se creează incertitudine în privința celorlalte cazuri în care nu s-a specificat că, zilele sunt calendaristice (a se vedea Anexa nr. 2 pct. 42, sbp. 64.4). Observația dată se referă inclusiv pentru pct. 146, 150 și 211.	Se acceptă.
Parafele anexelor nr. 1 — nr. 14	MJ	131	În parafele anexelor nr. 1 — nr. 14, textul „aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 394/2019” se va exclude ca fiind excedent.	Se acceptă.
La anexe	MJ	132	Totodată, cu referire la anexe, se va ține cont de prevederile art. 49 alin. (3) și (4) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, potrivit căroră, (3) Anexa trebuie să aibă un temei-cadru în textul actului normativ și să se refere exclusiv la obiectul determinat prin norma de trimitere. (4) Dacă un act normativ are mai multe anexe, acestea sunt însemnate cu numere ordinare, exprimate prin cifre arabe, în ordinea în care au fost enunțate în textul actului.”. În context, toate referințele la anexe și numerotarea lor din textul Normelor se vor revedea, referința la prima anexă fiind numerotată ca anexa nr. 1, dar nu anexa nr. 7 (Se referă la sbp. 5.11). În același timp, remarcăm ca anexele nr. 3 și nr. 4 au ca temei-cadru	Se acceptă.

			normele din textul anexei nr. 2 la Norme (pct. 10 și 60), fapt ce nu corespunde prevederilor legale sus citate. Astfel, în cazul în care anexele nr. 3 și nr. 4 fac parte din conținutul procedurii de acordare a grupei de securitate electrică, propusă prin anexa nr. 2 la Norme, acestea vor fi incluse ca anexe la procedura menționată, dar a nu a Normelor.	
La general	MJ	133	Adițional, conținutul proiectului urmează a fi definitivat conform prevederilor art. 54 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, fiind expus într-o formulă clară și concisă, pentru a se exclude orice echivoc. Textul punctelor trebuie să aibă un caracter dispozitiv, să prezinte norma instituită fără explicații sau justificări. Verbele utilizate în text se vor expune la timpul prezent, forma afirmativă, pentru a se accentua caracterul imperativ al dispoziției respective.	Se acceptă.
Grupul de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător (Aviz. nr. 38-78-12132 din 01.12.2025)				
Pct. 2	GL	134	Pct. 2. Norma de Securitate se refera la entități care au tangenta cu electricitatea, dar in pct. 2 este o mențiune consumatori noncasnici. Propunem ca această noțiune să se refere exclusiv la personalul sau entități din această categorie. Deoarece in forma in care este indicat se refera absolut la toți consumatorii noncasnici chiar daca ei nu au tangenta cu domeniul electrotehnic.	Nu se acceptă. Noțiunea este stabilită prin Legea nr. 164/2025 cu privire la energia electrică. Astfel, consumatorul noncasnic fiind definit ca o persoană fizică sau juridică care cumpără energie electrică în alte scopuri decât pentru consumul casnic propriu, inclusiv producător, consumator industrial, societate comercială micro sau mijlocie și consumator angro. Respectiv, categoriile date de consumatori, dețin în posesie sau utilizare instalații electrice, în care această energie electrică este utilizată. Prin urmare, trebuie să fie securitatea electrică la exploatarea acestor instalații.
Pct. 590	GL	135	Pct. 590 urmează de exclus. Nu are nici o legătură lucrătorii unei companii chiar si in domeniul energetic cu lucrătorii care de facto execută lucrări electrice. Contabilul, juristul, personal responsabil de curățenie, resurse umane, designer, etc. a unei companii electroenergetice nu au	Se acceptă.

			tangență cu lucrări electrice și nu trebuie să fie instruiți de către electricieni din grupa III.	
Pct. 3.3 din Anexa 2	GL	136	Pct. 3.3 din Anexa 2 la Norme de Securitate. De exclus cuvintele ”si /sau care realizează instruirea si verificarea cunoștințelor personalului neelectrotehnic la grupa de Securitate electrica I”. Este firesc ca persoana desemnata în SSM cu drept de inspectare a instalațiilor electrice sa treacă instruire specială și să obțină talon de autorizare, dar din proiect se creează impresia că ANRE dorește ca toate persoanele din cadrul SSM care instruiesc personal neelectrotehnic să treacă această instruire și să obțină talon de autorizare.	Nu se acceptă. Prevederea respectivă se aplică doar în cazul în care administratorul întreprinderii decide să acorde specialiștilor SSM dreptul de inspectare a instalațiilor electrice și/sau de realizare a instruirii și verificării cunoștințelor. Numai în acest caz, acordarea acestor drepturi, prezumă că procedura de acordare a grupei de securitate electrică se aplică specialiștilor SSM.
Pct. 3.4 din Anexa 2	GL	137	Pct. 3.4 din Anexa 2 DE EXCLUS!!! Se introduce o povara administrativa nouă pentru lucrătorii SSM, de a face instruirii suplimentare (posibil si costuri suplimentare) si de a obține talonul de autorizare.	Nu se acceptă. Prevederea respectivă se aplică doar în cazul în care administratorul întreprinderii decide să acorde lucrătorului serviciului de protecție și prevenire, dreptul de realizare a instruirii. Numai în acest caz, acordarea acestui drept, prezumă că procedura de acordare a grupei de securitate electrică se aplică lucrătorului serviciului de protecție și prevenire.
Pct. 6.6 din Anexa 2	GL	138	Pct. 6.6 din Anexa 2 urmează să fie exclus.	Nu se acceptă. Activitățile respective nu pot fi realizate de persoane care nu dețin grupa de securitate electrică, aceasta confirmând cunoștințele necesare pentru efectuarea unei instruirii. Realizarea unei instruirii, în orice domeniu, nu poate fi realizată de orice persoană, de o persoană care nu deține un act în acest sens, diplomă de studii finalizate, autorizație, licență sau alte tipuri de acte confirmative.
Pct. 7 din Anexa 2	GL	139	Pct. 7 din Anexa 2 de exclus cuvintele ”precum si monitorizarea procesului de instruire a personalului neelectrotehnic si acordarea grupei de Securitate I”.	Se acceptă. Textul „precum și monitorizarea procesului de instruire a personalului neelectrotehnic și acordarea grupei de securitate I, este exercitată de către Agenție, inclusiv în cadrul controlului

				tehnice.” a fost substituit cu textul „este exercitată de către Agenție în conformitate cu prevederile Legii nr. 164/2025 cu privire la energia electrică.”
La pct. 8 din Anexa 2	GL	140	La pct. 8 din Anexa 2. solicitam de indicat expres care agenți economici din domeniul electroenergetic.	Nu se acceptă. Cerința este una generală și este aplicabilă tuturor agenților economici și nu doar unor anumiți agenți. În conformitate cu Legea securității și sănătății în muncă nr. 186/2008, angajatorul este obligat să asigure securitatea și sănătatea lucrătorilor sub toate aspectele ce țin de activitatea desfășurată. De asemenea, dispozițiile legii respective se aplică în toate domeniile de activitate atât publice, cât și private.
Pct. 22 din Anexa 2	GL	141	Pct. 22 din Anexa 2. solicităm de exclus cuvintele ”care realizează instruirea și verificarea cunoștințelor personalului neelectrotehnic la grupa de Securitate electrică I”. Argumentele a se vedea mai sus.	Nu se acceptă. Activitățile respective nu pot fi realizate de persoane care nu dețin grupa de securitate electrică, aceasta confirmând cunoștințele necesare pentru efectuarea unei instruiți. Realizarea unei instruiți, în orice domeniu, nu poate fi realizată de orice persoană, de o persoană care nu deține un act în acest sens, diplomă de studii finalizate, autorizație, licență sau alte tipuri de acte confirmative. În același timp, atribuția de acordare a grupei de securitate electrică este în pusă în sarcina ANRE prin 2 legi: 1. Legea nr. 164/2025 cu privire la energia electrică 2. Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică.
Pct. 55, 57, 58 din Anexa 2	GL	142	Pct. 55, 57, 58 din Anexa 2 a se modifica după principiul menționat supra. Dacă persoana responsabilă de SSM are dreptul de inspectare a instalațiilor electrice, aceasta urmează să treacă instruire. Dacă persoana responsabilă de SSM face instruirea personalului neelectrotehnic, acesta nu	Nu se acceptă. Prin intermediul grupei de securitate electrică, se confirmă cunoștințele și calificările deținătorului cu privire la cerințele minime necesare de securitate electrică cu privire la exploatarea și utilizarea instalațiilor electrice.

			trebuie supus unor proceduri de instruire suplimentare decât cele deja existente.	Totodată, pct. 58 din Anexa nr. 7 în redacție actualizată a fost expus în următoarea redacție: „58. Instruirea personalului neelectrotehnic și acordarea grupei de securitate electrică I la agenți economici sau la instituții se efectuează de către o persoană din cadrul personalului electrotehnic. La decizia administratorului, instruirea și acordarea grupei de securitate electrică I, pot fi efectuate de către specialistul în securitate și sănătate în muncă, precum și lucrătorii serviciului de protecție și prevenire, având grupa de securitate electrică nu mai mică de III.”
Pct. 59 din Anexa 2	GL	143	Pct. 59 din Anexa 2 urmează de exclus deoarece se creează impresia ca în baza acestor norme cineva dorește sa-si facă un business legat de instruirea dată.	Nu se acceptă. Punctul respectiv oferă claritate cu privire la prevederile pct. 58 din Anexa nr. 7 în redacție actualizată. În același timp, acesta oferă o alternativă agenților care nu dispun de personal propriu.
Pct. 60 din Anexa 2	GL	144	Pct. 60 din Anexa 2 DE EXCLUS.	Nu se acceptă. Este absolut obligatorie și esențială evidența și confirmarea acestor instruiți și verificări.
La general	GL	145	Procedurile interne sunt mult mai rigide decât în Normele actuale și includ fluxuri procedurale multiple obligatorii pentru toate tipurile de lucrări — sarcina de lucru, dispoziția de lucru, pregătirea locului, admiterea, supravegherea, închiderea lucrării — indiferent de complexitate. Această abordare crește semnificativ timpul administrativ, costurile de conformare și necesarul de personal, fără o demonstrație clară că nivelul de securitate se va îmbunătăți proporțional.	Se acceptă. Textul a fost revăzut.
La general	GL	146	În plus, proiectul conține formulări vagi și neclare, cu potențial ridicat de interpretare discreționară, cum ar fi: „măsuri de securitate suficiente” — pct. 5.1; „măsuri pentru a evita conectarea eronată” — pct. 385; „măsuri de securitate necesare” — pct. 968; ș.a. Aceste formulări	Se acceptă. Textul a fost revăzut.

			lasă loc de interpretare subiectivă din partea inspectorilor sau operatorilor, afectând predictibilitatea aplicării și crescând riscul de sancționare neuniformă.	
--	--	--	---	--